

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		3,9	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		114209,5	100		10,2	100		143,6	100		957,7	100	In marcia
01:00		3,9	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		113674,5	100		10,2	100		143,8	100		955,7	100	In marcia
01:30		3,6	100		1,6	100		0,0	85		3,7	100		0,25	100		34,8	100		0,7	100		0,0	100		113943,8	100		10,1	100		143,6	100		962,5	100	In marcia
02:00		2,1	100		1,5	100		0,0	88		3,8	100		0,25	100		28,6	100		0,7	100		0,0	100		114085,3	100		10,3	100		143,6	100		954,0	100	In marcia
02:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		113642,2	100		10,2	100		144,0	100		960,1	100	In marcia
03:00		2,6	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	95		28,0	100		0,7	100		0,0	100		113631,9	100		10,0	100		143,5	100		965,9	100	In marcia
03:30		1,9	100		1,4	100		0,0	85		3,5	100		0,25	100		26,4	100		0,7	100		0,0	100		114524,1	100		10,4	100		143,6	100		955,8	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,4	100		0,0	88		3,5	100		0,25	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		114409,3	100		10,3	100		143,8	100		958,6	100	In marcia
04:30		2,2	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		35,2	100		0,7	100		0,1	100		113831,3	100		10,1	100		143,8	100		962,8	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		114352,1	100		10,2	100		143,9	100		959,5	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,3	100		0,0	85		3,7	100		0,25	100		32,0	100		0,7	100		0,0	100		114906,0	100		10,2	100		143,9	100		952,5	100	In marcia
06:00		1,9	100		1,8	100		1,33	88		3,7	100		0,25	100		22,9	100		0,7	100		0,0	100		112481,1	100		10,4	100		143,6	100		951,6	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,6	100		0,09	100		3,6	100		0,25	100		25,1	100		0,7	100		0,0	100		115954,3	100		10,3	100		144,2	100		954,3	100	In marcia
07:00		1,4	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		31,8	100		0,7	100		0,1	100		114690,9	100		10,3	100		144,0	100		956,0	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,3	100		0,0	85		3,8	100		0,26	100		34,9	100		0,7	100		0,1	100		115424,8	100		10,2	100		143,7	100		956,0	100	In marcia
08:00		1,6	100		1,2	100		0,0	88		3,9	100		0,25	100		23,7	100		0,7	100		0,0	100		116138,9	100		10,5	100		143,3	100		951,2	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		26,4	100		0,7	100		0,0	100		116905,9	100		10,4	100		144,1	100		955,9	100	In marcia
09:00		1,5	85		1,6	85		0,0	100		3,9	85		0,25	100		35,3	85		0,7	85		0,0	85		115745,8	100		10,3	85		143,9	100		955,2	100	In marcia
09:30		2,0	78		1,9	78		0,0	85		4,3	78		0,25	100		28,9	78		0,7	78		0,0	78		116061,9	100		10,6	78		143,8	100		953,5	100	In marcia
10:00		2,3	100		1,7	100		0,0	88		4,3	100		0,25	100		30,0	100		0,7	100		0,1	100		115021,1	100		10,4	100		143,6	100		959,8	100	In marcia
10:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		24,4	100		0,7	100		0,0	100		115055,1	100		10,6	100		143,4	100		951,7	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		33,7	100		0,7	100		0,1	100		114219,5	100		10,3	100		143,8	100		960,4	100	In marcia
11:30		2,3	100		1,2	100		0,0	85		4,2	100		0,25	100		26,8	100		0,7	100		0,1	100		114411,3	100		10,6	100		143,4	100		953,2	100	In marcia
12:00		2,7	100		1,4	100		0,0	88		4,2	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,1	100		113558,7	100		10,3	100		143,8	100		958,5	100	In marcia
12:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,1	100		113156,8	100		10,2	100		143,6	100		961,1	100	In marcia
13:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		41,0	100		0,6	100		0,2	100		112996,8	100		10,2	100		143,9	100		961,7	100	In marcia
13:30		2,0	100		1,5	100		0,0	85		4,2	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,1	100		113058,3	100		10,2	100		143,3	100		964,2	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,7	100		0,0	88		4,1	100		0,25	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		113408,8	100		10,4	100		143,5	100		957,8	100	In marcia
14:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		112952,4	100		10,2	100		143,8	100		963,8	100	In marcia
15:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		24,9	100		0,6	100		0,0	100		113800,7	100		10,4	100		143,6	100		953,4	100	In marcia
15:30		1,9	100		1,5	100		0,0	85		4,6	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,0	100		113100,3	100		10,3	100		143,7	100		958,3	100	In marcia
16:00		2,0	100		1,2	100		1,35	88		4,2	100		0,25	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		112852,5	100		10,5	100		143,5	100		954,3	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,6	100		0,72	100		4,2	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,1	100		112289,1	100		10,2	100		143,7	100		962,6	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,7	100		0,24	100		3,9	100		0,25	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		112968,4	100		10,3	100		143,9	100		958,1	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,7	100		0,19	85		3,8	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,1	100		113003,8	100		10,3	100		143,6	100		961,0	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,5	100		0,0	88		4,0	100		0,25	100		34,6	100		0,7	100		0,1	100		113435,3	100		10,1	100		144,2	100		967,3	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		24,1	100		0,7	100		0,1	100		114434,6	100		10,5	100		143,6	100		958,1	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		24,5	100		0,7	100		0,0	100		114365,2	100		10,4	100		143,7	100		963,6	100	In marcia
19:30		2,2	100		1,2	100		0,0	85		4,1	100		0,25	100		22,4	100		0,7	100		0,0	100		114069,0	100		10,4	100		143,7	100		961,6	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,6	100		0,0	88		4,5	100		0,25	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		114155,6	100		10,4	100		143,8	100		964,8	100	In marcia
20:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,6	100		0,7	100		0,1	100		113829,6	100		10,3	100		143,9	100		957,0	100	In marcia
21:00		2,7	84		1,9	84		0,0	100		3,8	84		0,25	100		30,1	84		0,7	84		0,1	84		113561,0	100		10,6	84		143,3	100		954,7	100	In marcia
21:30		3,3	79		1,5	79		0,0	85		4,0	79		0,25	100		30,7	79		0,7	79		0,0	79		113561,9											

MVA Bozen

Datum: 15/11/2020

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,9	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		114209,5	100	10,2	100		143,6	100		957,7	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		113674,5	100	10,2	100		143,8	100		955,7	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		1,6	100		0,0	85		3,7	100		0,25	100		34,8	100		0,7	100		0,0	100		113943,8	100	10,1	100		143,6	100		962,5	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		1,5	100		0,0	88		3,8	100		0,25	100		28,6	100		0,7	100		0,0	100		114085,3	100	10,3	100		143,6	100		954,0	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		113642,2	100	10,2	100		144,0	100		960,1	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		2,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	95		28,0	100		0,7	100		0,0	100		113631,9	100	10,0	100		143,5	100		965,9	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		1,4	100		0,0	85		3,5	100		0,25	100		26,4	100		0,7	100		0,0	100		114524,1	100	10,4	100		143,6	100		955,8	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		1,4	100		0,0	88		3,5	100		0,25	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		114409,3	100	10,3	100		143,8	100		958,6	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		35,2	100		0,7	100		0,1	100		113831,3	100	10,1	100		143,8	100		962,8	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		32,6	100		0,7	100		0,1	100		114352,1	100	10,2	100		143,9	100		959,5	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,3	100		0,0	85		3,7	100		0,25	100		32,0	100		0,7	100		0,0	100		114906,0	100	10,2	100		143,9	100		952,5	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		1,8	100		1,33	88		3,7	100		0,25	100		22,9	100		0,7	100		0,0	100		112481,1	100	10,4	100		143,6	100		951,6	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,6	100		0,09	100		3,6	100		0,25	100		25,1	100		0,7	100		0,0	100		115954,3	100	10,3	100		144,2	100		954,3	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		31,8	100		0,7	100		0,1	100		114690,9	100	10,3	100		144,0	100		956,0	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,3	100		0,0	85		3,8	100		0,26	100		34,9	100		0,7	100		0,1	100		115424,8	100	10,2	100		143,7	100		956,0	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,2	100		0,0	88		3,9	100		0,25	100		23,7	100		0,7	100		0,0	100		116138,9	100	10,5	100		143,3	100		951,2	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		26,4	100		0,7	100		0,0	100		116905,9	100	10,4	100		144,1	100		955,9	100		in Betrieb
09:00		1,5	85		1,6	85		0,0	100		3,9	85		0,25	100		35,3	85		0,7	85		0,0	85		115745,8	100	10,3	85		143,9	100		955,2	100		in Betrieb
09:30		2,0	78		1,9	78		0,0	85		4,3	78		0,25	100		28,9	78		0,7	78		0,0	78		116061,9	100	10,6	78		143,8	100		953,5	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,7	100		0,0	88		4,3	100		0,25	100		30,0	100		0,7	100		0,1	100		115021,1	100	10,4	100		143,6	100		959,8	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		24,4	100		0,7	100		0,0	100		115055,1	100	10,6	100		143,4	100		951,7	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		33,7	100		0,7	100		0,1	100		114219,5	100	10,3	100		143,8	100		960,4	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		1,2	100		0,0	85		4,2	100		0,25	100		26,8	100		0,7	100		0,1	100		114411,3	100	10,6	100		143,4	100		953,2	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		1,4	100		0,0	88		4,2	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,1	100		113558,7	100	10,3	100		143,8	100		958,5	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,1	100		113156,8	100	10,2	100		143,6	100		961,1	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		41,0	100		0,6	100		0,2	100		112996,8	100	10,2	100		143,9	100		961,7	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		1,5	100		0,0	85		4,2	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,1	100		113058,3	100	10,2	100		143,3	100		964,2	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,7	100		0,0	88		4,1	100		0,25	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		113408,8	100	10,4	100		143,5	100		957,8	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		112952,4	100	10,2	100		143,8	100		963,8	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		24,9	100		0,6	100		0,0	100		113800,7	100	10,4	100		143,6	100		953,4	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		1,5	100		0,0	85		4,6	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,0	100		113100,3	100	10,3	100		143,7	100		958,3	100		in Betrieb
16:00		2,0	100		1,2	100		1,35	88		4,2	100		0,25	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		112852,5	100	10,5	100		143,5	100		954,3	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,6	100		0,72	100		4,2	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,1	100		112289,1	100	10,2	100		143,7	100		962,6	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,7	100		0,24	100		3,9	100		0,25	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		112968,4	100	10,3	100		143,9	100		958,1	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		1,7	100		0,19	85		3,8	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,1	100		113003,8	100	10,3	100		143,6	100		961,0	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,5	100		0,0	88		4,0	100		0,25	100		34,6	100		0,7	100		0,1	100		113435,3	100	10,1	100		144,2	100		967,3	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		24,1	100		0,7	100		0,1	100		114434,6	100	10,5	100		143,6	100		958,1	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		24,5	100		0,7	100		0,0	100		114365,2	100	10,4	100		143,7	100		963,6	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,2	100		0,0	85		4,1	100		0,25	100		22,4	100		0,7	100		0,0	100		114069,0	100	10,4	100		143,7	100		961,6	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,6	100		0,0	88		4,5	100		0,25	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		114155,6	100	10,4	100		143,8	100		964,8	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,6	100		0,7	100		0,1	100		113829,6	100	10,3	100		143,9	100		957,0	100		in Betrieb
21:00		2,7	84		1,9	84		0,0	100		3,8	84		0,25	100		30,1	84		0,7	84		0,1	84		113561,0	100	10,6	84		143,3	100		954,7	100		in Betrieb
21:30		3,3	79		1,5	79		0,0	85		4,0	79		0,25	100		30,7	79		0,7	79		0,0	79		113561,9	100	10,5	79		143,6	100		960,6	100		in Betrieb
22:00		2,3	100		1,1	100		0,79	88																												