

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 19/11/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,7	100		0,1	100		4,4	100		0,26	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		114694,6	100		10,2	100		144,1	100		957,4	100	In marcia
01:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		115727,1	100		10,2	100		143,9	100		957,5	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,4	100		0,0	84		4,1	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		116541,7	100		10,5	100		143,7	100		948,1	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,0	100		0,97	89		4,2	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		116232,1	100		10,3	100		144,2	100		956,8	100	In marcia
02:30		2,1	100		1,5	100		0,19	100		4,3	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		117040,2	100		10,5	100		144,0	100		947,0	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		31,1	100		0,6	100		0,0	100		117205,3	100		10,4	100		144,1	100		953,3	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,6	100		0,0	84		4,3	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		116941,8	100		10,4	100		144,1	100		952,7	100	In marcia
04:00		1,8	100		1,5	100		0,81	89		4,7	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		117605,5	100		10,4	100		144,2	100		951,2	100	In marcia
04:30		1,7	100		1,9	100		0,15	100		4,6	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		117748,4	100		10,6	100		144,0	100		950,3	100	In marcia
05:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		117515,0	100		10,5	100		144,3	100		954,9	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,6	100		0,0	84		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		118183,7	100		10,6	100		144,0	100		949,1	100	In marcia
06:00		2,3	100		1,6	100		0,2	89		4,4	100		0,25	100		23,5	100		0,7	100		0,0	100		117366,0	100		10,7	100		143,8	100		944,0	100	In marcia
06:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		35,8	100		0,7	100		0,0	100		116523,0	100		10,4	100		144,3	100		956,5	100	In marcia
07:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		27,5	100		0,7	100		0,0	100		116180,9	100		10,6	100		143,5	100		951,5	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,4	100		0,0	84		4,5	100		0,25	100		31,7	100		0,7	100		0,0	100		115936,5	100		10,3	100		143,5	100		955,5	100	In marcia
08:00		1,9	100		1,5	100		0,02	90		4,1	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		116148,2	100		10,6	100		143,8	100		953,6	100	In marcia
08:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		27,4	100		0,7	100		0,0	100		115772,2	100		10,5	100		143,6	100		952,3	100	In marcia
09:00		1,4	84		1,1	84		0,0	100		4,6	84		0,26	100		38,8	84		0,6	84		0,0	84		115248,6	100		10,1	84		144,1	100		956,7	100	In marcia
09:30		3,1	79		1,7	79		0,0	84		4,5	79		0,25	100		31,9	79		0,7	79		0,0	79		116340,2	100		10,6	79		143,3	100		954,5	100	In marcia
10:00		1,8	100		1,1	100		0,0	90		4,9	100		0,26	100		40,0	100		0,6	100		0,0	100		115707,4	100		10,1	100		144,2	100		967,8	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		116526,1	100		10,2	100		144,4	100		961,4	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		28,2	100		0,6	100		0,0	100		117316,8	100		10,5	100		144,0	100		947,0	100	In marcia
11:30		2,0	100		1,6	100		0,0	84		4,5	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		117786,0	100		10,7	100		144,3	100		952,1	100	In marcia
12:00		1,7	100		1,2	100		0,35	90		4,3	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		116489,7	100		10,4	100		144,2	100		956,1	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		36,3	100		0,6	100		0,0	100		115889,3	100		10,5	100		144,3	100		951,4	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		34,5	100		0,7	100		0,0	100		115427,8	100		10,2	100		144,1	100		960,7	100	In marcia
13:30		2,3	100		1,8	100		0,0	84		4,5	100		0,25	100		30,8	100		0,8	100		0,0	100		116343,8	100		10,4	100		144,1	100		959,7	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,6	100		0,0	90		4,8	100		0,25	100		16,1	100		0,8	100		0,0	100		116124,5	100		10,5	100		144,0	100		958,0	100	In marcia
14:30		1,8	100		2,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		12,9	100		0,6	100		0,0	100		116509,1	100		10,5	100		143,5	100		959,7	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		27,9	100		0,6	100		0,0	100		115241,3	100		10,6	100		144,0	100		949,2	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,4	100		0,0	84		5,3	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		114480,4	100		10,3	100		143,7	100		956,1	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,3	100		0,0	90		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		114297,9	100		10,5	100		143,5	100		956,1	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		113986,4	100		10,3	100		143,7	100		962,7	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		45,1	100		0,6	100		0,0	100		112980,1	100		10,2	100		143,5	100		960,5	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	84		3,8	100		0,26	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		112981,4	100		10,2	100		144,1	100		965,2	100	In marcia
18:00		1,9	100		1,6	100		0,84	90		3,7	100		0,26	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		113265,5	100		9,9	100		144,1	100		973,7	100	In marcia
18:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		113407,0	100		10,0	100		144,0	100		966,8	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		25,4	100		0,6	100		0,0	100		113524,7	100		10,1	100		143,8	100		964,9	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,5	100		0,0	83		3,8	100		0,26	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		113512,0	100		10,3	100		143,9	100		961,6	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,4	100		0,04	90		4,6	100		0,26	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		113431,4	100		9,8	100		144,1	100		964,0	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,7	100		0,06	100		4,0	100		0,26	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		115618,8	100		10,0	100		144,2	100		972,4	100	In marcia
21:00		1,4	85		1,6	85		0,0	100		3,6	85		0,26	100		29,0	85		0,6	85		0,0	85		115602,6	100		10,3	85		144,2	100		956,9	100	In marcia
21:30		1,5	79		1,3	79		0,0	83		3,4	79		0,26	100		19,1	79		0,6	79		0,0	79		116512,6	100		10,6	79		144,1	100		945,3	100	In marcia
22:00		1,4																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,7	100		0,1	100		4,4	100		0,26	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		114694,6	100		10,2	100		144,1	100		957,4	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		115727,1	100		10,2	100		143,9	100		957,5	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,4	100		0,0	84		4,1	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		116541,7	100		10,5	100		143,7	100		948,1	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,0	100		0,97	89		4,2	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		116232,1	100		10,3	100		144,2	100		956,8	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,5	100		0,19	100		4,3	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		117040,2	100		10,5	100		144,0	100		947,0	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		31,1	100		0,6	100		0,0	100		117205,3	100		10,4	100		144,1	100		953,3	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,6	100		0,0	84		4,3	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		116941,8	100		10,4	100		144,1	100		952,7	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		1,5	100		0,81	89		4,7	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		117605,5	100		10,4	100		144,2	100		951,2	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		1,9	100		0,15	100		4,6	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		117748,4	100		10,6	100		144,0	100		950,3	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		117515,0	100		10,5	100		144,3	100		954,9	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,6	100		0,0	84		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		118183,7	100		10,6	100		144,0	100		949,1	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		1,6	100		0,2	89		4,4	100		0,25	100		23,5	100		0,7	100		0,0	100		117366,0	100		10,7	100		143,8	100		944,0	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		35,8	100		0,7	100		0,0	100		116523,0	100		10,4	100		144,3	100		956,5	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	94		27,5	100		0,7	100		0,0	100		116180,9	100		10,6	100		143,5	100		951,5	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,4	100		0,0	84		4,5	100		0,25	100		31,7	100		0,7	100		0,0	100		115936,5	100		10,3	100		143,5	100		955,5	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		1,5	100		0,02	90		4,1	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		116148,2	100		10,6	100		143,8	100		953,6	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		27,4	100		0,7	100		0,0	100		115772,2	100		10,5	100		143,6	100		952,3	100		in Betrieb
09:00		1,4	84		1,1	84		0,0	100		4,6	84		0,26	100		38,8	84		0,6	84		0,0	84		115248,6	100		10,1	84		144,1	100		956,7	100		in Betrieb
09:30		3,1	79		1,7	79		0,0	84		4,5	79		0,25	100		31,9	79		0,7	79		0,0	79		116340,2	100		10,6	79		143,3	100		954,5	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		1,1	100		0,0	90		4,9	100		0,26	100		40,0	100		0,6	100		0,0	100		115707,4	100		10,1	100		144,2	100		967,8	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		116526,1	100		10,2	100		144,4	100		961,4	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		28,2	100		0,6	100		0,0	100		117316,8	100		10,5	100		144,0	100		947,0	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		1,6	100		0,0	84		4,5	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		117786,0	100		10,7	100		144,3	100		952,1	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		1,2	100		0,35	90		4,3	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		116489,7	100		10,4	100		144,2	100		956,1	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		36,3	100		0,6	100		0,0	100		115889,3	100		10,5	100		144,3	100		951,4	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		34,5	100		0,7	100		0,0	100		115427,8	100		10,2	100		144,1	100		960,7	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,8	100		0,0	84		4,5	100		0,25	100		30,8	100		0,8	100		0,0	100		116343,8	100		10,4	100		144,1	100		959,7	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,6	100		0,0	90		4,8	100		0,25	100		16,1	100		0,8	100		0,0	100		116124,5	100		10,5	100		144,0	100		958,0	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		2,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		12,9	100		0,6	100		0,0	100		116509,1	100		10,5	100		143,5	100		959,7	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		27,9	100		0,6	100		0,0	100		115241,3	100		10,6	100		144,0	100		949,2	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,4	100		0,0	84		5,3	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		114480,4	100		10,3	100		143,7	100		956,1	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,3	100		0,0	90		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		114297,9	100		10,5	100		143,5	100		956,1	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		113986,4	100		10,3	100		143,7	100		962,7	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		45,1	100		0,6	100		0,0	100		112980,1	100		10,2	100		143,5	100		960,5	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	84		3,8	100		0,26	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		112981,4	100		10,2	100		144,1	100		965,2	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,6	100		0,84	90		3,7	100		0,26	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		113265,5	100		9,9	100		144,1	100		973,7	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		113407,0	100		10,0	100		144,0	100		966,8	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		25,4	100		0,6	100		0,0	100		113524,7	100		10,1	100		143,8	100		964,9	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,5	100		0,0	83		3,8	100		0,26	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		113512,0	100		10,3	100		143,9	100		961,6	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,4	100		0,04	90		4,6	100		0,26	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		113431,4	100		9,8	100		144,1	100		964,0	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,7	100		0,06	100		4,0	100		0,26	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		115618,8	100		10,0	100		144,2	100		972,4	100		in Betrieb
21:00		1,4	85		1,6	85		0,0	100		3,6	85		0,26	100		29,0	85		0,6	85		0,0	85		115602,6	100		10,3	85		144,2	100		956,9	100		in Betrieb
21:30		1,5	79		1,3	79		0,0	83		3,4	79		0,26	100		19,1	79		0,6	79		0,0	79</														