

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/11/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		114980,0	100	10,4	100	143,9	100	946,2	100	In marcia
01:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		37,6	100		0,6	100		0,0	100		114753,6	100	10,4	100	143,8	100	949,2	100	In marcia
01:30		1,8	100		1,4	100		0,0	83		3,7	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		115222,1	100	10,3	100	143,7	100	955,4	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,6	100		0,0	90		4,1	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		114893,0	100	10,2	100	143,9	100	957,7	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		115660,1	100	10,3	100	144,2	100	957,1	100	In marcia
03:00		2,0	100		2,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	95		24,0	100		0,6	100		0,0	100		116295,2	100	10,5	100	143,8	100	948,7	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,8	100		0,0	83		4,3	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		117000,4	100	10,6	100	143,9	100	950,8	100	In marcia
04:00		1,9	100		1,1	100		0,0	90		4,1	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		116231,2	100	10,4	100	144,0	100	949,8	100	In marcia
04:30		2,1	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		117718,1	100	10,7	100	143,7	100	949,1	100	In marcia
05:00		2,8	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		117432,7	100	10,4	100	144,2	100	952,7	100	In marcia
05:30		3,2	100		1,8	100		0,0	83		3,9	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		118057,0	100	10,5	100	144,1	100	945,7	100	In marcia
06:00		4,1	100		1,8	100		0,0	90		3,9	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,0	100		117484,9	100	10,9	100	143,3	100	941,0	100	In marcia
06:30		3,2	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		115815,1	100	10,6	100	143,4	100	952,2	100	In marcia
07:00		2,6	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		30,6	100		0,6	100		0,0	100		115034,7	100	10,4	100	143,7	100	962,4	100	In marcia
07:30		3,6	100		1,4	100		0,0	83		4,3	100		0,25	100		44,1	100		0,6	100		0,0	100		113804,3	100	10,3	100	143,6	100	959,2	100	In marcia
08:00		2,2	100		1,2	100		0,54	90		4,4	100		0,25	100		49,6	100		0,6	100		0,0	100		114308,6	100	10,2	100	143,4	100	958,7	100	In marcia
08:30		3,1	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		44,7	100		0,6	100		0,0	100		114349,9	100	10,1	100	144,0	100	961,9	100	In marcia
09:00		2,9	85		1,9	85		0,0	100		4,2	85		0,25	100		29,2	85		0,6	85		0,0	85		115092,2	100	10,1	85	143,9	100	959,2	100	In marcia
09:30		2,0	78		1,2	78		0,0	83		3,7	78		0,26	100		29,5	78		0,6	78		0,2	78		114616,2	100	10,4	78	143,4	100	949,9	100	In marcia
10:00		3,9	100		1,7	100		0,0	90		4,2	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		115198,5	100	10,0	100	143,4	100	965,6	100	In marcia
10:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		17,0	100		0,6	100		0,1	100		114952,8	100	10,4	100	143,6	100	956,7	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		32,2	100		0,6	100		0,2	100		114456,1	100	9,7	100	144,5	100	964,1	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,9	100		0,0	83		4,1	100		0,26	100		26,2	100		0,6	100		0,1	100		116823,1	100	10,1	100	144,2	100	959,7	100	In marcia
12:00		2,4	100		1,4	100		0,0	90		4,0	100		0,26	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		117348,8	100	10,4	100	143,8	100	949,8	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		117000,1	100	10,6	100	143,8	100	946,4	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,1	100		116706,6	100	10,5	100	144,0	100	954,3	100	In marcia
13:30		1,9	100		1,5	100		0,0	83		3,9	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,1	100		115968,8	100	10,4	100	144,1	100	954,4	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,5	100		0,32	90		4,0	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,1	100		116610,2	100	10,4	100	143,7	100	955,1	100	In marcia
14:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,2	100		116287,8	100	10,4	100	144,2	100	954,8	100	In marcia
15:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		28,7	100		0,6	100		0,2	100		116309,8	100	10,3	100	143,7	100	958,8	100	In marcia
15:30		2,1	100		1,3	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,1	100		116586,6	100	10,5	100	143,8	100	953,2	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,5	100		0,0	91		3,7	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		116524,3	100	10,4	100	143,8	100	952,8	100	In marcia
16:30		3,4	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,2	100		116499,4	100	10,5	100	143,8	100	954,5	100	In marcia
17:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		36,4	100		0,6	100		0,1	100		116343,2	100	10,5	100	144,1	100	949,4	100	In marcia
17:30		3,2	100		1,6	100		0,0	83		4,0	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,1	100		116262,3	100	10,4	100	143,8	100	954,9	100	In marcia
18:00		3,3	100		1,4	100		0,0	91		4,1	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		116577,3	100	10,6	100	143,6	100	953,9	100	In marcia
18:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		116316,0	100	10,5	100	144,0	100	952,8	100	In marcia
19:00		3,4	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		26,6	100		0,6	100		0,1	100		115787,8	100	10,6	100	143,5	100	947,4	100	In marcia
19:30		1,8	100		1,6	100		0,0	83		3,9	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,1	100		115047,3	100	10,4	100	143,5	100	952,5	100	In marcia
20:00		2,2	100		1,6	100		1,16	91		3,8	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,1	100		115253,9	100	10,4	100	143,4	100	959,4	100	In marcia
20:30		1,7	100		1,2	100		0,21	100		3,9	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,2	100		114706,4	100	10,4	100	143,7	100	958,4	100	In marcia
21:00		2,3	85		1,5	85		0,3	100		4,4	85		0,25	100		41,3	85		0,6	85		0,0	85		114328,5	100	10,4	85	143,5	100	949,0	100	In marcia
21:30		1,7	79		1,4	79		0,09	83		3,7	79		0,25	100		31,5	79		0,6	79		0,0	79		114906,6	100	10,3	79	143,6	100	954,0	100	In marcia
22:00		2,4	100		1,7	100		0,13	91		3,4	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		114757,0	100	10,4	100	143,3	100	955,1	100	In marcia
22:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		113945,7	100	10,0	100	143,9	100	964,1	100	In marcia
23:00		2,7	100		1,4	100		0,0																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		114980,0	100		10,4	100		143,9	100		946,2	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		37,6	100		0,6	100		0,0	100		114753,6	100		10,4	100		143,8	100		949,2	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		1,4	100		0,0	83		3,7	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		115222,1	100		10,3	100		143,7	100		955,4	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,6	100		0,0	90		4,1	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		114893,0	100		10,2	100		143,9	100		957,7	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		115660,1	100		10,3	100		144,2	100		957,1	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		2,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	95		24,0	100		0,6	100		0,0	100		116295,2	100		10,5	100		143,8	100		948,7	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,8	100		0,0	83		4,3	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		117000,4	100		10,6	100		143,9	100		950,8	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		1,1	100		0,0	90		4,1	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		116231,2	100		10,4	100		144,0	100		949,8	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		0,8	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		117718,1	100		10,7	100		143,7	100		949,1	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		117432,7	100		10,4	100		144,2	100		952,7	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,8	100		0,0	83		3,9	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		118057,0	100		10,5	100		144,1	100		945,7	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		1,8	100		0,0	90		3,9	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,0	100		117484,9	100		10,9	100		143,3	100		941,0	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		19,5	100		0,6	100		0,0	100		115815,1	100		10,6	100		143,4	100		952,2	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		30,6	100		0,6	100		0,0	100		115034,7	100		10,4	100		143,7	100		962,4	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		1,4	100		0,0	83		4,3	100		0,25	100		44,1	100		0,6	100		0,0	100		113804,3	100		10,3	100		143,6	100		959,2	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,2	100		0,54	90		4,4	100		0,25	100		49,6	100		0,6	100		0,0	100		114308,6	100		10,2	100		143,4	100		958,7	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		44,7	100		0,6	100		0,0	100		114349,9	100		10,1	100		144,0	100		961,9	100		in Betrieb
09:00		2,9	85		1,9	85		0,0	100		4,2	85		0,25	100		29,2	85		0,6	85		0,0	85		115092,2	100		10,1	85		143,9	100		959,2	100		in Betrieb
09:30		2,0	78		1,2	78		0,0	83		3,7	78		0,26	100		29,5	78		0,6	78		0,2	78		114616,2	100		10,4	78		143,4	100		949,9	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		1,7	100		0,0	90		4,2	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		115198,5	100		10,0	100		143,4	100		965,6	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		17,0	100		0,6	100		0,1	100		114952,8	100		10,4	100		143,6	100		956,7	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		32,2	100		0,6	100		0,2	100		114456,1	100		9,7	100		144,5	100		964,1	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,9	100		0,0	83		4,1	100		0,26	100		26,2	100		0,6	100		0,1	100		116823,1	100		10,1	100		144,2	100		959,7	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		1,4	100		0,0	90		4,0	100		0,26	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		117348,8	100		10,4	100		143,8	100		949,8	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		117000,1	100		10,6	100		143,8	100		946,4	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,1	100		116706,6	100		10,5	100		144,0	100		954,3	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		1,5	100		0,0	83		3,9	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,1	100		115968,8	100		10,4	100		144,1	100		954,4	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,5	100		0,32	90		4,0	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,1	100		116610,2	100		10,4	100		143,7	100		955,1	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,2	100		116287,8	100		10,4	100		144,2	100		954,8	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		28,7	100		0,6	100		0,2	100		116309,8	100		10,3	100		143,7	100		958,8	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		1,3	100		0,0	83		3,6	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,1	100		116586,6	100		10,5	100		143,8	100		953,2	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,5	100		0,0	91		3,7	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,1	100		116524,3	100		10,4	100		143,8	100		952,8	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,2	100		116499,4	100		10,5	100		143,8	100		954,5	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		36,4	100		0,6	100		0,1	100		116343,2	100		10,5	100		144,1	100		949,4	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		1,6	100		0,0	83		4,0	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,1	100		116262,3	100		10,4	100		143,8	100		954,9	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		1,4	100		0,0	91		4,1	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		116577,3	100		10,6	100		143,6	100		953,9	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		116316,0	100		10,5	100		144,0	100		952,8	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		26,6	100		0,6	100		0,1	100		115787,8	100		10,6	100		143,5	100		947,4	100		in Betrieb
19:30		1,8	100		1,6	100		0,0	83		3,9	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,1	100		115047,3	100		10,4	100		143,5	100		952,5	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,6	100		1,16	91		3,8	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,1	100		115253,9	100		10,4	100		143,4	100		959,4	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,2	100		0,21	100		3,9	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,2	100		114706,4	100		10,4	100		143,7	100		958,4	100		in Betrieb
21:00		2,3	85		1,5	85		0,3	100		4,4	85		0,25	100		41,3	85		0,6	85		0,0	85		114328,5	100		10,4	85		143,5	100		949,0	100		in Betrieb
21:30		1,7	79		1,4	79		0,09	83		3,7	79		0,25	100		31,5	79		0,6	79		0,0	79														