

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/11/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,0	100		4,9	100		3,6	100		0,25	100		32,5	100		0,7	100		0,0	100		116841,8	100		10,5	100		144,5	100		956,8	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		4,29	100		3,6	100		0,25	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		116862,0	100		10,7	100		144,4	100		947,5	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		5,5	83		3,8	100		0,25	100		34,1	100		0,7	100		0,0	100		117385,1	100		10,4	100		144,6	100		958,7	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		3,65	90		3,7	100		0,25	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		117678,2	100		10,6	100		144,6	100		952,2	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		5,5	100		3,7	100		0,26	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		117802,5	100		10,7	100		144,8	100		953,5	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		6,22	100		4,0	100		0,24	94		25,8	100		0,7	100		0,0	100		118090,7	100		10,6	100		144,4	100		957,3	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		6,24	83		3,9	100		0,26	100		32,5	100		0,7	100		0,0	100		117423,7	100		10,5	100		144,8	100		955,4	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,0	100		5,3	90		3,5	100		0,25	100		32,1	100		0,7	100		0,0	100		117328,8	100		10,6	100		144,4	100		957,0	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		6,94	100		4,1	100		0,25	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		117905,6	100		10,6	100		144,7	100		956,5	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		6,65	100		3,5	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		117413,2	100		10,6	100		144,2	100		952,0	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		5,44	83		3,5	100		0,25	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		116605,3	100		10,5	100		144,3	100		949,7	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		7,97	90		3,3	100		0,25	100		20,7	100		0,7	100		0,0	100		116444,1	100		10,6	100		144,0	100		951,7	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,0	100		9,03	100		3,4	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		116033,7	100		10,5	100		144,4	100		957,5	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		9,78	100		3,4	100		0,24	94		24,3	100		0,7	100		0,0	100		115111,7	100		10,6	100		143,4	100		958,7	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		5,2	83		3,6	100		0,25	100		39,8	100		0,7	100		0,0	100		113516,4	100		10,4	100		143,6	100		954,5	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		4,85	90		3,5	100		0,25	100		41,3	100		0,7	100		0,0	100		112794,5	100		10,2	100		143,8	100		963,2	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,0	100		5,19	100		3,5	100		0,25	100		44,3	100		0,7	100		0,0	100		112676,4	100		10,2	100		144,1	100		961,5	100	In marcia
09:00		1,2	84		0,0	84		4,9	100		3,4	84		0,25	100		40,1	84		0,7	84		0,0	84		113035,5	100		10,1	84		144,0	100		964,5	100	In marcia
09:30		1,2	79		0,0	79		4,79	83		3,3	79		0,25	100		31,9	79		0,7	79		0,0	79		115584,0	100		10,2	79		143,9	100		964,8	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,0	100		4,21	90		3,6	100		0,25	100		30,2	100		0,7	100		0,0	100		114316,9	100		10,3	100		144,2	100		958,2	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,0	100		5,06	100		3,3	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		114714,0	100		10,2	100		144,0	100		953,5	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,1	100		6,14	100		3,5	100		0,25	94		27,6	100		0,6	100		0,0	100		114575,3	100		10,2	100		144,2	100		954,8	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		6,44	83		3,2	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		114773,0	100		10,2	100		144,3	100		955,0	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,0	100		6,87	90		3,3	100		0,26	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		115107,8	100		10,1	100		144,2	100		961,8	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,1	100		5,8	100		3,2	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		115518,8	100		10,6	100		144,3	100		943,6	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,1	100		6,36	100		3,5	100		0,26	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		115030,6	100		10,1	100		144,2	100		963,2	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,1	100		6,33	83		3,6	100		0,26	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		115609,9	100		10,3	100		144,5	100		954,0	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,1	100		5,95	90		4,0	100		0,26	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		115655,5	100		10,2	100		144,2	100		957,6	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,0	100		6,33	100		3,7	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		116310,3	100		10,4	100		144,5	100		949,1	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,1	100		10,46	100		3,3	100		0,26	94		21,1	100		0,6	100		0,0	100		115594,4	100		10,3	100		144,3	100		955,0	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,1	100		9,02	83		3,3	100		0,25	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		116022,5	100		10,4	100		144,3	100		955,1	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,1	100		8,47	90		3,3	100		0,26	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		115457,0	100		10,5	100		144,1	100		949,8	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,1	100		8,23	100		3,5	100		0,26	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		115928,3	100		10,3	100		144,5	100		954,5	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,1	100		7,28	100		3,3	100		0,26	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		115502,3	100		10,4	100		144,3	100		953,4	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,1	100		6,81	83		3,3	100		0,26	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		115513,0	100		10,3	100		144,4	100		951,3	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,0	100		5,51	90		3,5	100		0,26	100		41,6	100		0,6	100		0,0	100		116240,2	100		10,1	100		144,8	100		959,8	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,0	100		5,37	100		3,7	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		117471,9	100		10,4	100		144,6	100		953,4	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,1	100		6,82	100		3,6	100		0,26	95		23,1	100		0,6	100		0,0	100		118714,7	100		10,1	100		144,8	100		960,4	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,1	100		7,71	83		3,4	100		0,26	100		17,6	100		0,7	100		0,0	100		116943,9	100		11,1	100		144,2	100		933,2	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,1	100		3,57	90		3,7	100		0,26	100		31,1	100		0,7	100		0,0	100		116964,3	100		10,3	100		144,5	100		950,2	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,1	100		5,18	100		3,6	100		0,26	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		116289,0	100		10,4	100		144,6	100		953,0	100	In marcia
21:00		1,3	84		0,1	84		6,45	100		3,6	84		0,26	100		34,3	84		0,6	84		0,0	84		116388,9	100		10,1	84		144,8	100		958,1	100	In marcia
21:30		1,3	79		0,0	79		6,83	83		3,2	79		0,26	100		28,4	79		0,6	79		0,1	79		117422,8	100		10,4	79		144,3	100		947,4	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,0	100		4,9	100		3,6	100		0,25	100		32,5	100		0,7	100		0,0	100		116841,8	100	10,5	100		144,5	100		956,8	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		4,29	100		3,6	100		0,25	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		116862,0	100	10,7	100		144,4	100		947,5	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		5,5	83		3,8	100		0,25	100		34,1	100		0,7	100		0,0	100		117385,1	100	10,4	100		144,6	100		958,7	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		3,65	90		3,7	100		0,25	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		117678,2	100	10,6	100		144,6	100		952,2	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		5,5	100		3,7	100		0,26	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		117802,5	100	10,7	100		144,8	100		953,5	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		6,22	100		4,0	100		0,24	94		25,8	100		0,7	100		0,0	100		118090,7	100	10,6	100		144,4	100		957,3	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		6,24	83		3,9	100		0,26	100		32,5	100		0,7	100		0,0	100		117423,7	100	10,5	100		144,8	100		955,4	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		5,3	90		3,5	100		0,25	100		32,1	100		0,7	100		0,0	100		117328,8	100	10,6	100		144,4	100		957,0	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		6,94	100		4,1	100		0,25	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		117905,6	100	10,6	100		144,7	100		956,5	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		6,65	100		3,5	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		117413,2	100	10,6	100		144,2	100		952,0	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		5,44	83		3,5	100		0,25	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		116605,3	100	10,5	100		144,3	100		949,7	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		7,97	90		3,3	100		0,25	100		20,7	100		0,7	100		0,0	100		116444,1	100	10,6	100		144,0	100		951,7	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		9,03	100		3,4	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		116033,7	100	10,5	100		144,4	100		957,5	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		9,78	100		3,4	100		0,24	94		24,3	100		0,7	100		0,0	100		115111,7	100	10,6	100		143,4	100		958,7	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		5,2	83		3,6	100		0,25	100		39,8	100		0,7	100		0,0	100		113516,4	100	10,4	100		143,6	100		954,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		4,85	90		3,5	100		0,25	100		41,3	100		0,7	100		0,0	100		112794,5	100	10,2	100		143,8	100		963,2	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		5,19	100		3,5	100		0,25	100		44,3	100		0,7	100		0,0	100		112676,4	100	10,2	100		144,1	100		961,5	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		0,0	84		4,9	100		3,4	84		0,25	100		40,1	84		0,7	84		0,0	84		113035,5	100	10,1	84		144,0	100		964,5	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		0,0	79		4,79	83		3,3	79		0,25	100		31,9	79		0,7	79		0,0	79		113584,0	100	10,2	79		143,9	100		964,8	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,0	100		4,21	90		3,6	100		0,25	100		30,2	100		0,7	100		0,0	100		114316,9	100	10,3	100		144,2	100		958,2	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,0	100		5,06	100		3,3	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		114714,0	100	10,2	100		144,0	100		953,5	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,1	100		6,14	100		3,5	100		0,25	94		27,6	100		0,6	100		0,0	100		114575,3	100	10,2	100		144,2	100		954,8	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		6,44	83		3,2	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		114773,0	100	10,2	100		144,3	100		955,0	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,0	100		6,87	90		3,3	100		0,26	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		115107,8	100	10,1	100		144,2	100		961,8	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,1	100		5,8	100		3,2	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		115518,8	100	10,6	100		144,3	100		943,6	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,1	100		6,36	100		3,5	100		0,26	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		115030,6	100	10,1	100		144,2	100		963,2	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,1	100		6,33	83		3,6	100		0,26	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		115609,9	100	10,3	100		144,5	100		954,0	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,1	100		5,95	90		4,0	100		0,26	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		115655,5	100	10,2	100		144,2	100		957,6	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,0	100		6,33	100		3,7	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		116310,3	100	10,4	100		144,5	100		949,1	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,1	100		10,46	100		3,3	100		0,26	94		21,1	100		0,6	100		0,0	100		115594,4	100	10,3	100		144,3	100		955,0	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,1	100		9,02	83		3,3	100		0,25	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		116022,5	100	10,4	100		144,3	100		955,1	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,1	100		8,47	90		3,3	100		0,26	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		115457,0	100	10,5	100		144,1	100		949,8	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,1	100		8,23	100		3,5	100		0,26	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		115928,3	100	10,3	100		144,5	100		954,5	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,1	100		7,28	100		3,3	100		0,26	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		115502,3	100	10,4	100		144,3	100		953,4	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,1	100		6,81	83		3,3	100		0,26	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		115513,0	100	10,3	100		144,4	100		951,3	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,0	100		5,51	90		3,5	100		0,26	100		41,6	100		0,6	100		0,0	100		116240,2	100	10,1	100		144,8	100		959,8	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,0	100		5,37	100		3,7	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		117471,9	100	10,4	100		144,6	100		953,4	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,1	100		6,82	100		3,6	100		0,26	95		23,1	100		0,6	100		0,0	100		118714,7	100	10,1	100		144,8	100		960,4	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,1	100		7,71	83		3,4	100		0,26	100		17,6	100		0,7	100		0,0	100		116943,9	100	11,1	100		144,2	100		933,2	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,1	100		3,57	90		3,7	100		0,26	100		31,1	100		0,7	100		0,0	100		116964,3	100	10,3	100		144,5	100		950,2	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,1	100		5,18	100		3,6	100		0,26	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		116289,0	100	10,4	100		144,6	100		953,0	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		0,1	84		6,45	100		3,6	84		0,26	100		34,3	84		0,6	84		0,0	84		116388,9	100	10,1	84		144,8	100		958,1	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		0,0	79		6,83	83		3,2	79		0,26	100		28,4	79		0,6	79		0,1	79		117422,8	100	10,4	79		144,3	100		947,4	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		0																																