

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/12/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,0	100		2,02	100		3,8	100		0,26	100		37,1	100		0,6	100		0,2	100		119132,7	100		10,4	100		144,6	100		957,1	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,0	100		1,44	100		3,5	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		118400,8	100		10,3	100		144,5	100		959,6	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,8	100		1,2	82		3,4	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		118641,3	100		10,8	100		144,5	100		944,0	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,7	100		0,07	91		3,5	100		0,26	100		29,9	100		0,6	100		0,1	100		118445,1	100		10,4	100		144,7	100		958,7	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,8	100		0,14	100		3,1	100		0,26	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		117978,5	100		10,6	100		144,5	100		950,8	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		28,1	100		0,6	100		0,1	100		119324,1	100		10,2	100		144,7	100		964,4	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,7	100		0,0	82		3,5	100		0,26	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		117890,5	100		10,7	100		144,3	100		948,2	100	In marcia
04:00		1,3	100		0,8	100		0,45	91		3,4	100		0,26	100		32,5	100		0,6	100		0,2	100		116687,1	100		10,4	100		144,5	100		956,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,6	100		0,19	100		3,2	100		0,26	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		117334,2	100		10,6	100		144,4	100		954,2	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,8	100		0,2	100		3,2	100		0,26	100		35,8	100		0,6	100		0,1	100		117288,7	100		10,4	100		144,7	100		955,6	100	In marcia
05:30		1,4	100		0,8	100		0,21	82		3,4	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		118192,2	100		10,6	100		144,3	100		956,6	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,6	100		0,13	91		3,3	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		118202,5	100		10,7	100		144,3	100		954,9	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,6	100		0,41	100		3,3	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,1	100		118402,4	100		10,6	100		144,4	100		956,0	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,6	100		0,62	100		3,4	100		0,26	94		31,7	100		0,6	100		0,1	100		117375,4	100		10,7	100		144,6	100		956,2	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,9	100		0,73	82		3,0	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		117152,2	100		10,5	100		144,2	100		963,1	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,7	100		0,15	91		3,1	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		116928,1	100		10,5	100		144,3	100		965,2	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,7	100		0,37	100		3,0	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		116293,7	100		10,5	100		144,4	100		962,8	100	In marcia
09:00		1,4	86		0,9	86		0,56	100		3,5	86		0,25	100		34,7	86		0,6	86		0,1	86		116247,3	100		10,5	86		144,1	100		966,7	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,5	78		0,32	82		4,0	78		0,26	100		32,9	78		0,6	78		0,2	78		116095,2	100		10,5	78		144,3	100		962,1	100	In marcia
10:00		1,5	100		0,9	100		0,14	91		3,8	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,2	100		116010,5	100		10,3	100		144,4	100		967,0	100	In marcia
10:30		1,4	100		0,8	100		0,02	100		4,0	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,2	100		116368,4	100		10,4	100		144,3	100		957,8	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,1	100		0,49	100		4,1	100		0,25	94		27,2	100		0,6	100		0,2	100		117063,0	100		10,5	100		144,3	100		959,1	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,5	100		0,65	82		4,1	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,2	100		116890,2	100		10,5	100		144,2	100		961,9	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,4	100		0,05	91		4,1	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,2	100		117997,2	100		10,7	100		144,3	100		960,7	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		118123,1	100		10,6	100		144,5	100		958,0	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		16,8	100		0,6	100		0,3	100		117226,8	100		10,8	100		143,9	100		961,9	100	In marcia
13:30		1,4	100		0,8	100		0,0	82		4,1	100		0,25	100		12,1	100		0,6	100		0,2	100		116133,4	100		10,4	100		143,4	100		972,6	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,0	100		0,21	91		4,0	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,2	100		114143,1	100		10,5	100		143,7	100		963,2	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,2	100		1,3	100		3,9	100		0,26	100		49,6	100		0,6	100		0,2	100		112655,1	100		10,1	100		144,1	100		967,5	100	In marcia
15:00		1,3	100		2,6	100		2,64	100		3,7	100		0,25	94		48,4	100		0,6	100		0,0	100		112831,3	100		10,4	100		143,8	100		956,7	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,2	100		1,94	82		3,9	100		0,25	100		44,1	100		0,6	100		0,2	100		113090,0	100		10,1	100		143,8	100		966,4	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,4	100		0,39	91		4,0	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,1	100		113247,4	100		10,4	100		143,8	100		960,9	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,5	100		0,15	100		3,9	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,1	100		113925,8	100		10,3	100		143,9	100		964,8	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		23,4	100		0,6	100		0,2	100		113978,9	100		10,5	100		143,9	100		959,3	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,5	100		0,0	82		4,2	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,1	100		113679,7	100		10,3	100		143,8	100		965,6	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,4	100		0,01	92		4,0	100		0,25	100		18,7	100		0,6	100		0,2	100		114189,8	100		10,5	100		143,7	100		961,5	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,7	100		0,16	100		4,5	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,2	100		114170,9	100		10,3	100		144,0	100		965,8	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,5	100		0,39	100		4,0	100		0,26	94		36,3	100		0,6	100		0,1	100		113558,5	100		10,2	100		144,2	100		968,6	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,6	100		0,59	82		3,8	100		0,26	100		35,1	100		0,6	100		0,2	100		114197,3	100		10,2	100		144,1	100		968,2	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,7	100		0,27	92		4,7	100		0,26	100		32,9	100		0,6	100		0,3	100		115120,3	100		10,2	100		144,4	100		968,9	100	In marcia
20:30		1,6	100		1,3	100		0,85	100		4,4	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		116196,1	100		10,3	100		144,2	100		962,1	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,2	85		1,42	100		4,4	85		0,26	100		23,9	85		0,6	85		0,2	85		115704,8	100		10,4	85		144,1	100		958,8	100	In marcia
21:30		1,4	78		1,7	78		1,86	82		3,6	78		0,26	100		39,4	78		0,7	78		0,0	78		115066,4	100		10,4	78		144,0	100		956,		

MVA Bozen

Datum: 03/12/2020

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		1,3	100		1,0	100		2,02	100		3,8	100		0,26	100		37,1	100		0,6	100		0,2	100		119132,7	100	10,4	100	144,6	100	957,1	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,0	100		1,44	100		3,5	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		118400,8	100	10,3	100	144,5	100	959,6	100	in Betrieb
01:30		1,2	100		0,8	100		1,2	82		3,4	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		118641,3	100	10,8	100	144,5	100	944,0	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		0,7	100		0,07	91		3,5	100		0,26	100		29,9	100		0,6	100		0,1	100		118445,1	100	10,4	100	144,7	100	958,7	100	in Betrieb
02:30		1,2	100		0,8	100		0,14	100		3,1	100		0,26	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		117978,5	100	10,6	100	144,5	100	950,8	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		28,1	100		0,6	100		0,1	100		119324,1	100	10,2	100	144,7	100	964,4	100	in Betrieb
03:30		1,2	100		0,7	100		0,0	82		3,5	100		0,26	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		117890,5	100	10,7	100	144,3	100	948,2	100	in Betrieb
04:00		1,3	100		0,8	100		0,45	91		3,4	100		0,26	100		32,5	100		0,6	100		0,2	100		116687,1	100	10,4	100	144,5	100	956,3	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		0,6	100		0,19	100		3,2	100		0,26	100		30,4	100		0,6	100		0,1	100		117334,2	100	10,6	100	144,4	100	954,2	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		0,8	100		0,2	100		3,2	100		0,26	100		35,8	100		0,6	100		0,1	100		117288,7	100	10,4	100	144,7	100	955,6	100	in Betrieb
05:30		1,4	100		0,8	100		0,21	82		3,4	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		118192,2	100	10,6	100	144,3	100	956,6	100	in Betrieb
06:00		1,2	100		0,6	100		0,13	91		3,3	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		118202,5	100	10,7	100	144,3	100	954,9	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		0,6	100		0,41	100		3,3	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,1	100		118402,4	100	10,6	100	144,4	100	956,0	100	in Betrieb
07:00		1,2	100		0,6	100		0,62	100		3,4	100		0,26	94		31,7	100		0,6	100		0,1	100		117375,4	100	10,7	100	144,6	100	956,2	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		0,9	100		0,73	82		3,0	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		117152,2	100	10,5	100	144,2	100	963,1	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		0,7	100		0,15	91		3,1	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		116928,1	100	10,5	100	144,3	100	965,2	100	in Betrieb
08:30		1,2	100		0,7	100		0,37	100		3,0	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		116293,7	100	10,5	100	144,4	100	962,8	100	in Betrieb
09:00		1,4	86		0,9	86		0,56	100		3,5	86		0,25	100		34,7	86		0,6	86		0,1	86		116247,3	100	10,5	86	144,1	100	966,7	100	in Betrieb
09:30		1,2	78		0,5	78		0,32	82		4,0	78		0,26	100		32,9	78		0,6	78		0,2	78		116095,2	100	10,5	78	144,3	100	962,1	100	in Betrieb
10:00		1,5	100		0,9	100		0,14	91		3,8	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,2	100		116010,5	100	10,3	100	144,4	100	967,0	100	in Betrieb
10:30		1,4	100		0,8	100		0,02	100		4,0	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,2	100		116368,4	100	10,4	100	144,3	100	957,8	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		1,1	100		0,49	100		4,1	100		0,25	94		27,2	100		0,6	100		0,2	100		117063,0	100	10,5	100	144,3	100	959,1	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,5	100		0,65	82		4,1	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,2	100		116890,2	100	10,5	100	144,2	100	961,9	100	in Betrieb
12:00		1,2	100		1,4	100		0,05	91		4,1	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,2	100		117997,2	100	10,7	100	144,3	100	960,7	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		118123,1	100	10,6	100	144,5	100	958,0	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		16,8	100		0,6	100		0,3	100		117226,8	100	10,8	100	143,9	100	961,9	100	in Betrieb
13:30		1,4	100		0,8	100		0,0	82		4,1	100		0,25	100		12,1	100		0,6	100		0,2	100		116133,4	100	10,4	100	143,4	100	972,6	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		1,0	100		0,21	91		4,0	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,2	100		114143,1	100	10,5	100	143,7	100	963,2	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,2	100		1,3	100		3,9	100		0,26	100		49,6	100		0,6	100		0,2	100		112655,1	100	10,1	100	144,1	100	967,5	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		2,6	100		2,64	100		3,7	100		0,25	94		48,4	100		0,6	100		0,0	100		112831,3	100	10,4	100	143,8	100	956,7	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,2	100		1,94	82		3,9	100		0,25	100		44,1	100		0,6	100		0,2	100		113090,0	100	10,1	100	143,8	100	966,4	100	in Betrieb
16:00		1,2	100		1,4	100		0,39	91		4,0	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,1	100		113247,4	100	10,4	100	143,8	100	960,9	100	in Betrieb
16:30		1,4	100		1,5	100		0,15	100		3,9	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,1	100		113925,8	100	10,3	100	143,9	100	964,8	100	in Betrieb
17:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		23,4	100		0,6	100		0,2	100		113978,9	100	10,5	100	143,9	100	959,3	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		1,5	100		0,0	82		4,2	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,1	100		113679,7	100	10,3	100	143,8	100	965,6	100	in Betrieb
18:00		1,4	100		1,4	100		0,01	92		4,0	100		0,25	100		18,7	100		0,6	100		0,2	100		114189,8	100	10,5	100	143,7	100	961,5	100	in Betrieb
18:30		1,6	100		1,7	100		0,16	100		4,5	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,2	100		114170,9	100	10,3	100	144,0	100	965,8	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		1,5	100		0,39	100		4,0	100		0,26	94		36,3	100		0,6	100		0,1	100		113558,5	100	10,2	100	144,2	100	968,6	100	in Betrieb
19:30		1,2	100		1,6	100		0,59	82		3,8	100		0,26	100		35,1	100		0,6	100		0,2	100		114197,3	100	10,2	100	144,1	100	968,2	100	in Betrieb
20:00		1,5	100		1,7	100		0,27	92		4,7	100		0,26	100		32,9	100		0,6	100		0,3	100		115120,3	100	10,2	100	144,4	100	968,9	100	in Betrieb
20:30		1,6	100		1,3	100		0,85	100		4,4	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		116196,1	100	10,3	100	144,2	100	962,1	100	in Betrieb
21:00		1,3	85		1,2	85		1,42	100		4,4	85		0,26	100		23,9	85		0,6	85		0,2	85		115704,8	100	10,4	85	144,1	100	958,8	100	in Betrieb
21:30		1,4	78		1,7	78		1,86	82		3,6	78		0,26	100		39,4	78		0,7	78		0,0	78		115066,4	100	10,4	78	144,0	100	956,5	100	in Betrieb
22:00		1,6	100		1,5	100		0,11	92		3,1	100		0,26	100		26,5	100		0,7	100		0,0	100		115219,8	100	10,4	100	144,0	100	958,7	100	in Betrieb
22:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		38,9	100		0,7	100		0,0	100		114700,0	100	10,2	100	144,6	100	962,9	100	in Betrieb
23:00		1,7	100																															