

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/12/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,3	100		1,3	100		0,58	100		3,4	100		0,26	100		32,1	100		0,7	100		0,1	100		115960,3	100		10,3	100		144,7	100		955,9	100		In marcia
01:00		1,7	100		1,9	100		1,32	100		3,3	100		0,25	100		25,2	100		0,7	100		0,0	100		116864,7	100		10,6	100		144,2	100		961,3	100		In marcia
01:30		2,2	100		1,6	100		1,03	82		4,0	100		0,27	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		116622,0	100		10,6	100		144,2	100		960,2	100		In marcia
02:00		1,8	100		1,1	100		0,0	92		3,4	100		0,25	100		25,3	100		0,7	100		0,0	100		116072,9	100		10,6	100		144,5	100		961,7	100		In marcia
02:30		2,3	100		1,4	100		0,04	100		3,1	100		0,26	100		34,4	100		0,7	100		0,0	100		115665,5	100		10,3	100		144,9	100		960,7	100		In marcia
03:00		2,1	100		1,6	100		0,07	100		3,2	100		0,26	94		30,9	100		0,7	100		0,0	100		116319,7	100		10,6	100		144,9	100		953,4	100		In marcia
03:30		1,7	100		1,5	100		0,21	82		3,5	100		0,26	100		42,6	100		0,7	100		0,0	100		115428,3	100		10,4	100		146,4	100		954,8	100		In marcia
04:00		1,4	100		1,6	100		0,1	92		3,4	100		0,26	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		115496,1	100		10,3	100		149,6	100		961,4	100		In marcia
04:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		115930,8	100		10,3	100		151,6	100		961,4	100		In marcia
05:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,5	100		0,6	100		0,1	100		117026,5	100		10,3	100		152,3	100		960,8	100		In marcia
05:30		2,6	100		1,5	100		0,0	81		3,2	100		0,26	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		117651,5	100		10,5	100		149,7	100		958,5	100		In marcia
06:00		2,4	100		1,1	100		0,0	92		4,1	100		0,25	100		20,1	100		0,7	100		0,0	100		117738,5	100		10,8	100		142,7	100		952,9	100		In marcia
06:30		2,4	100		1,2	100		0,3	100		4,0	100		0,25	100		19,3	100		0,7	100		0,0	100		117157,2	100		10,6	100		144,6	100		955,6	100		In marcia
07:00		3,5	100		1,9	100		0,87	100		3,8	100		0,25	94		32,5	100		0,7	100		0,0	100		116540,3	100		10,6	100		144,5	100		957,8	100		In marcia
07:30		3,6	100		1,9	100		1,16	81		5,2	100		0,25	100		32,3	100		0,7	100		0,0	100		116499,3	100		10,4	100		144,1	100		958,7	100		In marcia
08:00		1,3	100		0,5	100		0,0	92		3,5	100		0,25	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		115903,3	100		10,7	100		143,9	100		952,6	100		In marcia
08:30		1,2	100		1,0	100		0,38	100		3,3	100		0,25	100		32,6	100		0,7	100		0,0	100		114500,9	100		10,6	100		143,8	100		953,8	100		In marcia
09:00		1,6	86		2,3	86		1,02	100		3,3	86		0,25	100		40,6	86		0,6	86		0,0	86		113612,8	100		10,2	86		144,2	100		965,2	100		In marcia
09:30		1,3	78		1,6	78		0,46	81		3,9	78		0,26	100		43,0	78		0,7	78		0,0	78		113310,5	100		10,2	78		144,1	100		970,2	100		In marcia
10:00		1,3	100		1,5	100		1,25	92		3,4	100		0,26	100		41,9	100		0,6	100		0,0	100		113900,0	100		10,2	100		144,3	100		974,9	100		In marcia
10:30		1,3	100		1,9	100		1,49	100		3,8	100		0,26	100		29,9	100		0,7	100		0,0	100		114847,3	100		10,4	100		144,1	100		963,9	100		In marcia
11:00		1,2	100		1,0	100		0,37	100		3,9	100		0,26	94		27,4	100		0,6	100		0,0	100		115720,5	100		10,3	100		144,6	100		968,3	100		In marcia
11:30		2,1	100		2,1	100		1,07	81		3,9	100		0,26	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		116093,6	100		10,7	100		144,2	100		957,1	100		In marcia
12:00		2,0	100		1,0	100		0,02	92		20,2	100		0,26	100		3,9	100		0,8	100		0,0	100		68909,1	100		9,8	100		142,5	100		943,8	100		In marcia
12:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		81,1	100		0,28	100		2,0	100		1,5	100		4,9	100		62557,8	100		7,1	100		165,7	100		972,4	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,2	100		0,37	100		11,7	100		0,28	100		1,6	100		0,7	100		8,2	100		61995,6	100		8,4	100		178,0	100		938,7	100		In marcia
13:30		1,2	100		2,1	100		0,68	81		2,9	100		0,28	100		2,1	100		0,6	100		6,3	100		62332,7	100		9,6	100		183,6	100		904,0	100		In marcia
14:00		1,2	100		1,9	100		0,0	92		2,4	100		0,28	100		2,2	100		0,6	100		4,5	100		63287,6	100		10,7	100		185,8	100		887,2	100		In marcia
14:30																																						In marcia senza rifiuto
15:00																																						In marcia senza rifiuto
15:30																																						In marcia senza rifiuto
16:00																																						In marcia senza rifiuto
16:30																																						In marcia senza rifiuto
17:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,28	100		35,3	100		0,6	100		0,5	100		100230,9	100		10,5	100		182,4	100		941,4	100		In marcia
17:30		1,5	100		1,8	100		0,0	81		2,7	100		0,26	100		19,0	100		0,6	100		0,1	100		100957,4	100		10,5	100		152,1	100		947,7	100		In marcia
18:00		1,5	100		1,8	100		0,01	92		2,6	100		0,26	100		14,8	100		0,6	100		0,0	100		101612,2	100		10,3	100		142,8	100		956,1	100		In marcia
18:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		9,2	100		0,6	100		0,1	100		102228,5	100		10,1	100		143,4	100		962,0	100		In marcia
19:00		1,3	100		2,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	95		8,1	100		0,6	100		0,0	100		103842,1	100		10,3	100		142,7	100		957,4	100		In marcia
19:30		1,6	100		1,4	100		0,0	81		2,7	100		0,25	100		11,9	100		0,6	100		0,0	100		104895,1	100		10,2	100		143,0	100		965,8	100		In marcia
20:00		1,3	100		1,4	100		0,03	92		2,8	100		0,26	100		18,9	100		0,6	100		0,0	100		105958,8	100		10,3	100		143,4	100		962,6	100		In marcia
20:30		1,3	100		1,6	100		0,38	100		2,9	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		108736,5	100		10,5	100		143,4	100		961,2	100		In marcia
21:00		1,4	86		1,5	86		0,45	100		2,9	86		0,25	100		37,8	86		0,6	86		0,0	86		109487,5	100		10,1	86		143,8	100		967,1	100		In marcia
21:30		1,5	78		2,1	78		0,48	81		3,6	78		0,26	100		36,2	78		0,6	78		0,0	78		111791,1	100		10,7	78		143,4	100		965,6	100		In marcia
22:00		1,4	100		1,7	100		0,05	92		3,6	100		0,26	100		40,2	100		0,6	100		0,0	100		112534,2	100		10,3	100		143,7	100		970,2	100		In marcia
22:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		3,6	100		0,27	100		46,8	100</																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	
00:30		1,3	100		1,3	100		0,58	100		3,4	100		0,26	100		32,1	100		0,7	100		0,1	100		115960,3	100		10,3	100		144,7	100		955,9	100	in Betrieb
01:00		1,7	100		1,9	100		1,32	100		3,3	100		0,25	100		25,2	100		0,7	100		0,0	100		116864,7	100		10,6	100		144,2	100		961,3	100	in Betrieb
01:30		2,2	100		1,6	100		1,03	82		4,0	100		0,27	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		116622,0	100		10,6	100		144,2	100		960,2	100	in Betrieb
02:00		1,8	100		1,1	100		0,0	92		3,4	100		0,25	100		25,3	100		0,7	100		0,0	100		116072,9	100		10,6	100		144,5	100		961,7	100	in Betrieb
02:30		2,3	100		1,4	100		0,04	100		3,1	100		0,26	100		34,4	100		0,7	100		0,0	100		115665,5	100		10,3	100		144,9	100		960,7	100	in Betrieb
03:00		2,1	100		1,6	100		0,07	100		3,2	100		0,26	94		30,9	100		0,7	100		0,0	100		116319,7	100		10,6	100		144,9	100		953,4	100	in Betrieb
03:30		1,7	100		1,5	100		0,21	82		3,5	100		0,26	100		42,6	100		0,7	100		0,0	100		115428,3	100		10,4	100		146,4	100		954,8	100	in Betrieb
04:00		1,4	100		1,6	100		0,1	92		3,4	100		0,26	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		115496,1	100		10,3	100		149,6	100		961,4	100	in Betrieb
04:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		115930,8	100		10,3	100		151,6	100		961,4	100	in Betrieb
05:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		25,5	100		0,6	100		0,1	100		117026,5	100		10,3	100		152,3	100		960,8	100	in Betrieb
05:30		2,6	100		1,5	100		0,0	81		3,2	100		0,26	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		117651,5	100		10,5	100		149,7	100		958,5	100	in Betrieb
06:00		2,4	100		1,1	100		0,0	92		4,1	100		0,25	100		20,1	100		0,7	100		0,0	100		117738,5	100		10,8	100		142,7	100		952,9	100	in Betrieb
06:30		2,4	100		1,2	100		0,3	100		4,0	100		0,25	100		19,3	100		0,7	100		0,0	100		117157,2	100		10,6	100		146,6	100		955,6	100	in Betrieb
07:00		3,5	100		1,9	100		0,87	100		3,8	100		0,25	94		32,5	100		0,7	100		0,0	100		116540,3	100		10,6	100		144,5	100		957,8	100	in Betrieb
07:30		3,6	100		1,9	100		1,16	81		5,2	100		0,25	100		32,3	100		0,7	100		0,0	100		116499,3	100		10,4	100		144,1	100		958,7	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		0,5	100		0,0	92		3,5	100		0,25	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		115903,3	100		10,7	100		143,9	100		952,6	100	in Betrieb
08:30		1,2	100		1,0	100		0,38	100		3,3	100		0,25	100		32,6	100		0,7	100		0,0	100		114500,9	100		10,6	100		143,8	100		953,8	100	in Betrieb
09:00		1,6	86		2,3	86		1,02	100		3,3	86		0,25	100		40,6	86		0,6	86		0,0	86		113612,8	100		10,2	86		144,2	100		965,2	100	in Betrieb
09:30		1,3	78		1,6	78		0,46	81		3,9	78		0,26	100		43,0	78		0,7	78		0,0	78		113310,5	100		10,2	78		144,1	100		970,2	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,5	100		1,25	92		3,4	100		0,26	100		41,9	100		0,6	100		0,0	100		113900,0	100		10,2	100		144,3	100		974,9	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		1,9	100		1,49	100		3,8	100		0,26	100		29,9	100		0,7	100		0,0	100		114847,3	100		10,4	100		144,1	100		963,9	100	in Betrieb
11:00		1,2	100		1,0	100		0,37	100		3,9	100		0,26	94		27,4	100		0,6	100		0,0	100		115720,5	100		10,3	100		144,6	100		968,3	100	in Betrieb
11:30		2,1	100		2,1	100		1,07	81		3,9	100		0,26	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		116093,6	100		10,7	100		144,2	100		957,1	100	in Betrieb
12:00		2,0	100		1,0	100		0,02	92		20,2	100		0,26	100		3,9	100		0,8	100		0,0	100		68909,1	100		9,8	100		142,5	100		943,8	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		81,1	100		0,28	100		2,0	100		1,5	100		4,9	100		62557,8	100		7,1	100		165,7	100		972,4	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,2	100		0,37	100		11,7	100		0,28	100		1,6	100		0,7	100		8,2	100		61995,6	100		8,4	100		178,0	100		938,7	100	in Betrieb
13:30		1,2	100		2,1	100		0,68	81		2,9	100		0,28	100		2,1	100		0,6	100		6,3	100		62332,7	100		9,6	100		183,6	100		904,0	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		1,9	100		0,0	92		2,4	100		0,28	100		2,2	100		0,6	100		4,5	100		63287,6	100		10,7	100		185,8	100		887,2	100	in Betrieb
14:30																																					Kein Mull
15:00																																					Kein Mull
15:30																																					Kein Mull
16:00																																					Kein Mull
16:30																																					Kein Mull
17:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		2,6	100		0,28	100		35,3	100		0,6	100		0,5	100		100230,9	100		10,5	100		182,4	100		941,4	100	in Betrieb
17:30		1,5	100		1,8	100		0,0	81		2,7	100		0,26	100		19,0	100		0,6	100		0,1	100		100957,4	100		10,5	100		152,1	100		947,7	100	in Betrieb
18:00		1,5	100		1,8	100		0,01	92		2,6	100		0,26	100		14,8	100		0,6	100		0,0	100		101612,2	100		10,3	100		142,8	100		956,1	100	in Betrieb
18:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		9,2	100		0,6	100		0,1	100		102228,5	100		10,1	100		143,4	100		962,0	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		2,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	95		8,1	100		0,6	100		0,0	100		103842,1	100		10,3	100		142,7	100		957,4	100	in Betrieb
19:30		1,6	100		1,4	100		0,0	81		2,7	100		0,25	100		11,9	100		0,6	100		0,0	100		104895,1	100		10,2	100		143,0	100		965,8	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		1,4	100		0,03	92		2,8	100		0,26	100		18,9	100		0,6	100		0,0	100		105958,8	100		10,3	100		143,4	100		962,6	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,6	100		0,38	100		2,9	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		108736,5	100		10,5	100		143,4	100		961,2	100	in Betrieb
21:00		1,4	86		1,5	86		0,45	100		2,9	86		0,25	100		37,8	86		0,6	86		0,0	86		109487,5	100		10,1	86		143,8	100		967,1	100	in Betrieb
21:30		1,5	78		2,1	78		0,48	81		3,6	78		0,26	100		36,2	78		0,6	78		0,0	78		111791,1	100		10,7	78		143,4	100		965,6	100	in Betrieb
22:00		1,4	100		1,7	100		0,05	92		3,6	100		0,26	100		40,2	100		0,6	100		0,0	100		112534,2	100		10,3	100		143,7	100		970,2	100	in Betrieb
22:30		1,3	100		1,5	100		0,08	100		3,6	100		0,27	100		46,8	100		0,6	100		0,0	100		113552,7	100		9,9	100		144,5	100		978,1	100</	