

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/12/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		4,5	100		1,2	100	0,01	100	4,4	100	0,25	100	24,2	100	0,6	100	0,0	100	115220,0	100	10,5	100	143,8	100	971,2	100	In marcia
01:00		3,3	100		0,9	100	0,09	100	3,8	100	0,26	100	31,5	100	0,6	100	0,0	100	114988,1	100	10,4	100	144,2	100	971,1	100	In marcia
01:30		2,1	100		1,3	100	0,0	81	3,4	100	0,25	100	32,9	100	0,6	100	0,0	100	115068,7	100	10,4	100	143,9	100	974,8	100	In marcia
02:00		1,6	100		1,8	100	0,0	92	3,1	100	0,25	100	29,9	100	0,6	100	0,0	100	115128,6	100	10,6	100	143,7	100	969,5	100	In marcia
02:30		1,8	100		1,3	100	0,0	100	3,3	100	0,26	100	49,7	100	0,6	100	0,0	100	113990,0	100	10,1	100	144,4	100	974,6	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,7	100	0,0	100	3,5	100	0,25	94	34,2	100	0,6	100	0,0	100	114916,0	100	10,5	100	143,9	100	962,9	100	In marcia
03:30		3,1	100		1,4	100	0,0	81	3,2	100	0,25	100	31,9	100	0,6	100	0,0	100	114806,2	100	10,3	100	143,9	100	968,1	100	In marcia
04:00		3,8	100		1,3	100	0,0	93	3,3	100	0,25	100	23,5	100	0,6	100	0,0	100	114717,2	100	10,3	100	144,0	100	971,2	100	In marcia
04:30		3,8	100		1,8	100	0,01	100	3,6	100	0,25	100	24,0	100	0,6	100	0,0	100	115398,9	100	10,3	100	144,1	100	970,4	100	In marcia
05:00		4,6	100		1,2	100	0,0	100	3,9	100	0,26	100	30,4	100	0,6	100	0,0	100	115886,8	100	10,4	100	144,4	100	965,2	100	In marcia
05:30		4,0	100		1,2	100	0,15	81	3,8	100	0,25	100	25,6	100	0,6	100	0,0	100	115732,1	100	10,4	100	143,9	100	970,0	100	In marcia
06:00		2,6	100		1,1	100	0,0	93	3,9	100	0,26	100	26,5	100	0,6	100	0,0	100	116130,8	100	10,3	100	144,1	100	970,0	100	In marcia
06:30		2,5	100		1,4	100	0,15	100	4,0	100	0,26	100	26,4	100	0,6	100	0,0	100	115415,5	100	10,5	100	144,0	100	962,7	100	In marcia
07:00		2,5	100		1,6	100	0,02	100	3,4	100	0,26	94	37,3	100	0,6	100	0,0	100	115893,0	100	10,4	100	144,0	100	960,4	100	In marcia
07:30		3,9	100		1,7	100	0,0	81	3,5	100	0,26	100	36,0	100	0,6	100	0,0	100	115918,6	100	10,5	100	143,7	100	965,1	100	In marcia
08:00		5,0	100		1,6	100	0,0	93	3,6	100	0,25	100	26,0	100	0,6	100	0,0	100	116383,9	100	10,6	100	144,0	100	961,7	100	In marcia
08:30		2,7	100		0,8	100	0,01	100	3,3	100	0,25	100	18,5	100	0,6	100	0,0	100	115960,1	100	10,5	100	144,1	100	968,9	100	In marcia
09:00		3,4	85		1,4	85	0,23	100	3,2	85	0,26	100	24,7	85	0,6	85	0,0	85	115755,9	100	10,4	85	144,1	100	969,6	100	In marcia
09:30		3,5	79		1,7	79	0,37	81	5,1	79	0,26	100	38,4	79	0,6	79	0,0	79	115868,3	100	10,5	79	144,0	100	962,7	100	In marcia
10:00		2,4	100		1,4	100	0,09	93	6,4	100	0,26	100	43,3	100	0,6	100	0,0	100	115699,9	100	10,2	100	144,2	100	967,8	100	In marcia
10:30		2,4	100		1,9	100	0,18	100	4,7	100	0,26	100	33,7	100	0,6	100	0,0	100	116773,3	100	10,1	100	144,2	100	968,5	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,3	100	0,0	100	4,5	100	0,25	94	22,6	100	0,6	100	0,0	100	117397,9	100	10,7	100	144,0	100	946,3	100	In marcia
11:30		1,8	100		1,3	100	0,03	84	4,0	100	0,26	100	32,9	100	0,6	100	0,0	100	117207,4	100	10,4	100	144,6	100	960,9	100	In marcia
12:00		2,3	100		1,5	100	0,18	89	4,5	100	0,26	100	31,3	100	0,6	100	0,0	100	116003,8	100	10,3	100	144,4	100	961,9	100	In marcia
12:30		1,9	100		1,6	100	0,55	100	4,9	100	0,26	100	34,2	100	0,6	100	0,0	100	116188,0	100	10,4	100	144,3	100	956,9	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,6	100	0,54	100	4,8	100	0,27	100	35,1	100	0,6	100	0,0	100	116361,3	100	10,1	100	144,9	100	965,9	100	In marcia
13:30		2,4	100		1,6	100	0,23	84	4,2	100	0,26	100	20,8	100	0,6	100	0,0	100	118205,3	100	10,5	100	144,4	100	956,3	100	In marcia
14:00		2,5	100		1,4	100	0,07	89	4,3	100	0,25	100	21,8	100	0,6	100	0,0	100	117742,4	100	10,8	100	144,1	100	946,6	100	In marcia
14:30		2,3	100		1,8	100	0,53	100	4,2	100	0,26	100	25,5	100	0,6	100	0,0	100	116992,0	100	10,4	100	144,3	100	965,3	100	In marcia
15:00		1,6	100		1,8	100	1,61	100	4,0	100	0,25	94	26,0	100	0,6	100	0,0	100	116714,0	100	10,5	100	144,3	100	960,7	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,4	100	1,76	84	4,2	100	0,25	100	19,7	100	0,6	100	0,0	100	116829,0	100	10,8	100	143,7	100	958,3	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,1	100	0,11	89	3,8	100	0,25	100	28,4	100	0,6	100	0,0	100	114807,3	100	10,4	100	143,7	100	965,6	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,6	100	0,14	100	4,4	100	0,25	100	34,6	100	0,6	100	0,0	100	115481,7	100	10,5	100	144,1	100	965,4	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,4	100	0,59	100	3,9	100	0,26	100	48,1	100	0,6	100	0,0	100	114677,8	100	10,3	100	144,2	100	967,1	100	In marcia
17:30		1,6	100		2,1	100	1,22	84	4,1	100	0,26	100	38,8	100	0,6	100	0,0	100	114833,8	100	10,4	100	143,7	100	968,3	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,2	100	0,23	89	4,0	100	0,26	100	35,0	100	0,7	100	0,0	100	115376,8	100	10,4	100	144,1	100	966,9	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,3	100	0,31	100	4,7	100	0,26	100	27,1	100	0,7	100	0,0	100	115077,0	100	10,3	100	144,2	100	970,1	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,3	100	0,0	100	3,8	100	0,26	94	16,9	100	0,6	100	0,0	100	115862,0	100	10,5	100	143,9	100	963,4	100	In marcia
19:30		1,5	100		1,4	100	0,0	84	4,2	100	0,26	100	28,7	100	0,6	100	0,0	100	114198,9	100	10,0	100	144,3	100	972,8	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,5	100	0,37	89	5,4	100	0,26	100	31,9	100	0,6	100	0,0	100	115138,6	100	10,1	100	144,1	100	969,3	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,6	100	0,72	100	4,4	100	0,26	100	31,0	100	0,6	100	0,0	100	116134,1	100	10,3	100	144,2	100	966,2	100	In marcia
21:00		1,4	85		1,6	85	0,97	100	4,2	85	0,26	100	32,9	85	0,6	85	0,0	85	114880,1	100	10,3	85	144,3	100	969,0	100	In marcia
21:30		1,5	79		1,6	79	1,06	84	3,5	79	0,26	100	29,8	79	0,6	79	0,0	79	116017,7	100	10,5	79	144,2	100	964,7	100	In marcia
22:00		1,4	100		1,7	100	0,15	89	3,3	100	0,25	100	30,3	100	0,6	100	0,0	100	115792,7	100	10,4	100	144,0	100	969,1	100	In marcia
22:30		1,6	100		1,5	100	0,53	100	3,1	100	0,25	100	32,2	100	0,6	100	0,0	100	115841,8	100	10,4	100	144,5	100	966,6	100	In marcia
23:00		1,4	100		1,5	100	0,85	100	3,4	100	0,26	94	34,1	100	0,6	100	0,0	100	115872,0	100	10,4	100	144,1	100	964,7	100	In marcia
23:30		1,5	100		1,8	100	0,79	84	3,3	100	0,26	100	32,0	100	0,6	100	0,0	100	115780,2	100	10,3	100	144,2	100	966,5	100	In marcia
24:00		1,5	100		1,7	100	0,0	89	3,2	100	0,26	100	27,9	100	0,6	100	0,0	100	115710,1	100	10,4	100	144,1	100	967,0	100	In marcia
MIN		1,3			0,8		0		3,1		0,25		16,9		0,6		0		113990		10		143,7		946,3		
MAX		5			2,1		1,76		6,4		0,27		49,7		0,7		0		118205,3		10,8		144,9		974,8		
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8			2,7/0,7																						

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,5	100		1,2	100		0,01	100		4,4	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		115220,0	100		10,5	100		143,8	100		971,2	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		0,9	100		0,09	100		3,8	100		0,26	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		114988,1	100		10,4	100		144,2	100		971,1	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,3	100		0,0	81		3,4	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		115068,7	100		10,4	100		143,9	100		974,8	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		1,8	100		0,0	92		3,1	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		115128,6	100		10,6	100		143,7	100		969,5	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		49,7	100		0,6	100		0,0	100		113990,0	100		10,1	100		144,4	100		974,6	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		34,2	100		0,6	100		0,0	100		114916,0	100		10,5	100		143,9	100		962,9	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		1,4	100		0,0	81		3,2	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		114806,2	100		10,3	100		143,9	100		968,1	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		1,3	100		0,0	93		3,3	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		114717,2	100		10,3	100		144,0	100		971,2	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		1,8	100		0,01	100		3,6	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		115398,9	100		10,3	100		144,1	100		970,4	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		115886,8	100		10,4	100		144,4	100		965,2	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		1,2	100		0,15	81		3,8	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		115732,1	100		10,4	100		143,9	100		970,0	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		1,1	100		0,0	93		3,9	100		0,26	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		116130,8	100		10,3	100		144,1	100		970,0	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,4	100		0,15	100		4,0	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		115415,5	100		10,5	100		144,0	100		962,7	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,6	100		0,02	100		3,4	100		0,26	94		37,3	100		0,6	100		0,0	100		115893,0	100		10,4	100		144,0	100		960,4	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		1,7	100		0,0	81		3,5	100		0,26	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		115918,6	100		10,5	100		143,7	100		965,1	100		in Betrieb
08:00		5,0	100		1,6	100		0,0	93		3,6	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,0	100		116383,9	100		10,6	100		144,0	100		961,7	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		0,8	100		0,01	100		3,3	100		0,25	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		115960,1	100		10,5	100		144,1	100		968,9	100		in Betrieb
09:00		3,4	85		1,4	85		0,23	100		3,2	85		0,26	100		24,7	85		0,6	85		0,0	85		115755,9	100		10,4	85		144,1	100		969,6	100		in Betrieb
09:30		3,5	79		1,7	79		0,37	81		5,1	79		0,26	100		38,4	79		0,6	79		0,0	79		115868,3	100		10,5	79		144,0	100		962,7	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,4	100		0,09	93		6,4	100		0,26	100		43,3	100		0,6	100		0,0	100		115699,9	100		10,2	100		144,2	100		967,8	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		1,9	100		0,18	100		4,7	100		0,26	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		116773,3	100		10,1	100		144,2	100		968,5	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		22,6	100		0,6	100		0,0	100		117397,9	100		10,7	100		144,0	100		946,3	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,3	100		0,03	84		4,0	100		0,26	100		32,9	100		0,6	100		0,0	100		117207,4	100		10,4	100		144,6	100		960,9	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		1,5	100		0,18	89		4,5	100		0,26	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		116003,8	100		10,3	100		144,4	100		961,9	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		1,6	100		0,55	100		4,9	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		116188,0	100		10,4	100		144,3	100		956,9	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,6	100		0,54	100		4,8	100		0,27	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		116361,3	100		10,1	100		144,9	100		965,9	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		1,6	100		0,23	84		4,2	100		0,26	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		118205,3	100		10,5	100		144,4	100		956,3	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		1,4	100		0,07	89		4,3	100		0,25	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		117742,4	100		10,8	100		144,1	100		946,6	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,8	100		0,53	100		4,2	100		0,26	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		116992,0	100		10,4	100		144,3	100		965,3	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,8	100		1,61	100		4,0	100		0,25	94		26,0	100		0,6	100		0,0	100		116714,0	100		10,5	100		144,3	100		960,7	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,4	100		1,76	84		4,2	100		0,25	100		19,7	100		0,6	100		0,0	100		116829,0	100		10,8	100		143,7	100		958,3	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,1	100		0,11	89		3,8	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		114807,3	100		10,4	100		143,7	100		965,6	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,6	100		0,14	100		4,4	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		115481,7	100		10,5	100		144,1	100		965,4	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		0,59	100		3,9	100		0,26	100		48,1	100		0,6	100		0,0	100		114677,8	100		10,3	100		144,2	100		967,1	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		2,1	100		1,22	84		4,1	100		0,26	100		38,8	100		0,6	100		0,0	100		114833,8	100		10,4	100		143,7	100		968,3	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,2	100		0,23	89		4,0	100		0,26	100		35,0	100		0,7	100		0,0	100		115376,8	100		10,4	100		144,1	100		966,9	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,3	100		0,31	100		4,7	100		0,26	100		27,1	100		0,7	100		0,0	100		115077,0	100		10,3	100		144,2	100		970,1	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	94		16,9	100		0,6	100		0,0	100		115862,0	100		10,5	100		143,9	100		963,4	100		in Betrieb
19:30		1,5	100		1,4	100		0,0	84		4,2	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		114198,9	100		10,0	100		144,3	100		972,8	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,5	100		0,37	89		5,4	100		0,26	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		115138,6	100		10,1	100		144,1	100		969,3	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,6	100		0,72	100		4,4	100		0,26	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		116134,1	100		10,3	100		144,2	100		966,2	100		in Betrieb
21:00		1,4	85		1,6	85		0,97	100		4,2	85		0,26	100		32,9	85		0,6	85		0,0	85		114880,1	100		10,3	85		144,3	100		969,0	100		in Betrieb
21:30		1,5	79		1,6	79		1,06	84		3,5	79		0,26	100		29,8	79		0,6	7																	