

**Termovalorizzatore Bolzano**

Date: 12/12/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		17,7	100		0,7	100		0,0	100		100582,7	100	10,9	100		142,3	100		923,9	100	In marcia
01:00		3,4	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		99494,9	100	10,4	100		142,4	100		931,7	100	In marcia
01:30		3,6	100		1,0	100		0,33	82		3,6	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		99614,9	100	10,6	100		142,2	100		929,4	100	In marcia
02:00		3,1	100		1,3	100		0,05	91		3,3	100		0,26	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		98927,2	100	10,4	100		142,3	100		934,4	100	In marcia
02:30		2,7	100		1,8	100		0,03	100		3,3	100		0,26	100		37,8	100		0,6	100		0,0	100		98960,2	100	10,7	100		142,6	100		916,7	100	In marcia
03:00		3,1	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		41,8	100		0,6	100		0,0	100		99104,1	100	10,3	100		142,4	100		927,6	100	In marcia
03:30		2,6	100		1,4	100		0,0	82		3,4	100		0,26	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		100560,3	100	10,3	100		142,7	100		936,2	100	In marcia
04:00		1,5	100		1,2	100		0,0	91		3,0	100		0,25	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		100811,8	100	10,8	100		142,5	100		923,4	100	In marcia
04:30		3,1	100		1,8	100		0,16	100		3,4	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		100300,3	100	10,5	100		142,5	100		923,9	100	In marcia
05:00		2,6	100		1,4	100		0,62	100		3,7	100		0,26	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		99750,0	100	10,5	100		143,0	100		927,7	100	In marcia
05:30		1,9	100		1,5	100		0,75	82		3,4	100		0,26	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		100726,2	100	10,3	100		142,4	100		937,0	100	In marcia
06:00		1,6	100		1,6	100		0,0	91		3,3	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		101054,0	100	10,2	100		142,8	100		932,5	100	In marcia
06:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		101565,7	100	10,5	100		143,3	100		925,7	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		25,8	100		0,7	100		0,0	100		102225,3	100	10,5	100		142,6	100		932,7	100	In marcia
07:30		1,9	100		1,8	100		0,0	82		3,1	100		0,25	100		26,1	100		0,7	100		0,0	100		102420,2	100	10,7	100		142,6	100		925,5	100	In marcia
08:00		2,9	100		2,2	100		0,25	91		3,2	100		0,26	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		102638,6	100	10,6	100		142,8	100		928,0	100	In marcia
08:30		1,9	100		1,1	100		0,52	100		3,2	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		102890,0	100	10,9	100		142,8	100		925,0	100	In marcia
09:00		1,6	84		1,0	84		0,71	100		3,3	84		0,26	100		31,1	84		0,6	84		0,0	84		103217,3	100	10,8	84		142,9	100		925,3	100	In marcia
09:30		2,1	79		1,6	79		0,69	82		3,8	79		0,26	100		37,9	79		0,6	79		0,2	79		102944,1	100	10,6	79		143,1	100		926,4	100	In marcia
10:00		2,0	100		1,6	100		0,0	91		3,5	100		0,26	100		32,6	100		0,6	100		0,2	100		103664,3	100	10,8	100		143,1	100		921,5	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,3	100		104134,9	100	10,8	100		143,3	100		926,8	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		28,8	100		0,6	100		0,1	100		103825,8	100	10,7	100		143,0	100		926,8	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,2	100		0,09	82		3,3	100		0,26	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		103866,1	100	10,9	100		142,9	100		926,1	100	In marcia
12:00		1,8	100		1,6	100		0,0	91		3,2	100		0,26	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		103468,3	100	10,9	100		142,7	100		928,7	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		33,4	100		0,6	100		0,1	100		103207,1	100	11,0	100		143,0	100		925,1	100	In marcia
13:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		35,7	100		0,6	100		0,1	100		102666,6	100	10,5	100		143,0	100		938,0	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,4	100		0,0	82		3,3	100		0,26	100		28,1	100		0,6	100		0,1	100		103243,2	100	10,9	100		142,7	100		925,7	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,5	100		0,0	91		3,2	100		0,26	100		31,8	100		0,6	100		0,1	100		102486,1	100	10,8	100		142,9	100		925,7	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,4	100		0,6	100		0,1	100		102855,3	100	10,6	100		143,2	100		928,5	100	In marcia
15:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		30,5	100		0,6	100		0,1	100		102378,5	100	10,6	100		143,0	100		929,6	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,6	100		0,0	82		4,1	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,2	100		102741,2	100	10,5	100		142,9	100		931,7	100	In marcia
16:00		1,9	100		1,5	100		0,0	91		3,7	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,1	100		103765,6	100	10,9	100		143,0	100		925,3	100	In marcia
16:30		1,9	100		1,7	100		0,01	100		3,3	100		0,26	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		104278,7	100	10,9	100		142,9	100		924,0	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,3	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		29,0	100		0,6	100		0,1	100		103944,8	100	10,8	100		143,2	100		922,4	100	In marcia
17:30		2,3	100		1,8	100		0,17	82		4,5	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,2	100		103681,5	100	10,8	100		142,9	100		924,3	100	In marcia
18:00		1,9	100		1,3	100		0,0	91		4,3	100		0,27	100		30,0	100		0,6	100		0,2	100		103610,4	100	10,5	100		143,3	100		929,0	100	In marcia
18:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		104554,7	100	10,7	100		143,2	100		924,9	100	In marcia
19:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	95		25,5	100		0,6	100		0,1	100		104731,8	100	10,9	100		143,0	100		921,5	100	In marcia
19:30		1,9	100		1,5	100		0,0	82		4,3	100		0,26	100		29,2	100		0,6	100		0,2	100		104835,4	100	10,7	100		143,1	100		924,0	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,2	100		0,0	91		3,5	100		0,26	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		103821,0	100	11,1	100		142,9	100		919,5	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		102904,4	100	11,0	100		143,0	100		919,4	100	In marcia
21:00		1,9	86		1,7	86		0,33	100		3,4	86		0,26	100		30,8	86		0,6	86		0,3	86		102270,7	100	10,3	86		142,6	100		934,8	100	In marcia
21:30		1,8	78		1,8	78		0,38	82		2,9	78		0,26	100		37,2	78		0,6	78		0,0	78		101792,4	100	10,9	78		142,6	100		922,6	100	In marcia
22:00		1,7	100		1,7	100		0,0	91		2,9	100		0,26	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		101491,1	100	10,5	100		142,7	100				

MVA Bozen

Datum: 12/12/2020

Report Halbständiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		17,7	100		0,7	100		0,0	100		100582,7	100	10,9	100		142,3	100		923,9	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		99494,9	100	10,4	100		142,4	100		931,7	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		1,0	100		0,33	82		3,6	100		0,26	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		99614,9	100	10,6	100		142,2	100		929,4	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		1,3	100		0,05	91		3,3	100		0,26	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		98927,2	100	10,4	100		142,3	100		934,4	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,8	100		0,03	100		3,3	100		0,26	100		37,8	100		0,6	100		0,0	100		98960,2	100	10,7	100		142,6	100		916,7	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		41,8	100		0,6	100		0,0	100		99104,1	100	10,3	100		142,4	100		927,6	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,4	100		0,0	82		3,4	100		0,26	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		100560,3	100	10,3	100		142,7	100		936,2	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,2	100		0,0	91		3,0	100		0,25	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		100811,8	100	10,8	100		142,5	100		923,4	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		1,8	100		0,16	100		3,4	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		100300,3	100	10,5	100		142,5	100		923,9	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,4	100		0,62	100		3,7	100		0,26	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		99750,0	100	10,5	100		143,0	100		927,7	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,5	100		0,75	82		3,4	100		0,26	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		100726,2	100	10,3	100		142,4	100		937,0	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		1,6	100		0,0	91		3,3	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		101054,0	100	10,2	100		142,8	100		932,5	100		in Betrieb
06:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,27	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		101565,7	100	10,5	100		143,3	100		925,7	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		25,8	100		0,7	100		0,0	100		102225,3	100	10,5	100		142,6	100		932,7	100		in Betrieb
07:30		1,9	100		1,8	100		0,0	82		3,1	100		0,25	100		26,1	100		0,7	100		0,0	100		102420,2	100	10,7	100		142,6	100		925,5	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		2,2	100		0,25	91		3,2	100		0,26	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		102638,6	100	10,6	100		142,8	100		928,0	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		1,1	100		0,52	100		3,2	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		102890,0	100	10,9	100		142,8	100		925,0	100		in Betrieb
09:00		1,6	84		1,0	84		0,71	100		3,3	84		0,26	100		31,1	84		0,6	84		0,0	84		103217,3	100	10,8	84		142,9	100		925,3	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		1,6	79		0,69	82		3,8	79		0,26	100		37,9	79		0,6	79		0,2	79		102944,1	100	10,6	79		143,1	100		926,4	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,6	100		0,0	91		3,5	100		0,26	100		32,6	100		0,6	100		0,2	100		103664,3	100	10,8	100		143,1	100		921,5	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		34,6	100		0,6	100		0,3	100		104134,9	100	10,8	100		143,3	100		926,8	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		28,8	100		0,6	100		0,1	100		103825,8	100	10,7	100		143,0	100		926,8	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,2	100		0,09	82		3,3	100		0,26	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		103866,1	100	10,9	100		142,9	100		926,1	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		1,6	100		0,0	91		3,2	100		0,26	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		103468,3	100	10,9	100		142,7	100		928,7	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		33,4	100		0,6	100		0,1	100		103207,1	100	11,0	100		143,0	100		925,1	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		35,7	100		0,6	100		0,1	100		102666,6	100	10,5	100		143,0	100		938,0	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,4	100		0,0	82		3,3	100		0,26	100		28,1	100		0,6	100		0,1	100		103243,2	100	10,9	100		142,7	100		925,7	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,5	100		0,0	91		3,2	100		0,26	100		31,8	100		0,6	100		0,1	100		102486,1	100	10,8	100		142,9	100		925,7	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,4	100		0,6	100		0,1	100		102855,3	100	10,6	100		143,2	100		928,5	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,26	94		30,5	100		0,6	100		0,1	100		102378,5	100	10,6	100		143,0	100		929,6	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,6	100		0,0	82		4,1	100		0,26	100		28,7	100		0,6	100		0,2	100		102741,2	100	10,5	100		142,9	100		931,7	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,5	100		0,0	91		3,7	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,1	100		103765,6	100	10,9	100		143,0	100		925,3	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		1,7	100		0,01	100		3,3	100		0,26	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		104278,7	100	10,9	100		142,9	100		924,0	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,3	100		0,03	100		3,5	100		0,26	100		29,0	100		0,6	100		0,1	100		103944,8	100	10,8	100		143,2	100		922,4	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		1,8	100		0,17	82		4,5	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,2	100		103681,5	100	10,8	100		142,9	100		924,3	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,3	100		0,0	91		4,3	100		0,27	100		30,0	100		0,6	100		0,2	100		103610,4	100	10,5	100		143,3	100		929,0	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		104554,7	100	10,7	100		143,2	100		924,9	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	95		25,5	100		0,6	100		0,1	100		104731,8	100	10,9	100		143,0	100		921,5	100		in Betrieb
19:30		1,9	100		1,5	100		0,0	82		4,3	100		0,26	100		29,2	100		0,6	100		0,2	100		104835,4	100	10,7	100		143,1	100		924,0	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,2	100		0,0	91		3,5	100		0,26	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		103821,0	100	11,1	100		142,9	100		919,5	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		102904,4	100	11,0	100		143,0	100		919,4	100		in Betrieb
21:00		1,9	86		1,7	86		0,33	100		3,4	86		0,26	100		30,8	86		0,6	86		0,3	86		102270,7	100	10,3	86		142,6	100		934,8	100		in Betrieb
21:30		1,8	78		1,8	78		0,38	82		2,9	78		0,26	100		37,2	78		0,6	78		0,0	78		101792,4	100	10,9	78		142,6	100		922,6	100		in Betrieb
22:00		1,7	100		1,7	100		0,0	91</																												