

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/12/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,4	100		0,11	100		3,0	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		102411,8	100		11,1	100		142,6	100		925,1	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,8	100		0,18	100		3,2	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		102983,7	100		10,7	100		142,8	100		930,5	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,7	100		0,34	81		2,9	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		103901,1	100		11,1	100		142,7	100		927,5	100	In marcia
02:00		1,7	100		1,3	100		0,0	92		3,1	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		104247,3	100		10,7	100		142,9	100		935,8	100	In marcia
02:30		1,7	100		1,4	100		0,12	100		2,9	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		103376,0	100		10,8	100		142,7	100		930,7	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,7	100		0,06	100		2,9	100		0,26	94		28,7	100		0,6	100		0,0	100		103916,4	100		10,8	100		142,5	100		926,9	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,5	100		0,0	81		2,6	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		103273,2	100		11,0	100		142,2	100		924,4	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,2	100		0,0	92		2,5	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		102615,9	100		10,8	100		142,3	100		932,0	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		101990,9	100		11,0	100		142,0	100		928,5	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,6	100		0,11	100		2,6	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		101187,7	100		10,7	100		142,3	100		933,1	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,9	100		0,67	81		2,7	100		0,26	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		100329,1	100		10,4	100		142,1	100		942,1	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,7	100		0,0	92		2,4	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		101053,3	100		10,8	100		142,1	100		932,3	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		101089,3	100		10,4	100		142,8	100		941,1	100	In marcia
07:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,25	94		29,2	100		0,6	100		0,0	100		102095,7	100		10,5	100		142,2	100		937,8	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,5	100		0,0	81		3,1	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		102814,3	100		11,0	100		142,1	100		926,0	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,0	100		0,0	92		3,1	100		0,26	100		39,6	100		0,6	100		0,0	100		102271,9	100		10,8	100		142,9	100		925,3	100	In marcia
08:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		102645,4	100		10,6	100		142,4	100		934,9	100	In marcia
09:00		1,7	85		1,7	85		0,0	100		2,9	85		0,25	100		31,4	85		0,6	85		0,0	85		102007,5	100		10,6	85		142,3	100		933,1	100	In marcia
09:30		1,5	79		1,5	79		0,0	81		2,8	79		0,25	100		18,2	79		0,6	79		0,0	79		101365,7	100		11,1	79		142,2	100		924,3	100	In marcia
10:00		1,7	100		1,5	100		0,0	92		2,9	100		0,25	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		101506,4	100		10,9	100		142,3	100		922,4	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		99035,1	100		10,9	100		142,3	100		922,4	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		25,5	100		0,6	100		0,0	100		97435,8	100		10,7	100		141,6	100		927,4	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,3	100		0,0	81		3,0	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		94476,5	100		10,2	100		141,6	100		934,3	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,6	100		0,0	92		2,9	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		94773,3	100		10,5	100		141,2	100		932,7	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		92775,9	100		10,5	100		141,4	100		929,7	100	In marcia
13:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		40,8	100		0,6	100		0,0	100		92992,7	100		10,2	100		141,5	100		933,4	100	In marcia
13:30		1,9	100		1,6	100		0,0	81		3,3	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		93159,3	100		10,5	100		141,4	100		931,3	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,5	100		0,0	92		3,0	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		93119,4	100		10,4	100		141,4	100		936,0	100	In marcia
14:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		93356,8	100		10,3	100		141,4	100		938,3	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		29,2	100		0,6	100		0,0	100		93552,1	100		10,4	100		141,4	100		936,8	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,9	100		0,07	81		2,8	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		93502,0	100		10,4	100		141,5	100		939,8	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,8	100		0,0	92		2,9	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		93955,4	100		10,5	100		141,4	100		936,5	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		93808,0	100		10,5	100		141,4	100		936,2	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		93629,3	100		10,5	100		141,5	100		937,5	100	In marcia
17:30		2,6	100		1,6	100		0,0	81		2,6	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		93253,9	100		10,5	100		141,2	100		939,8	100	In marcia
18:00		2,3	100		1,4	100		0,0	92		3,0	100		0,26	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		93713,9	100		10,5	100		141,6	100		935,2	100	In marcia
18:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		93146,4	100		10,1	100		141,9	100		941,9	100	In marcia
19:00		2,5	100		2,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		31,0	100		0,6	100		0,0	100		93164,7	100		10,1	100		141,5	100		938,1	100	In marcia
19:30		2,1	100		1,7	100		0,0	81		3,4	100		0,26	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		94545,2	100		10,4	100		141,7	100		931,1	100	In marcia
20:00		2,4	100		1,8	100		0,0	92		3,2	100		0,25	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		94775,1	100		10,6	100		141,4	100		930,0	100	In marcia
20:30		2,2	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		94372,3	100		10,4	100		141,8	100		932,6	100	In marcia
21:00		1,3	84		0,8	84		0,02	100		3,3	84		0,26	100		33,8	84		0,6	84		0,0	84		94223,4	100		10,5	84		142,1	100		933,6	100	In marcia
21:30		1,4	79		1,3	79		0,2	81		2,9	79		0,26	100		33,0	79		0,6	79		0,0	79		95020,4	100		10,6	79		141,7	100		931,0	100	In marcia
22:00		1,6	100		1,6																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,4	100		0,11	100		3,0	100		0,26	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		102411,8	100	11,1	100		142,6	100		925,1	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,8	100		0,18	100		3,2	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		102983,7	100	10,7	100		142,8	100		930,5	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,7	100		0,34	81		2,9	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		103901,1	100	11,1	100		142,7	100		927,5	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,3	100		0,0	92		3,1	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		104247,3	100	10,7	100		142,9	100		935,8	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		1,4	100		0,12	100		2,9	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		103376,0	100	10,8	100		142,7	100		930,7	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,7	100		0,06	100		2,9	100		0,26	94		28,7	100		0,6	100		0,0	100		103916,4	100	10,8	100		142,5	100		926,9	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,5	100		0,0	81		2,6	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		103273,2	100	11,0	100		142,2	100		924,4	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,2	100		0,0	92		2,5	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		102615,9	100	10,8	100		142,3	100		932,0	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		101990,9	100	11,0	100		142,0	100		928,5	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,6	100		0,11	100		2,6	100		0,25	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		101187,7	100	10,7	100		142,3	100		933,1	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,9	100		0,67	81		2,7	100		0,26	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		100329,1	100	10,4	100		142,1	100		942,1	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,7	100		0,0	92		2,4	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		101053,3	100	10,8	100		142,1	100		932,3	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		101089,3	100	10,4	100		142,8	100		941,1	100		in Betrieb
07:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,25	94		29,2	100		0,6	100		0,0	100		102095,7	100	10,5	100		142,2	100		937,8	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,5	100		0,0	81		3,1	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		102814,3	100	11,0	100		142,1	100		926,0	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,0	100		0,0	92		3,1	100		0,26	100		39,6	100		0,6	100		0,0	100		102271,9	100	10,8	100		142,9	100		925,3	100		in Betrieb
08:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		102645,4	100	10,6	100		142,4	100		934,9	100		in Betrieb
09:00		1,7	85		1,7	85		0,0	100		2,9	85		0,25	100		31,4	85		0,6	85		0,0	85		102007,5	100	10,6	85		142,3	100		933,1	100		in Betrieb
09:30		1,5	79		1,5	79		0,0	81		2,8	79		0,25	100		18,2	79		0,6	79		0,0	79		101365,7	100	11,1	79		142,2	100		924,3	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,5	100		0,0	92		2,9	100		0,25	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		101506,4	100	10,9	100		142,3	100		922,4	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		99035,1	100	10,9	100		142,3	100		922,4	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		25,5	100		0,6	100		0,0	100		97435,8	100	10,7	100		141,6	100		927,4	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,3	100		0,0	81		3,0	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		94476,5	100	10,2	100		141,6	100		934,3	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,6	100		0,0	92		2,9	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		94773,3	100	10,5	100		141,2	100		932,7	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		92775,9	100	10,5	100		141,4	100		929,7	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		40,8	100		0,6	100		0,0	100		92992,7	100	10,2	100		141,5	100		933,4	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		1,6	100		0,0	81		3,3	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		93159,3	100	10,5	100		141,4	100		931,3	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,5	100		0,0	92		3,0	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		93119,4	100	10,4	100		141,4	100		936,0	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		93356,8	100	10,3	100		141,4	100		938,3	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,26	94		29,2	100		0,6	100		0,0	100		93552,1	100	10,4	100		141,4	100		936,8	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,9	100		0,07	81		2,8	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		93502,0	100	10,4	100		141,5	100		939,8	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,8	100		0,0	92		2,9	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		93955,4	100	10,5	100		141,4	100		936,5	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		93808,0	100	10,5	100		141,4	100		936,2	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		93629,3	100	10,5	100		141,5	100		937,5	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		1,6	100		0,0	81		2,6	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		93253,9	100	10,5	100		141,2	100		939,8	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,4	100		0,0	92		3,0	100		0,26	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		93713,9	100	10,5	100		141,6	100		935,2	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		93146,4	100	10,1	100		141,9	100		941,9	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		2,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		31,0	100		0,6	100		0,0	100		93164,7	100	10,1	100		141,5	100		938,1	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		1,7	100		0,0	81		3,4	100		0,26	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		94545,2	100	10,4	100		141,7	100		931,1	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		1,8	100		0,0	92		3,2	100		0,25	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		94775,1	100	10,6	100		141,4	100		930,0	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		94372,3	100	10,4	100		141,8	100		932,6	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		0,8	84		0,02	100		3,3	84		0,26	100		33,8	84		0,6	84		0,0	84		94223,4	100	10,5	84		142,1	100		933,6	100		in Betrieb
21:30		1,4	79		1,3	79		0,2	81		2,9	79		0,26	100		33,0	79		0,6	79		0,0	79		95020,4	100	10,6	79		141,7	100		931,0	100		in Betrieb
22:00		1,6	100		1,6	100		0,0	92		2,7	100																									