

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/12/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,5	100		0,9	100		0,1	100		4,7	100		0,25	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		97451,8	100	10,9	100		141,6	100		922,5	100		In marcia
01:00		2,2	100		1,0	100		0,18	100		4,2	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		97349,2	100	10,8	100		141,9	100		927,0	100		In marcia
01:30		2,2	100		1,7	100		0,43	82		2,8	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		96647,3	100	11,1	100		141,8	100		919,8	100		In marcia
02:00		2,7	100		2,1	100		0,14	91		3,0	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		97498,0	100	10,9	100		142,0	100		919,2	100		In marcia
02:30		3,2	100		1,4	100		0,24	100		3,5	100		0,25	100		33,2	100		0,7	100		0,0	100		97818,4	100	11,0	100		142,2	100		914,6	100		In marcia
03:00		3,6	100		1,3	100		0,28	100		3,6	100		0,25	95		26,3	100		0,7	100		0,0	100		97448,0	100	10,8	100		142,3	100		929,3	100		In marcia
03:30		4,0	100		1,0	100		0,47	82		3,9	100		0,25	100		11,8	100		0,7	100		0,0	100		97343,2	100	11,1	100		141,6	100		921,3	100		In marcia
04:00		3,1	100		0,8	100		0,81	92		3,7	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,0	100		97880,4	100	10,8	100		142,2	100		929,7	100		In marcia
04:30		3,7	100		1,2	100		2,04	100		3,4	100		0,25	100		22,8	100		0,7	100		0,0	100		95278,1	100	11,2	100		141,4	100		920,2	100		In marcia
05:00		5,3	100		1,3	100		2,02	100		3,7	100		0,25	100		26,6	100		0,7	100		0,0	100		98551,4	100	11,0	100		141,8	100		924,7	100		In marcia
05:30		3,1	100		1,2	100		1,79	82		3,6	100		0,25	100		36,2	100		0,7	100		0,0	100		97710,4	100	11,0	100		141,4	100		924,2	100		In marcia
06:00		3,2	100		0,9	100		0,63	92		4,7	100		0,25	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		97012,2	100	11,1	100		141,2	100		927,2	100		In marcia
06:30		2,8	100		0,5	100		1,21	100		3,9	100		0,25	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		97192,6	100	10,7	100		142,3	100		929,6	100		In marcia
07:00		4,4	100		0,8	100		2,99	100		3,5	100		0,25	94		47,2	100		0,6	100		0,0	100		96724,7	100	10,8	100		141,6	100		927,2	100		In marcia
07:30		2,8	100		0,8	100		3,57	82		3,0	100		0,25	100		44,1	100		0,6	100		0,0	100		96445,9	100	10,9	100		141,5	100		924,1	100		In marcia
08:00		4,0	100		1,2	100		3,77	92		2,8	100		0,25	100		41,3	100		0,6	100		0,0	100		97041,5	100	10,9	100		141,8	100		922,6	100		In marcia
08:30		6,5	100		1,6	100		3,4	100		2,7	100		0,25	100		36,6	100		0,7	100		0,0	100		97117,7	100	10,9	100		141,9	100		923,0	100		In marcia
09:00		4,5	86		1,1	86		1,82	100		2,9	86		0,25	100		33,7	86		0,6	86		0,0	86		96765,6	100	10,8	86		141,8	100		927,5	100		In marcia
09:30		3,3	78		1,0	78		0,91	81		2,4	78		0,25	100		32,2	78		0,6	78		0,2	78		97081,2	100	10,9	78		141,5	100		924,6	100		In marcia
10:00		4,0	100		1,0	100		1,49	92		2,7	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,1	100		96801,9	100	11,1	100		141,5	100		920,6	100		In marcia
10:30		3,7	100		1,0	100		1,77	100		2,9	100		0,25	100		24,7	100		0,6	100		0,1	100		97485,8	100	10,9	100		141,8	100		921,9	100		In marcia
11:00		4,0	100		1,0	100		2,16	100		2,5	100		0,25	94		22,2	100		0,6	100		0,1	100		96948,1	100	10,7	100		142,0	100		925,7	100		In marcia
11:30		4,2	100		1,2	100		2,16	81		2,8	100		0,25	100		16,2	100		0,6	100		0,1	100		96992,9	100	11,1	100		141,7	100		917,4	100		In marcia
12:00		3,7	100		1,2	100		0,97	92		2,6	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,0	100		97630,1	100	11,0	100		141,8	100		924,0	100		In marcia
12:30		4,5	100		1,3	100		1,54	100		2,7	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		95326,7	100	11,2	100		141,7	100		916,7	100		In marcia
13:00		4,8	100		1,1	100		1,08	100		2,8	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		97761,9	100	10,9	100		141,9	100		925,8	100		In marcia
13:30		3,0	100		0,8	100		0,99	81		3,2	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		97113,5	100	10,9	100		141,7	100		926,9	100		In marcia
14:00		1,4	100		0,7	100		1,22	92		2,4	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		96687,7	100	11,0	100		141,7	100		917,7	100		In marcia
14:30		1,3	100		0,6	100		2,25	100		2,3	100		0,26	100		44,7	100		0,6	100		0,2	100		96706,1	100	10,7	100		142,2	100		923,7	100		In marcia
15:00		1,4	100		0,9	100		3,84	100		2,5	100		0,25	94		40,2	100		0,6	100		0,1	100		96575,7	100	10,3	100		140,8	100		934,3	100		In marcia
15:30		5,0	100		1,6	100		4,54	81		2,4	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		96791,9	100	10,9	100		142,5	100		920,7	100		In marcia
16:00		6,5	100		1,7	100		0,39	92		3,0	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		96716,4	100	10,9	100		142,0	100		921,5	100		In marcia
16:30		2,0	100		0,6	100		0,45	100		2,7	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		96559,9	100	10,8	100		142,0	100		923,1	100		In marcia
17:00		4,4	100		1,3	100		2,33	100		2,5	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		96653,6	100	10,8	100		141,6	100		924,4	100		In marcia
17:30		4,2	100		1,1	100		1,32	81		2,8	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		96894,6	100	10,9	100		141,8	100		922,4	100		In marcia
18:00		3,9	100		0,7	100		1,17	92		2,9	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		96408,8	100	10,8	100		141,8	100		929,2	100		In marcia
18:30		4,2	100		0,5	100		1,57	100		2,9	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		98340,1	100	11,0	100		142,6	100		921,2	100		In marcia
19:00		5,0	100		0,6	100		2,22	100		3,6	100		0,26	94		30,3	100		0,6	100		0,0	100		96161,8	100	10,4	100		141,7	100		930,4	100		In marcia
19:30		3,5	100		0,5	100		2,36	81		3,7	100		0,26	100		29,2	100		0,7	100		0,1	100		96577,3	100	10,6	100		141,9	100		926,4	100		In marcia
20:00		4,3	100		0,5	100		2,12	92		4,0	100		0,26	100		30,0	100		0,6	100		0,2	100		96439,5	100	10,4	100		142,1	100		931,1	100		In marcia
20:30		4,0	100		0,5	100		2,58	100		3,5	100		0,25	100		24,5	100		0,7	100		0,1	100		96932,7	100	10,8	100		141,6	100		928,0	100		In marcia
21:00		3,6	86		0,6	86		2,49	100		3,6	86		0,25	100		20,7	86		0,7	86		0,2	86		97629,1	100	10,6	86		141,7	100		930,5	100		In marcia
21:30		3,1	78		0,7	78		2,62	81		3,3	78		0,25	100		30,0	78		0,7	78		0,0	78		96125,5	100	11,2	78		142,3	100		928,2	100		In marcia
22:00		2,7	100		0,8	100		2,62	92																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,5	100		0,9	100		0,1	100		4,7	100		0,25	100		22,7	100		0,6	100		0,0	100		97451,8	100	10,9	100		141,6	100		922,5	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,0	100		0,18	100		4,2	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		97349,2	100	10,8	100		141,9	100		927,0	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,7	100		0,43	82		2,8	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		96647,3	100	11,1	100		141,8	100		919,8	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		2,1	100		0,14	91		3,0	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		97498,0	100	10,9	100		142,0	100		919,2	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		1,4	100		0,24	100		3,5	100		0,25	100		33,2	100		0,7	100		0,0	100		97818,4	100	11,0	100		142,2	100		914,6	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		1,3	100		0,28	100		3,6	100		0,25	95		26,3	100		0,7	100		0,0	100		97448,0	100	10,8	100		142,3	100		929,3	100		in Betrieb
03:30		4,0	100		1,0	100		0,47	82		3,9	100		0,25	100		11,8	100		0,7	100		0,0	100		97343,2	100	11,1	100		141,6	100		921,3	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		0,8	100		0,81	92		3,7	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,0	100		97880,4	100	10,8	100		142,2	100		929,7	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		1,2	100		2,04	100		3,4	100		0,25	100		22,8	100		0,7	100		0,0	100		95278,1	100	11,2	100		141,4	100		920,2	100		in Betrieb
05:00		5,3	100		1,3	100		2,02	100		3,7	100		0,25	100		26,6	100		0,7	100		0,0	100		98551,4	100	11,0	100		141,8	100		924,7	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,2	100		1,79	82		3,6	100		0,25	100		36,2	100		0,7	100		0,0	100		97710,4	100	11,0	100		141,4	100		924,2	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		0,9	100		0,63	92		4,7	100		0,25	100		25,4	100		0,7	100		0,0	100		97012,2	100	11,1	100		141,2	100		927,2	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		0,5	100		1,21	100		3,9	100		0,25	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		97192,6	100	10,7	100		142,3	100		929,6	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		0,8	100		2,99	100		3,5	100		0,25	94		47,2	100		0,6	100		0,0	100		96724,7	100	10,8	100		141,6	100		927,2	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		0,8	100		3,57	82		3,0	100		0,25	100		44,1	100		0,6	100		0,0	100		96445,9	100	10,9	100		141,5	100		924,1	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		1,2	100		3,77	92		2,8	100		0,25	100		41,3	100		0,6	100		0,0	100		97041,5	100	10,9	100		141,8	100		922,6	100		in Betrieb
08:30		6,5	100		1,6	100		3,4	100		2,7	100		0,25	100		36,6	100		0,7	100		0,0	100		97117,7	100	10,9	100		141,9	100		923,0	100		in Betrieb
09:00		4,5	86		1,1	86		1,82	100		2,9	86		0,25	100		33,7	86		0,6	86		0,0	86		96765,6	100	10,8	86		141,8	100		927,5	100		in Betrieb
09:30		3,3	78		1,0	78		0,91	81		2,4	78		0,25	100		32,2	78		0,6	78		0,2	78		97081,2	100	10,9	78		141,5	100		924,6	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		1,0	100		1,49	92		2,7	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,1	100		96801,9	100	11,1	100		141,5	100		920,6	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		1,0	100		1,77	100		2,9	100		0,25	100		24,7	100		0,6	100		0,1	100		97485,8	100	10,9	100		141,8	100		921,9	100		in Betrieb
11:00		4,0	100		1,0	100		2,16	100		2,5	100		0,25	94		22,2	100		0,6	100		0,1	100		96948,1	100	10,7	100		142,0	100		925,7	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		1,2	100		2,16	81		2,8	100		0,25	100		16,2	100		0,6	100		0,1	100		96992,9	100	11,1	100		141,7	100		917,4	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		1,2	100		0,97	92		2,6	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,0	100		97630,1	100	11,0	100		141,8	100		924,0	100		in Betrieb
12:30		4,5	100		1,3	100		1,54	100		2,7	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		95326,7	100	11,2	100		141,7	100		916,7	100		in Betrieb
13:00		4,8	100		1,1	100		1,08	100		2,8	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		97761,9	100	10,9	100		141,9	100		925,8	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		0,8	100		0,99	81		3,2	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		97113,5	100	10,9	100		141,7	100		926,9	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		0,7	100		1,22	92		2,4	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		96687,7	100	11,0	100		141,7	100		917,7	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,6	100		2,25	100		2,3	100		0,26	100		44,7	100		0,6	100		0,2	100		96706,1	100	10,7	100		142,2	100		923,7	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		0,9	100		3,84	100		2,5	100		0,25	94		40,2	100		0,6	100		0,1	100		96575,7	100	10,3	100		140,8	100		934,3	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		1,6	100		4,54	81		2,4	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		96791,9	100	10,9	100		142,5	100		920,7	100		in Betrieb
16:00		6,5	100		1,7	100		0,39	92		3,0	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		96716,4	100	10,9	100		142,0	100		921,5	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		0,6	100		0,45	100		2,7	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		96559,9	100	10,8	100		142,0	100		923,1	100		in Betrieb
17:00		4,4	100		1,3	100		2,33	100		2,5	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		96653,6	100	10,8	100		141,6	100		924,4	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		1,1	100		1,32	81		2,8	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		96894,6	100	10,9	100		141,8	100		922,4	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		0,7	100		1,17	92		2,9	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		96408,8	100	10,8	100		141,8	100		929,2	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		0,5	100		1,57	100		2,9	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		98340,1	100	11,0	100		142,6	100		921,2	100		in Betrieb
19:00		5,0	100		0,6	100		2,22	100		3,6	100		0,26	94		30,3	100		0,6	100		0,0	100		96161,8	100	10,4	100		141,7	100		930,4	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		0,5	100		2,36	81		3,7	100		0,26	100		29,2	100		0,7	100		0,1	100		96577,3	100	10,6	100		141,9	100		926,4	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		0,5	100		2,12	92		4,0	100		0,26	100		30,0	100		0,6	100		0,2	100		96439,5	100	10,4	100		142,1	100		931,1	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		0,5	100		2,58	100		3,5	100		0,25	100		24,5	100		0,7	100		0,1	100		96932,7	100	10,8	100		141,6	100		928,0	100		in Betrieb
21:00		3,6	86		0,6	86		2,49	100		3,6	86		0,25	100		20,7	86		0,7	86		0,2	86		96729,1	100	10,6	86		141,7	100		930,5	100		in Betrieb
21:30		3,1	78		0,7	78		2,62	81		3,3	78		0,25	100		30,0	78		0,7	78		0,0	78		96125,5	100	11,2	78		142,3	100		928,2	100		in Betrieb
22:00		2,7	100		0,8	100		2,62	92																												