

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,6	100		1,6	100		0,96	100		3,6	100		0,25	100		31,8	100		0,7	100		0,0	100		96716,9	100	11,0	100		142,3	100		925,8	100		In marcia
01:00		1,7	100		0,6	100		0,46	100		3,4	100		0,25	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		96867,5	100	11,0	100		142,3	100		929,1	100		In marcia
01:30		3,4	100		1,0	100		1,09	79		3,3	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		95719,5	100	11,1	100		142,0	100		927,0	100		In marcia
02:00		3,0	100		1,2	100		0,73	94		3,2	100		0,25	100		36,1	100		0,7	100		0,0	100		97115,5	100	11,0	100		142,2	100		928,1	100		In marcia
02:30		5,5	100		2,2	100		1,21	100		3,3	100		0,25	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		96030,1	100	11,0	100		142,4	100		930,3	100		In marcia
03:00		1,3	100		0,5	100		0,2	100		3,1	100		0,25	94		29,1	100		0,6	100		0,0	100		96382,5	100	10,9	100		142,2	100		933,6	100		In marcia
03:30		1,7	100		0,3	100		0,45	79		3,7	100		0,25	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		94194,9	100	11,3	100		142,2	100		926,6	100		In marcia
04:00		2,7	100		0,9	100		0,78	94		3,7	100		0,25	100		28,6	100		0,7	100		0,0	100		96230,4	100	10,9	100		142,0	100		929,3	100		In marcia
04:30		2,2	100		0,7	100		0,65	100		3,2	100		0,25	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		96228,6	100	11,0	100		142,0	100		927,9	100		In marcia
05:00		4,0	100		1,2	100		0,92	100		3,2	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		95871,5	100	10,8	100		142,0	100		936,5	100		In marcia
05:30		4,5	100		1,8	100		0,94	79		3,2	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		96006,9	100	11,0	100		142,1	100		933,3	100		In marcia
06:00		3,8	100		1,3	100		0,11	94		3,6	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		96142,7	100	10,8	100		142,2	100		931,3	100		In marcia
06:30		5,2	100		1,5	100		0,77	100		3,2	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		96025,3	100	10,8	100		142,0	100		938,4	100		In marcia
07:00		4,2	100		0,8	100		0,24	100		3,7	100		0,26	94		36,2	100		0,6	100		0,0	100		96200,7	100	10,5	100		142,6	100		940,4	100		In marcia
07:30		3,4	100		1,1	100		0,68	79		3,2	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		95694,3	100	10,8	100		141,9	100		930,8	100		In marcia
08:00		3,2	100		1,3	100		0,48	94		3,3	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		95969,1	100	10,9	100		142,0	100		931,3	100		In marcia
08:30		4,4	100		1,4	100		0,72	100		3,3	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		96389,8	100	11,0	100		142,0	100		929,8	100		In marcia
09:00		5,3	85		1,3	85		0,49	100		3,5	85		0,26	100		27,6	85		0,6	85		0,0	85		95711,9	100	11,1	85		142,2	100		929,4	100		In marcia
09:30		2,6	78		0,6	78		0,25	79		3,9	78		0,25	100		21,7	78		0,6	78		0,0	78		96055,2	100	11,0	78		141,9	100		926,1	100		In marcia
10:00		2,8	100		0,5	100		0,32	94		3,6	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,0	100		95488,2	100	10,7	100		142,2	100		935,9	100		In marcia
10:30		3,4	100		0,8	100		1,06	100		3,4	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		95326,6	100	11,1	100		142,2	100		926,2	100		In marcia
11:00		3,2	100		0,8	100		1,32	100		3,2	100		0,26	94		35,8	100		0,6	100		0,0	100		96179,0	100	10,7	100		142,4	100		937,5	100		In marcia
11:30		4,7	100		1,2	100		2,01	79		3,1	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		95385,3	100	11,1	100		142,3	100		928,2	100		In marcia
12:00		6,7	100		1,0	100		0,97	94		4,0	100		0,26	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		96317,7	100	10,9	100		142,3	100		926,5	100		In marcia
12:30		3,5	100		0,5	100		1,11	100		4,0	100		0,26	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		96291,0	100	10,8	100		142,4	100		930,9	100		In marcia
13:00		2,5	100		0,6	100		1,94	100		3,4	100		0,26	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		95875,3	100	10,6	100		142,5	100		941,0	100		In marcia
13:30		3,5	100		0,9	100		2,8	79		3,9	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		96289,8	100	10,9	100		142,2	100		936,2	100		In marcia
14:00		3,2	100		0,8	100		1,78	94		3,4	100		0,26	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		95899,0	100	10,7	100		142,4	100		940,0	100		In marcia
14:30		4,7	100		1,3	100		2,79	100		3,1	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		95894,0	100	10,8	100		142,2	100		938,0	100		In marcia
15:00		4,3	100		1,0	100		1,72	100		3,6	100		0,26	94		39,3	100		0,6	100		0,0	100		96187,8	100	10,5	100		142,5	100		941,6	100		In marcia
15:30		2,9	100		0,6	100		1,34	79		3,1	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		95768,5	100	10,8	100		142,2	100		935,6	100		In marcia
16:00		4,2	100		1,1	100		2,29	94		3,1	100		0,26	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		96653,5	100	10,9	100		142,4	100		929,3	100		In marcia
16:30		6,5	100		1,4	100		2,15	100		4,0	100		0,26	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		96046,1	100	10,8	100		142,3	100		933,7	100		In marcia
17:00		3,6	100		0,5	100		0,75	100		3,8	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		96235,2	100	10,8	100		142,3	100		933,0	100		In marcia
17:30		3,3	100		0,4	100		0,68	79		3,3	100		0,26	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		96469,0	100	10,7	100		142,6	100		933,9	100		In marcia
18:00		5,5	100		0,8	100		1,19	94		3,9	100		0,26	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		96072,8	100	10,9	100		142,4	100		933,4	100		In marcia
18:30		2,8	100		0,4	100		0,74	100		4,0	100		0,26	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		95992,8	100	10,8	100		142,9	100		934,9	100		In marcia
19:00		3,7	100		0,6	100		1,25	100		3,6	100		0,25	95		19,6	100		0,6	100		0,0	100		95998,5	100	10,9	100		142,0	100		935,8	100		In marcia
19:30		4,3	100		0,7	100		1,41	79		3,7	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		95966,2	100	10,8	100		142,3	100		935,0	100		In marcia
20:00		2,0	100		0,3	100		0,41	94		3,7	100		0,26	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		96017,8	100	10,8	100		142,4	100		935,4	100		In marcia
20:30		4,0	100		0,6	100		1,53	100		3,3	100		0,26	100		39,9	100		0,6	100		0,0	100		96378,6	100	10,8	100		142,3	100		935,9	100		In marcia
21:00		5,4	84		0,9	84		1,82	100		3,5	84		0,26	100		44,4	84		0,6	84		0,0	84		95084,3	100	11,2	84		142,4	100		930,1	100		In marcia
21:30		4,1	79		0,8	79		1,2	79		3,5	79		0,26	100		38,6	79		0,6	79		0,0	79		96634,6	100	10,7	79		142,5	100		939,0	100		In marcia
22:00		3,3	100		0,6	100		0,47	94																												

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,6	100		1,6	100		0,96	100		3,6	100		0,25	100		31,8	100		0,7	100		0,0	100		96716,9	100	11,0	100		142,3	100		925,8	100	in Betrieb
01:00		1,7	100		0,6	100		0,46	100		3,4	100		0,25	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		96867,5	100	11,0	100		142,3	100		929,1	100	in Betrieb
01:30		3,4	100		1,0	100		1,09	79		3,3	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		95719,5	100	11,1	100		142,0	100		927,0	100	in Betrieb
02:00		3,0	100		1,2	100		0,73	94		3,2	100		0,25	100		36,1	100		0,7	100		0,0	100		97115,5	100	11,0	100		142,2	100		928,1	100	in Betrieb
02:30		5,5	100		2,2	100		1,21	100		3,3	100		0,25	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		96030,1	100	11,0	100		142,4	100		930,3	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		0,5	100		0,2	100		3,1	100		0,25	94		29,1	100		0,6	100		0,0	100		96382,5	100	10,9	100		142,2	100		933,6	100	in Betrieb
03:30		1,7	100		0,3	100		0,45	79		3,7	100		0,25	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		94194,9	100	11,3	100		142,2	100		926,6	100	in Betrieb
04:00		2,7	100		0,9	100		0,78	94		3,7	100		0,25	100		28,6	100		0,7	100		0,0	100		96230,4	100	10,9	100		142,0	100		929,3	100	in Betrieb
04:30		2,2	100		0,7	100		0,65	100		3,2	100		0,25	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		96228,6	100	11,0	100		142,0	100		927,9	100	in Betrieb
05:00		4,0	100		1,2	100		0,92	100		3,2	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		95871,5	100	10,8	100		142,0	100		936,5	100	in Betrieb
05:30		4,5	100		1,8	100		0,94	79		3,2	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		96006,9	100	11,0	100		142,1	100		933,3	100	in Betrieb
06:00		3,8	100		1,3	100		0,11	94		3,6	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		96142,7	100	10,8	100		142,2	100		931,3	100	in Betrieb
06:30		5,2	100		1,5	100		0,77	100		3,2	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		96025,3	100	10,8	100		142,0	100		938,4	100	in Betrieb
07:00		4,2	100		0,8	100		0,24	100		3,7	100		0,26	94		36,2	100		0,6	100		0,0	100		96200,7	100	10,5	100		142,6	100		940,4	100	in Betrieb
07:30		3,4	100		1,1	100		0,68	79		3,2	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		95694,3	100	10,8	100		141,9	100		930,8	100	in Betrieb
08:00		3,2	100		1,3	100		0,48	94		3,3	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		95969,1	100	10,9	100		142,0	100		931,3	100	in Betrieb
08:30		4,4	100		1,4	100		0,72	100		3,3	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		96389,8	100	11,0	100		142,0	100		929,8	100	in Betrieb
09:00		5,3	85		1,3	85		0,49	100		3,5	85		0,26	100		27,6	85		0,6	85		0,0	85		95711,9	100	11,1	85		142,2	100		929,4	100	in Betrieb
09:30		2,6	78		0,6	78		0,25	79		3,9	78		0,25	100		21,7	78		0,6	78		0,0	78		96055,2	100	11,0	78		141,9	100		926,1	100	in Betrieb
10:00		2,8	100		0,5	100		0,32	94		3,6	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,0	100		95488,2	100	10,7	100		142,2	100		935,9	100	in Betrieb
10:30		3,4	100		0,8	100		1,06	100		3,4	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		95326,6	100	11,1	100		142,2	100		926,2	100	in Betrieb
11:00		3,2	100		0,8	100		1,32	100		3,2	100		0,26	94		35,8	100		0,6	100		0,0	100		96179,0	100	10,7	100		142,4	100		937,5	100	in Betrieb
11:30		4,7	100		1,2	100		2,01	79		3,1	100		0,26	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		95385,3	100	11,1	100		142,3	100		928,2	100	in Betrieb
12:00		6,7	100		1,0	100		0,97	94		4,0	100		0,26	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		96317,7	100	10,9	100		142,3	100		926,5	100	in Betrieb
12:30		3,5	100		0,5	100		1,11	100		4,0	100		0,26	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		96291,0	100	10,8	100		142,4	100		930,9	100	in Betrieb
13:00		2,5	100		0,6	100		1,94	100		3,4	100		0,26	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		95875,3	100	10,6	100		142,5	100		941,0	100	in Betrieb
13:30		3,5	100		0,9	100		2,8	79		3,9	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		96289,8	100	10,9	100		142,2	100		936,2	100	in Betrieb
14:00		3,2	100		0,8	100		1,78	94		3,4	100		0,26	100		30,2	100		0,6	100		0,0	100		95899,0	100	10,7	100		142,4	100		940,0	100	in Betrieb
14:30		4,7	100		1,3	100		2,79	100		3,1	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		95894,0	100	10,8	100		142,2	100		938,0	100	in Betrieb
15:00		4,3	100		1,0	100		1,72	100		3,6	100		0,26	94		39,3	100		0,6	100		0,0	100		96187,8	100	10,5	100		142,5	100		941,6	100	in Betrieb
15:30		2,9	100		0,6	100		1,34	79		3,1	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		95768,5	100	10,8	100		142,2	100		935,6	100	in Betrieb
16:00		4,2	100		1,1	100		2,29	94		3,1	100		0,26	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		96653,5	100	10,9	100		142,4	100		929,3	100	in Betrieb
16:30		6,5	100		1,4	100		2,15	100		4,0	100		0,26	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		96046,1	100	10,8	100		142,3	100		933,7	100	in Betrieb
17:00		3,6	100		0,5	100		0,75	100		3,8	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		96235,2	100	10,8	100		142,3	100		933,0	100	in Betrieb
17:30		3,3	100		0,4	100		0,68	79		3,3	100		0,26	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		96469,0	100	10,7	100		142,6	100		933,9	100	in Betrieb
18:00		5,5	100		0,8	100		1,19	94		3,9	100		0,26	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		96072,8	100	10,9	100		142,4	100		933,4	100	in Betrieb
18:30		2,8	100		0,4	100		0,74	100		4,0	100		0,26	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		95992,8	100	10,8	100		142,9	100		934,9	100	in Betrieb
19:00		3,7	100		0,6	100		1,25	100		3,6	100		0,25	95		19,6	100		0,6	100		0,0	100		95998,5	100	10,9	100		142,0	100		935,8	100	in Betrieb
19:30		4,3	100		0,7	100		1,41	79		3,7	100		0,25	100		20,4	100		0,6	100		0,0	100		95966,2	100	10,8	100		142,3	100		935,0	100	in Betrieb
20:00		2,0	100		0,3	100		0,41	94		3,7	100		0,26	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		96017,8	100	10,8	100		142,4	100		935,4	100	in Betrieb
20:30		4,0	100		0,6	100		1,53	100		3,3	100		0,26	100		39,9	100		0,6	100		0,0	100		96378,6	100	10,8	100		142,3	100		935,9	100	in Betrieb
21:00		5,4	84		0,9	84		1,82	100		3,5	84		0,26	100		44,4	84		0,6	84		0,0	84		95084,3	100	11,2	84		142,4	100		930,1	100	in Betrieb
21:30		4,1	79		0,8	79		1,2	79		3,5	79		0,26	100		38,6	79		0,6	79		0,0	79		96634,6	100	10,7	79		142,5	100		939,0	100	in Betrieb
22:00		3,3	100		0,6	100		0,47	94		3,7	100		0,26	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		96568,7	100	10,7	100		142,6	100		936,6		