

## Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto  Stato
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %				
00:30		2,6	100		1,4	100		0,02	100		4,9	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,2	100		98758,0	100		11,1	100		142,1	100		918,9	100	In marcia
01:00		2,7	100		1,3	100		0,01	100		4,2	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		99860,1	100		11,0	100		142,3	100		929,2	100	In marcia
01:30		2,8	100		1,4	100		0,13	81		4,3	100		0,25	100		29,6	100		0,7	100		0,3	100		99582,0	100		11,0	100		142,3	100		927,9	100	In marcia
02:00		3,2	100		1,8	100		0,06	92		4,6	100		0,26	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		97229,3	100		11,2	100		142,1	100		922,7	100	In marcia
02:30		2,5	100		1,3	100		0,05	100		4,5	100		0,26	100		34,8	100		0,7	100		0,3	100		97300,9	100		11,3	100		142,5	100		915,9	100	In marcia
03:00		3,1	100		1,4	100		0,18	100		4,2	100		0,25	94		34,8	100		0,6	100		0,1	100		99930,3	100		10,8	100		142,3	100		933,4	100	In marcia
03:30		3,7	100		1,7	100		0,23	81		4,6	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,2	100		98689,1	100		11,2	100		142,4	100		925,0	100	In marcia
04:00		3,3	100		1,1	100		0,28	92		4,3	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		100209,5	100		11,0	100		142,0	100		931,6	100	In marcia
04:30		3,7	100		1,4	100		0,7	100		3,9	100		0,26	100		27,7	100		0,7	100		0,2	100		97864,5	100		11,3	100		142,4	100		923,4	100	In marcia
05:00		4,9	100		1,4	100		0,81	100		4,2	100		0,26	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		96875,6	100		11,4	100		142,3	100		921,0	100	In marcia
05:30		4,3	100		0,9	100		0,75	81		4,2	100		0,25	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		100196,4	100		11,0	100		142,2	100		931,8	100	In marcia
06:00		2,7	100		0,9	100		0,36	92		4,1	100		0,26	100		22,0	100		0,7	100		0,3	100		97711,3	100		11,3	100		142,5	100		923,6	100	In marcia
06:30		4,2	100		1,4	100		1,04	100		4,0	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		100122,9	100		10,8	100		142,5	100		935,4	100	In marcia
07:00		5,0	100		1,2	100		0,95	100		4,6	100		0,25	95		27,1	100		0,7	100		0,2	100		99064,1	100		11,2	100		142,0	100		922,6	100	In marcia
07:30		3,2	100		0,9	100		0,95	81		4,0	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		99535,7	100		11,1	100		142,2	100		923,9	100	In marcia
08:00		4,6	100		1,5	100		0,69	92		4,2	100		0,25	100		35,1	100		0,7	100		0,2	100		99744,6	100		11,0	100		142,4	100		932,0	100	In marcia
08:30		2,6	100		1,2	100		0,84	100		4,1	100		0,26	100		36,2	100		0,7	100		0,2	100		96702,4	100		11,3	100		142,3	100		925,8	100	In marcia
09:00		2,8	86		1,1	86		1,28	100		4,1	86		0,26	100		40,4	86		0,7	86		0,2	86		97952,7	100		10,8	86		142,1	100		931,9	100	In marcia
09:30		3,8	78		1,7	78		1,57	81		3,7	78		0,25	100		37,3	78		0,6	78		0,0	78		97828,2	100		11,0	78		142,1	100		932,9	100	In marcia
10:00		3,7	100		2,1	100		1,11	92		3,6	100		0,25	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		97973,6	100		10,9	100		142,2	100		934,1	100	In marcia
10:30		2,8	100		1,5	100		0,85	100		3,7	100		0,26	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		98304,0	100		11,0	100		142,6	100		937,5	100	In marcia
11:00		4,1	100		1,3	100		1,23	100		4,3	100		0,25	94		26,2	100		0,6	100		0,0	100		98042,0	100		11,0	100		142,0	100		934,5	100	In marcia
11:30		4,3	100		1,2	100		0,85	81		4,7	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		97815,4	100		11,1	100		142,3	100		932,6	100	In marcia
12:00		3,4	100		0,9	100		0,47	92		4,6	100		0,25	100		19,4	100		0,6	100		0,0	100		97493,6	100		10,7	100		142,1	100		939,5	100	In marcia
12:30		3,6	100		1,2	100		1,12	100		4,8	100		0,25	100		17,9	100		0,6	100		0,0	100		97606,2	100		10,9	100		142,2	100		937,3	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,1	100		1,08	100		3,7	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		97459,0	100		10,8	100		142,5	100		939,9	100	In marcia
13:30		3,8	100		1,8	100		2,51	81		3,5	100		0,25	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		97799,7	100		11,0	100		142,2	100		934,0	100	In marcia
14:00		3,8	100		1,3	100		0,4	92		4,5	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		97715,7	100		10,9	100		142,4	100		938,3	100	In marcia
14:30		4,0	100		1,3	100		1,08	100		4,1	100		0,26	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		97927,5	100		10,8	100		142,5	100		933,9	100	In marcia
15:00		3,8	100		1,4	100		1,04	100		4,1	100		0,25	94		32,7	100		0,6	100		0,0	100		98005,4	100		10,9	100		142,0	100		937,0	100	In marcia
15:30		4,7	100		1,2	100		0,65	81		4,0	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		98618,5	100		11,0	100		142,2	100		933,4	100	In marcia
16:00		3,7	100		1,0	100		0,4	92		4,0	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		98828,0	100		11,0	100		142,5	100		936,1	100	In marcia
16:30		3,7	100		1,1	100		1,04	100		4,4	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		97693,9	100		11,1	100		142,3	100		931,6	100	In marcia
17:00		2,5	100		1,3	100		1,16	100		4,2	100		0,26	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		98091,2	100		11,1	100		142,6	100		931,4	100	In marcia
17:30		3,8	100		1,8	100		1,71	81		4,0	100		0,26	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		98948,2	100		10,9	100		142,4	100		934,8	100	In marcia
18:00		2,6	100		1,5	100		0,7	92		4,1	100		0,26	100		33,5	100		0,7	100		0,0	100		98782,9	100		11,0	100		142,7	100		935,6	100	In marcia
18:30		3,8	100		1,5	100		1,37	100		4,2	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		99215,3	100		10,9	100		142,2	100		941,1	100	In marcia
19:00		2,7	100		1,1	100		0,64	100		4,0	100		0,26	94		24,5	100		0,6	100		0,0	100		97765,6	100		11,1	100		142,4	100		936,1	100	In marcia
19:30		3,5	100		1,5	100		0,97	81		3,8	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		98770,5	100		11,0	100		142,7	100		938,8	100	In marcia
20:00		3,7	100		1,6	100		0,69	92		3,5	100		0,26	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		96723,0	100		11,3	100		142,2	100		934,2	100	In marcia
20:30		3,0	100		1,5	100		0,77	100		3,2	100		0,26	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		97504,1	100		11,2	100		142,4	100		935,0	100	In marcia
21:00		4,2	85		2,0	85		1,06	100		3,8	85		0,25	100		30,4	85		0,6	85		0,0	85		98721,7	100		11,0	85		142,4	100		939,4	100	In marcia
21:30		3,6	79		1,3	79		0,63	81		3,5	79		0,26	100		31,8	79		0,6	79		0,0	79		95814,7	100		11,3	79		142,5	100		928,9	100	In marcia
22:00		5,2	100																																		

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 01/01/2021

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		1,4	100		0,02	100		4,9	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,2	100		98758,0	100		11,1	100		142,1	100		918,9	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		1,3	100		0,01	100		4,2	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		99860,1	100		11,0	100		142,3	100		929,2	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		1,4	100		0,13	81		4,3	100		0,25	100		29,6	100		0,7	100		0,3	100		99582,0	100		11,0	100		142,3	100		927,9	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		1,8	100		0,06	92		4,6	100		0,26	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		97229,3	100		11,2	100		142,1	100		922,7	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,3	100		0,05	100		4,5	100		0,26	100		34,8	100		0,7	100		0,3	100		97300,9	100		11,3	100		142,5	100		915,9	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		1,4	100		0,18	100		4,2	100		0,25	94		34,8	100		0,6	100		0,1	100		99930,3	100		10,8	100		142,3	100		933,4	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		1,7	100		0,23	81		4,6	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,2	100		98689,1	100		11,2	100		142,4	100		925,0	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		1,1	100		0,28	92		4,3	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		100209,5	100		11,0	100		142,0	100		931,6	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		1,4	100		0,7	100		3,9	100		0,26	100		27,7	100		0,7	100		0,2	100		97864,5	100		11,3	100		142,4	100		923,4	100		in Betrieb
05:00		4,9	100		1,4	100		0,81	100		4,2	100		0,26	100		25,8	100		0,7	100		0,2	100		96875,6	100		11,4	100		142,3	100		921,0	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		0,9	100		0,75	81		4,2	100		0,25	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		100196,4	100		11,0	100		142,2	100		931,8	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		0,9	100		0,36	92		4,1	100		0,26	100		22,0	100		0,7	100		0,3	100		97711,3	100		11,3	100		142,5	100		923,6	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,4	100		1,04	100		4,0	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		100122,9	100		10,6	10,8	100	142,5	100		935,4	100		in Betrieb
07:00		5,0	100		1,2	100		0,95	100		4,6	100		0,25	95		27,1	100		0,7	100		0,2	100		99064,1	100		11,2	100		142,0	100		922,6	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		0,9	100		0,95	81		4,0	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		99535,7	100		11,1	100		142,2	100		923,9	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		1,5	100		0,69	92		4,2	100		0,25	100		35,1	100		0,7	100		0,2	100		99744,6	100		11,0	100		142,4	100		932,0	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		1,2	100		0,84	100		4,1	100		0,26	100		36,2	100		0,7	100		0,2	100		96702,4	100		11,3	100		142,3	100		925,8	100		in Betrieb
09:00		2,8	86		1,1	86		1,28	100		4,1	86		0,26	100		40,4	86		0,7	86		0,2	86		97952,7	100		10,8	86		142,1	100		931,9	100		in Betrieb
09:30		3,8	78		1,7	78		1,57	81		3,7	78		0,25	100		37,3	78		0,6	78		0,0	78		97828,2	100		11,0	78		142,1	100		932,9	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		2,1	100		1,11	92		3,6	100		0,25	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		97973,6	100		10,9	100		142,2	100		934,1	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		1,5	100		0,85	100		3,7	100		0,26	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		98304,0	100		11,0	100		142,6	100		937,5	100		in Betrieb
11:00		4,1	100		1,3	100		1,23	100		4,3	100		0,25	94		26,2	100		0,6	100		0,0	100		98042,0	100		11,0	100		142,0	100		934,5	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		1,2	100		0,85	81		4,7	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		97815,4	100		11,1	100		142,3	100		932,6	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		0,9	100		0,47	92		4,6	100		0,25	100		19,4	100		0,6	100		0,0	100		97493,6	100		10,7	100		142,1	100		939,5	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		1,2	100		1,12	100		4,8	100		0,25	100		17,9	100		0,6	100		0,0	100		97606,2	100		10,9	100		142,2	100		937,3	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,1	100		1,08	100		3,7	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		97459,0	100		10,8	100		142,5	100		939,9	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		1,8	100		2,51	81		3,5	100		0,25	100		39,1	100		0,6	100		0,0	100		97799,7	100		11,0	100		142,2	100		934,0	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		1,3	100		0,4	92		4,5	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		97715,7	100		10,9	100		142,4	100		938,3	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		1,3	100		1,08	100		4,1	100		0,26	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		97927,5	100		10,8	100		142,5	100		933,9	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		1,4	100		1,04	100		4,1	100		0,25	94		32,7	100		0,6	100		0,0	100		98005,4	100		10,9	100		142,0	100		937,0	100		in Betrieb
15:30		4,7	100		1,2	100		0,65	81		4,0	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		98618,5	100		11,0	100		142,2	100		933,4	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		1,0	100		0,4	92		4,0	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,0	100		98828,0	100		11,0	100		142,5	100		936,1	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		1,1	100		1,04	100		4,4	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		97693,9	100		11,1	100		142,3	100		931,6	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		1,3	100		1,16	100		4,2	100		0,26	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		98091,2	100		11,1	100		142,6	100		931,4	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,8	100		1,71	81		4,0	100		0,26	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		98948,2	100		10,9	100		142,4	100		934,8	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		1,5	100		0,7	92		4,1	100		0,26	100		33,5	100		0,7	100		0,0	100		98782,9	100		11,0	100		142,7	100		935,6	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		1,5	100		1,37	100		4,2	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		99215,3	100		10,9	100		142,2	100		941,1	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		1,1	100		0,64	100		4,0	100		0,26	94		24,5	100		0,6	100		0,0	100		97765,6	100		11,1	100		142,4	100		936,1	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		1,5	100		0,97	81		3,8	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		98770,5	100		11,0	100		142,7	100		938,8	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		1,6	100		0,69	92		3,5	100		0,26	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		96723,0	100		11,3	100		142,2	100		934,2	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		1,5	100		0,77	100		3,2	100		0,26	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		97504,1	100		11,2	100		142,4	100		935,0	100		in Betrieb
21:00		4,2	85		2,0	85		1,06	100		3,8	85		0,25	100		30,4	85		0,6	85		0,0	85		98721,7	100		11,0	85		142,4	100		939,4	100		in Betrieb
21:30		3,6	79		1,3	79		0,63	81		3,5	79		0,26	100		31,8	79		0,6	79		0,0	79		95814,7	100		1									