

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 03/01/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		20,8	100		0,7	100		0,0	100		95611,7	100		11,3	100		142,2	100		915,6	100	In marcia
01:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,2	100		0,7	100		0,0	100		98561,6	100		10,8	100		142,6	100		930,6	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,8	100		0,0	81		3,5	100		0,25	100		37,0	100		0,7	100		0,0	100		98650,0	100		11,0	100		142,8	100		929,4	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,7	100		0,0	93		3,6	100		0,25	100		39,9	100		0,6	100		0,0	100		98658,0	100		10,9	100		143,3	100		928,2	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		98216,4	100		11,0	100		142,9	100		935,0	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		20,6	100		0,7	100		0,0	100		98622,1	100		11,0	100		142,1	100		942,3	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,5	100		0,0	81		3,7	100		0,26	100		24,7	100		0,7	100		0,0	100		96852,7	100		11,2	100		142,0	100		925,9	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,0	100		0,0	93		3,8	100		0,26	100		40,6	100		0,7	100		0,0	100		97695,1	100		10,6	100		142,9	100		935,9	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		98378,9	100		10,9	100		142,5	100		933,8	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		97994,9	100		10,6	100		141,9	100		942,0	100	In marcia
05:30		1,6	100		2,2	100		0,0	81		3,6	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		98201,0	100		10,9	100		142,0	100		934,9	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,2	100		0,0	93		4,2	100		0,26	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		98528,9	100		10,8	100		142,7	100		925,4	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,6	100		0,7	100		0,0	100		99212,9	100		10,7	100		142,8	100		935,2	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		23,5	100		0,7	100		0,0	100		99612,2	100		10,7	100		142,2	100		935,4	100	In marcia
07:30		1,8	100		1,3	100		0,0	81		3,5	100		0,25	100		20,5	100		0,7	100		0,0	100		98678,4	100		11,1	100		142,1	100		927,5	100	In marcia
08:00		1,9	100		1,4	100		0,0	93		3,5	100		0,25	100		17,1	100		0,7	100		0,0	100		98981,6	100		11,1	100		142,2	100		934,1	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		96342,2	100		11,4	100		143,1	100		919,1	100	In marcia
09:00		1,4	85		1,5	85		0,06	100		3,4	85		0,25	100		43,4	85		0,7	85		0,0	85		99496,1	100		11,0	85		140,2	100		927,0	100	In marcia
09:30		1,6	78		2,4	78		0,0	81		3,5	78		0,26	100		37,7	78		0,7	78		0,0	78		97032,6	100		11,3	78		142,2	100		926,3	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,7	100		0,0	93		3,1	100		0,26	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		99341,1	100		11,0	100		142,6	100		921,8	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		45,3	100		0,6	100		0,0	100		99372,1	100		10,9	100		142,9	100		926,6	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		30,5	100		0,7	100		0,0	100		99150,9	100		10,8	100		142,3	100		937,8	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,9	100		0,0	81		3,2	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		99053,0	100		10,8	100		142,6	100		932,9	100	In marcia
12:00		2,0	100		1,5	100		0,0	93		3,3	100		0,25	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		97184,6	100		11,2	100		142,5	100		928,4	100	In marcia
12:30		2,9	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		99109,6	100		11,0	100		142,8	100		927,0	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		98761,7	100		10,9	100		142,4	100		934,0	100	In marcia
13:30		3,3	100		1,5	100		0,03	81		3,2	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		98782,2	100		10,7	100		142,5	100		934,8	100	In marcia
14:00		5,1	100		1,3	100		0,0	93		3,5	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		99042,8	100		10,9	100		142,4	100		926,9	100	In marcia
14:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		25,3	100		0,7	100		0,0	100		99470,9	100		10,9	100		142,5	100		930,7	100	In marcia
15:00		3,7	100		0,7	100		0,08	100		3,3	100		0,26	94		25,3	100		0,6	100		0,0	100		97533,0	100		11,3	100		142,7	100		916,9	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,8	100		0,2	81		3,3	100		0,25	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		98631,2	100		10,9	100		142,0	100		924,1	100	In marcia
16:00		3,5	100		1,0	100		0,1	93		3,2	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		98644,0	100		11,0	100		142,3	100		928,9	100	In marcia
16:30		5,2	100		1,3	100		0,2	100		3,3	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		98420,8	100		11,0	100		142,4	100		926,2	100	In marcia
17:00		4,1	100		1,1	100		0,18	100		3,5	100		0,25	100		31,3	100		0,7	100		0,0	100		98805,7	100		10,9	100		142,4	100		926,9	100	In marcia
17:30		3,7	100		1,3	100		0,43	80		3,5	100		0,25	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		98005,1	100		11,1	100		142,3	100		923,4	100	In marcia
18:00		2,6	100		0,9	100		0,04	93		4,4	100		0,25	100		40,1	100		0,6	100		0,0	100		98681,7	100		11,0	100		142,7	100		922,6	100	In marcia
18:30		4,7	100		1,6	100		0,53	100		3,1	100		0,26	100		41,6	100		0,6	100		0,0	100		98681,7	100		10,6	100		142,7	100		939,1	100	In marcia
19:00		4,5	100		1,6	100		0,65	100		3,1	100		0,25	94		32,4	100		0,7	100		0,0	100		99317,5	100		10,9	100		142,3	100		931,3	100	In marcia
19:30		4,0	100		1,1	100		0,32	80		3,3	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		98580,3	100		11,1	100		142,2	100		934,1	100	In marcia
20:00		3,8	100		1,1	100		0,04	93		3,6	100		0,25	100		17,7	100		0,7	100		0,0	100		95789,4	100		11,4	100		142,4	100		922,9	100	In marcia
20:30		3,6	100		0,9	100		0,02	100		3,5	100		0,25	100		14,5	100		0,6	100		0,0	100		98911,6	100		11,1	100		142,7	100		928,7	100	In marcia
21:00		4,4	84		1,1	84		0,15	100		3,4	84		0,25	100		24,6	84		0,6	84		0,0	84		98488,8	100		11,1	84		142,7	100		931,2	100	In marcia
21:30		3,6	79		0,8	79		0,1	80		4,2	79		0,26	100		20,5	79		0,7	79		0,0	79		96549,3	100		11,4	79		142,4	100		925,6	100	In marcia
22:00		3,8	100		0,9</																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		20,8	100		0,7	100		0,0	100		95611,7	100		11,3	100		142,2	100		915,6	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,2	100		0,7	100		0,0	100		98561,6	100		10,8	100		142,6	100		930,6	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,8	100		0,0	81		3,5	100		0,25	100		37,0	100		0,7	100		0,0	100		98650,0	100		11,0	100		142,8	100		929,4	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,7	100		0,0	93		3,6	100		0,25	100		39,9	100		0,6	100		0,0	100		98658,0	100		10,9	100		143,3	100		928,2	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,4	100		0,7	100		0,0	100		98216,4	100		11,0	100		142,9	100		935,0	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		20,6	100		0,7	100		0,0	100		98622,1	100		11,0	100		142,1	100		942,3	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,5	100		0,0	81		3,7	100		0,26	100		24,7	100		0,7	100		0,0	100		96852,7	100		11,2	100		142,0	100		925,9	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,0	100		0,0	93		3,8	100		0,26	100		40,6	100		0,7	100		0,0	100		97695,1	100		10,6	100		142,9	100		935,9	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		98378,9	100		10,9	100		142,5	100		933,8	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		97994,9	100		10,6	100		141,9	100		942,0	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		2,2	100		0,0	81		3,6	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		98201,0	100		10,9	100		142,0	100		934,9	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,2	100		0,0	93		4,2	100		0,26	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		98528,9	100		10,8	100		142,7	100		925,4	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		29,6	100		0,7	100		0,0	100		99212,9	100		10,7	100		142,8	100		935,2	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		23,5	100		0,7	100		0,0	100		99612,2	100		10,7	100		142,2	100		935,4	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		1,3	100		0,0	81		3,5	100		0,25	100		20,5	100		0,7	100		0,0	100		98678,4	100		11,1	100		142,1	100		927,5	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		1,4	100		0,0	93		3,5	100		0,25	100		17,1	100		0,7	100		0,0	100		98981,6	100		11,1	100		142,2	100		934,1	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,9	100		0,7	100		0,0	100		96342,2	100		11,4	100		143,1	100		919,1	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		1,5	85		0,06	100		3,4	85		0,25	100		43,4	85		0,7	85		0,0	85		99496,1	100		11,0	85		140,2	100		927,0	100		in Betrieb
09:30		1,6	78		2,4	78		0,0	81		3,5	78		0,26	100		37,7	78		0,7	78		0,0	78		97032,6	100		11,3	78		142,2	100		926,3	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,7	100		0,0	93		3,1	100		0,26	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		99341,1	100		11,0	100		142,6	100		921,8	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		45,3	100		0,6	100		0,0	100		99372,1	100		10,9	100		142,9	100		926,6	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		30,5	100		0,7	100		0,0	100		99150,9	100		10,8	100		142,3	100		937,8	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,9	100		0,0	81		3,2	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		99053,0	100		10,8	100		142,6	100		932,9	100		in Betrieb
12:00		2,0	100		1,5	100		0,0	93		3,3	100		0,25	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		97184,6	100		11,2	100		142,5	100		928,4	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		99109,6	100		11,0	100		142,8	100		927,0	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		98761,7	100		10,9	100		142,4	100		934,0	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		1,5	100		0,03	81		3,2	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		98782,2	100		10,7	100		142,5	100		934,8	100		in Betrieb
14:00		5,1	100		1,3	100		0,0	93		3,5	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		99042,8	100		10,9	100		142,4	100		926,9	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		25,3	100		0,7	100		0,0	100		99470,9	100		10,9	100		142,5	100		930,7	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		0,7	100		0,08	100		3,3	100		0,26	94		25,3	100		0,6	100		0,0	100		97533,0	100		11,3	100		142,7	100		916,9	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		0,8	100		0,2	81		3,3	100		0,25	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		98631,2	100		10,9	100		142,0	100		924,1	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		1,0	100		0,1	93		3,2	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		98644,0	100		11,0	100		142,3	100		928,9	100		in Betrieb
16:30		5,2	100		1,3	100		0,2	100		3,3	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		98420,8	100		11,0	100		142,4	100		926,2	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		1,1	100		0,18	100		3,5	100		0,25	100		31,3	100		0,7	100		0,0	100		98805,7	100		10,9	100		142,4	100		926,9	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		1,3	100		0,43	80		3,5	100		0,25	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		98005,1	100		11,1	100		142,3	100		923,4	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		0,9	100		0,04	93		4,4	100		0,25	100		40,1	100		0,6	100		0,0	100		98681,7	100		11,0	100		142,7	100		922,6	100		in Betrieb
18:30		4,7	100		1,6	100		0,53	100		3,1	100		0,26	100		41,6	100		0,6	100		0,0	100		98681,7	100		10,6	100		142,7	100		939,1	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		1,6	100		0,65	100		3,1	100		0,25	94		32,4	100		0,7	100		0,0	100		99317,5	100		10,9	100		142,3	100		931,3	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		1,1	100		0,32	80		3,3	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		98580,3	100		11,1	100		142,2	100		934,1	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		1,1	100		0,04	93		3,6	100		0,25	100		17,7	100		0,7	100		0,0	100		95789,4	100		11,4	100		142,4	100		922,9	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		0,9	100		0,02	100		3,5	100		0,25	100		14,5	100		0,6	100		0,0	100		98911,6	100		11,1	100		142,7	100		928,7	100		in Betrieb
21:00		4,4	84		1,1	84		0,15	100		3,4	84		0,25	100		24,6	84		0,6	84		0,0	84		98488,8	100		11,1	84		142,7	100		931,2	100		in Betrieb
21:30		3,6	79		0,8	79		0,1	80		4,2	79		0,26	100		20,5	79		0,7	79		0,0	79		96549,3	100		11,4</									