

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,4	100		1,4	100		3,15	100		3,0	100		0,26	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		99331,4	100		10,9	100		142,3	100		922,1	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,7	100		3,66	100		3,0	100		0,25	100		18,6	100		0,6	100		0,0	100		98465,2	100		11,1	100		142,1	100		919,8	100	In marcia
01:30		3,0	100		1,9	100		3,83	79		3,3	100		0,26	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		97966,6	100		11,2	100		142,5	100		908,8	100	In marcia
02:00		4,7	100		1,1	100		2,23	94		3,4	100		0,25	100		15,3	100		0,6	100		0,0	100		98270,6	100		10,9	100		141,9	100		929,1	100	In marcia
02:30		3,1	100		1,0	100		5,0	100		3,4	100		0,25	100		16,1	100		0,6	100		0,0	100		96981,7	100		11,2	100		142,2	100		922,0	100	In marcia
03:00		3,5	100		5,6	100		5,27	100		4,4	100		0,26	94		24,4	100		0,7	100		0,0	100		97394,0	100		11,4	100		142,2	100		927,7	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,2	100		3,91	79		3,4	100		0,26	100		44,7	100		0,7	100		0,0	100		95973,7	100		11,4	100		142,0	100		917,8	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,1	100		5,55	94		3,5	100		0,25	100		50,3	100		0,6	100		0,0	100		98558,9	100		10,9	100		142,4	100		927,4	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		7,65	100		3,5	100		0,25	100		42,2	100		0,6	100		0,0	100		98552,6	100		11,0	100		142,3	100		924,0	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,2	100		11,28	100		4,1	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,1	100		98275,4	100		10,9	100		142,1	100		929,0	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,1	100		7,97	79		4,1	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		98681,4	100		10,9	100		141,9	100		929,2	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		3,68	94		3,9	100		0,25	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		98217,3	100		10,9	100		142,4	100		932,0	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,0	100		4,39	100		4,1	100		0,26	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		98538,4	100		10,8	100		142,4	100		928,8	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		4,07	100		4,0	100		0,26	94		32,5	100		0,6	100		0,0	100		98145,8	100		10,6	100		142,1	100		932,0	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		3,97	79		4,0	100		0,25	100		31,6	100		0,7	100		0,1	100		98523,2	100		11,0	100		141,9	100		918,3	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		3,67	94		4,0	100		0,26	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		98747,2	100		10,9	100		142,5	100		923,3	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,0	100		5,83	100		3,6	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		98774,6	100		10,9	100		142,6	100		927,7	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,0	85		4,93	100		4,0	85		0,25	100		29,8	85		0,7	85		0,1	85		99382,5	100		10,8	85		142,1	100		929,6	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,1	78		6,2	79		3,5	78		0,26	100		38,3	78		0,6	78		0,0	78		99133,4	100		10,9	78		142,4	100		923,5	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,1	100		3,67	94		3,7	100		0,26	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		98706,5	100		10,9	100		142,3	100		928,4	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,1	100		6,31	100		3,4	100		0,26	100		42,4	100		0,6	100		0,0	100		98638,4	100		10,7	100		142,9	100		932,6	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,2	100		6,78	100		3,1	100		0,25	95		28,3	100		0,6	100		0,0	100		98862,7	100		11,0	100		142,0	100		929,5	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		2,96	79		3,9	100		0,26	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		98730,0	100		10,8	100		142,4	100		928,2	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,0	100		2,32	94		3,5	100		0,26	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		99339,6	100		10,9	100		142,4	100		923,2	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,1	100		3,65	100		3,6	100		0,26	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		98295,0	100		10,6	100		142,2	100		931,7	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		2,73	100		3,3	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,0	100		98586,0	100		10,9	100		142,3	100		925,2	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,1	100		2,36	79		3,2	100		0,25	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		98835,4	100		10,9	100		142,2	100		931,0	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,1	100		2,66	95		3,3	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		98532,2	100		11,0	100		142,5	100		926,8	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,1	100		3,07	100		3,2	100		0,26	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		98243,2	100		10,8	100		142,5	100		926,1	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,0	100		4,36	100		3,4	100		0,26	94		39,6	100		0,6	100		0,0	100		98201,4	100		10,4	100		142,5	100		937,9	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,1	100		3,76	79		3,3	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		98671,0	100		10,9	100		142,1	100		922,9	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,1	100		2,05	95		3,4	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		98585,3	100		10,9	100		142,2	100		926,0	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,1	100		2,38	100		3,2	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		98730,3	100		10,8	100		142,2	100		927,5	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,1	100		1,64	100		3,3	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		97787,5	100		11,1	100		142,3	100		921,7	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,1	100		1,73	79		3,4	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		98389,6	100		10,9	100		142,6	100		924,1	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,2	100		4,22	95		3,4	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		98778,2	100		11,0	100		142,3	100		924,4	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,1	100		2,48	100		3,2	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		98772,4	100		10,9	100		142,2	100		927,5	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,1	100		2,08	100		3,2	100		0,26	94		35,2	100		0,6	100		0,0	100		98471,3	100		10,8	100		142,6	100		933,3	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,2	100		4,15	79		3,2	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		98806,5	100		10,9	100		142,1	100		928,9	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,2	100		2,33	95		3,2	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		99114,6	100		10,9	100		142,1	100		931,7	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,2	100		2,39	100		3,5	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		98526,8	100		10,7	100		142,1	100		933,3	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,4	85		5,57	100		3,3	85		0,25	100		22,7	85		0,6	85		0,0	85		97855,6	100		11,1	85		142,0	100		929,6	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,3	78		6,52	79		3,4	78		0,25	100		23,5	78		0,6	78		0,0	78		98008,7	100		11,0	78		142,2	100		935,8	100	In marcia
22:00		1,2																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,4	100		1,4	100		3,15	100		3,0	100		0,26	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		99331,4	100	10,9	100		142,3	100		922,1	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		1,7	100		3,66	100		3,0	100		0,25	100		18,6	100		0,6	100		0,0	100		98465,2	100	11,1	100		142,1	100		919,8	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		1,9	100		3,83	79		3,3	100		0,26	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		97966,6	100	11,2	100		142,5	100		908,8	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		1,1	100		2,23	94		3,4	100		0,25	100		15,3	100		0,6	100		0,0	100		98270,6	100	10,9	100		141,9	100		929,1	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		1,0	100		5,0	100		3,4	100		0,25	100		16,1	100		0,6	100		0,0	100		96981,7	100	11,2	100		142,2	100		922,0	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		5,6	100		5,27	100		4,4	100		0,26	94		24,4	100		0,7	100		0,0	100		97394,0	100	11,4	100		142,2	100		927,7	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,2	100		3,91	79		3,4	100		0,26	100		44,7	100		0,7	100		0,0	100		95973,7	100	11,4	100		142,0	100		917,8	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,1	100		5,55	94		3,5	100		0,25	100		50,3	100		0,6	100		0,0	100		98558,9	100	10,9	100		142,4	100		927,4	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		7,65	100		3,5	100		0,25	100		42,2	100		0,6	100		0,0	100		98552,6	100	11,0	100		142,3	100		924,0	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,2	100		11,28	100		4,1	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,1	100		98275,4	100	10,9	100		142,1	100		929,0	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,1	100		7,97	79		4,1	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		98681,4	100	10,9	100		141,9	100		929,2	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		3,68	94		3,9	100		0,25	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		98217,3	100	10,9	100		142,4	100		932,0	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		4,39	100		4,1	100		0,26	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		98538,4	100	10,8	100		142,4	100		928,8	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		4,07	100		4,0	100		0,26	94		32,5	100		0,6	100		0,0	100		98145,8	100	10,6	100		142,1	100		932,0	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		3,97	79		4,0	100		0,25	100		31,6	100		0,7	100		0,1	100		98523,2	100	11,0	100		141,9	100		918,3	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		3,67	94		4,0	100		0,26	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		98747,2	100	10,9	100		142,5	100		923,3	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		5,83	100		3,6	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		98774,6	100	10,9	100		142,6	100		927,7	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,0	85		4,93	100		4,0	85		0,25	100		29,8	85		0,7	85		0,1	85		99382,5	100	10,8	85		142,1	100		929,6	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,1	78		6,2	79		3,5	78		0,26	100		38,3	78		0,6	78		0,0	78		99133,4	100	10,9	78		142,4	100		923,5	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,1	100		3,67	94		3,7	100		0,26	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		98706,5	100	10,9	100		142,3	100		928,4	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,1	100		6,31	100		3,4	100		0,26	100		42,4	100		0,6	100		0,0	100		98638,4	100	10,7	100		142,9	100		932,6	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,2	100		6,78	100		3,1	100		0,25	95		28,3	100		0,6	100		0,0	100		98862,7	100	11,0	100		142,0	100		929,5	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		2,96	79		3,9	100		0,26	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		98730,0	100	10,8	100		142,4	100		928,2	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,0	100		2,32	94		3,5	100		0,26	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		99339,6	100	10,9	100		142,4	100		923,2	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,1	100		3,65	100		3,6	100		0,26	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		98295,0	100	10,6	100		142,2	100		931,7	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,0	100		2,73	100		3,3	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,0	100		98586,0	100	10,9	100		142,3	100		925,2	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,1	100		2,36	79		3,2	100		0,25	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		98835,4	100	10,9	100		142,2	100		931,0	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,1	100		2,66	95		3,3	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		98532,2	100	11,0	100		142,5	100		926,8	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,1	100		3,07	100		3,2	100		0,26	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		98243,2	100	10,8	100		142,5	100		926,1	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,0	100		4,36	100		3,4	100		0,26	94		39,6	100		0,6	100		0,0	100		98201,4	100	10,4	100		142,5	100		937,9	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,1	100		3,76	79		3,3	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		98671,0	100	10,9	100		142,1	100		922,9	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,1	100		2,05	95		3,4	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		98585,3	100	10,9	100		142,2	100		926,0	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,1	100		2,38	100		3,2	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		98730,3	100	10,8	100		142,2	100		927,5	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,1	100		1,64	100		3,3	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		97787,5	100	11,1	100		142,3	100		921,7	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,1	100		1,73	79		3,4	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		98389,6	100	10,9	100		142,6	100		924,1	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,2	100		4,22	95		3,4	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		98778,2	100	11,0	100		142,3	100		924,4	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,1	100		2,48	100		3,2	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		98772,4	100	10,9	100		142,2	100		927,5	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,1	100		2,08	100		3,2	100		0,26	94		35,2	100		0,6	100		0,0	100		98471,3	100	10,8	100		142,6	100		933,3	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,2	100		4,15	79		3,2	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		98806,5	100	10,9	100		142,1	100		928,9	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,2	100		2,33	95		3,2	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		99114,6	100	10,9	100		142,1	100		931,7	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,2	100		2,39	100		3,5	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		98526,8	100	10,7	100		142,1	100		933,3	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,4	85		5,57	100		3,3	85		0,25	100		22,7	85		0,6	85		0,0	85		97855,6	100	11,1	85		142,0	100		929,6	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,3	78		6,52	79		3,4	78		0,25	100		23,5	78		0,6	78		0,0	78		98008,7	100	11,0	78		142,2	100		935,8	100		in Betrieb
22:00		1,2	100		0,0	100		0,34	95																												