

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 11/01/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		7,5	100		0,26	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		96747,3	100	11,4	100	142,0	100	919,2	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		7,1	100		0,26	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		96282,8	100	11,5	100	142,0	100	920,3	100	In marcia
01:30		3,6	100		1,4	100		0,0	78		6,9	100		0,26	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		97421,3	100	11,4	100	142,2	100	923,9	100	In marcia
02:00		4,2	100		2,0	100		0,14	96		5,3	100		0,26	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		95255,1	100	11,6	100	142,1	100	923,0	100	In marcia
02:30		4,1	100		1,1	100		0,24	100		6,6	100		0,26	100		30,2	100		0,7	100		0,0	100		97048,6	100	11,4	100	142,2	100	926,8	100	In marcia
03:00		3,4	100		1,3	100		0,61	100		5,3	100		0,26	94		34,7	100		0,6	100		0,0	100		97254,2	100	11,3	100	142,0	100	929,2	100	In marcia
03:30		3,9	100		1,0	100		0,55	78		6,1	100		0,26	100		31,3	100		0,7	100		0,0	100		95120,6	100	11,6	100	141,9	100	923,6	100	In marcia
04:00		2,9	100		0,7	100		0,2	96		5,7	100		0,26	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		97762,9	100	11,3	100	142,3	100	928,6	100	In marcia
04:30		4,3	100		1,4	100		0,85	100		5,2	100		0,26	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		97259,4	100	11,4	100	142,3	100	927,2	100	In marcia
05:00		5,3	100		2,1	100		0,82	100		5,2	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		96128,9	100	11,5	100	142,0	100	926,8	100	In marcia
05:30		2,3	100		1,3	100		0,48	78		4,5	100		0,26	100		33,3	100		0,7	100		0,0	100		96635,0	100	11,5	100	142,1	100	926,4	100	In marcia
06:00		2,0	100		0,9	100		0,56	96		4,5	100		0,26	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		97404,0	100	11,3	100	142,0	100	929,4	100	In marcia
06:30		1,7	100		1,0	100		0,47	100		5,4	100		0,26	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		96905,7	100	11,4	100	142,3	100	926,1	100	In marcia
07:00		2,6	100		1,2	100		0,89	100		4,7	100		0,25	94		35,5	100		0,6	100		0,0	100		99674,2	100	10,9	100	142,0	100	934,3	100	In marcia
07:30		2,8	100		1,5	100		0,77	78		4,6	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		98204,0	100	11,2	100	142,1	100	926,2	100	In marcia
08:00		2,8	100		2,3	100		0,36	96		4,5	100		0,26	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		96426,8	100	11,5	100	142,2	100	922,4	100	In marcia
08:30		1,6	100		1,4	100		0,39	100		3,9	100		0,26	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		97385,9	100	11,3	100	142,1	100	922,2	100	In marcia
09:00		1,8	85		1,3	85		0,42	100		4,1	85		0,26	100		36,6	85		0,7	85		0,0	85		97317,1	100	11,3	85	142,2	100	921,1	100	In marcia
09:30		2,1	79		1,4	79		0,55	78		4,6	79		0,26	100		35,4	79		0,6	79		0,0	79		97774,4	100	11,3	79	142,1	100	927,8	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,0	100		0,56	96		4,1	100		0,26	100		39,5	100		0,6	100		0,0	100		97751,9	100	11,2	100	142,4	100	921,7	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,6	100		0,73	100		3,9	100		0,26	100		45,9	100		0,6	100		0,0	100		99539,5	100	10,9	100	142,4	100	927,2	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,6	100		1,42	100		4,4	100		0,26	94		37,2	100		0,6	100		0,0	100		99826,1	100	10,8	100	142,3	100	931,7	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,3	100		3,06	78		4,0	100		0,26	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		99889,8	100	11,0	100	142,4	100	930,5	100	In marcia
12:00		2,6	100		2,5	100		1,41	96		4,1	100		0,26	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		99391,4	100	11,1	100	142,2	100	925,9	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,6	100		1,16	100		5,2	100		0,26	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		99911,6	100	10,7	100	142,3	100	936,3	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,4	100		0,62	100		5,1	100		0,26	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		98006,9	100	11,3	100	141,9	100	928,7	100	In marcia
13:30		2,1	100		1,4	100		0,23	78		4,6	100		0,25	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		100088,7	100	11,0	100	142,3	100	933,3	100	In marcia
14:00		1,9	100		1,9	100		0,19	96		4,2	100		0,26	100		17,2	100		0,6	100		0,0	100		97319,2	100	11,3	100	141,9	100	929,4	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,1	100		0,12	100		4,0	100		0,26	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		98155,7	100	11,2	100	142,2	100	928,5	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,9	100		0,27	100		3,8	100		0,25	94		27,3	100		0,6	100		0,0	100		100469,9	100	10,9	100	142,4	100	937,4	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,8	100		0,51	78		3,6	100		0,26	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		97909,7	100	11,2	100	142,2	100	924,7	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,2	100		0,48	96		3,9	100		0,25	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		100429,9	100	11,0	100	142,3	100	929,2	100	In marcia
16:30		1,4	100		2,0	100		0,66	100		3,8	100		0,26	100		37,9	100		0,6	100		0,0	100		97784,7	100	11,2	100	142,4	100	922,6	100	In marcia
17:00		2,2	100		2,4	100		0,32	100		4,4	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		99338,7	100	11,1	100	142,0	100	928,8	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,5	100		0,0	78		4,0	100		0,26	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		98858,5	100	11,2	100	142,4	100	924,2	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,1	100		0,09	96		4,0	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		98920,7	100	11,2	100	142,3	100	923,4	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,1	100		0,03	100		4,5	100		0,26	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		98871,3	100	11,2	100	142,2	100	925,8	100	In marcia
19:00		2,9	100		1,6	100		0,06	100		4,4	100		0,26	94		28,5	100		0,6	100		0,0	100		99996,8	100	10,9	100	142,5	100	925,8	100	In marcia
19:30		2,8	100		1,5	100		0,0	78		5,0	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		99508,6	100	11,1	100	142,0	100	928,4	100	In marcia
20:00		2,9	100		1,4	100		0,0	96		5,5	100		0,27	100		20,7	100		0,7	100		0,0	100		96654,8	100	11,6	100	142,5	100	913,3	100	In marcia
20:30		2,0	100		0,9	100		0,06	100		4,1	100		0,26	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		101757,6	100	11,2	100	143,2	100	921,9	100	In marcia
21:00		3,3	85		2,2	85		0,08	100		4,1	85		0,26	100		30,7	85		0,6	85		0,0	85		99755,7	100	11,3	85	142,4	100	919,7	100	In marcia
21:30		2,6	79		1,7	79		0,0	78		3,1	79		0,26	100		33,0	79		0,6	79		0,0	79		100728,7	100	11,3	79	142,7	100	922,2	100	In marcia
22:00		2,5	100		1,5	100		0,08	96		3,6	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		100224,0	100	10,9	100	141,9	100	929,7	100	In marcia
22:30		1,4	100		1,4	100		0,35	100		3,6	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		100855,4	100	10,9	100	142,3	100	929,4	100	In marcia
23:00		2,4	100		1,8	100		0,84																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		7,5	100		0,26	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		96747,3	100	11,4	100		142,0	100		919,2	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		7,1	100		0,26	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		96282,8	100	11,5	100		142,0	100		920,3	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		1,4	100		0,0	78		6,9	100		0,26	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		97421,3	100	11,4	100		142,2	100		923,9	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		2,0	100		0,14	96		5,3	100		0,26	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		95255,1	100	11,6	100		142,1	100		923,0	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		1,1	100		0,24	100		6,6	100		0,26	100		30,2	100		0,7	100		0,0	100		97048,6	100	11,4	100		142,2	100		926,8	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		1,3	100		0,61	100		5,3	100		0,26	94		34,7	100		0,6	100		0,0	100		97254,2	100	11,3	100		142,0	100		929,2	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		1,0	100		0,55	78		6,1	100		0,26	100		31,3	100		0,7	100		0,0	100		95120,6	100	11,6	100		141,9	100		923,6	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		0,7	100		0,2	96		5,7	100		0,26	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		97762,9	100	11,3	100		142,3	100		928,6	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		1,4	100		0,85	100		5,2	100		0,26	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		97259,4	100	11,4	100		142,3	100		927,2	100		in Betrieb
05:00		5,3	100		2,1	100		0,82	100		5,2	100		0,26	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		96128,9	100	11,5	100		142,0	100		926,8	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		1,3	100		0,48	78		4,5	100		0,26	100		33,3	100		0,7	100		0,0	100		96635,0	100	11,5	100		142,1	100		926,4	100		in Betrieb
06:00		2,0	100		0,9	100		0,56	96		4,5	100		0,26	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		97404,0	100	11,3	100		142,0	100		929,4	100		in Betrieb
06:30		1,7	100		1,0	100		0,47	100		5,4	100		0,26	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		96905,7	100	11,4	100		142,3	100		926,1	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		1,2	100		0,89	100		4,7	100		0,25	94		35,5	100		0,6	100		0,0	100		99674,2	100	10,9	100		142,0	100		934,3	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		1,5	100		0,77	78		4,6	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		98204,0	100	11,2	100		142,1	100		926,2	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		2,3	100		0,36	96		4,5	100		0,26	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		96426,8	100	11,5	100		142,2	100		922,4	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		1,4	100		0,39	100		3,9	100		0,26	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		97385,9	100	11,3	100		142,1	100		922,2	100		in Betrieb
09:00		1,8	85		1,3	85		0,42	100		4,1	85		0,26	100		36,6	85		0,7	85		0,0	85		97317,1	100	11,3	85		142,2	100		921,1	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		1,4	79		0,55	78		4,6	79		0,26	100		35,4	79		0,6	79		0,0	79		97774,4	100	11,3	79		142,1	100		927,8	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,0	100		0,56	96		4,1	100		0,26	100		39,5	100		0,6	100		0,0	100		97751,9	100	11,2	100		142,4	100		921,7	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,6	100		0,73	100		3,9	100		0,26	100		45,9	100		0,6	100		0,0	100		99539,5	100	10,9	100		142,4	100		927,2	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,6	100		1,42	100		4,4	100		0,26	94		37,2	100		0,6	100		0,0	100		99826,1	100	10,8	100		142,3	100		931,7	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,3	100		3,06	78		4,0	100		0,26	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		99889,8	100	11,0	100		142,4	100		930,5	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		2,5	100		1,41	96		4,1	100		0,26	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		99391,4	100	11,1	100		142,2	100		925,9	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,6	100		1,16	100		5,2	100		0,26	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		99911,6	100	10,7	100		142,3	100		936,3	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,4	100		0,62	100		5,1	100		0,26	100		19,0	100		0,6	100		0,0	100		98006,9	100	11,3	100		141,9	100		928,7	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		1,4	100		0,23	78		4,6	100		0,25	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		100088,7	100	11,0	100		142,3	100		933,3	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		1,9	100		0,19	96		4,2	100		0,26	100		17,2	100		0,6	100		0,0	100		97319,2	100	11,3	100		141,9	100		929,4	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,1	100		0,12	100		4,0	100		0,26	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		98155,7	100	11,2	100		142,2	100		928,5	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,9	100		0,27	100		3,8	100		0,25	94		27,3	100		0,6	100		0,0	100		100469,9	100	10,9	100		142,4	100		937,4	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,8	100		0,51	78		3,6	100		0,26	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		97909,7	100	11,2	100		142,2	100		924,7	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,2	100		0,48	96		3,9	100		0,25	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		100429,9	100	11,0	100		142,3	100		929,2	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		2,0	100		0,66	100		3,8	100		0,26	100		37,9	100		0,6	100		0,0	100		97784,7	100	11,2	100		142,4	100		922,6	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		2,4	100		0,32	100		4,4	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		99338,7	100	11,1	100		142,0	100		928,8	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,5	100		0,0	78		4,0	100		0,26	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		98858,5	100	11,2	100		142,4	100		924,2	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,1	100		0,09	96		4,0	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		98920,7	100	11,2	100		142,3	100		923,4	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,1	100		0,03	100		4,5	100		0,26	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		98871,3	100	11,2	100		142,2	100		925,8	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		1,6	100		0,06	100		4,4	100		0,26	94		28,5	100		0,6	100		0,0	100		99996,8	100	10,9	100		142,5	100		925,8	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		1,5	100		0,0	78		5,0	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		99508,6	100	11,1	100		142,0	100		928,4	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		1,4	100		0,0	96		5,5	100		0,27	100		20,7	100		0,7	100		0,0	100		96654,8	100	11,6	100		142,5	100		913,3	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		0,9	100		0,06	100		4,1	100		0,26	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		101757,6	100	11,2	100		143,2	100		921,9	100		in Betrieb
21:00		3,3	85		2,2	85		0,08	100		4,1	85		0,26	100		30,7	85		0,6	85		0,0	85		99755,7	100	11,3	85		142,4	100		919,7	100		in Betrieb
21:30		2,6	79		1,7	79		0,0	78		3,1	79		0,26	100		33,0	79		0,6	79		0,0	79		100728,7	100	11,3	79		142,7	100		922,2	100		in Betrieb
22:00		2,5	100		1,5	100		0,08	96																												