

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 18/01/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		2,4	100		1,3	100	0,01	100	3,5	100	0,25	100	24,9	100	0,6	100	0,0	100	99360,0	100	11,0	100	142,3	100	932,9	100	In marcia	
01:00		2,3	100		1,7	100	0,07	100	3,8	100	0,25	100	26,1	100	0,6	100	0,0	100	98439,9	100	11,1	100	142,4	100	932,2	100	In marcia	
01:30		2,5	100		1,7	100	0,0	79	3,4	100	0,25	100	26,5	100	0,6	100	0,0	100	98180,5	100	11,1	100	142,2	100	930,7	100	In marcia	
02:00		1,7	100		1,5	100	0,0	95	3,3	100	0,25	100	33,4	100	0,7	100	0,0	100	98506,9	100	10,9	100	142,3	100	936,9	100	In marcia	
02:30		1,9	100		1,6	100	0,35	100	3,0	100	0,25	100	32,3	100	0,7	100	0,0	100	99210,7	100	11,0	100	142,1	100	934,2	100	In marcia	
03:00		2,0	100		1,8	100	0,4	100	3,2	100	0,25	94	32,3	100	0,6	100	0,0	100	99361,2	100	11,0	100	142,2	100	933,8	100	In marcia	
03:30		1,4	100		1,2	100	0,22	78	3,2	100	0,25	100	29,6	100	0,6	100	0,0	100	98565,2	100	11,1	100	142,0	100	931,8	100	In marcia	
04:00		1,6	100		1,2	100	0,07	95	3,2	100	0,25	100	27,5	100	0,7	100	0,0	100	97869,0	100	11,2	100	142,2	100	928,6	100	In marcia	
04:30		2,1	100		1,5	100	0,23	100	3,3	100	0,25	100	28,6	100	0,7	100	0,0	100	99155,6	100	11,0	100	142,0	100	936,5	100	In marcia	
05:00		2,5	100		1,4	100	0,04	100	3,2	100	0,25	100	20,4	100	0,7	100	0,0	100	97192,9	100	11,3	100	141,9	100	934,7	100	In marcia	
05:30		3,1	100		1,5	100	0,04	78	3,4	100	0,25	100	32,1	100	0,6	100	0,0	100	98943,2	100	10,9	100	142,4	100	938,9	100	In marcia	
06:00		2,4	100		1,6	100	0,0	95	3,5	100	0,25	100	40,2	100	0,7	100	0,0	100	99869,0	100	11,0	100	142,7	100	930,5	100	In marcia	
06:30		2,5	100		1,7	100	0,09	100	3,5	100	0,25	100	38,2	100	0,7	100	0,0	100	99210,0	100	10,8	100	142,1	100	936,1	100	In marcia	
07:00		2,7	100		1,7	100	0,33	100	3,6	100	0,26	94	35,6	100	0,6	100	0,0	100	99224,3	100	10,6	100	142,2	100	933,8	100	In marcia	
07:30		1,9	100		1,6	100	0,12	78	3,3	100	0,26	100	19,5	100	0,7	100	0,0	100	97540,2	100	11,3	100	141,9	100	926,2	100	In marcia	
08:00		1,6	100		1,3	100	0,02	95	3,0	100	0,25	100	18,8	100	0,7	100	0,0	100	99967,3	100	10,9	100	142,3	100	932,8	100	In marcia	
08:30		1,4	100		1,4	100	0,15	100	3,4	100	0,26	100	18,0	100	0,7	100	0,0	100	95702,2	100	11,5	100	142,3	100	925,3	100	In marcia	
09:00		1,4	85		1,7	85	0,3	100	3,2	85	0,25	100	26,4	85	0,6	85	0,0	85	98632,6	100	11,1	85	142,2	100	925,2	100	In marcia	
09:30		1,3	79		1,7	79	0,27	78	3,0	79	0,26	100	32,6	79	0,7	79	0,0	79	98116,0	100	11,2	79	142,3	100	926,9	100	In marcia	
10:00		1,3	100		1,9	100	0,23	95	3,1	100	0,25	100	38,5	100	0,7	100	0,0	100	99363,6	100	11,0	100	142,2	100	931,8	100	In marcia	
10:30		1,3	100		1,5	100	0,29	100	3,2	100	0,26	100	43,5	100	0,7	100	0,0	100	99325,8	100	11,1	100	142,8	100	924,3	100	In marcia	
11:00		1,3	100		1,2	100	1,05	100	3,6	100	0,26	94	43,5	100	0,6	100	0,0	100	102062,6	100	11,0	100	142,6	100	918,1	100	In marcia	
11:30		1,3	100		1,4	100	1,49	78	3,2	100	0,27	100	17,3	100	0,6	100	0,0	100	101647,3	100	11,4	100	143,0	100	917,3	100	In marcia	
12:00		1,3	100		1,1	100	0,54	95	3,2	100	0,26	100	21,1	100	0,6	100	0,0	100	99351,4	100	11,2	100	142,0	100	904,6	100	In marcia	
12:30		1,3	100		1,0	100	1,05	100	3,1	100	0,25	100	29,7	100	0,6	100	0,0	100	101906,2	100	10,8	100	142,3	100	921,9	100	In marcia	
13:00		1,3	100		1,6	100	1,52	100	2,7	100	0,26	100	23,3	100	0,6	100	0,0	100	100524,6	100	11,2	100	142,3	100	925,2	100	In marcia	
13:30		1,3	100		1,8	100	0,81	78	2,9	100	0,26	100	21,1	100	0,6	100	0,0	100	97593,8	100	11,5	100	142,3	100	913,6	100	In marcia	
14:00		1,3	100		1,6	100	0,24	95	2,8	100	0,25	100	29,4	100	0,6	100	0,0	100	100751,0	100	11,0	100	142,4	100	920,0	100	In marcia	
14:30		1,2	100		1,1	100	0,16	100	2,7	100	0,25	100	28,3	100	0,7	100	0,0	100	100134,2	100	11,1	100	142,4	100	923,0	100	In marcia	
15:00		1,3	100		0,8	100	0,45	100	2,7	100	0,25	95	37,7	100	0,6	100	0,0	100	99837,9	100	10,4	100	142,5	100	942,4	100	In marcia	
15:30		1,2	100		1,0	100	0,86	78	2,4	100	0,25	100	27,8	100	0,6	100	0,0	100	100556,9	100	11,0	100	142,2	100	930,8	100	In marcia	
16:00		1,2	100		1,2	100	0,72	95	2,3	100	0,25	100	31,5	100	0,6	100	0,0	100	99689,4	100	11,1	100	142,2	100	928,9	100	In marcia	
16:30		1,3	100		1,6	100	1,13	100	2,5	100	0,25	100	31,5	100	0,6	100	0,0	100	97769,6	100	11,3	100	142,1	100	922,5	100	In marcia	
17:00		1,2	100		1,5	100	0,7	100	2,5	100	0,25	100	32,1	100	0,6	100	0,0	100	98634,4	100	11,2	100	142,2	100	928,7	100	In marcia	
17:30		1,3	100		1,3	100	0,37	78	2,3	100	0,25	100	34,7	100	0,6	100	0,0	100	98010,2	100	11,2	100	142,2	100	925,9	100	In marcia	
18:00		1,2	100		1,2	100	0,14	95	2,4	100	0,25	100	32,2	100	0,6	100	0,0	100	97854,9	100	11,2	100	142,1	100	928,1	100	In marcia	
18:30		1,3	100		1,0	100	0,19	100	2,3	100	0,25	100	29,4	100	0,6	100	0,0	100	98466,6	100	11,2	100	142,5	100	928,1	100	In marcia	
19:00		1,3	100		1,5	100	0,55	100	2,4	100	0,25	94	23,8	100	0,6	100	0,0	100	99412,4	100	11,1	100	142,0	100	934,1	100	In marcia	
19:30		1,3	100		1,7	100	0,34	78	2,5	100	0,25	100	28,6	100	0,6	100	0,0	100	98016,5	100	11,3	100	142,1	100	931,0	100	In marcia	
20:00		1,2	100		1,5	100	0,02	95	2,6	100	0,25	100	28,3	100	0,6	100	0,0	100	98867,0	100	11,2	100	142,2	100	932,5	100	In marcia	
20:30		1,2	100		1,7	100	0,13	100	2,6	100	0,25	100	31,5	100	0,6	100	0,0	100	98411,2	100	11,2	100	142,1	100	930,8	100	In marcia	
21:00		1,2	84		1,4	84	0,02	100	2,5	84	0,25	100	31,6	84	0,6	84	0,0	84	99695,2	100	11,0	84	142,3	100	934,5	100	In marcia	
21:30		1,3	79		1,8	79	0,11	78	2,9	79	0,25	100	26,8	79	0,6	79	0,0	79	98467,1	100	11,2	79	142,0	100	938,5	100	In marcia	
22:00		1,3	100		1,4	100	0,0	95	2,7	100	0,26	100	32,3	100	0,7	100	0,0	100	98073,6	100	11,3	100	142,3	100	931,0	100	In marcia	
22:30		1,3	100		1,6	100	0,05	100	2,9	100	0,25	100	29,0	100	0,7	100	0,0	100	98665,9	100	11,2	100	142,1	100	936,9	100	In marcia	
23:00		1,3	100		1,3	100	0,0	100	3,3	100	0,25	94	27,1	100	0,7	100	0,0	100	99908,1	100	11,0	100	142,2	100	939,5	100	In marcia	
23:30		1,3	100		1,2	100	0,0	78	3,0	100	0,25	100	30,7	100	0,6	100	0,0	100	99333,6	100	11,0	100	142,0	100	932,1	100	In marcia	
24:00		1,4	100		1,7	100	0,0	95	3,1	100	0,25	100	29,2	100	0,7	100	0,0	100	99510,8	100	11,0	100	142,0	100	931,4	100	In marcia	

<b>MIN</b>	1,2	0,8	0	2,3	0,25	17,3	0,6	0	95702,2	10,4	141,9	904,6
<b>MAX</b>	3,1	1,9	1,52	3,8	0,27	43,5	0,7	0	102062,6	11,5	143	942,4
<b>Limite Semiorario</b>	200	60		100	30	400	20	60				</

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		1,3	100		0,01	100		3,5	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		99360,0	100		11,0	100		142,3	100		932,9	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		1,7	100		0,07	100		3,8	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		98439,9	100		11,1	100		142,4	100		932,2	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		1,7	100		0,0	79		3,4	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		98180,5	100		11,1	100		142,2	100		930,7	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,5	100		0,0	95		3,3	100		0,25	100		33,4	100		0,7	100		0,0	100		98506,9	100		10,9	100		142,3	100		936,9	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,6	100		0,35	100		3,0	100		0,25	100		32,3	100		0,7	100		0,0	100		99210,7	100		11,0	100		142,1	100		934,2	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		1,8	100		0,4	100		3,2	100		0,25	94		32,3	100		0,6	100		0,0	100		99361,2	100		11,0	100		142,2	100		933,8	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,2	100		0,22	78		3,2	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		98565,2	100		11,1	100		142,0	100		931,8	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,2	100		0,07	95		3,2	100		0,25	100		27,5	100		0,7	100		0,0	100		97869,0	100		11,2	100		142,2	100		928,6	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		1,5	100		0,23	100		3,3	100		0,25	100		28,6	100		0,7	100		0,0	100		99155,6	100		11,0	100		142,0	100		936,5	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		1,4	100		0,04	100		3,2	100		0,25	100		20,4	100		0,7	100		0,0	100		97192,9	100		11,3	100		141,9	100		934,7	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,5	100		0,04	78		3,4	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		98943,2	100		10,9	100		142,4	100		938,9	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,6	100		0,0	95		3,5	100		0,25	100		40,2	100		0,7	100		0,0	100		99869,0	100		11,0	100		142,7	100		930,5	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,7	100		0,09	100		3,5	100		0,25	100		38,2	100		0,7	100		0,0	100		99210,0	100		10,8	100		142,1	100		936,1	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		1,7	100		0,33	100		3,6	100		0,26	94		35,6	100		0,6	100		0,0	100		99224,3	100		10,6	100		142,2	100		933,8	100		in Betrieb
07:30		1,9	100		1,6	100		0,12	78		3,3	100		0,26	100		19,5	100		0,7	100		0,0	100		97540,2	100		11,3	100		141,9	100		926,2	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,3	100		0,02	95		3,0	100		0,25	100		18,8	100		0,7	100		0,0	100		99967,3	100		10,9	100		142,3	100		932,8	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,4	100		0,15	100		3,4	100		0,26	100		18,0	100		0,7	100		0,0	100		95702,2	100		11,5	100		142,3	100		925,3	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		1,7	85		0,3	100		3,2	85		0,25	100		26,4	85		0,6	85		0,0	85		98632,6	100		11,1	85		142,2	100		925,2	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,7	79		0,27	78		3,0	79		0,26	100		32,6	79		0,7	79		0,0	79		98116,0	100		11,2	79		142,3	100		926,9	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,9	100		0,23	95		3,1	100		0,25	100		38,5	100		0,7	100		0,0	100		99363,6	100		11,0	100		142,2	100		931,8	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,5	100		0,29	100		3,2	100		0,26	100		43,5	100		0,7	100		0,0	100		99325,8	100		11,1	100		142,8	100		924,3	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,2	100		1,05	100		3,6	100		0,26	94		43,5	100		0,6	100		0,0	100		102062,6	100		11,0	100		142,6	100		918,1	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		1,49	78		3,2	100		0,27	100		17,3	100		0,6	100		0,0	100		101647,3	100		11,4	100		143,0	100		917,3	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,1	100		0,54	95		3,2	100		0,26	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		99351,4	100		11,2	100		142,0	100		904,6	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,0	100		1,05	100		3,1	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		101906,2	100		10,8	100		142,3	100		921,9	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,6	100		1,52	100		2,7	100		0,26	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		100524,6	100		11,2	100		142,3	100		925,2	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,8	100		0,81	78		2,9	100		0,26	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		97593,8	100		11,5	100		142,3	100		913,6	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		0,24	95		2,8	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		100751,0	100		11,0	100		142,4	100		920,0	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,1	100		0,16	100		2,7	100		0,25	100		28,3	100		0,7	100		0,0	100		100134,2	100		11,1	100		142,4	100		923,0	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,8	100		0,45	100		2,7	100		0,25	95		37,7	100		0,6	100		0,0	100		99837,9	100		10,4	100		142,5	100		942,4	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,0	100		0,86	78		2,4	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		100556,9	100		11,0	100		142,2	100		930,8	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,2	100		0,72	95		2,3	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		99689,4	100		11,1	100		142,2	100		928,9	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,6	100		1,13	100		2,5	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		97769,6	100		11,3	100		142,1	100		922,5	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,5	100		0,7	100		2,5	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		98634,4	100		11,2	100		142,2	100		928,7	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,3	100		0,37	78		2,3	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		98010,2	100		11,2	100		142,2	100		925,9	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,2	100		0,14	95		2,4	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		97854,9	100		11,2	100		142,1	100		928,1	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,0	100		0,19	100		2,3	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		98466,6	100		11,2	100		142,5	100		928,1	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,5	100		0,55	100		2,4	100		0,25	94		23,8	100		0,6	100		0,0	100		99412,4	100		11,1	100		142,0	100		934,1	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,7	100		0,34	78		2,5	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		98016,5	100		11,3	100		142,1	100		931,0	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,5	100		0,02	95		2,6	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		98867,0	100		11,2	100		142,2	100		932,5	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,7	100		0,13	100		2,6	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		98411,2	100		11,2	100		142,1	100		930,8	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		1,4	84		0,02	100		2,5	84		0,25	100		31,6	84		0,6	84		0,0	84		99695,2	100		11,0	84		142,3	100		934,5	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,8	79		0,11	78		2,9	79		0,25	100		26,8	79		0,6	79		0,0	79	</													