

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/01/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		97835,3	100	11,2	100		142,4	100		921,6	100	In marcia
01:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		96748,6	100	11,3	100		142,4	100		916,1	100	In marcia
01:30		1,6	100		1,4	100		0,03	77		3,0	100		0,25	100		28,2	100		0,7	100		0,0	100		98891,2	100	11,2	100		142,3	100		928,1	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,7	100		0,02	96		3,0	100		0,26	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		95292,0	100	11,5	100		142,6	100		919,6	100	In marcia
02:30		1,7	100		1,4	100		0,03	100		3,3	100		0,26	100		33,2	100		0,7	100		0,0	100		98684,7	100	11,3	100		142,7	100		925,9	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,3	100		0,08	100		3,1	100		0,26	95		36,5	100		0,7	100		0,0	100		97652,6	100	11,4	100		142,9	100		919,5	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,8	100		0,16	77		2,9	100		0,27	100		35,8	100		0,7	100		0,0	100		97289,9	100	11,5	100		142,8	100		916,5	100	In marcia
04:00		1,6	100		1,7	100		0,03	96		3,1	100		0,26	100		36,2	100		0,7	100		0,0	100		99636,6	100	11,3	100		142,9	100		922,5	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,5	100		0,08	100		3,3	100		0,27	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		97268,9	100	11,6	100		142,9	100		914,3	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,6	100		0,13	100		3,2	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		99248,5	100	11,3	100		142,8	100		921,3	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,4	100		0,1	77		3,1	100		0,26	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		98422,1	100	11,5	100		142,8	100		920,4	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,5	100		0,0	96		3,1	100		0,26	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		98154,0	100	11,5	100		142,9	100		918,5	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		33,8	100		0,7	100		0,0	100		99413,8	100	11,3	100		143,0	100		921,2	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,9	100		0,17	100		3,6	100		0,26	94		29,8	100		0,7	100		0,0	100		99758,2	100	11,4	100		142,7	100		918,0	100	In marcia
07:30		1,7	100		1,5	100		0,04	77		3,5	100		0,26	100		31,2	100		0,7	100		0,0	100		99002,4	100	11,5	100		142,7	100		916,9	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,9	100		0,0	96		3,5	100		0,27	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		98170,6	100	11,6	100		143,0	100		912,8	100	In marcia
08:30		1,6	100		1,3	100		0,01	100		3,6	100		0,27	100		22,9	100		0,7	100		0,0	100		97987,5	100	11,7	100		143,0	100		913,8	100	In marcia
09:00		1,8	86		1,8	86		0,0	100		3,4	86		0,27	100		25,0	86		0,7	86		0,0	86		97211,3	100	11,7	86		143,0	100		908,1	100	In marcia
09:30		1,6	78		1,4	78		0,0	77		3,8	78		0,26	100		28,2	78		0,7	78		0,0	78		98086,6	100	11,6	78		142,8	100		915,6	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,4	100		0,0	96		3,8	100		0,27	100		33,2	100		0,7	100		0,0	100		97167,0	100	11,7	100		143,0	100		911,6	100	In marcia
10:30		1,8	100		1,8	100		0,1	100		3,4	100		0,27	100		39,7	100		0,7	100		0,0	100		98190,6	100	11,6	100		143,2	100		916,9	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,5	100		0,17	100		3,8	100		0,27	94		37,0	100		0,7	100		0,0	100		98665,5	100	11,6	100		143,1	100		917,4	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,8	100		0,1	77		3,7	100		0,26	100		33,0	100		0,7	100		0,0	100		100081,9	100	11,5	100		143,1	100		917,2	100	In marcia
12:00		1,7	100		1,9	100		0,0	96		4,3	100		0,27	100		28,4	100		0,7	100		0,0	100		97879,4	100	11,8	100		143,1	100		908,3	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		98332,2	100	11,7	100		143,2	100		908,2	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,7	100		0,03	100		4,0	100		0,27	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		95930,8	100	11,9	100		142,9	100		909,7	100	In marcia
13:30		1,3	100		2,0	100		0,0	77		3,8	100		0,27	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		97535,3	100	11,7	100		142,9	100		913,9	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	96		3,6	100		0,27	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		98271,4	100	11,6	100		143,1	100		915,9	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		96908,7	100	11,6	100		142,8	100		918,3	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		31,5	100		0,6	100		0,0	100		100040,9	100	11,3	100		143,0	100		923,0	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,6	100		0,0	77		3,6	100		0,26	100		33,9	100		0,7	100		0,1	100		100263,7	100	11,3	100		143,0	100		915,7	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,6	100		0,0	96		3,6	100		0,27	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		97970,8	100	11,6	100		142,9	100		911,2	100	In marcia
16:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		27,8	100		0,7	100		0,0	100		96854,6	100	11,6	100		143,0	100		909,9	100	In marcia
17:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		97216,3	100	11,6	100		142,8	100		914,6	100	In marcia
17:30		1,8	100		1,4	100		0,0	77		3,5	100		0,26	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		96725,0	100	11,5	100		142,8	100		914,5	100	In marcia
18:00		1,7	100		1,3	100		0,0	96		3,7	100		0,26	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		94873,7	100	11,6	100		142,9	100		914,5	100	In marcia
18:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		35,0	100		0,7	100		0,0	100		98730,1	100	11,1	100		142,7	100		926,1	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		41,3	100		0,7	100		0,0	100		100435,2	100	11,0	100		143,3	100		919,6	100	In marcia
19:30		1,5	100		1,6	100		0,0	77		3,8	100		0,26	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		101057,0	100	11,1	100		143,1	100		926,0	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,5	100		0,0	96		3,5	100		0,26	100		29,0	100		0,7	100		0,0	100		98162,9	100	11,5	100		143,0	100		913,7	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		26,6	100		0,7	100		0,0	100		98935,3	100	11,4	100		143,3	100		912,2	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,6	84		0,0	100		3,6	84		0,26	100		28,4	84		0,7	84		0,0	84		100170,4	100	11,4	84		143,2	100		913,5	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,7	79		0,0	77		3,5	79		0,27	100		26,8	79		0,7	79		0,0	79		96870,1	100	11,8	79		143,1	100		908,1	100	In marcia
22:00		1,6	100		1,6	100		0,02	97		3,6	100		0,27	100		23,7	100		0,7	100		0,0	100		96998,4	100	11,7	100		143,0	100		905,6	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		97835,3	100	11,2	100		142,4	100		921,6	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		96748,6	100	11,3	100		142,4	100		916,1	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,4	100		0,03	77		3,0	100		0,25	100		28,2	100		0,7	100		0,0	100		98891,2	100	11,2	100		142,3	100		928,1	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,7	100		0,02	96		3,0	100		0,26	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		95292,0	100	11,5	100		142,6	100		919,6	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		1,4	100		0,03	100		3,3	100		0,26	100		33,2	100		0,7	100		0,0	100		98684,7	100	11,3	100		142,7	100		925,9	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,3	100		0,08	100		3,1	100		0,26	95		36,5	100		0,7	100		0,0	100		97652,6	100	11,4	100		142,9	100		919,5	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,8	100		0,16	77		2,9	100		0,27	100		35,8	100		0,7	100		0,0	100		97289,9	100	11,5	100		142,8	100		916,5	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,7	100		0,03	96		3,1	100		0,26	100		36,2	100		0,7	100		0,0	100		99636,6	100	11,3	100		142,9	100		922,5	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,5	100		0,08	100		3,3	100		0,27	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		97268,9	100	11,6	100		142,9	100		914,3	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,6	100		0,13	100		3,2	100		0,26	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		99248,5	100	11,3	100		142,8	100		921,3	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,4	100		0,1	77		3,1	100		0,26	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		98422,1	100	11,5	100		142,8	100		920,4	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,5	100		0,0	96		3,1	100		0,26	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		98154,0	100	11,5	100		142,9	100		918,5	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		33,8	100		0,7	100		0,0	100		99413,8	100	11,3	100		143,0	100		921,2	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,9	100		0,17	100		3,6	100		0,26	94		29,8	100		0,7	100		0,0	100		99758,2	100	11,4	100		142,7	100		918,0	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		1,5	100		0,04	77		3,5	100		0,26	100		31,2	100		0,7	100		0,0	100		99002,4	100	11,5	100		142,7	100		916,9	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,9	100		0,0	96		3,5	100		0,27	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		98170,6	100	11,6	100		143,0	100		912,8	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		1,3	100		0,01	100		3,6	100		0,27	100		29,9	100		0,7	100		0,0	100		97987,5	100	11,7	100		143,0	100		913,8	100		in Betrieb
09:00		1,8	86		1,8	86		0,0	100		3,4	86		0,27	100		25,0	86		0,7	86		0,0	86		97211,3	100	11,7	86		143,0	100		908,1	100		in Betrieb
09:30		1,6	78		1,4	78		0,0	77		3,8	78		0,26	100		28,2	78		0,7	78		0,0	78		98086,6	100	11,6	78		142,8	100		915,6	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,4	100		0,0	96		3,8	100		0,27	100		33,2	100		0,7	100		0,0	100		97167,0	100	11,7	100		143,0	100		911,6	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,8	100		0,1	100		3,4	100		0,27	100		39,7	100		0,7	100		0,0	100		98190,6	100	11,6	100		143,2	100		916,9	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		1,5	100		0,17	100		3,8	100		0,27	94		37,0	100		0,7	100		0,0	100		98665,5	100	11,6	100		143,1	100		917,4	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,8	100		0,1	77		3,7	100		0,26	100		33,0	100		0,7	100		0,0	100		100081,9	100	11,5	100		143,1	100		917,2	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		1,9	100		0,0	96		4,3	100		0,27	100		28,4	100		0,7	100		0,0	100		97879,4	100	11,8	100		143,1	100		908,3	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		98333,2	100	11,7	100		143,2	100		908,2	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,7	100		0,03	100		4,0	100		0,27	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		95930,8	100	11,9	100		142,9	100		909,7	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		2,0	100		0,0	77		3,8	100		0,27	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		97535,3	100	11,7	100		142,9	100		913,9	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	96		3,6	100		0,27	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		98271,4	100	11,6	100		143,1	100		915,9	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		96908,7	100	11,6	100		142,8	100		918,3	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		31,5	100		0,6	100		0,0	100		100040,9	100	11,3	100		143,0	100		923,0	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,6	100		0,0	77		3,6	100		0,26	100		33,9	100		0,7	100		0,1	100		100263,7	100	11,3	100		143,0	100		915,7	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,6	100		0,0	96		3,6	100		0,27	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		97970,8	100	11,6	100		142,9	100		911,2	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		27,8	100		0,7	100		0,0	100		96854,6	100	11,6	100		143,0	100		909,9	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		97216,3	100	11,6	100		142,8	100		914,6	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		1,4	100		0,0	77		3,5	100		0,26	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		96725,0	100	11,5	100		142,8	100		914,5	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,3	100		0,0	96		3,7	100		0,26	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		94873,7	100	11,6	100		142,9	100		914,5	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		35,0	100		0,7	100		0,0	100		98730,1	100	11,1	100		142,7	100		926,1	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		41,3	100		0,7	100		0,0	100		100435,2	100	11,0	100		143,3	100		919,6	100		in Betrieb
19:30		1,5	100		1,6	100		0,0	77		3,8	100		0,26	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		101057,0	100	11,1	100		143,1	100		926,0	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,5	100		0,0	96		3,5	100		0,26	100		29,0	100		0,7	100		0,0	100		98162,9	100	11,5	100		143,0	100		913,7	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,27	100		26,6	100		0,7	100		0,0	100		98935,3	100	11,4	100		143,3	100		912,2	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,6	84		0,0	100		3,6	84		0,26	100		28,4	84		0,7	84		0,0	84		100170,4	100	11,4	84		143,2	100		913,5	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,7	79		0,0	77		3,5	79		0,27	100		26,8	79		0,7	79		0,0	79		96870,1	100	11,8	79		143,1	100		908,1	100		in Betrieb
22:00		1,6	100		1,6	100		0,02	97		3,6	100																									