

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/01/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		0,0	100		32,38	100		5,3	100		0,27	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		95548,8	100		11,6	100		142,9	100		908,0	100	In marcia
01:00		1,3	100		0,0	100		27,41	100		5,7	100		0,27	100		23,3	100		0,7	100		0,0	100		95380,2	100		11,6	100		142,9	100		908,7	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,0	100		28,89	79		5,1	100		0,28	100		26,6	100		0,7	100		0,0	100		93102,8	100		11,9	100		143,2	100		899,3	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,0	100		22,77	94		5,2	100		0,27	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		95141,9	100		11,7	100		143,0	100		905,6	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,0	100		27,83	100		5,7	100		0,27	100		39,3	100		0,7	100		0,0	100		97395,3	100		11,4	100		143,1	100		912,4	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,0	100		13,61	100		5,4	100		0,27	94		34,7	100		0,7	100		0,0	100		96964,4	100		11,6	100		142,9	100		912,9	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,0	100		10,84	79		5,2	100		0,28	100		30,9	100		0,7	100		0,0	100		94649,7	100		11,9	100		143,1	100		904,9	100	In marcia
04:00		1,3	100		0,1	100		24,54	94		5,0	100		0,28	100		29,6	100		0,7	100		0,0	100		92666,3	100		12,0	100		143,0	100		900,0	100	In marcia
04:30		1,3	100		0,1	100		32,64	100		4,9	100		0,27	100		30,4	100		0,7	100		0,0	100		94006,2	100		11,8	100		142,8	100		907,8	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,1	100		31,25	100		4,8	100		0,26	100		28,4	100		0,7	100		0,0	100		96739,3	100		11,5	100		143,0	100		922,5	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,1	100		26,9	79		4,6	100		0,26	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		94782,6	100		11,7	100		142,8	100		919,8	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,0	100		8,38	94		4,7	100		0,26	100		30,1	100		0,7	100		0,0	100		94837,6	100		11,6	100		142,8	100		918,2	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,0	100		7,54	100		4,9	100		0,26	100		33,0	100		0,7	100		0,0	100		94453,2	100		11,6	100		142,6	100		916,6	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		9,43	100		4,6	100		0,26	94		32,5	100		0,7	100		0,0	100		98893,2	100		11,1	100		143,0	100		928,5	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		10,96	79		4,9	100		0,26	100		27,8	100		0,7	100		0,0	100		96494,9	100		11,4	100		142,4	100		917,5	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,1	100		10,42	94		5,1	100		0,26	100		32,9	100		0,7	100		0,0	100		96589,2	100		11,4	100		142,8	100		917,9	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,1	100		13,08	100		5,2	100		0,26	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		98116,9	100		11,3	100		142,9	100		921,3	100	In marcia
09:00		1,3	85		0,0	85		10,36	100		6,0	85		0,28	100		36,4	85		0,7	85		0,0	85		94163,8	100		11,8	85		143,1	100		904,4	100	In marcia
09:30		1,3	78		0,0	78		3,66	79		5,7	78		0,26	100		40,6	78		0,6	78		0,2	78		100675,4	100		11,2	78		143,1	100		914,9	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,0	100		8,22	94		5,0	100		0,28	100		28,4	100		0,6	100		0,5	100		96072,2	100		11,8	100		143,3	100		904,7	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,0	100		7,89	100		4,2	100		0,26	100		35,1	100		0,6	100		0,3	100		99316,4	100		11,4	100		143,3	100		917,1	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,1	100		14,11	100		4,3	100		0,26	94		30,1	100		0,6	100		0,1	100		98245,5	100		11,5	100		142,8	100		919,0	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,0	100		10,2	79		4,3	100		0,26	100		19,3	100		0,6	100		0,2	100		96240,1	100		11,5	100		142,6	100		917,2	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,0	100		3,65	94		4,0	100		0,26	100		18,8	100		0,6	100		0,3	100		96302,8	100		11,4	100		142,5	100		919,9	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		3,36	100		4,1	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,4	100		100000,6	100		11,0	100		143,0	100		925,0	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,0	100		6,82	100		4,3	100		0,26	100		26,0	100		0,6	100		0,3	100		97501,8	100		11,3	100		142,9	100		920,2	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,0	100		7,44	79		3,9	100		0,26	100		29,5	100		0,6	100		0,3	100		97015,9	100		11,4	100		142,7	100		921,3	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,0	100		5,38	94		4,2	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,3	100		98191,7	100		11,3	100		142,7	100		922,3	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,0	100		4,4	100		3,8	100		0,26	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		96701,5	100		11,4	100		142,5	100		919,0	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,0	100		2,78	100		3,5	100		0,26	95		41,3	100		0,6	100		0,2	100		96777,6	100		11,3	100		142,7	100		918,2	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		2,1	79		3,5	100		0,25	100		38,1	100		0,6	100		0,3	100		98778,3	100		11,2	100		142,7	100		925,2	100	In marcia
16:00		1,3	100		0,0	100		3,3	94		3,8	100		0,27	100		37,4	100		0,6	100		0,2	100		96172,3	100		11,4	100		142,9	100		915,2	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		1,94	100		3,8	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,3	100		100200,6	100		10,9	100		142,8	100		918,8	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,0	100		1,88	100		3,8	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		97467,4	100		11,4	100		142,7	100		911,3	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		1,57	79		3,6	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		100831,8	100		11,1	100		142,9	100		922,8	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,0	100		6,06	94		4,0	100		0,26	100		20,4	100		0,6	100		0,2	100		96366,8	100		11,5	100		142,7	100		914,0	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,0	100		7,53	100		3,8	100		0,26	100		20,7	100		0,6	100		0,2	100		97967,5	100		11,4	100		143,1	100		916,9	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,1	100		7,48	100		3,7	100		0,25	94		25,0	100		0,6	100		0,2	100		98553,2	100		11,4	100		142,7	100		919,0	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,1	100		9,54	79		3,9	100		0,26	100		31,8	100		0,6	100		0,2	100		97136,1	100		11,5	100		142,8	100		912,8	100	In marcia
20:00		1,4	100		0,2	100		6,92	94		3,9	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		97505,8	100		11,5	100		142,7	100		914,1	100	In marcia
20:30		1,4	100		0,3	100		9,34	100		3,8	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,1	100		97590,6	100		11,5	100		142,9	100		915,4	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,1	85		4,53	100		3,9	85		0,25	100		37,8	85		0,6	85		0,2	85		99764,5	100		11,2	85		142,7	100		922,3	100	In marcia
21:30		1,3	78		0,3	78		3,53	79		3,6	78		0,27	100		39,1	78		0,6	78		0,0	78		94845,9	100		11,8	78		143,2	100		907,9	100	In marcia
22:00		1,3																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		0,0	100		32,38	100		5,3	100		0,27	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		95548,8	100	11,6	100		142,9	100		908,0	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,0	100		27,41	100		5,7	100		0,27	100		23,3	100		0,7	100		0,0	100		95380,2	100	11,6	100		142,9	100		908,7	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,0	100		28,89	79		5,1	100		0,28	100		26,6	100		0,7	100		0,0	100		93102,8	100	11,9	100		143,2	100		899,3	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,0	100		22,77	94		5,2	100		0,27	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		95141,9	100	11,7	100		143,0	100		905,6	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		0,0	100		27,83	100		5,7	100		0,27	100		39,3	100		0,7	100		0,0	100		97395,3	100	11,4	100		143,1	100		912,4	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,0	100		13,61	100		5,4	100		0,27	94		34,7	100		0,7	100		0,0	100		96964,4	100	11,6	100		142,9	100		912,9	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,0	100		10,84	79		5,2	100		0,28	100		30,9	100		0,7	100		0,0	100		94649,7	100	11,9	100		143,1	100		904,9	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,1	100		24,54	94		5,0	100		0,28	100		29,6	100		0,7	100		0,0	100		92666,3	100	12,0	100		143,0	100		900,0	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		0,1	100		32,64	100		4,9	100		0,27	100		30,4	100		0,7	100		0,0	100		94006,2	100	11,8	100		142,8	100		907,8	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,1	100		31,25	100		4,8	100		0,26	100		28,4	100		0,7	100		0,0	100		96739,3	100	11,5	100		143,0	100		922,5	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,1	100		26,9	79		4,6	100		0,26	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		94782,6	100	11,7	100		142,8	100		919,8	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,0	100		8,38	94		4,7	100		0,26	100		30,1	100		0,7	100		0,0	100		94837,6	100	11,6	100		142,8	100		918,2	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,0	100		7,54	100		4,9	100		0,26	100		33,0	100		0,7	100		0,0	100		94453,2	100	11,6	100		142,6	100		916,6	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		9,43	100		4,6	100		0,26	94		32,5	100		0,7	100		0,0	100		98893,2	100	11,1	100		143,0	100		928,5	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		10,96	79		4,9	100		0,26	100		27,8	100		0,7	100		0,0	100		96494,9	100	11,4	100		142,4	100		917,5	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,1	100		10,42	94		5,1	100		0,26	100		32,9	100		0,7	100		0,0	100		96589,2	100	11,4	100		142,8	100		917,9	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,1	100		13,08	100		5,2	100		0,26	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		98116,9	100	11,3	100		142,9	100		921,3	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		0,0	85		10,36	100		6,0	85		0,28	100		36,4	85		0,7	85		0,0	85		94163,8	100	11,8	85		143,1	100		904,4	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		0,0	78		3,66	79		5,7	78		0,26	100		40,6	78		0,6	78		0,2	78		100675,4	100	11,2	78		143,1	100		914,9	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,0	100		8,22	94		5,0	100		0,28	100		28,4	100		0,6	100		0,5	100		96072,2	100	11,8	100		143,3	100		904,7	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,0	100		7,89	100		4,2	100		0,26	100		35,1	100		0,6	100		0,3	100		99316,4	100	11,4	100		143,3	100		917,1	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,1	100		14,11	100		4,3	100		0,26	94		30,1	100		0,6	100		0,1	100		98245,5	100	11,5	100		142,8	100		919,0	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,0	100		10,2	79		4,3	100		0,26	100		19,3	100		0,6	100		0,2	100		96240,1	100	11,5	100		142,6	100		917,2	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,0	100		3,65	94		4,0	100		0,26	100		18,8	100		0,6	100		0,3	100		96302,8	100	11,4	100		142,5	100		919,9	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		3,36	100		4,1	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,4	100		100000,6	100	11,0	100		143,0	100		925,0	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,0	100		6,82	100		4,3	100		0,26	100		26,0	100		0,6	100		0,3	100		97501,8	100	11,3	100		142,9	100		920,2	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,0	100		7,44	79		3,9	100		0,26	100		29,5	100		0,6	100		0,3	100		97015,9	100	11,4	100		142,7	100		921,3	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,0	100		5,38	94		4,2	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,3	100		98191,7	100	11,3	100		142,7	100		922,3	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,0	100		4,4	100		3,8	100		0,26	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		96701,5	100	11,4	100		142,5	100		919,0	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,0	100		2,78	100		3,5	100		0,26	95		41,3	100		0,6	100		0,2	100		96777,6	100	11,3	100		142,7	100		918,2	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,0	100		2,1	79		3,5	100		0,25	100		38,1	100		0,6	100		0,3	100		98778,3	100	11,2	100		142,7	100		925,2	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,0	100		3,3	94		3,8	100		0,27	100		37,4	100		0,6	100		0,2	100		96172,3	100	11,4	100		142,9	100		915,2	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		1,94	100		3,8	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,3	100		100200,6	100	10,9	100		142,8	100		918,8	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,0	100		1,88	100		3,8	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		97467,4	100	11,4	100		142,7	100		911,3	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		1,57	79		3,6	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		100831,8	100	11,1	100		142,9	100		922,8	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,0	100		6,06	94		4,0	100		0,26	100		20,4	100		0,6	100		0,2	100		96366,8	100	11,5	100		142,7	100		914,0	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,0	100		7,53	100		3,8	100		0,26	100		20,7	100		0,6	100		0,2	100		97967,5	100	11,4	100		143,1	100		916,9	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,1	100		7,48	100		3,7	100		0,25	94		25,0	100		0,6	100		0,2	100		98553,2	100	11,4	100		142,7	100		919,0	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,1	100		9,54	79		3,9	100		0,26	100		31,8	100		0,6	100		0,2	100		97136,1	100	11,5	100		142,8	100		912,8	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		0,2	100		6,92	94		3,9	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		97505,8	100	11,5	100		142,7	100		914,1	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		0,3	100		9,34	100		3,8	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,1	100		97590,6	100	11,5	100		142,9	100		915,4	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,1	85		4,53	100		3,9	85		0,25	100		37,8	85		0,6	85		0,2	85		99764,5	100	11,2	85		142,7	100		922,3	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		0,3	78		3,53	79		3,6	78		0,27	100		39,1	78		0,6	78		0,0	78		94845,9	100	11,8	78		143,2	100		907,9	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		0,6	100	</																														