

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/02/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,3	100		1,5	100		1,99	100		4,0	100		0,26	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		103402,8	100		11,2	100		143,4	100		932,3	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,4	100		1,71	100		3,7	100		0,25	100		35,0	100		0,7	100		0,0	100		105233,9	100		11,0	100		143,8	100		937,0	100	In marcia
01:30		2,8	100		1,8	100		2,29	77		3,6	100		0,26	100		35,8	100		0,7	100		0,0	100		105864,3	100		11,0	100		143,9	100		935,8	100	In marcia
02:00		2,8	100		2,0	100		2,63	97		3,7	100		0,26	100		38,7	100		0,7	100		0,0	100		107279,7	100		11,0	100		144,4	100		932,3	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,4	100		1,78	100		4,2	100		0,26	100		23,2	100		0,7	100		0,0	100		104111,6	100		11,5	100		144,1	100		929,9	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,2	100		2,37	100		4,0	100		0,26	94		21,7	100		0,7	100		0,0	100		104917,4	100		11,4	100		143,8	100		933,3	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,4	100		2,66	77		4,1	100		0,27	100		26,4	100		0,7	100		0,0	100		104792,4	100		11,4	100		144,1	100		937,0	100	In marcia
04:00		3,1	100		1,7	100		1,84	97		4,3	100		0,26	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		105027,5	100		11,4	100		144,1	100		939,9	100	In marcia
04:30		2,5	100		1,6	100		2,22	100		4,0	100		0,26	100		30,2	100		0,7	100		0,0	100		104885,5	100		11,4	100		144,1	100		930,6	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,8	100		2,34	100		4,4	100		0,26	100		34,8	100		0,7	100		0,0	100		104578,0	100		11,4	100		144,0	100		935,5	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,7	100		2,49	77		4,1	100		0,26	100		29,3	100		0,7	100		0,0	100		105381,3	100		11,3	100		144,0	100		939,2	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,3	100		1,5	97		4,6	100		0,26	100		34,8	100		0,7	100		0,0	100		105370,1	100		11,4	100		144,2	100		931,2	100	In marcia
06:30		2,4	100		0,6	100		1,25	100		5,0	100		0,27	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		105137,2	100		11,4	100		143,9	100		932,5	100	In marcia
07:00		2,0	100		0,8	100		1,36	100		5,3	100		0,26	94		21,4	100		0,7	100		0,0	100		108419,1	100		11,0	100		144,2	100		936,5	100	In marcia
07:30		2,4	100		1,2	100		1,61	77		4,1	100		0,26	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		106904,8	100		11,3	100		144,0	100		931,5	100	In marcia
08:00		2,9	100		1,4	100		0,6	97		4,7	100		0,27	100		29,8	100		0,7	100		0,0	100		102064,7	100		11,7	100		144,0	100		921,6	100	In marcia
08:30		2,4	100		1,2	100		0,85	100		4,4	100		0,27	100		36,6	100		0,7	100		0,0	100		104060,3	100		11,4	100		144,3	100		926,0	100	In marcia
09:00		3,6	86		2,3	86		1,48	100		4,5	86		0,26	100		43,2	86		0,7	86		0,0	86		107572,4	100		11,1	86		144,1	100		932,8	100	In marcia
09:30		2,4	78		2,2	78		1,13	77		4,3	78		0,26	100		41,0	78		0,7	78		0,0	78		106081,7	100		11,3	78		144,0	100		933,3	100	In marcia
10:00		2,1	100		1,7	100		0,6	97		4,3	100		0,26	100		31,2	100		0,7	100		0,0	100		105761,1	100		11,3	100		143,9	100		927,3	100	In marcia
10:30		1,8	100		1,1	100		0,36	100		4,1	100		0,26	100		25,7	100		0,7	100		0,0	100		104571,1	100		11,3	100		143,7	100		929,2	100	In marcia
11:00		2,6	100		1,4	100		1,05	100		4,3	100		0,25	94		28,3	100		0,6	100		0,0	100		107117,7	100		10,9	100		144,1	100		941,6	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,5	100		0,53	76		4,3	100		0,26	100		21,7	100		0,7	100		0,0	100		104273,8	100		11,2	100		143,6	100		928,9	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,2	100		0,47	97		3,7	100		0,25	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		105827,6	100		11,0	100		143,7	100		937,0	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,2	100		1,63	100		3,5	100		0,26	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		104397,6	100		11,3	100		144,2	100		928,1	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,7	100		2,63	100		3,6	100		0,26	100		38,9	100		0,6	100		0,1	100		106324,7	100		10,9	100		143,7	100		940,7	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,7	100		2,07	76		4,0	100		0,26	100		35,4	100		0,6	100		0,0	100		106278,8	100		11,0	100		143,9	100		937,3	100	In marcia
14:00		1,6	100		1,5	100		0,35	97		4,0	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		106417,9	100		11,1	100		143,6	100		942,4	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,3	100		0,34	100		4,0	100		0,26	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		103181,6	100		11,4	100		143,9	100		917,4	100	In marcia
15:00		2,3	100		1,3	100		0,25	100		4,0	100		0,26	95		23,2	100		0,8	100		0,0	100		104120,7	100		11,2	100		143,5	100		925,4	100	In marcia
15:30		2,0	100		1,5	100		0,36	76		4,1	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		105568,6	100		10,9	100		143,6	100		941,2	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,4	100		0,01	97		4,9	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		104140,8	100		11,2	100		143,5	100		930,8	100	In marcia
16:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		105522,4	100		10,9	100		143,6	100		942,1	100	In marcia
17:00		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		105746,2	100		11,0	100		143,8	100		932,7	100	In marcia
17:30		2,7	100		1,4	100		0,06	76		4,4	100		0,26	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		104519,7	100		11,2	100		143,7	100		932,7	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,3	100		0,56	97		4,8	100		0,26	100		40,3	100		0,6	100		0,0	100		107830,9	100		10,9	100		144,4	100		935,8	100	In marcia
18:30		1,8	100		2,3	100		1,63	100		4,0	100		0,26	100		38,9	100		0,6	100		0,1	100		109484,7	100		11,0	100		144,6	100		935,2	100	In marcia
19:00		1,7	100		1,9	100		1,29	100		4,3	100		0,27	94		26,0	100		0,6	100		0,0	100		105811,8	100		11,5	100		144,2	100		930,1	100	In marcia
19:30		1,5	100		1,4	100		1,21	76		3,9	100		0,26	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		108189,4	100		11,3	100		144,4	100		928,2	100	In marcia
20:00		1,9	100		1,5	100		0,24	97		4,4	100		0,26	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		106795,7	100		11,4	100		144,1	100		922,1	100	In marcia
20:30		2,2	100		1,1	100		0,28	100		4,1	100		0,26	100		18,5	100		0,6	100		0,1	100		105753,5	100		11,4	100		143,9	100		930,2	100	In marcia
21:00		1,6	85		1,1	85		0,4	100		4,4	85		0,26	100		19,9	85		0,6	85		0,2	85		104358,5	100		11,5	85		144,0	100		926,6	100	In marcia
21:30		3,8	78		1,5	78		0,56	76		6,2	78		0,25	100		30,7	78		0,6	78		0,0	78		107490,9	100		11,1	78		143,7	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,3	100		1,5	100		1,99	100		4,0	100		0,26	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		103402,8	100	11,2	100		143,4	100		932,3	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		1,4	100		1,71	100		3,7	100		0,25	100		35,0	100		0,7	100		0,0	100		105233,9	100	11,0	100		143,8	100		937,0	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		1,8	100		2,29	77		3,6	100		0,26	100		35,8	100		0,7	100		0,0	100		105864,3	100	11,0	100		143,9	100		935,8	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		2,0	100		2,63	97		3,7	100		0,26	100		38,7	100		0,7	100		0,0	100		107279,7	100	11,0	100		144,4	100		932,3	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,4	100		1,78	100		4,2	100		0,26	100		23,2	100		0,7	100		0,0	100		104111,6	100	11,5	100		144,1	100		929,9	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,2	100		2,37	100		4,0	100		0,26	94		21,7	100		0,7	100		0,0	100		104917,4	100	11,4	100		143,8	100		933,3	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,4	100		2,66	77		4,1	100		0,27	100		26,4	100		0,7	100		0,0	100		104792,4	100	11,4	100		144,1	100		937,0	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		1,7	100		1,84	97		4,3	100		0,26	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		105027,5	100	11,4	100		144,1	100		939,9	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,6	100		2,22	100		4,0	100		0,26	100		30,2	100		0,7	100		0,0	100		104885,5	100	11,4	100		144,1	100		930,6	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,8	100		2,34	100		4,4	100		0,26	100		34,8	100		0,7	100		0,0	100		104578,0	100	11,4	100		144,0	100		935,5	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,7	100		2,49	77		4,1	100		0,26	100		29,3	100		0,7	100		0,0	100		105381,3	100	11,3	100		144,0	100		939,2	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,3	100		1,5	97		4,6	100		0,26	100		34,8	100		0,7	100		0,0	100		105370,1	100	11,4	100		144,2	100		931,2	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		0,6	100		1,25	100		5,0	100		0,27	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		105137,2	100	11,4	100		143,9	100		932,5	100		in Betrieb
07:00		2,0	100		0,8	100		1,36	100		5,3	100		0,26	94		21,4	100		0,7	100		0,0	100		108419,1	100	11,0	100		144,2	100		936,5	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,2	100		1,61	77		4,1	100		0,26	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		106904,8	100	11,3	100		144,0	100		931,5	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		1,4	100		0,6	97		4,7	100		0,27	100		29,8	100		0,7	100		0,0	100		102064,7	100	11,7	100		144,0	100		921,6	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,2	100		0,85	100		4,4	100		0,27	100		36,6	100		0,7	100		0,0	100		104060,3	100	11,4	100		144,3	100		926,0	100		in Betrieb
09:00		3,6	86		2,3	86		1,48	100		4,5	86		0,26	100		43,2	86		0,7	86		0,0	86		107572,4	100	11,1	86		144,1	100		932,8	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		2,2	78		1,13	77		4,3	78		0,26	100		41,0	78		0,7	78		0,0	78		106081,7	100	11,3	78		144,0	100		933,3	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		1,7	100		0,6	97		4,3	100		0,26	100		31,2	100		0,7	100		0,0	100		105761,1	100	11,3	100		143,9	100		927,3	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,1	100		0,36	100		4,1	100		0,26	100		25,7	100		0,7	100		0,0	100		104571,1	100	11,3	100		143,7	100		929,2	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		1,4	100		1,05	100		4,3	100		0,25	94		28,3	100		0,6	100		0,0	100		107117,7	100	10,9	100		144,1	100		941,6	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,5	100		0,53	76		4,3	100		0,26	100		21,7	100		0,7	100		0,0	100		104273,8	100	11,2	100		143,6	100		928,9	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,2	100		0,47	97		3,7	100		0,25	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		105827,6	100	11,0	100		143,7	100		937,0	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,2	100		1,63	100		3,5	100		0,26	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		104397,6	100	11,3	100		144,2	100		928,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,7	100		2,63	100		3,6	100		0,26	100		38,9	100		0,6	100		0,1	100		106324,7	100	10,9	100		143,7	100		940,7	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,7	100		2,07	76		4,0	100		0,26	100		35,4	100		0,6	100		0,0	100		106278,8	100	11,0	100		143,9	100		937,3	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,5	100		0,35	97		4,0	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		106417,9	100	11,1	100		143,6	100		942,4	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,3	100		0,34	100		4,0	100		0,26	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		103181,6	100	11,4	100		143,9	100		917,4	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,3	100		0,25	100		4,0	100		0,26	95		23,2	100		0,8	100		0,0	100		104120,7	100	11,2	100		143,5	100		925,4	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		1,5	100		0,36	76		4,1	100		0,25	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		105568,6	100	10,9	100		143,6	100		941,2	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,4	100		0,01	97		4,9	100		0,26	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		104140,8	100	11,2	100		143,5	100		930,8	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		105522,4	100	10,9	100		143,6	100		942,1	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		105746,2	100	11,0	100		143,8	100		932,7	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		1,4	100		0,06	76		4,4	100		0,26	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		104519,7	100	11,2	100		143,7	100		932,7	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,3	100		0,56	97		4,8	100		0,26	100		40,3	100		0,6	100		0,0	100		107830,9	100	10,9	100		144,4	100		935,8	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		2,3	100		1,63	100		4,0	100		0,26	100		38,9	100		0,6	100		0,1	100		109484,7	100	11,0	100		144,6	100		935,2	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,9	100		1,29	100		4,3	100		0,27	94		26,0	100		0,6	100		0,0	100		105811,8	100	11,5	100		144,2	100		930,1	100		in Betrieb
19:30		1,5	100		1,4	100		1,21	76		3,9	100		0,26	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		108189,4	100	11,3	100		144,4	100		928,2	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		1,5	100		0,24	97		4,4	100		0,26	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		106795,7	100	11,4	100		144,1	100		922,1	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,1	100		0,28	100		4,1	100		0,26	100		18,5	100		0,6	100		0,1	100		105753,5	100	11,4	100		143,9	100		930,2	100		in Betrieb
21:00		1,6	85		1,1	85		0,4	100		4,4	85		0,26	100		19,9	85		0,6	85		0,2	85		104358,5	100	11,5	85		144,0	100		926,6	100		in Betrieb
21:30		3,8	78		1,5	78		0,56	76		6,2	78		0,25	100		30,7	78		0,6	78		0,0	78		107490,9	100	11,1	78		143,7	100		932,6	100		in Betrieb
22:00		2,5	100		1																																