

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 13/02/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,4	100		0,2	100		10,4	100		4,3	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		109406,4	100		10,9	100		143,4	100		946,5	100	In marcia
01:00		1,3	100		0,1	100		6,77	100		4,3	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		109791,7	100		10,9	100		143,5	100		953,2	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		1,79	76		3,9	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		108672,3	100		11,0	100		143,5	100		949,2	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,1	100		3,01	98		4,1	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		108529,3	100		10,9	100		143,7	100		954,4	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,1	100		3,92	100		4,2	100		0,25	100		36,6	100		0,6	100		0,0	100		107931,3	100		10,7	100		143,5	100		957,7	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,1	100		4,37	100		4,1	100		0,25	94		27,8	100		0,6	100		0,0	100		108190,2	100		10,8	100		143,3	100		957,9	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		2,26	76		4,6	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		107869,1	100		10,8	100		143,5	100		952,7	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,0	100		1,92	98		4,9	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		107835,4	100		10,7	100		143,5	100		959,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,1	100		3,65	100		4,7	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		108252,9	100		10,7	100		143,7	100		956,3	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		1,79	100		4,6	100		0,25	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		109536,3	100		10,9	100		143,8	100		950,1	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,1	100		1,53	76		4,7	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		110744,5	100		10,6	100		144,0	100		954,5	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		1,24	98		4,8	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		110768,0	100		11,1	100		144,1	100		947,1	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,1	100		5,38	100		4,1	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		111624,9	100		11,0	100		144,0	100		941,6	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,2	100		8,94	100		4,6	100		0,25	94		26,1	100		0,6	100		0,0	100		111333,5	100		10,9	100		144,1	100		951,8	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,4	100		9,72	76		4,7	100		0,25	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		110967,2	100		11,1	100		143,7	100		945,4	100	In marcia
08:00		1,8	100		0,9	100		11,2	98		4,2	100		0,25	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		110885,3	100		11,0	100		144,0	100		944,6	100	In marcia
08:30		1,4	100		0,6	100		4,6	100		4,2	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		109709,6	100		11,1	100		143,5	100		948,4	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,1	85		0,15	100		4,1	85		0,25	100		24,1	85		0,6	85		0,0	85		108402,7	100		11,1	85		143,4	100		950,5	100	In marcia
09:30		1,2	79		0,3	79		0,44	76		4,2	79		0,25	100		32,9	79		0,6	79		0,0	79		107882,2	100		10,6	79		143,3	100		958,1	100	In marcia
10:00		3,0	100		1,1	100		6,72	98		4,1	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		108166,8	100		10,8	100		143,4	100		954,4	100	In marcia
10:30		3,1	100		1,4	100		4,65	100		3,8	100		0,25	100		36,3	100		0,6	100		0,0	100		108235,3	100		10,7	100		143,6	100		953,3	100	In marcia
11:00		4,6	100		1,7	100		3,78	100		3,7	100		0,25	95		26,3	100		0,6	100		0,0	100		108372,0	100		10,7	100		143,3	100		956,1	100	In marcia
11:30		6,9	100		1,4	100		2,37	76		4,4	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		107796,9	100		10,7	100		143,2	100		955,8	100	In marcia
12:00		9,5	100		1,8	100		1,77	98		5,0	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		107464,5	100		10,7	100		143,3	100		957,6	100	In marcia
12:30		4,9	100		0,9	100		1,51	100		4,6	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		107133,4	100		10,5	100		143,4	100		959,7	100	In marcia
13:00		8,6	100		1,4	100		2,47	100		4,5	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		109058,0	100		10,6	100		143,4	100		955,3	100	In marcia
13:30		9,1	100		1,5	100		2,06	76		5,1	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		108964,9	100		10,5	100		143,5	100		961,1	100	In marcia
14:00		4,4	100		1,1	100		1,59	98		5,0	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		109248,9	100		10,9	100		143,7	100		950,8	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,2	100		1,02	100		5,2	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,0	100		109444,8	100		10,6	100		143,8	100		955,9	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,1	100		1,36	100		4,7	100		0,25	94		31,3	100		0,6	100		0,0	100		110682,3	100		10,8	100		143,9	100		945,3	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,3	100		1,92	75		4,6	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		111240,3	100		10,8	100		143,9	100		945,2	100	In marcia
16:00		1,3	100		0,3	100		3,78	98		4,8	100		0,26	100		24,5	100		0,6	100		0,1	100		110052,2	100		11,1	100		144,1	100		929,4	100	In marcia
16:30		1,4	100		0,7	100		7,3	100		4,9	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		112061,6	100		10,8	100		144,1	100		945,6	100	In marcia
17:00		2,3	100		1,3	100		7,04	100		4,9	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		112807,5	100		10,9	100		144,0	100		943,8	100	In marcia
17:30		2,0	100		1,4	100		4,55	75		4,9	100		0,25	100		17,8	100		0,6	100		0,0	100		113553,2	100		11,0	100		143,9	100		950,2	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,0	100		1,12	98		4,9	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		109023,3	100		11,2	100		143,7	100		938,3	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,1	100		2,15	100		3,9	100		0,25	100		41,7	100		0,6	100		0,1	100		111004,2	100		10,9	100		144,2	100		945,6	100	In marcia
19:00		1,7	100		1,7	100		3,72	100		4,1	100		0,25	94		44,1	100		0,6	100		0,0	100		110502,2	100		10,7	100		144,0	100		951,9	100	In marcia
19:30		2,9	100		2,0	100		3,08	75		4,0	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		110527,0	100		10,8	100		143,2	100		951,7	100	In marcia
20:00		2,0	100		1,1	100		1,04	98		4,1	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		110583,6	100		10,9	100		143,7	100		947,2	100	In marcia
20:30		4,6	100		1,9	100		1,9	100		4,2	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		110773,2	100		10,9	100		143,9	100		951,7	100	In marcia
21:00		5,4	86		1,8	86		0,92	100		4,8	86		0,25	100		27,1	86		0,6	86		0,0	86		110318,3	100		10,9	86		143,2	100		950,7	100	In marcia
21:30		1,5	78		0,6	78		0,59	75		4,6	78		0,25	100		36,3	78		0,6	78		0,2	78		110192,6	100		11,0	78		143,7	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,4	100		0,2	100		10,4	100		4,3	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		109406,4	100	10,9	100		143,4	100		946,5	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,1	100		6,77	100		4,3	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		109791,7	100	10,9	100		143,5	100		953,2	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		1,79	76		3,9	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		108672,3	100	11,0	100		143,5	100		949,2	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,1	100		3,01	98		4,1	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		108529,3	100	10,9	100		143,7	100		954,4	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,1	100		3,92	100		4,2	100		0,25	100		36,6	100		0,6	100		0,0	100		107931,3	100	10,7	100		143,5	100		957,7	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,1	100		4,37	100		4,1	100		0,25	94		27,8	100		0,6	100		0,0	100		108190,2	100	10,8	100		143,3	100		957,9	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		2,26	76		4,6	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		107869,1	100	10,8	100		143,5	100		952,7	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		1,92	98		4,9	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		107835,4	100	10,7	100		143,5	100		959,3	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,1	100		3,65	100		4,7	100		0,25	100		36,0	100		0,6	100		0,0	100		108252,9	100	10,7	100		143,7	100		956,3	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		1,79	100		4,6	100		0,25	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		109536,3	100	10,9	100		143,8	100		950,1	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,1	100		1,53	76		4,7	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		110744,5	100	10,6	100		144,0	100		954,5	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		1,24	98		4,8	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		110768,0	100	11,1	100		144,1	100		947,1	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,1	100		5,38	100		4,1	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		111624,9	100	11,0	100		144,0	100		941,6	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,2	100		8,94	100		4,6	100		0,25	94		26,1	100		0,6	100		0,0	100		111333,5	100	10,9	100		144,1	100		951,8	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,4	100		9,72	76		4,7	100		0,25	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		110967,2	100	11,1	100		143,7	100		945,4	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		0,9	100		11,2	98		4,2	100		0,25	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		110885,3	100	11,0	100		144,0	100		944,6	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		0,6	100		4,6	100		4,2	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		109709,6	100	11,1	100		143,5	100		948,4	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,1	85		0,15	100		4,1	85		0,25	100		24,1	85		0,6	85		0,0	85		108402,7	100	11,1	85		143,4	100		950,5	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		0,3	79		0,44	76		4,2	79		0,25	100		32,9	79		0,6	79		0,0	79		107882,2	100	10,6	79		143,3	100		958,1	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		1,1	100		6,72	98		4,1	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		108166,8	100	10,8	100		143,4	100		954,4	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,4	100		4,65	100		3,8	100		0,25	100		36,3	100		0,6	100		0,0	100		108235,3	100	10,7	100		143,6	100		953,3	100		in Betrieb
11:00		4,6	100		1,7	100		3,78	100		3,7	100		0,25	95		26,3	100		0,6	100		0,0	100		108372,0	100	10,7	100		143,3	100		956,1	100		in Betrieb
11:30		6,9	100		1,4	100		2,37	76		4,4	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		107796,9	100	10,7	100		143,2	100		955,8	100		in Betrieb
12:00		9,5	100		1,8	100		1,77	98		5,0	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		107464,5	100	10,7	100		143,3	100		957,6	100		in Betrieb
12:30		4,9	100		0,9	100		1,51	100		4,6	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		107133,4	100	10,5	100		143,4	100		959,7	100		in Betrieb
13:00		8,6	100		1,4	100		2,47	100		4,5	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		109058,0	100	10,6	100		143,4	100		955,3	100		in Betrieb
13:30		9,1	100		1,5	100		2,06	76		5,1	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,0	100		108964,9	100	10,5	100		143,5	100		961,1	100		in Betrieb
14:00		4,4	100		1,1	100		1,59	98		5,0	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		109248,9	100	10,9	100		143,7	100		950,8	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,2	100		1,02	100		5,2	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,0	100		109444,8	100	10,6	100		143,8	100		955,9	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,1	100		1,36	100		4,7	100		0,25	94		31,3	100		0,6	100		0,0	100		110682,3	100	10,8	100		143,9	100		945,3	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,3	100		1,92	75		4,6	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		111240,3	100	10,8	100		143,9	100		945,2	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,3	100		3,78	98		4,8	100		0,26	100		24,5	100		0,6	100		0,1	100		110052,2	100	11,1	100		144,1	100		929,4	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		0,7	100		7,3	100		4,9	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		112061,6	100	10,8	100		144,1	100		945,6	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		1,3	100		7,04	100		4,9	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		112807,5	100	10,9	100		144,0	100		943,8	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		1,4	100		4,55	75		4,9	100		0,25	100		17,8	100		0,6	100		0,0	100		113553,2	100	11,0	100		143,9	100		950,2	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		1,0	100		1,12	98		4,9	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		109023,3	100	11,2	100		143,7	100		938,3	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,1	100		2,15	100		3,9	100		0,25	100		41,7	100		0,6	100		0,1	100		111004,2	100	10,9	100		144,2	100		945,6	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,7	100		3,72	100		4,1	100		0,25	94		44,1	100		0,6	100		0,0	100		110502,2	100	10,7	100		144,0	100		951,9	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		2,0	100		3,08	75		4,0	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		110527,0	100	10,8	100		143,2	100		951,7	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,1	100		1,04	98		4,1	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		110583,6	100	10,9	100		143,7	100		947,2	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		1,9	100		1,9	100		4,2	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		110773,2	100	10,9	100		143,9	100		951,7	100		in Betrieb
21:00		5,4	86		1,8	86		0,92	100		4,8	86		0,25	100		27,1	86		0,6	86		0,0	86		110318,3	100	10,9	86		143,2	100		950,7	100		in Betrieb
21:30		1,5	78		0,6	78		0,59	75		4,6	78		0,25	100		36,3	78		0,6	78		0,2	78		110192,6	100	11,0	78		143,7	100		951,8	100		in Betrieb
22:00		4,6	100	</																																	