

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/02/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,0	100		7,04	100		4,7	100		0,25	100		19,1	100		0,6	100		0,0	100		111069,7	100		11,1	100		143,9	100		946,8	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		4,17	100		4,3	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		111711,4	100		10,9	100		143,8	100		952,6	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		6,0	74		4,0	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		111215,4	100		11,1	100		143,8	100		948,7	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		4,72	99		4,5	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,1	100		109186,9	100		11,3	100		143,7	100		938,4	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		6,5	100		4,3	100		0,25	100		32,2	100		0,7	100		0,0	100		109997,1	100		11,1	100		143,8	100		948,8	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		7,32	100		4,4	100		0,24	94		23,8	100		0,6	100		0,0	100		110629,1	100		10,8	100		143,5	100		959,8	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		10,62	74		4,8	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		108686,6	100		11,2	100		143,7	100		945,7	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,0	100		3,2	99		4,5	100		0,25	100		46,9	100		0,6	100		0,0	100		110783,5	100		10,9	100		144,0	100		949,6	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		3,74	100		4,4	100		0,25	100		40,1	100		0,6	100		0,0	100		112023,1	100		11,0	100		144,0	100		946,2	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		3,41	100		4,5	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		111668,5	100		11,2	100		144,2	100		943,9	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		3,73	74		4,5	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		112749,2	100		10,9	100		144,1	100		948,0	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		3,02	99		4,0	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		111225,1	100		11,1	100		144,2	100		944,6	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,0	100		2,94	100		4,2	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		112986,4	100		10,9	100		144,3	100		944,2	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		4,97	100		3,9	100		0,25	94		25,5	100		0,6	100		0,0	100		111270,5	100		11,1	100		144,1	100		935,3	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		5,63	74		4,5	100		0,25	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		111873,3	100		11,1	100		143,8	100		938,9	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		4,21	99		4,1	100		0,25	100		18,8	100		0,6	100		0,0	100		112230,5	100		11,1	100		144,1	100		940,0	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,0	100		6,5	100		3,5	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		108636,6	100		11,2	100		143,2	100		939,6	100	In marcia
09:00		1,2	86		0,0	86		6,12	100		3,3	86		0,24	100		28,7	86		0,6	86		0,0	86		108467,5	100		11,0	86		143,1	100		946,8	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,2	78		3,12	74		3,6	78		0,25	100		35,6	78		0,6	78		0,0	78		107880,7	100		10,7	78		143,5	100		954,7	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,2	100		2,84	99		4,1	100		0,25	100		43,7	100		0,6	100		0,0	100		108093,9	100		10,8	100		143,6	100		951,1	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,2	100		2,58	100		3,5	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,0	100		109264,4	100		10,8	100		143,8	100		953,5	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,2	100		6,59	100		3,5	100		0,25	94		23,4	100		0,6	100		0,0	100		110376,6	100		11,0	100		143,6	100		952,1	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,2	100		5,26	74		3,9	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		110856,1	100		11,0	100		143,8	100		950,5	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,1	100		2,75	99		3,4	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		109622,8	100		11,2	100		143,6	100		945,7	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,2	100		2,87	100		3,6	100		0,25	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		110044,3	100		11,2	100		143,9	100		945,5	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,1	100		2,89	100		3,4	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		110872,6	100		10,9	100		144,0	100		946,4	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,2	100		4,75	74		3,5	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		111063,2	100		11,1	100		144,0	100		949,7	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,3	100		8,36	99		3,9	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		111216,7	100		11,1	100		143,9	100		947,4	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,3	100		10,22	100		3,5	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		110531,6	100		11,1	100		143,9	100		950,0	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,1	100		2,68	100		4,4	100		0,26	94		38,7	100		0,6	100		0,0	100		110586,2	100		10,7	100		144,3	100		948,2	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,1	100		1,54	74		3,5	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,0	100		112329,3	100		11,0	100		144,0	100		947,1	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,1	100		0,76	99		3,3	100		0,26	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		109925,8	100		11,3	100		143,9	100		938,7	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,1	100		1,06	100		3,6	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		110579,5	100		11,1	100		143,9	100		943,7	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,2	100		1,72	100		3,3	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		108772,0	100		11,2	100		143,8	100		943,9	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,3	100		6,0	74		3,7	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		108423,6	100		11,1	100		143,6	100		941,7	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,1	100		3,26	99		4,1	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		109395,4	100		10,9	100		143,7	100		951,7	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,2	100		3,73	100		4,2	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,0	100		109391,4	100		10,8	100		144,1	100		951,5	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,4	100		9,32	100		4,0	100		0,25	95		31,4	100		0,6	100		0,0	100		111068,7	100		11,0	100		143,7	100		948,0	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,3	100		7,38	74		3,7	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		109883,4	100		11,0	100		143,7	100		946,2	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,2	100		5,38	99		4,4	100		0,25	100		18,5	100		0,6	100		0,1	100		111193,0	100		10,8	100		143,9	100		956,3	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,2	100		7,79	100		3,7	100		0,25	100		20,1	100		0,6	100		0,0	100		106881,5	100		11,3	100		143,3	100		942,8	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,1	85		2,75	100		5,5	85		0,25	100		22,4	85		0,6	85		0,0	85		109939,5	100		11,0	85		143,6	100		953,3	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,0	78		5,41	74		3,7	78		0,25	100		31,4	78		0,6	78		0,0	78		105614,0	100		11,2	78		143,3	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,0	100		7,04	100		4,7	100		0,25	100		19,1	100		0,6	100		0,0	100		111069,7	100	11,1	100		143,9	100		946,8	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		4,17	100		4,3	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		111711,4	100	10,9	100		143,8	100		952,6	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		6,0	74		4,0	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		111215,4	100	11,1	100		143,8	100		948,7	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		4,72	99		4,5	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,1	100		109186,9	100	11,3	100		143,7	100		938,4	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		6,5	100		4,3	100		0,25	100		32,2	100		0,7	100		0,0	100		109997,1	100	11,1	100		143,8	100		948,8	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		7,32	100		4,4	100		0,24	94		23,8	100		0,6	100		0,0	100		110629,1	100	10,8	100		143,5	100		959,8	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		10,62	74		4,8	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		108686,6	100	11,2	100		143,7	100		945,7	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		3,2	99		4,5	100		0,25	100		46,9	100		0,6	100		0,0	100		110783,5	100	10,9	100		144,0	100		949,6	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		3,74	100		4,4	100		0,25	100		40,1	100		0,6	100		0,0	100		112023,1	100	11,0	100		144,0	100		946,2	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		3,41	100		4,5	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		111668,5	100	11,2	100		144,2	100		943,9	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		3,73	74		4,5	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		112749,2	100	10,9	100		144,1	100		948,0	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		3,02	99		4,0	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		111225,1	100	11,1	100		144,2	100		944,6	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		2,94	100		4,2	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		112986,4	100	10,9	100		144,3	100		944,2	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		4,97	100		3,9	100		0,25	94		25,5	100		0,6	100		0,0	100		111270,5	100	11,1	100		144,1	100		935,3	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		5,63	74		4,5	100		0,25	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		111873,3	100	11,1	100		143,8	100		938,9	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		4,21	99		4,1	100		0,25	100		18,8	100		0,6	100		0,0	100		112230,5	100	11,1	100		144,1	100		940,0	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		6,5	100		3,5	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		108636,6	100	11,2	100		143,2	100		939,6	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		0,0	86		6,12	100		3,3	86		0,24	100		28,7	86		0,6	86		0,0	86		108467,5	100	11,0	86		143,1	100		946,8	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,2	78		3,12	74		3,6	78		0,25	100		35,6	78		0,6	78		0,0	78		107880,7	100	10,7	78		143,5	100		954,7	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,2	100		2,84	99		4,1	100		0,25	100		43,7	100		0,6	100		0,0	100		108093,9	100	10,8	100		143,6	100		951,1	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,2	100		2,58	100		3,5	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,0	100		109264,4	100	10,8	100		143,8	100		953,5	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,2	100		6,59	100		3,5	100		0,25	94		23,4	100		0,6	100		0,0	100		110376,6	100	11,0	100		143,6	100		952,1	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,2	100		5,26	74		3,9	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		110856,1	100	11,0	100		143,8	100		950,5	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,1	100		2,75	99		3,4	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		109622,8	100	11,2	100		143,6	100		945,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,2	100		2,87	100		3,6	100		0,25	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		110044,3	100	11,2	100		143,9	100		945,5	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,1	100		2,89	100		3,4	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,0	100		110872,6	100	10,9	100		144,0	100		946,4	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,2	100		4,75	74		3,5	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		111063,2	100	11,1	100		144,0	100		949,7	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,3	100		8,36	99		3,9	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		111216,7	100	11,1	100		143,9	100		947,4	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,3	100		10,22	100		3,5	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		110531,6	100	11,1	100		143,9	100		950,0	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,1	100		2,68	100		4,4	100		0,26	94		38,7	100		0,6	100		0,0	100		110586,2	100	10,7	100		144,3	100		948,2	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,1	100		1,54	74		3,5	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,0	100		112329,3	100	11,0	100		144,0	100		947,1	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,1	100		0,76	99		3,3	100		0,26	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		108925,8	100	11,3	100		143,9	100		938,7	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,1	100		1,06	100		3,6	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		110579,5	100	11,1	100		143,9	100		943,7	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,2	100		1,72	100		3,3	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		108772,0	100	11,2	100		143,8	100		943,9	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,3	100		6,0	74		3,7	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		108423,6	100	11,1	100		143,6	100		941,7	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,1	100		3,26	99		4,1	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		109395,4	100	10,9	100		143,7	100		951,7	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,2	100		3,73	100		4,2	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,0	100		109391,4	100	10,8	100		144,1	100		951,5	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,4	100		9,32	100		4,0	100		0,25	95		31,4	100		0,6	100		0,0	100		110061,7	100	11,0	100		143,7	100		948,0	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,3	100		7,38	74		3,7	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		109883,4	100	11,0	100		143,7	100		946,2	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,2	100		5,38	99		4,4	100		0,25	100		18,5	100		0,6	100		0,1	100		111193,0	100	10,8	100		143,9	100		956,3	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,2	100		7,79	100		3,7	100		0,25	100		20,1	100		0,6	100		0,0	100		106881,5	100	11,3	100		143,3	100		942,8	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,1	85		2,75	100		5,5	85		0,25	100		22,4	85		0,6	85		0,0	85		109939,5	100	11,0	85		143,6	100		953,3	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,0	78		5,41	74		3,7	78		0,25	100		31,4	78		0,6	78		0,0	78		105614,0	100	11,2	78		143,3	100		942,3	100		in Betrieb
22:00		1,2	100	</																																	