

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/02/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,8	100		0,6	100		1,83	100		5,8	100		0,9	100		15,0	100		0,6	100		0,1	100		116304,3	100	11,0	100		145,0	100		950,8	100		In marcia
01:00		4,1	100		0,7	100		1,79	100		5,2	100		0,89	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		116726,6	100	10,9	100		145,4	100		956,4	100		In marcia
01:30		3,6	100		0,6	100		1,61	76		4,4	100		0,89	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		115435,9	100	11,1	100		145,2	100		951,6	100		In marcia
02:00		3,5	100		0,7	100		1,39	98		5,1	100		0,91	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		115851,4	100	11,2	100		145,1	100		953,2	100		In marcia
02:30		1,4	100		0,3	100		0,85	100		5,8	100		0,89	100		21,1	100		0,7	100		0,0	100		116247,7	100	11,2	100		144,8	100		953,7	100		In marcia
03:00		1,3	100		0,2	100		0,78	100		5,2	100		0,89	79		14,4	100		0,6	100		0,0	100		114618,3	100	11,2	100		143,9	100		954,5	100		In marcia
03:30		1,2	100		0,3	100		1,17	76		4,8	100		0,88	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		114311,1	100	11,0	100		144,9	100		953,3	100		In marcia
04:00		1,4	100		0,3	100		2,19	98		5,1	100		0,88	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		114028,3	100	10,9	100		144,2	100		958,8	100		In marcia
04:30		2,9	100		0,7	100		5,05	100		4,4	100		0,89	100		46,3	100		0,6	100		0,0	100		113749,2	100	10,7	100		144,8	100		966,9	100		In marcia
05:00		5,8	100		1,2	100		6,25	100		4,8	100		0,9	100		48,6	100		0,6	100		0,0	100		113825,6	100	10,8	100		144,5	100		964,9	100		In marcia
05:30		6,0	100		0,9	100		3,77	76		5,4	100		0,88	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		115429,4	100	11,0	100		144,5	100		962,9	100		In marcia
06:00		3,5	100		0,6	100		1,99	98		5,2	100		0,88	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		115811,6	100	10,9	100		144,6	100		962,6	100		In marcia
06:30		3,3	100		0,5	100		2,67	100		4,6	100		0,89	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		115522,2	100	11,0	100		145,0	100		957,9	100		In marcia
07:00		2,2	100		1,0	100		4,09	100		3,7	100		0,89	79		20,0	100		0,6	100		0,0	100		114213,9	100	11,1	100		144,4	100		953,6	100		In marcia
07:30		3,2	100		1,2	100		4,52	76		4,2	100		0,89	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		114859,9	100	10,9	100		144,7	100		954,5	100		In marcia
08:00		5,3	100		1,6	100		3,07	98		4,4	100		0,88	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		115178,4	100	10,9	100		144,6	100		958,8	100		In marcia
08:30		3,1	100		1,2	100		4,33	100		4,4	100		0,91	100		35,4	100		0,6	100		0,0	100		115757,2	100	11,0	100		144,7	100		952,2	100		In marcia
09:00		2,1	84		1,0	84		5,06	100		4,3	84		0,9	100		33,9	84		0,6	84		0,0	84		115590,6	100	10,8	84		145,0	100		958,8	100		In marcia
09:30		3,5	79		1,9	79		6,53	76		4,9	79		0,25	100		27,1	79		0,6	79		0,0	79		115662,2	100	11,0	79		145,1	100		949,5	100		In marcia
10:00		1,2	100		0,7	100		1,2	98		4,4	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		117689,1	100	10,9	100		145,2	100		954,6	100		In marcia
10:30		1,2	100		0,7	100		1,93	100		4,4	100		0,25	94		16,4	100		0,6	100		0,0	100		116154,8	100	10,9	100		145,0	100		952,1	100		In marcia
11:00		2,9	100		1,2	100		3,77	100		6,1	100		0,25	100		17,4	100		0,6	100		0,0	100		117110,9	100	11,0	100		144,7	100		953,0	100		In marcia
11:30		1,3	100		0,9	100		0,84	76		5,0	100		0,25	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		116488,2	100	10,9	100		144,9	100		958,6	100		In marcia
12:00		1,2	100		1,0	100		1,02	98		4,8	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		116706,1	100	10,9	100		144,9	100		954,0	100		In marcia
12:30		1,5	100		1,6	100		1,73	100		5,0	100		0,25	100		43,4	100		0,6	100		0,0	100		116886,8	100	10,9	100		145,2	100		950,6	100		In marcia
13:00		2,1	100		1,9	100		0,76	100		4,6	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		116355,0	100	10,9	100		144,5	100		948,8	100		In marcia
13:30		1,2	100		0,6	100		0,04	76		4,1	100		0,25	100		35,3	100		0,5	100		0,0	100		116129,7	100	10,8	100		145,0	100		953,3	100		In marcia
14:00		1,2	100		0,4	100		0,19	98		4,5	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		115486,2	100	11,0	100		144,7	100		950,2	100		In marcia
14:30		1,2	100		0,6	100		0,61	100		4,3	100		0,25	95		35,1	100		0,6	100		0,0	100		115700,4	100	10,7	100		145,1	100		959,0	100		In marcia
15:00		1,3	100		0,4	100		0,33	100		4,6	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		115558,1	100	10,9	100		144,7	100		951,8	100		In marcia
15:30		3,6	100		1,0	100		1,3	76		4,6	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		115827,9	100	10,7	100		145,0	100		956,5	100		In marcia
16:00		4,5	100		1,7	100		0,5	98		4,7	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		117073,5	100	10,8	100		145,1	100		954,2	100		In marcia
16:30		3,5	100		1,8	100		0,11	100		4,6	100		0,25	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		117838,6	100	11,0	100		144,8	100		955,2	100		In marcia
17:00		4,6	100		1,6	100		0,09	100		5,1	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		117282,0	100	10,9	100		145,1	100		954,4	100		In marcia
17:30		3,9	100		1,2	100		0,0	76		5,9	100		0,25	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		117169,9	100	10,9	100		144,8	100		960,2	100		In marcia
18:00		4,0	100		0,9	100		0,11	98		7,1	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		116667,7	100	11,0	100		144,8	100		953,3	100		In marcia
18:30		3,2	100		0,8	100		0,15	100		7,3	100		0,25	94		31,4	100		0,6	100		0,0	100		116472,2	100	10,7	100		145,3	100		959,1	100		In marcia
19:00		3,0	100		1,1	100		0,61	100		5,8	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		115976,2	100	10,8	100		144,7	100		953,7	100		In marcia
19:30		3,1	100		1,4	100		0,44	76		5,3	100		0,25	100		20,1	100		0,6	100		0,0	100		115655,3	100	10,9	100		144,4	100		959,7	100		In marcia
20:00		2,9	100		1,4	100		0,39	98		5,5	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		114776,7	100	10,9	100		144,6	100		958,2	100		In marcia
20:30		2,2	100		1,4	100		0,61	100		4,8	100		0,25	100		41,5	100		0,6	100		0,0	100		115065,9	100	10,7	100		144,8	100		956,8	100		In marcia
21:00		4,5	85		1,4	85		1,08	100		4,9	85		0,25	100		40,0	85		0,6	85		0,0	85		115276,2	100	10,7	85		145,1	100		963,2	100		In marcia
21:30		4,0	79		1,9	79		0,68	75		5,0	79		0,25	100		35,1	79		0,6	79		0,0	79		117918,3	100	11,0	79		145,0	100		958,7	100		In marcia
22:00		3,1	100		1																																

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Wert	ID %								
00:30		3,8	100		0,6	100		1,83	100		5,8	100		0,9	100		15,0	100		0,6	100		0,1	100		116304,3	100		11,0	100		145,0	100		950,8	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,7	100		1,79	100		5,2	100		0,89	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		116726,6	100		10,9	100		145,4	100		956,4	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,6	100		1,61	76		4,4	100		0,89	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		115435,9	100		11,1	100		145,2	100		951,6	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,7	100		1,39	98		5,1	100		0,91	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		115851,4	100		11,2	100		145,1	100		953,2	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		0,3	100		0,85	100		5,8	100		0,89	100		21,1	100		0,7	100		0,0	100		116247,7	100		11,2	100		144,8	100		953,7	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,2	100		0,78	100		5,2	100		0,89	79		14,4	100		0,6	100		0,0	100		114618,3	100		11,2	100		143,9	100		954,5	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,3	100		1,17	76		4,8	100		0,88	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		114311,1	100		11,0	100		144,9	100		953,3	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		0,3	100		2,19	98		5,1	100		0,88	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		114028,3	100		10,9	100		144,2	100		958,8	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		0,7	100		5,05	100		4,4	100		0,89	100		46,3	100		0,6	100		0,0	100		113749,2	100		10,7	100		144,8	100		966,9	100		in Betrieb
05:00		5,8	100		1,2	100		6,25	100		4,8	100		0,9	100		48,6	100		0,6	100		0,0	100		113825,6	100		10,8	100		144,5	100		964,9	100		in Betrieb
05:30		6,0	100		0,9	100		3,77	76		5,4	100		0,88	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		115429,4	100		11,0	100		144,5	100		962,9	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,6	100		1,99	98		5,2	100		0,88	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		115811,6	100		10,9	100		144,6	100		962,6	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,5	100		2,67	100		4,6	100		0,89	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		115522,2	100		11,0	100		145,0	100		957,9	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,0	100		4,09	100		3,7	100		0,89	79		20,0	100		0,6	100		0,0	100		114213,9	100		11,1	100		144,4	100		953,6	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		1,2	100		4,52	76		4,2	100		0,89	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		114859,9	100		10,9	100		144,7	100		954,5	100		in Betrieb
08:00		5,3	100		1,6	100		3,07	98		4,4	100		0,88	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		115178,4	100		10,9	100		144,6	100		958,8	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,2	100		4,33	100		4,4	100		0,91	100		35,4	100		0,6	100		0,0	100		115757,2	100		11,0	100		144,7	100		952,2	100		in Betrieb
09:00		2,1	84		1,0	84		5,06	100		4,3	84		0,9	100		33,9	84		0,6	84		0,0	84		115590,6	100		10,8	84		145,0	100		958,8	100		in Betrieb
09:30		3,5	79		1,9	79		6,53	76		4,9	79		0,25	100		27,1	79		0,6	79		0,0	79		116562,2	100		11,0	79		145,1	100		949,5	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,7	100		1,2	98		4,4	100		0,25	100		22,2	100		0,6	100		0,0	100		117689,1	100		10,9	100		145,2	100		954,6	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,7	100		1,93	100		4,4	100		0,25	94		16,4	100		0,6	100		0,0	100		116154,8	100		10,9	100		145,0	100		952,1	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,2	100		3,77	100		6,1	100		0,25	100		17,4	100		0,6	100		0,0	100		117110,9	100		11,0	100		144,7	100		953,0	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,9	100		0,84	76		5,0	100		0,25	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		116488,2	100		10,9	100		144,9	100		958,6	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,0	100		1,02	98		4,8	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		116706,1	100		10,9	100		144,9	100		954,0	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		1,6	100		1,73	100		5,0	100		0,25	100		43,4	100		0,6	100		0,0	100		116886,8	100		10,9	100		145,2	100		950,6	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		1,9	100		0,76	100		4,6	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		116355,0	100		10,9	100		144,5	100		948,8	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,6	100		0,04	76		4,1	100		0,25	100		35,3	100		0,5	100		0,0	100		116129,7	100		10,8	100		145,0	100		953,3	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,4	100		0,19	98		4,5	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		115486,2	100		11,0	100		144,7	100		950,2	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,6	100		0,61	100		4,3	100		0,25	95		35,1	100		0,6	100		0,0	100		115700,4	100		10,7	100		145,1	100		959,0	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,4	100		0,33	100		4,6	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		115558,1	100		10,9	100		144,7	100		951,8	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		1,0	100		1,3	76		4,6	100		0,25	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		115827,9	100		10,7	100		145,0	100		956,5	100		in Betrieb
16:00		4,5	100		1,7	100		0,5	98		4,7	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		117073,5	100		10,8	100		145,1	100		954,2	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		1,8	100		0,11	100		4,6	100		0,25	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		117838,6	100		11,0	100		144,8	100		955,2	100		in Betrieb
17:00		4,6	100		1,6	100		0,09	100		5,1	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		117282,0	100		10,9	100		145,1	100		954,4	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		1,2	100		0,0	76		5,9	100		0,25	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		117169,9	100		10,9	100		144,8	100		960,2	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		0,9	100		0,11	98		7,1	100		0,25	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		116667,7	100		11,0	100		144,8	100		953,3	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		0,8	100		0,15	100		7,3	100		0,25	94		31,4	100		0,6	100		0,0	100		116472,2	100		10,7	100		145,3	100		959,1	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		1,1	100		0,61	100		5,8	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,0	100		115976,2	100		10,8	100		144,7	100		953,7	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		1,4	100		0,44	76		5,3	100		0,25	100		20,1	100		0,6	100		0,0	100		115655,3	100		10,9	100		144,4	100		959,7	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		1,4	100		0,39	98		5,5	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		114776,7	100		10,9	100		144,6	100		958,2	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,4	100		0,61	100		4,8	100		0,25	100		41,5	100		0,6	100		0,0	100		115065,9	100		10,7	100		144,8	100		956,8	100		in Betrieb
21:00		4,5	85		1,4	85		1,08	100		4,9	85		0,25	100		40,0	85		0,6	85		0,0	85		115276,2	100		10,7	85		145,1	100		963,2	100		in Betrieb
21:30		4,0	79		1,9	79		0,68	75		5,0	79		0,25	100		35,1	79																				