

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/02/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		1,2	100		0,4	100	1,42	100	4,3	100	0,25	100	42,3	100	0,6	100	0,0	100	114505,3	100	11,1	100	144,9	100	945,1	100	In marcia	
01:00		1,9	100		1,1	100	2,31	100	4,3	100	0,25	100	38,4	100	0,6	100	0,0	100	114393,9	100	11,1	100	144,6	100	949,2	100	In marcia	
01:30		6,1	100		1,5	100	1,23	74	4,6	100	0,25	100	27,3	100	0,6	100	0,0	100	115457,4	100	10,7	100	144,6	100	962,9	100	In marcia	
02:00		3,2	100		1,3	100	0,2	99	4,4	100	0,25	100	21,4	100	0,6	100	0,0	100	113703,0	100	11,1	100	145,0	100	946,7	100	In marcia	
02:30		5,1	100		1,3	100	0,24	100	5,5	100	0,24	94	22,2	100	0,6	100	0,0	100	114750,2	100	10,9	100	145,1	100	951,8	100	In marcia	
03:00		1,8	100		0,7	100	0,17	100	5,6	100	0,25	100	31,2	100	0,6	100	0,0	100	114467,0	100	10,8	100	144,8	100	950,2	100	In marcia	
03:30		3,1	100		1,7	100	1,05	74	4,7	100	0,25	100	37,9	100	0,6	100	0,0	100	115614,5	100	10,8	100	145,1	100	951,2	100	In marcia	
04:00		4,3	100		2,1	100	0,3	99	4,6	100	0,25	100	27,8	100	0,6	100	0,0	100	113521,5	100	11,2	100	144,5	100	946,4	100	In marcia	
04:30		3,3	100		1,0	100	0,07	100	4,9	100	0,25	100	30,6	100	0,6	100	0,0	100	114886,1	100	11,1	100	144,9	100	946,9	100	In marcia	
05:00		3,3	100		1,2	100	0,32	100	4,5	100	0,25	100	23,5	100	0,6	100	0,0	100	115117,0	100	11,0	100	143,4	100	949,6	100	In marcia	
05:30		3,7	100		1,5	100	0,28	74	4,4	100	0,25	100	27,4	100	0,6	100	0,0	100	115071,1	100	11,0	100	144,2	100	953,7	100	In marcia	
06:00		2,7	100		1,5	100	0,0	99	4,6	100	0,25	100	30,1	100	0,6	100	0,0	100	114673,3	100	11,0	100	143,6	100	948,1	100	In marcia	
06:30		2,2	100		1,2	100	0,45	100	4,7	100	0,26	94	38,8	100	0,6	100	0,1	100	115229,8	100	10,6	100	145,2	100	951,2	100	In marcia	
07:00		2,7	100		1,9	100	0,73	100	4,1	100	0,26	100	34,4	100	0,6	100	0,0	100	114262,8	100	11,2	100	145,0	100	934,5	100	In marcia	
07:30		3,6	100		2,2	100	0,49	74	3,9	100	0,25	100	27,0	100	0,6	100	0,0	100	116986,5	100	11,0	100	144,7	100	940,8	100	In marcia	
08:00		3,8	100		2,3	100	0,0	99	4,5	100	0,25	100	16,3	100	0,6	100	0,0	100	113497,1	100	11,3	100	144,2	100	940,1	100	In marcia	
08:30		1,3	100		0,7	100	0,0	100	5,6	100	0,25	100	20,3	100	0,6	100	0,0	100	113269,2	100	11,2	100	144,0	100	945,4	100	In marcia	
09:00		1,8	85		0,7	85	0,02	100	5,7	85	0,24	100	24,7	85	0,6	85	0,0	85	113350,3	100	11,0	85	144,4	100	951,5	100	In marcia	
09:30		1,5	79		0,8	79	0,05	74	5,6	79	0,25	100	32,8	79	0,6	79	0,0	79	112186,3	100	10,7	79	144,1	100	958,1	100	In marcia	
10:00		1,5	100		1,0	100	0,0	99	4,7	100	0,25	100	41,6	100	0,6	100	0,0	100	112436,0	100	10,6	100	145,4	100	959,1	100	In marcia	
10:30		2,3	100		1,6	100	0,34	100	5,4	100	0,25	94	40,7	100	0,6	100	0,0	100	113677,7	100	10,6	100	144,8	100	955,7	100	In marcia	
11:00		2,8	100		2,3	100	0,22	100	5,9	100	0,25	100	35,1	100	0,6	100	0,0	100	116083,5	100	10,8	100	144,6	100	950,7	100	In marcia	
11:30		2,3	100		1,5	100	0,17	74	5,4	100	0,25	100	31,3	100	0,6	100	0,0	100	115721,9	100	11,1	100	145,3	100	942,4	100	In marcia	
12:00		3,4	100		1,9	100	0,5	99	4,9	100	0,25	100	24,4	100	0,6	100	0,0	100	116348,0	100	10,9	100	144,2	100	945,5	100	In marcia	
12:30		2,8	100		1,6	100	0,36	100	6,0	100	0,25	100	29,7	100	0,6	100	0,0	100	116657,8	100	11,0	100	145,3	100	950,1	100	In marcia	
13:00		1,2	100		0,4	100	0,15	100	4,5	100	0,25	100	34,1	100	0,6	100	0,0	100	116051,3	100	11,0	100	144,7	100	947,4	100	In marcia	
13:30		1,2	100		0,8	100	0,72	74	4,0	100	0,25	100	32,4	100	0,6	100	0,0	100	114626,5	100	11,2	100	145,1	100	936,5	100	In marcia	
14:00		1,5	100		1,5	100	0,35	99	4,1	100	0,25	100	24,2	100	0,6	100	0,0	100	115636,8	100	11,1	100	145,0	100	939,4	100	In marcia	
14:30		3,0	100		1,4	100	0,14	100	4,9	100	0,25	94	19,2	100	0,6	100	0,0	100	114342,8	100	11,3	100	146,5	100	940,7	100	In marcia	
15:00		2,4	100		0,9	100	0,0	100	6,1	100	0,25	100	15,4	100	0,6	100	0,0	100	116215,7	100	11,1	100	144,1	100	945,8	100	In marcia	
15:30		2,0	100		0,6	100	0,0	74	5,6	100	0,25	100	20,7	100	0,6	100	0,0	100	114283,3	100	11,2	100	145,1	100	945,2	100	In marcia	
16:00		1,6	100		0,5	100	0,0	99	5,3	100	0,25	100	26,1	100	0,6	100	0,0	100	116056,9	100	11,0	100	144,2	100	946,5	100	In marcia	
16:30		2,7	100		0,9	100	0,17	100	5,4	100	0,25	100	36,7	100	0,6	100	0,0	100	114375,4	100	11,3	100	145,1	100	943,7	100	In marcia	
17:00		3,2	100		1,6	100	0,36	100	4,5	100	0,25	100	42,9	100	0,6	100	0,0	100	114188,3	100	11,3	100	145,1	100	942,4	100	In marcia	
17:30		5,0	100		1,4	100	0,11	74	6,0	100	0,25	100	34,2	100	0,6	100	0,0	100	116433,2	100	11,1	100	145,3	100	946,4	100	In marcia	
18:00		1,4	100		0,1	100	0,0	99	5,7	100	0,25	100	35,1	100	0,6	100	0,0	100	116718,3	100	10,8	100	145,3	100	950,8	100	In marcia	
18:30		1,8	100		0,3	100	0,09	100	5,1	100	0,26	95	21,1	100	0,6	100	0,0	100	114016,9	100	11,2	100	144,9	100	939,9	100	In marcia	
19:00		3,0	100		0,5	100	0,28	100	5,9	100	0,25	100	22,4	100	0,6	100	0,0	100	115488,4	100	11,1	100	144,9	100	945,2	100	In marcia	
19:30		3,1	100		0,4	100	0,13	74	5,0	100	0,25	100	29,0	100	0,6	100	0,0	100	115721,1	100	11,1	100	145,0	100	948,0	100	In marcia	
20:00		4,8	100		0,8	100	0,14	99	4,3	100	0,25	100	29,6	100	0,6	100	0,0	100	116680,9	100	11,0	100	144,9	100	951,5	100	In marcia	
20:30		3,9	100		0,7	100	0,0	100	4,2	100	0,26	100	17,2	100	0,6	100	0,0	100	110955,2	100	11,5	100	144,6	100	941,9	100	In marcia	
21:00		2,2	85		0,4	85	0,0	100	4,3	85	0,25	100	41,5	85	0,6	85	0,0	85	115184,1	100	11,1	85	145,4	100	945,2	100	In marcia	
21:30		4,7	79		1,0	79	0,31	74	5,7	79	0,25	100	37,1	79	0,6	79	0,0	79	116313,9	100	10,9	79	144,8	100	949,1	100	In marcia	
22:00		4,9	100		0,9	100	0,08	99	5,4	100	0,25	100	22,1	100	0,6	100	0,0	100	113686,6	100	11,2	100	144,8	100	940,1	100	In marcia	
22:30		4,7	100		0,9	100	0,25	100	5,0	100	0,25	94	29,0	100	0,6	100	0,0	100	116681,9	100	11,0	100	145,0	100	947,8	100	In marcia	
23:00		4,7	100		1,0	100	0,21	100	4,3	100	0,25	100	26,2	100	0,6	100	0,0	100	113430,0	100	11,2	100	144,0	100	937,1	100	In marcia	
23:30		2,7	100		0,6	100	0,07	76	4,6	100	0,25	100	36,9	100	0,6	100	0,0	100	116291,0	100	11,0	100	145,2	100	939,8	100	In marcia	
24:00		3,1	100		0,9	100	0,44	97	5,2	100	0,25	100	34,4	100	0,6	100	0,0	100	115363,0	100	11,0	100	144,9	100	938,1	100	In marcia	
MIN		1,2			0,1		0		3,9		0,24		15,4		0,6		0		110955,2		10,6		143,4		934,5			
MAX		6,1			2,3		2,31		6,1		0,26		42,9		0,6		0,1		116986,5		11,5		146,5		962,9			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8			2,7/0,																							

MVA Bozen

Datum: 26/02/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %			Note	Wert	ID %									
00:30		1,2	100		0,4	100		1,42	100		4,3	100		0,25	100		42,3	100		0,6	100		0,0	100		114505,3	100		11,1	100		144,9	100		945,1	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		1,1	100		2,31	100		4,3	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		114393,9	100		11,1	100		144,6	100		949,2	100		in Betrieb
01:30		6,1	100		1,5	100		1,23	74		4,6	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		115457,4	100		10,7	100		144,6	100		962,9	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		1,3	100		0,2	99		4,4	100		0,25	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		113703,0	100		11,1	100		145,0	100		946,7	100		in Betrieb
02:30		5,1	100		1,3	100		0,24	100		5,5	100		0,24	94		22,2	100		0,6	100		0,0	100		114750,2	100		10,9	100		145,1	100		951,8	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		0,7	100		0,17	100		5,6	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		114467,0	100		10,8	100		144,8	100		950,2	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		1,7	100		1,05	74		4,7	100		0,25	100		37,9	100		0,6	100		0,0	100		115614,5	100		10,8	100		145,1	100		951,2	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		2,1	100		0,3	99		4,6	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		113521,5	100		11,2	100		144,5	100		946,4	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		1,0	100		0,07	100		4,9	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		114886,1	100		11,1	100		144,9	100		946,9	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		1,2	100		0,32	100		4,5	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		115117,0	100		11,0	100		143,4	100		949,6	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		1,5	100		0,28	74		4,4	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		115071,1	100		11,0	100		144,2	100		953,7	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		1,5	100		0,0	99		4,6	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		114673,3	100		11,0	100		143,6	100		948,1	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,2	100		0,45	100		4,7	100		0,26	94		38,8	100		0,6	100		0,1	100		115229,8	100		10,6	100		145,2	100		951,2	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		1,9	100		0,73	100		4,1	100		0,26	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		114262,8	100		11,2	100		145,0	100		934,5	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		2,2	100		0,49	74		3,9	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		116986,5	100		11,0	100		144,7	100		940,8	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		2,3	100		0,0	99		4,5	100		0,25	100		16,3	100		0,6	100		0,0	100		113497,1	100		11,3	100		144,2	100		940,1	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		20,3	100		0,6	100		0,0	100		113269,2	100		11,2	100		144,0	100		945,4	100		in Betrieb
09:00		1,8	85		0,7	85		0,02	100		5,7	85		0,24	100		24,7	85		0,6	85		0,0	85		113350,3	100		11,0	85		144,4	100		951,5	100		in Betrieb
09:30		1,5	79		0,8	79		0,05	74		5,6	79		0,25	100		32,8	79		0,6	79		0,0	79		112186,3	100		10,7	79		144,1	100		958,1	100		in Betrieb
10:00		1,5	100		1,0	100		0,0	99		4,7	100		0,25	100		41,6	100		0,6	100		0,0	100		112436,0	100		10,6	100		145,4	100		959,1	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		1,6	100		0,34	100		5,4	100		0,25	94		40,7	100		0,6	100		0,0	100		113677,7	100		10,6	100		144,8	100		955,7	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		2,3	100		0,22	100		5,9	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		116083,5	100		10,8	100		144,6	100		950,7	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		1,5	100		0,17	74		5,4	100		0,25	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		115721,9	100		11,1	100		145,3	100		942,4	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		1,9	100		0,5	99		4,9	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		116348,0	100		10,9	100		144,2	100		945,5	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		1,6	100		0,36	100		6,0	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		116657,8	100		11,0	100		145,3	100		950,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,4	100		0,15	100		4,5	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,0	100		116051,3	100		11,0	100		144,7	100		947,4	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,8	100		0,72	74		4,0	100		0,25	100		32,4	100		0,6	100		0,0	100		114626,5	100		11,2	100		145,1	100		936,5	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,5	100		0,35	99		4,1	100		0,25	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		115636,8	100		11,1	100		145,0	100		939,4	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		1,4	100		0,14	100		4,9	100		0,25	94		19,2	100		0,6	100		0,0	100		114342,8	100		11,3	100		146,5	100		940,7	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		0,9	100		0,0	100		6,1	100		0,25	100		15,4	100		0,6	100		0,0	100		116215,7	100		11,1	100		144,1	100		945,8	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		0,6	100		0,0	74		5,6	100		0,25	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		114283,3	100		11,2	100		145,1	100		945,2	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,5	100		0,0	99		5,3	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		116056,9	100		11,0	100		144,2	100		946,5	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		0,9	100		0,17	100		5,4	100		0,25	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		114375,4	100		11,3	100		145,1	100		943,7	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		1,6	100		0,36	100		4,5	100		0,25	100		42,9	100		0,6	100		0,0	100		114188,3	100		11,3	100		145,1	100		942,4	100		in Betrieb
17:30		5,0	100		1,4	100		0,11	74		6,0	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		116433,2	100		11,1	100		145,3	100		946,4	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		0,1	100		0,0	99		5,7	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,0	100		116718,3	100		10,8	100		145,3	100		950,8	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		0,3	100		0,09	100		5,1	100		0,26	95		21,1	100		0,6	100		0,0	100		114016,9	100		11,2	100		144,9	100		939,9	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		0,5	100		0,28	100		5,9	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		115488,4	100		11,1	100		144,9	100		945,2	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		0,4	100		0,13	74		5,0	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		115721,1	100		11,1	100		145,0	100		948,0	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		0,8	100		0,14	99		4,3	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		116680,9	100		11,0	100		144,9	100		951,5	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		17,2	100		0,6	100		0,0	100		110955,2	100		11,5	100		144,6	100		941,9	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		0,4	85		0,0	100		4,3	85		0,25	100		41,5	85		0,6	85		0,0	85		115184,1	100		11,1	85		145,4	100		945,2	100		in Betrieb
21:30		4,7	79		1,0	79		0,31	74		5,7	79		0,25	100		37,1	79		0,6																		