

**Termovalorizzatore Bolzano**

Date: 01/03/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %			Note	Val.	ID %									
00:30		4,4	100		0,3	100		1,44	100		4,3	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		114851,5	100		10,8	100		144,7	100		955,4	100		In marcia
01:00		5,2	100		0,3	100		1,19	100		4,5	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		115160,7	100		11,0	100		144,5	100		950,2	100		In marcia
01:30		4,4	100		0,2	100		0,96	76		4,5	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		114591,7	100		11,0	100		144,4	100		954,3	100		In marcia
02:00		2,7	100		0,1	100		0,46	98		4,6	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		113860,6	100		11,1	100		145,4	100		952,4	100		In marcia
02:30		4,0	100		0,2	100		1,17	100		4,5	100		0,25	94		37,5	100		0,6	100		0,0	100		114610,9	100		10,7	100		145,2	100		959,1	100		In marcia
03:00		3,6	100		0,4	100		1,79	100		5,1	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		114408,8	100		10,9	100		144,1	100		958,7	100		In marcia
03:30		3,5	100		0,5	100		1,18	76		5,0	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		114339,7	100		10,9	100		144,4	100		953,7	100		In marcia
04:00		5,0	100		0,5	100		1,1	98		4,4	100		0,24	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		114815,6	100		10,9	100		143,5	100		958,9	100		In marcia
04:30		3,9	100		0,5	100		1,03	100		4,9	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		114533,7	100		11,1	100		144,5	100		954,2	100		In marcia
05:00		4,4	100		0,5	100		0,88	100		4,7	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		115255,2	100		10,9	100		144,8	100		960,4	100		In marcia
05:30		2,8	100		0,3	100		0,76	76		4,2	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		114984,1	100		11,0	100		144,4	100		949,0	100		In marcia
06:00		4,0	100		0,4	100		0,97	98		4,7	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		114498,3	100		11,1	100		143,8	100		945,7	100		In marcia
06:30		3,8	100		0,6	100		1,66	100		5,1	100		0,25	94		38,2	100		0,6	100		0,0	100		115304,6	100		10,7	100		144,9	100		952,5	100		In marcia
07:00		4,9	100		0,5	100		1,35	100		5,0	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		115081,1	100		10,8	100		144,6	100		952,1	100		In marcia
07:30		4,9	100		0,5	100		0,97	76		5,2	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		115169,6	100		10,8	100		144,6	100		949,3	100		In marcia
08:00		3,7	100		0,5	100		0,42	98		5,2	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		115647,7	100		11,0	100		144,3	100		949,7	100		In marcia
08:30		2,4	100		0,4	100		0,41	100		4,5	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		116029,9	100		10,8	100		144,8	100		952,6	100		In marcia
09:00		3,2	85		0,5	85		0,88	100		4,3	85		0,25	100		35,6	85		0,6	85		0,0	85		116585,6	100		11,0	85		144,7	100		950,4	100		In marcia
09:30		2,6	78		0,5	78		0,44	76		4,2	78		0,25	100		36,1	78		0,6	78		0,1	78		113613,9	100		11,2	78		144,6	100		948,8	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,8	100		0,97	98		4,1	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,2	100		115818,6	100		11,0	100		144,8	100		951,2	100		In marcia
10:30		5,5	100		1,3	100		1,0	100		4,9	100		0,25	95		28,9	100		0,6	100		0,1	100		112259,4	100		11,3	100		144,5	100		936,4	100		In marcia
11:00		5,0	100		1,0	100		0,39	100		4,9	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		116648,6	100		10,9	100		144,8	100		947,0	100		In marcia
11:30		2,2	100		0,8	100		0,43	76		4,7	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		116314,3	100		10,8	100		145,0	100		944,6	100		In marcia
12:00		5,2	100		1,5	100		0,7	98		4,2	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		116675,8	100		10,9	100		144,9	100		946,7	100		In marcia
12:30		6,1	100		1,5	100		0,38	100		4,9	100		0,26	100		29,0	100		0,6	100		0,1	100		115068,4	100		11,2	100		145,1	100		940,4	100		In marcia
13:00		3,4	100		0,5	100		0,09	100		4,4	100		0,25	100		18,4	100		0,6	100		0,3	100		116337,5	100		11,1	100		144,9	100		948,7	100		In marcia
13:30		2,8	100		0,5	100		0,21	75		4,6	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		114564,4	100		11,3	100		144,8	100		942,7	100		In marcia
14:00		2,9	100		0,6	100		0,13	98		4,7	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,2	100		115290,8	100		11,1	100		144,7	100		942,6	100		In marcia
14:30		4,1	100		1,0	100		0,81	100		5,3	100		0,25	94		33,5	100		0,6	100		0,1	100		116388,5	100		10,8	100		145,1	100		953,3	100		In marcia
15:00		4,4	100		1,0	100		0,36	100		6,1	100		0,25	100		32,4	100		0,6	100		0,2	100		114116,0	100		11,2	100		144,9	100		943,2	100		In marcia
15:30		3,1	100		0,7	100		0,24	75		4,4	100		0,25	100		35,4	100		0,6	100		0,1	100		114355,4	100		11,1	100		144,3	100		943,7	100		In marcia
16:00		1,4	100		0,5	100		0,04	98		4,1	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		114070,1	100		11,1	100		144,3	100		946,5	100		In marcia
16:30		1,2	100		0,4	100		0,1	100		4,1	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		115046,4	100		11,0	100		144,7	100		953,0	100		In marcia
17:00		2,1	100		0,5	100		0,41	100		4,1	100		0,25	100		37,4	100		0,6	100		0,1	100		112166,2	100		11,3	100		144,8	100		942,8	100		In marcia
17:30		5,1	100		1,2	100		0,79	75		4,0	100		0,25	100		42,8	100		0,6	100		0,2	100		116158,3	100		11,0	100		144,8	100		953,1	100		In marcia
18:00		6,9	100		1,3	100		0,25	98		4,0	100		0,26	100		39,5	100		0,6	100		0,1	100		111683,9	100		11,4	100		144,6	100		946,2	100		In marcia
18:30		6,4	100		0,7	100		0,08	100		4,1	100		0,25	94		27,0	100		0,6	100		0,0	100		115058,9	100		11,1	100		144,2	100		957,0	100		In marcia
19:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,0	100		113506,8	100		11,0	100		144,1	100		959,3	100		In marcia
19:30		1,2	100		0,1	100		0,0	75		4,1	100		0,24	100		19,5	100		0,6	100		0,1	100		111092,9	100		11,1	100		143,9	100		957,9	100		In marcia
20:00		1,4	100		0,1	100		0,03	98		4,2	100		0,24	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		112008,3	100		10,6	100		144,0	100		972,9	100		In marcia
20:30		1,2	100		0,2	100		0,35	100		3,9	100		0,24	100		37,2	100		0,6	100		0,1	100		111823,3	100		11,0	100		144,0	100		953,4	100		In marcia
21:00		1,6	85		0,2	85		0,85	100		3,9	85		0,24	100		37,1	85		0,6	85		0,1	85		112095,9	100		11,0	85		144,0	100		949,5	100		In marcia
21:30		2,6	78		0,4	78		1,26	75		3,5	78		0,25	100		38,7	78																				

MVA Bozen

Datum: 01/03/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,4	100		0,3	100		1,44	100		4,3	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,0	100		114851,5	100		10,8	100		144,7	100		955,4	100		in Betrieb
01:00		5,2	100		0,3	100		1,19	100		4,5	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		115160,7	100		11,0	100		144,5	100		950,2	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		0,2	100		0,96	76		4,5	100		0,24	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		114591,7	100		11,0	100		144,4	100		954,3	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,1	100		0,46	98		4,6	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		113860,6	100		11,1	100		145,4	100		952,4	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		0,2	100		1,17	100		4,5	100		0,25	94		37,5	100		0,6	100		0,0	100		114610,9	100		10,7	100		145,2	100		959,1	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,4	100		1,79	100		5,1	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		114408,8	100		10,9	100		144,1	100		958,7	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,5	100		1,18	76		5,0	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		114339,7	100		10,9	100		144,4	100		953,7	100		in Betrieb
04:00		5,0	100		0,5	100		1,1	98		4,4	100		0,24	100		29,3	100		0,6	100		0,0	100		114815,6	100		10,9	100		143,5	100		958,9	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,5	100		1,03	100		4,9	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		114533,7	100		11,1	100		144,5	100		954,2	100		in Betrieb
05:00		4,4	100		0,5	100		0,88	100		4,7	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		115255,2	100		10,9	100		144,8	100		960,4	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		0,3	100		0,76	76		4,2	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		114984,1	100		11,0	100		144,4	100		949,0	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		0,4	100		0,97	98		4,7	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		114498,3	100		11,1	100		143,8	100		945,7	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		0,6	100		1,66	100		5,1	100		0,25	94		38,2	100		0,6	100		0,0	100		115304,6	100		10,7	100		144,9	100		952,5	100		in Betrieb
07:00		4,9	100		0,5	100		1,35	100		5,0	100		0,25	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		115081,1	100		10,8	100		144,6	100		952,1	100		in Betrieb
07:30		4,9	100		0,5	100		0,97	76		5,2	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		115169,6	100		10,8	100		144,6	100		949,3	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,5	100		0,42	98		5,2	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		115647,7	100		11,0	100		144,3	100		949,7	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,4	100		0,41	100		4,5	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		116029,9	100		10,8	100		144,8	100		952,6	100		in Betrieb
09:00		3,2	85		0,5	85		0,88	100		4,3	85		0,25	100		35,6	85		0,6	85		0,0	85		116585,6	100		11,0	85		144,7	100		950,4	100		in Betrieb
09:30		2,6	78		0,5	78		0,44	76		4,2	78		0,25	100		36,1	78		0,6	78		0,1	78		113613,9	100		11,2	78		144,6	100		948,8	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,8	100		0,97	98		4,1	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,2	100		115818,6	100		11,0	100		144,8	100		951,2	100		in Betrieb
10:30		5,5	100		1,3	100		1,0	100		4,9	100		0,25	95		28,9	100		0,6	100		0,1	100		112259,4	100		11,3	100		144,5	100		936,4	100		in Betrieb
11:00		5,0	100		1,0	100		0,39	100		4,9	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		116648,6	100		10,9	100		144,8	100		947,0	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,8	100		0,43	76		4,7	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		116314,3	100		10,8	100		145,0	100		944,6	100		in Betrieb
12:00		5,2	100		1,5	100		0,7	98		4,2	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		116675,8	100		10,9	100		144,9	100		946,7	100		in Betrieb
12:30		6,1	100		1,5	100		0,38	100		4,9	100		0,26	100		29,0	100		0,6	100		0,1	100		115068,4	100		11,2	100		145,1	100		940,4	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		0,5	100		0,09	100		4,4	100		0,25	100		18,4	100		0,6	100		0,3	100		116337,5	100		11,1	100		144,9	100		948,7	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		0,5	100		0,21	75		4,6	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		114564,4	100		11,3	100		144,8	100		942,7	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		0,6	100		0,13	98		4,7	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,2	100		115290,8	100		11,1	100		144,7	100		942,6	100		in Betrieb
14:30		4,1	100		1,0	100		0,81	100		5,3	100		0,25	94		33,5	100		0,6	100		0,1	100		116388,5	100		10,8	100		145,1	100		953,3	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		1,0	100		0,36	100		6,1	100		0,25	100		32,4	100		0,6	100		0,2	100		114116,0	100		11,2	100		144,9	100		943,2	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		0,7	100		0,24	75		4,4	100		0,25	100		35,4	100		0,6	100		0,1	100		114355,4	100		11,1	100		144,3	100		943,7	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		0,5	100		0,04	98		4,1	100		0,25	100		24,5	100		0,6	100		0,4	100		114070,1	100		11,1	100		144,3	100		946,5	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,4	100		0,1	100		4,1	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		115046,4	100		11,0	100		144,7	100		953,0	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,5	100		0,41	100		4,1	100		0,25	100		37,4	100		0,6	100		0,1	100		112166,2	100		11,3	100		144,8	100		942,8	100		in Betrieb
17:30		5,1	100		1,2	100		0,79	75		4,0	100		0,25	100		42,8	100		0,6	100		0,2	100		116158,3	100		11,0	100		144,8	100		953,1	100		in Betrieb
18:00		6,9	100		1,3	100		0,25	98		4,0	100		0,26	100		39,5	100		0,6	100		0,1	100		111683,9	100		11,4	100		144,6	100		946,2	100		in Betrieb
18:30		6,4	100		0,7	100		0,08	100		4,1	100		0,25	94		27,0	100		0,6	100		0,0	100		115058,9	100		11,1	100		144,2	100		957,0	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,0	100		113506,8	100		11,0	100		144,1	100		959,3	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,1	100		0,0	75		4,1	100		0,24	100		19,5	100		0,6	100		0,1	100		111092,9	100		11,1	100		143,9	100		957,9	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		0,1	100		0,03	98		4,2	100		0,24	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		112008,3	100		10,6	100		144,0	100		972,9	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,2	100		0,35	100		3,9	100		0,24	100		37,2	100		0,6	100		0,1	100		111823,3	100		11,0	100		144,0	100		953,4	100		in Betrieb
21:00		1,6	85		0,2	85		0,85	100		3,9	85		0,24	100		37,1	85		0,6	85		0,1	85		112095,9	100		11,0	85		144,0	100		949,5	100		in Betrieb
21:30		2,6	78		0,4	78		1,26	75		3,5	78		0,25	100		38,7	78		0,6																		