

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/03/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,0	100		1,2	100		1,66	100		3,5	100		0,25	100		18,4	100		0,6	100		0,0	100		114393,1	100		11,1	100		144,4	100		952,8	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,7	100		0,72	100		4,2	100		0,25	100		15,5	100		0,6	100		0,0	100		112303,4	100		11,3	100		144,2	100		951,1	100	In marcia
01:30		5,7	100		0,8	100		0,4	75		4,0	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		111797,2	100		11,3	100		144,3	100		946,6	100	In marcia
02:00		2,5	100		0,2	100		0,0	98		4,7	100		0,24	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		113825,4	100		11,0	100		144,2	100		958,4	100	In marcia
02:30		1,5	100		0,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	95		33,8	100		0,6	100		0,0	100		113074,1	100		11,1	100		144,4	100		953,3	100	In marcia
03:00		1,8	100		0,4	100		0,16	100		3,9	100		0,25	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		113145,7	100		11,0	100		144,8	100		950,9	100	In marcia
03:30		4,0	100		1,0	100		0,57	75		3,9	100		0,25	100		41,0	100		0,6	100		0,0	100		112230,6	100		11,2	100		144,5	100		951,0	100	In marcia
04:00		4,6	100		1,1	100		0,14	98		4,1	100		0,25	100		42,0	100		0,6	100		0,1	100		113998,3	100		10,9	100		144,5	100		952,7	100	In marcia
04:30		4,1	100		1,1	100		0,24	100		4,0	100		0,25	100		37,6	100		0,6	100		0,0	100		114631,9	100		11,0	100		144,6	100		951,3	100	In marcia
05:00		5,8	100		1,0	100		0,31	100		4,0	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		115644,2	100		11,1	100		144,6	100		950,2	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,9	100		0,23	75		4,4	100		0,25	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		114196,6	100		11,3	100		144,2	100		951,0	100	In marcia
06:00		3,0	100		0,6	100		0,02	98		4,2	100		0,25	100		20,1	100		0,6	100		0,0	100		112893,3	100		11,2	100		143,4	100		950,6	100	In marcia
06:30		2,8	100		0,6	100		0,13	100		4,5	100		0,25	95		27,4	100		0,6	100		0,0	100		114163,7	100		11,1	100		144,5	100		950,6	100	In marcia
07:00		4,1	100		1,1	100		0,37	100		4,4	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		114949,7	100		11,0	100		144,6	100		947,3	100	In marcia
07:30		5,2	100		0,9	100		0,18	75		4,5	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		115374,2	100		11,0	100		144,6	100		948,6	100	In marcia
08:00		5,3	100		1,1	100		0,2	98		4,4	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		114053,2	100		11,2	100		144,4	100		944,6	100	In marcia
08:30		4,0	100		1,0	100		0,25	100		5,2	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,1	100		116596,9	100		11,0	100		144,7	100		950,7	100	In marcia
09:00		2,2	85		0,6	85		0,29	100		5,2	85		0,25	100		29,3	85		0,6	85		0,1	85		115373,7	100		11,3	85		145,1	100		942,8	100	In marcia
09:30		2,5	78		0,9	78		0,47	75		4,9	78		0,26	100		36,1	78		0,6	78		0,0	78		113598,0	100		11,4	78		144,9	100		942,1	100	In marcia
10:00		3,1	100		0,9	100		0,49	98		5,3	100		0,25	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		117013,8	100		11,0	100		145,1	100		945,8	100	In marcia
10:30		5,4	100		1,4	100		0,46	100		6,1	100		0,25	94		7,3	100		0,6	100		0,0	100		116608,6	100		11,2	100		144,9	100		949,4	100	In marcia
11:00		4,9	100		1,8	100		0,23	100		5,4	100		0,25	100		5,7	100		0,6	100		0,0	100		115840,2	100		11,2	100		144,7	100		944,9	100	In marcia
11:30		3,9	100		0,9	100		0,12	75		5,9	100		0,25	100		3,2	100		0,6	100		0,0	100		115151,0	100		11,2	100		144,7	100		945,5	100	In marcia
12:00		4,2	100		0,9	100		0,1	98		4,7	100		0,25	100		4,7	100		0,6	100		0,0	100		115955,7	100		11,1	100		144,8	100		952,4	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,9	100		0,33	100		5,0	100		0,25	100		7,8	100		0,6	100		0,0	100		115624,5	100		11,0	100		144,8	100		951,8	100	In marcia
13:00		3,2	100		0,8	100		0,31	100		5,6	100		0,25	100		15,2	100		0,6	100		0,0	100		115198,6	100		10,9	100		144,6	100		946,0	100	In marcia
13:30		3,2	100		0,7	100		0,34	75		5,4	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		115565,2	100		10,8	100		144,8	100		951,7	100	In marcia
14:00		4,5	100		1,2	100		0,22	98		4,7	100		0,25	100		42,4	100		0,6	100		0,0	100		115774,2	100		11,1	100		144,9	100		948,1	100	In marcia
14:30		5,0	100		1,4	100		0,32	100		5,2	100		0,26	94		36,8	100		0,6	100		0,0	100		112777,9	100		11,3	100		145,0	100		942,4	100	In marcia
15:00		3,7	100		1,3	100		0,16	100		5,2	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		115464,9	100		11,1	100		144,7	100		950,4	100	In marcia
15:30		2,6	100		0,7	100		0,01	75		4,7	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		114246,7	100		11,3	100		144,8	100		950,4	100	In marcia
16:00		6,6	100		1,7	100		0,39	98		5,5	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		112975,0	100		11,3	100		144,6	100		946,3	100	In marcia
16:30		2,9	100		1,2	100		0,12	100		4,7	100		0,25	100		39,7	100		0,6	100		0,0	100		115557,5	100		10,9	100		144,9	100		956,7	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,1	100		0,63	100		4,6	100		0,25	100		42,5	100		0,6	100		0,0	100		116390,8	100		10,8	100		145,1	100		958,0	100	In marcia
17:30		3,3	100		2,0	100		0,63	75		4,8	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		114254,0	100		11,3	100		144,9	100		943,6	100	In marcia
18:00		3,7	100		1,0	100		0,11	98		4,2	100		0,25	100		13,6	100		0,6	100		0,0	100		116562,4	100		10,9	100		144,7	100		955,9	100	In marcia
18:30		1,7	100		0,9	100		0,11	100		4,5	100		0,25	94		12,4	100		0,6	100		0,0	100		110772,4	100		11,5	100		144,3	100		941,8	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,7	100		0,27	100		4,2	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		114726,8	100		11,0	100		144,6	100		946,8	100	In marcia
19:30		1,8	100		2,0	100		0,9	75		3,6	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		112225,1	100		11,3	100		144,3	100		943,6	100	In marcia
20:00		3,6	100		1,6	100		0,01	98		4,0	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		113995,0	100		11,1	100		144,6	100		951,8	100	In marcia
20:30		4,4	100		1,4	100		0,08	100		4,2	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		112676,9	100		11,2	100		144,4	100		950,1	100	In marcia
21:00		2,2	85		1,0	85		0,11	100		4,3	85		0,25	100		40,5	85		0,6	85		0,0	85		115393,9	100		10,9	85		144,6	100		951,5	100	In marcia
21:30		2,3	78		1,5	78		0,39	75		3,9	78		0,25	100		41,7	78		0,6	78		0,0	78		114031,8	100		11,1	78		144,7	100		949,6	100	In marcia

MVA Bozen

Datum: 02/03/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,0	100		1,2	100		1,66	100		3,5	100		0,25	100		18,4	100		0,6	100		0,0	100		114393,1	100	11,1	100		144,4	100		952,8	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,7	100		0,72	100		4,2	100		0,25	100		15,5	100		0,6	100		0,0	100		112303,4	100	11,3	100		144,2	100		951,1	100		in Betrieb
01:30		5,7	100		0,8	100		0,4	75		4,0	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		111797,2	100	11,3	100		144,3	100		946,6	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		0,2	100		0,0	98		4,7	100		0,24	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		113825,4	100	11,0	100		144,2	100		958,4	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		0,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	95		33,8	100		0,6	100		0,0	100		113074,1	100	11,1	100		144,4	100		953,3	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		0,4	100		0,16	100		3,9	100		0,25	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		113145,7	100	11,0	100		144,8	100		950,9	100		in Betrieb
03:30		4,0	100		1,0	100		0,57	75		3,9	100		0,25	100		41,0	100		0,6	100		0,0	100		112230,6	100	11,2	100		144,5	100		951,0	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		1,1	100		0,14	98		4,1	100		0,25	100		42,0	100		0,6	100		0,1	100		113998,3	100	10,9	100		144,5	100		952,7	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		1,1	100		0,24	100		4,0	100		0,25	100		37,6	100		0,6	100		0,0	100		114631,9	100	11,0	100		144,6	100		951,3	100		in Betrieb
05:00		5,8	100		1,0	100		0,31	100		4,0	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		115644,2	100	11,1	100		144,6	100		950,2	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,9	100		0,23	75		4,4	100		0,25	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		114196,6	100	11,3	100		144,2	100		951,0	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,6	100		0,02	98		4,2	100		0,25	100		20,1	100		0,6	100		0,0	100		113289,3	100	11,2	100		143,4	100		950,6	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		0,6	100		0,13	100		4,5	100		0,25	95		27,4	100		0,6	100		0,0	100		114163,7	100	11,1	100		144,5	100		950,6	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		1,1	100		0,37	100		4,4	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		114949,7	100	11,0	100		144,6	100		947,3	100		in Betrieb
07:30		5,2	100		0,9	100		0,18	75		4,5	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		115374,2	100	11,0	100		144,6	100		948,6	100		in Betrieb
08:00		5,3	100		1,1	100		0,2	98		4,4	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		114053,2	100	11,2	100		144,4	100		944,6	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		1,0	100		0,25	100		5,2	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,1	100		116596,9	100	11,0	100		144,7	100		950,7	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		0,6	85		0,29	100		5,2	85		0,25	100		29,3	85		0,6	85		0,1	85		115373,7	100	11,3	85		145,1	100		942,8	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		0,9	78		0,47	75		4,9	78		0,26	100		36,1	78		0,6	78		0,0	78		113598,0	100	11,4	78		144,9	100		942,1	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		0,9	100		0,49	98		5,3	100		0,25	100		39,2	100		0,6	100		0,0	100		117013,8	100	11,0	100		145,1	100		945,8	100		in Betrieb
10:30		5,4	100		1,4	100		0,46	100		6,1	100		0,25	94		7,3	100		0,6	100		0,0	100		116608,6	100	11,2	100		144,9	100		949,4	100		in Betrieb
11:00		4,9	100		1,8	100		0,23	100		5,4	100		0,25	100		5,7	100		0,6	100		0,0	100		115840,2	100	11,2	100		144,7	100		944,9	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		0,9	100		0,12	75		5,9	100		0,25	100		3,2	100		0,6	100		0,0	100		115151,0	100	11,2	100		144,7	100		945,5	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		0,9	100		0,1	98		4,7	100		0,25	100		4,7	100		0,6	100		0,0	100		115955,7	100	11,1	100		144,8	100		952,4	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,9	100		0,33	100		5,0	100		0,25	100		7,8	100		0,6	100		0,0	100		115624,5	100	11,0	100		144,8	100		951,8	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		0,8	100		0,31	100		5,6	100		0,25	100		15,2	100		0,6	100		0,0	100		115198,6	100	10,9	100		144,6	100		946,0	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		0,7	100		0,34	75		5,4	100		0,25	100		27,1	100		0,6	100		0,0	100		115565,2	100	10,8	100		144,8	100		951,7	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		1,2	100		0,22	98		4,7	100		0,25	100		42,4	100		0,6	100		0,0	100		115774,2	100	11,1	100		144,9	100		948,1	100		in Betrieb
14:30		5,0	100		1,4	100		0,32	100		5,2	100		0,26	94		36,8	100		0,6	100		0,0	100		112777,9	100	11,3	100		145,0	100		942,4	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		1,3	100		0,16	100		5,2	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		115464,9	100	11,1	100		144,7	100		950,4	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		0,7	100		0,01	75		4,7	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,0	100		114246,7	100	11,3	100		144,8	100		950,4	100		in Betrieb
16:00		6,6	100		1,7	100		0,39	98		5,5	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		112975,0	100	11,3	100		144,6	100		946,3	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		1,2	100		0,12	100		4,7	100		0,25	100		39,7	100		0,6	100		0,0	100		115557,5	100	10,9	100		144,9	100		956,7	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,1	100		0,63	100		4,6	100		0,25	100		42,5	100		0,6	100		0,0	100		116390,8	100	10,8	100		145,1	100		958,0	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		2,0	100		0,63	75		4,8	100		0,26	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		114254,0	100	11,3	100		144,9	100		943,6	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		1,0	100		0,11	98		4,2	100		0,25	100		13,6	100		0,6	100		0,0	100		116562,4	100	10,9	100		144,7	100		955,9	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		0,9	100		0,11	100		4,5	100		0,25	94		12,4	100		0,6	100		0,0	100		110772,4	100	11,5	100		144,3	100		941,8	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,7	100		0,27	100		4,2	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		114726,8	100	11,0	100		144,6	100		946,8	100		in Betrieb
19:30		1,8	100		2,0	100		0,9	75		3,6	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		112225,1	100	11,3	100		144,3	100		943,6	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		1,6	100		0,01	98		4,0	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		113995,0	100	11,1	100		144,6	100		951,8	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		1,4	100		0,08	100		4,2	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		112676,9	100	11,2	100		144,4	100		950,1	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		1,0	85		0,11	100		4,3	85		0,25	100		40,5	85		0,6	85		0,0	85		115393,9	100	10,9	85		144,6	100		951,5	100		in Betrieb
21:30		2,3	78		1,5	78		0,39	75		3,9	78		0,25	100		41,7	78		0,6	78		0,0	78		114031,8	100	11,1	78		144,7	100		949,6	100		in Betrieb
22:00		2,1	100		1,4																																