

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,0	100		12,85	100		5,0	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		113868,3	100		10,8	100		145,0	100		958,5	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		18,9	100		5,5	100		0,25	100		40,3	100		0,6	100		0,0	100		114598,9	100		10,9	100		145,4	100		956,2	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		14,17	73		5,8	100		0,25	100		35,3	100		0,7	100		0,0	100		115158,0	100		10,8	100		145,6	100		958,4	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		5,59	100		5,4	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		117243,8	100		11,0	100		145,8	100		957,5	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,0	100		13,37	100		6,1	100		0,26	94		25,6	100		0,6	100		0,0	100		113690,3	100		11,3	100		145,7	100		949,2	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		8,17	100		5,2	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		117418,1	100		11,0	100		145,7	100		954,9	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,0	100		7,67	73		6,1	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		117102,1	100		11,0	100		144,8	100		962,2	100	In marcia
04:00		1,3	100		0,1	100		9,96	100		6,0	100		0,26	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		112085,4	100		11,5	100		145,0	100		948,8	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,0	100		11,85	100		6,4	100		0,25	100		36,6	100		0,6	100		0,0	100		117447,1	100		10,7	100		145,6	100		957,4	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		11,14	100		5,6	100		0,25	100		37,8	100		0,6	100		0,0	100		117947,9	100		11,0	100		145,0	100		955,8	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,0	100		11,14	73		5,5	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		116854,3	100		11,2	100		145,6	100		944,3	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		12,9	100		6,0	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		118519,7	100		11,0	100		144,1	100		947,1	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,0	100		10,69	100		5,6	100		0,26	94		30,2	100		0,7	100		0,0	100		115651,1	100		11,2	100		145,8	100		944,6	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		8,6	100		6,0	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		118484,4	100		10,9	100		145,3	100		952,2	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		6,42	73		5,8	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		118011,2	100		11,0	100		145,5	100		952,0	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,0	100		4,31	100		5,3	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		116520,3	100		11,1	100		145,0	100		956,0	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,0	100		6,68	100		5,4	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		115891,4	100		11,1	100		145,5	100		953,8	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,0	85		8,07	100		5,7	85		0,25	100		23,5	85		0,6	85		0,0	85		116190,4	100		11,0	85		144,9	100		960,4	100	In marcia
09:30		1,2	79		0,0	79		6,42	73		5,7	79		0,25	100		32,6	79		0,6	79		0,0	79		115359,9	100		10,9	79		145,1	100		962,9	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,0	100		4,8	100		5,5	100		0,25	100		41,6	100		0,6	100		0,0	100		115385,8	100		11,0	100		144,9	100		959,1	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,0	100		5,3	100		5,0	100		0,25	95		39,6	100		0,6	100		0,0	100		114900,2	100		10,9	100		145,1	100		961,8	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		5,81	100		5,3	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		115039,6	100		10,8	100		145,0	100		960,5	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		7,98	73		5,2	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		115783,2	100		11,0	100		145,1	100		957,8	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,0	100		6,58	100		4,9	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		115819,7	100		11,0	100		145,2	100		956,1	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		5,42	100		5,1	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		116362,6	100		11,0	100		145,6	100		957,2	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		7,57	100		4,9	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		116072,7	100		11,0	100		144,9	100		959,9	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,0	100		6,43	73		4,5	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		115475,1	100		11,0	100		145,1	100		958,0	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,0	100		6,32	100		4,8	100		0,25	100		38,1	100		0,6	100		0,0	100		115689,2	100		10,9	100		145,3	100		959,2	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,0	100		7,63	100		4,8	100		0,25	94		28,7	100		0,6	100		0,0	100		115600,8	100		11,0	100		145,1	100		956,6	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,0	100		8,75	100		4,9	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		114643,3	100		11,1	100		145,0	100		949,9	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,1	100		12,13	73		5,0	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		114760,7	100		11,0	100		145,1	100		955,0	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		9,6	100		5,7	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		114854,2	100		11,0	100		144,8	100		958,5	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		8,75	100		5,6	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		113709,8	100		10,9	100		144,8	100		963,9	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		8,16	100		5,7	100		0,25	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		113774,0	100		10,8	100		145,0	100		962,7	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		6,13	73		6,1	100		0,26	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		113762,5	100		10,6	100		145,4	100		969,1	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		8,66	100		5,1	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		115243,8	100		11,0	100		144,7	100		959,9	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		5,38	100		5,5	100		0,25	94		26,1	100		0,6	100		0,0	100		114323,6	100		11,1	100		145,0	100		957,9	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		5,91	100		5,5	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		114761,2	100		10,8	100		145,0	100		964,4	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		8,41	73		5,2	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		115122,9	100		10,9	100		145,1	100		963,0	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		9,93	100		5,0	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		115012,2	100		11,0	100		145,3	100		959,9	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		7,33	100		5,3	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		114368,1	100		11,1	100		145,1	100		954,6	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,0	85		4,75	100		4,8	85		0,25	100		33,9	85		0,6	85		0,0	85		115128,5	100		10,8	85		145,0	100		956,8	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,0	78		7,62	73		4,7	78		0,25	100		29,7	78		0,6	78		0,0	78		113904,8	100		11,2	78		145,1					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,0	100		12,85	100		5,0	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		113868,3	100	10,8	100		145,0	100		958,5	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		18,9	100		5,5	100		0,25	100		40,3	100		0,6	100		0,0	100		114598,9	100	10,9	100		145,4	100		956,2	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		14,17	73		5,8	100		0,25	100		35,3	100		0,7	100		0,0	100		115158,0	100	10,8	100		145,6	100		958,4	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		5,59	100		5,4	100		0,25	100		34,0	100		0,6	100		0,0	100		117243,8	100	11,0	100		145,8	100		957,5	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		0,0	100		13,37	100		6,1	100		0,26	94		25,6	100		0,6	100		0,0	100		113690,3	100	11,3	100		145,7	100		949,2	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		8,17	100		5,2	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		117418,1	100	11,0	100		145,7	100		954,9	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		7,67	73		6,1	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		117102,1	100	11,0	100		144,8	100		962,2	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,1	100		9,96	100		6,0	100		0,26	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		112085,4	100	11,5	100		145,0	100		948,8	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		11,85	100		6,4	100		0,25	100		36,6	100		0,6	100		0,0	100		117447,1	100	10,7	100		145,6	100		957,4	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		11,14	100		5,6	100		0,25	100		37,8	100		0,6	100		0,0	100		117947,9	100	11,0	100		145,0	100		955,8	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,0	100		11,14	73		5,5	100		0,26	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		116854,3	100	11,2	100		145,6	100		944,3	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		12,9	100		6,0	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		118519,7	100	11,0	100		144,1	100		947,1	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,0	100		10,69	100		5,6	100		0,26	94		30,2	100		0,7	100		0,0	100		115651,1	100	11,2	100		145,8	100		944,6	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		8,6	100		6,0	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		118484,4	100	10,9	100		145,3	100		952,2	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		6,42	73		5,8	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		118011,2	100	11,0	100		145,5	100		952,0	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,0	100		4,31	100		5,3	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		116520,3	100	11,1	100		145,0	100		956,0	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		6,68	100		5,4	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		115891,4	100	11,1	100		145,5	100		953,8	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,0	85		8,07	100		5,7	85		0,25	100		23,5	85		0,6	85		0,0	85		116190,4	100	11,0	85		144,9	100		960,4	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		0,0	79		6,42	73		5,7	79		0,25	100		32,6	79		0,6	79		0,0	79		115359,9	100	10,9	79		145,1	100		962,9	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,0	100		4,8	100		5,5	100		0,25	100		41,6	100		0,6	100		0,0	100		115385,8	100	11,0	100		144,9	100		959,1	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,0	100		5,3	100		5,0	100		0,25	95		39,6	100		0,6	100		0,0	100		114900,2	100	10,9	100		145,1	100		961,8	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,0	100		5,81	100		5,3	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		115039,6	100	10,8	100		145,0	100		960,5	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		7,98	73		5,2	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		115783,2	100	11,0	100		145,1	100		957,8	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,0	100		6,58	100		4,9	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		115819,7	100	11,0	100		145,2	100		956,1	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		5,42	100		5,1	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,0	100		116362,6	100	11,0	100		145,6	100		957,2	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,0	100		7,57	100		4,9	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,0	100		116072,7	100	11,0	100		144,9	100		959,9	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,0	100		6,43	73		4,5	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		115475,1	100	11,0	100		145,1	100		958,0	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,0	100		6,32	100		4,8	100		0,25	100		38,1	100		0,6	100		0,0	100		115689,2	100	10,9	100		145,3	100		959,2	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		7,63	100		4,8	100		0,25	94		28,7	100		0,6	100		0,0	100		115600,8	100	11,0	100		145,1	100		956,6	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,0	100		8,75	100		4,9	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		114643,3	100	11,1	100		145,0	100		949,9	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,1	100		12,13	73		5,0	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		114760,7	100	11,0	100		145,1	100		955,0	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,0	100		9,6	100		5,7	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		114854,2	100	11,0	100		144,8	100		958,5	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		8,75	100		5,6	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		113709,8	100	10,9	100		144,8	100		963,9	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		8,16	100		5,7	100		0,25	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		113774,0	100	10,8	100		145,0	100		962,7	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,0	100		6,13	73		6,1	100		0,26	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		113762,5	100	10,6	100		145,4	100		969,1	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,0	100		8,66	100		5,1	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		115243,8	100	11,0	100		144,7	100		959,9	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		5,38	100		5,5	100		0,25	94		26,1	100		0,6	100		0,0	100		114323,6	100	11,1	100		145,0	100		957,9	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		5,91	100		5,5	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		114761,2	100	10,8	100		145,0	100		964,4	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		8,41	73		5,2	100		0,25	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		115122,9	100	10,9	100		145,1	100		963,0	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		9,93	100		5,0	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		115012,2	100	11,0	100		145,3	100		959,9	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		7,33	100		5,3	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		114368,1	100	11,1	100		145,1	100		954,6	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,0	85		4,75	100		4,8	85		0,25	100		33,9	85		0,6	85		0,0	85		115128,5	100	10,8	85		145,0	100		956,8	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		0,0	78		7,62	73		4,7	78		0,25	100		29,7	78		0,6	78		0,0	78		113904,8	100	11,2	78		145,1	100		951,9	100		in Betrieb
22:00		1																																			