

MVA Bozen

Datum: 10/03/2021

Report Halbständiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		0,0	100		19,19	100		5,4	100		0,26	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		112423,8	100		11,2	100		144,9	100		949,5	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		18,7	100		4,7	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,1	100		114844,2	100		10,8	100		145,2	100		958,8	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,1	100		14,09	73		4,5	100		0,25	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		114439,7	100		11,1	100		145,0	100		953,9	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		12,67	100		4,7	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,1	100		115210,3	100		10,8	100		145,3	100		960,1	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		13,7	100		4,4	100		0,25	94		28,2	100		0,6	100		0,0	100		115213,4	100		11,0	100		146,0	100		954,6	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		13,96	100		5,2	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		115109,1	100		11,0	100		145,3	100		953,8	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,0	100		14,62	73		4,5	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		113704,8	100		11,1	100		144,7	100		955,4	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,0	100		11,81	100		4,9	100		0,25	100		30,2	100		0,6	100		0,1	100		114478,2	100		10,9	100		145,0	100		952,8	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,0	100		12,44	100		4,6	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		114094,7	100		11,1	100		145,2	100		954,6	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		12,47	100		6,2	100		0,25	100		37,5	100		0,6	100		0,1	100		114661,5	100		10,9	100		144,4	100		952,7	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		13,33	73		4,9	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		112986,1	100		11,2	100		144,5	100		950,0	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		13,13	100		7,8	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,0	100		114814,7	100		10,9	100		144,1	100		955,0	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		12,71	100		6,2	100		0,26	94		40,9	100		0,6	100		0,0	100		115547,6	100		10,9	100		145,7	100		950,8	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		12,8	100		6,7	100		0,26	100		52,4	100		0,6	100		0,1	100		117096,0	100		10,7	100		146,0	100		943,2	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,0	100		13,08	73		5,0	100		0,26	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		115743,2	100		11,3	100		145,4	100		940,0	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,0	100		16,65	100		5,1	100		0,26	100		19,2	100		0,6	100		0,0	100		115966,9	100		11,3	100		145,6	100		942,1	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,0	100		19,26	100		7,4	100		0,26	100		17,5	100		0,6	100		0,0	100		116374,5	100		11,3	100		145,5	100		943,0	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		0,0	86		28,05	100		4,6	86		0,26	100		21,6	86		0,6	86		0,0	86		114653,3	100		11,4	86		145,5	100		942,7	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		0,0	78		45,35	73		5,9	78		0,26	100		23,2	78		0,6	78		0,0	78		110924,1	100		11,7	78		145,4	100		941,2	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,0	100		23,62	100		5,8	100		0,26	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		112074,3	100		11,4	100		145,4	100		942,0	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,0	100		14,95	100		6,1	100		0,26	94		30,6	100		0,6	100		0,0	100		114242,6	100		11,3	100		145,2	100		948,9	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,1	100		45,2	100		6,2	100		0,26	100		15,4	100		0,6	100		0,0	100		114105,7	100		11,5	100		145,9	100		941,8	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,0	100		28,78	73		6,1	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		115833,6	100		11,0	100		145,4	100		953,9	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,0	100		16,41	100		5,6	100		0,26	100		44,6	100		0,6	100		0,0	100		116317,0	100		11,1	100		145,7	100		948,3	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,0	100		13,5	100		5,5	100		0,26	100		50,3	100		0,6	100		0,0	100		118722,2	100		11,0	100		146,4	100		946,7	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,1	100		35,66	100		6,2	100		0,26	100		24,3	100		0,7	100		0,0	100		117129,7	100		11,3	100		145,9	100		944,5	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,1	100		12,5	73		5,5	100		0,26	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		116521,5	100		11,2	100		145,8	100		941,2	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,0	100		12,19	100		5,1	100		0,26	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		115261,2	100		11,3	100		145,9	100		939,7	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,0	100		21,56	100		5,9	100		0,25	95		23,1	100		0,6	100		0,0	100		118905,5	100		11,0	100		145,9	100		953,2	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,0	100		15,23	100		6,2	100		0,26	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		115333,8	100		11,3	100		145,8	100		945,7	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,1	100		21,24	73		6,0	100		0,25	100		21,1	100		0,6	100		0,0	100		118976,5	100		11,0	100		145,8	100		951,9	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,0	100		10,3	100		6,0	100		0,26	100		26,5	100		0,7	100		0,0	100		114258,6	100		11,4	100		145,6	100		945,6	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,0	100		16,48	100		6,4	100		0,26	100		19,3	100		0,6	100		0,0	100		114095,4	100		11,4	100		145,7	100		943,6	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,0	100		34,94	100		9,0	100		0,25	100		11,7	100		0,6	100		0,0	100		113235,6	100		11,3	100		145,0	100		951,2	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,1	100		23,81	73		7,7	100		0,25	100		33,9	100		0,7	100		0,0	100		116769,7	100		11,0	100		145,3	100		962,8	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,0	100		11,32	100		5,9	100		0,25	100		41,0	100		0,7	100		0,0	100		114238,4	100		11,1	100		145,3	100		955,6	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,0	100		12,76	100		5,5	100		0,25	95		51,0	100		0,6	100		0,0	100		115583,6	100		10,9	100		145,7	100		961,4	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,0	100		10,28	100		5,6	100		0,25	100		38,7	100		0,7	100		0,0	100		116701,9	100		10,8	100		145,6	100		963,3	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,1	100		11,85	73		5,7	100		0,26	100		38,4	100		0,6	100		0,0	100		115636,1	100		11,1	100		145,6	100		948,7	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,0	100		12,91	100		5,6	100		0,26	100		40,8	100		0,6	100		0,0	100		116408,5	100		11,2	100		145,9	100		939,9	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,0	100		15,01	100		6,8	100		0,26	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		117104,5	100		11,3	100		146,2	100		946,4	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		0,1	86		17,8	100		5,8	86		0,26	100		25,0	86		0,6	86		0,0	86		119556,5	100		11,1	86		146,4	100		950,3	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		0,2	78		11,84	75		6,6	78																										