

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/03/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,2	100		0,2	100		8,14	100		6,0	100		0,26	100		45,3	100		0,6	100		0,0	100		116681,8	100	10,9	100	145,8	100	945,4	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,1	100		7,08	100		6,1	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		116050,0	100	31,7	100	145,5	100	943,9	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,1	100		10,02	75		6,2	100		0,26	100		22,0	100		0,6	100		0,0	100		115228,8	100	11,2	100	146,5	100	947,9	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,2	100		12,26	98		6,8	100		0,25	100		17,3	100		0,6	100		0,0	100		117079,4	100	11,0	100	145,8	100	957,4	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,1	100		12,85	100		5,1	100		0,25	94		17,6	100		0,6	100		0,0	100		112893,4	100	11,3	100	145,1	100	951,2	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,2	100		8,13	100		5,5	100		0,25	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		114356,3	100	11,1	100	144,9	100	953,7	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,2	100		5,78	75		5,0	100		0,25	100		43,5	100		0,6	100		0,0	100		115221,6	100	11,0	100	145,4	100	956,4	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,1	100		6,71	98		5,4	100		0,25	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		115527,5	100	11,0	100	144,8	100	955,6	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,1	100		9,32	100		5,3	100		0,25	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		113613,5	100	11,2	100	144,6	100	953,5	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,2	100		14,72	100		5,5	100		0,25	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		114202,0	100	11,1	100	144,6	100	952,3	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,1	100		10,51	75		6,0	100		0,25	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		114357,8	100	11,1	100	144,7	100	953,5	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,1	100		10,52	98		6,3	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		115548,7	100	10,9	100	144,5	100	951,6	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,2	100		7,61	100		5,3	100		0,26	94		36,9	100		0,6	100		0,0	100		115497,4	100	11,1	100	145,5	100	953,3	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,1	100		5,87	100		6,0	100		0,26	100		44,8	100		0,6	100		0,0	100		117633,2	100	11,1	100	145,8	100	947,2	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,1	100		5,72	75		6,0	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		117193,2	100	11,3	100	146,1	100	941,9	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,3	100		9,5	98		6,2	100		0,26	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		116829,2	100	11,3	100	146,0	100	939,3	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,2	100		11,91	100		5,6	100		0,26	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		115347,3	100	11,5	100	145,9	100	934,4	100	In marcia
09:00		1,2	84		0,2	84		11,12	100		6,4	84		0,25	100		17,4	84		0,6	84		0,0	84		117600,4	100	11,2	84	145,6	100	948,1	100	In marcia
09:30		1,3	79		0,0	79		15,19	75		7,0	79		0,26	100		19,1	79		0,6	79		0,2	79		115900,2	100	11,3	79	145,9	100	945,4	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,0	100		11,62	98		6,3	100		0,26	100		20,1	100		0,6	100		0,2	100		114570,1	100	11,3	100	145,7	100	940,8	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,0	100		11,13	100		7,2	100		0,26	94		22,0	100		0,6	100		0,2	100		114774,5	100	11,4	100	145,2	100	940,4	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		9,47	100		6,1	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,2	100		117629,4	100	11,0	100	145,5	100	947,0	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,0	100		30,36	75		6,6	100		0,26	100		29,3	100		0,6	100		0,2	100		113888,2	100	11,3	100	145,1	100	946,1	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,0	100		6,57	98		6,9	100		0,25	100		42,3	100		0,7	100		0,2	100		115954,4	100	11,0	100	145,0	100	952,2	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,0	100		5,4	100		6,3	100		0,26	100		44,2	100		0,6	100		0,2	100		114322,5	100	11,0	100	145,4	100	954,2	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		3,56	100		6,0	100		0,26	100		44,2	100		0,6	100		0,3	100		115009,4	100	10,7	100	145,4	100	955,5	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,0	100		4,78	75		6,4	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		117222,6	100	11,0	100	145,6	100	950,5	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,0	100		22,37	98		7,3	100		0,25	100		9,1	100		0,6	100		0,2	100		116811,7	100	11,1	100	145,5	100	955,5	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,0	100		12,42	100		6,7	100		0,26	94		16,4	100		0,6	100		0,1	100		113529,1	100	11,4	100	145,5	100	946,1	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,0	100		8,65	100		6,4	100		0,26	100		29,9	100		0,6	100		0,2	100		112414,1	100	11,4	100	145,5	100	941,5	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,0	100		22,55	75		6,4	100		0,26	100		27,3	100		0,6	100		0,1	100		114282,4	100	11,3	100	145,3	100	950,5	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,0	100		15,16	98		5,7	100		0,26	100		27,8	100		0,6	100		0,1	100		112366,0	100	11,3	100	145,0	100	950,2	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,0	100		7,53	100		6,0	100		0,25	100		39,3	100		0,6	100		0,1	100		114514,4	100	10,9	100	145,1	100	958,3	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,0	100		5,24	100		6,5	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,3	100		114602,4	100	11,0	100	145,0	100	955,5	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,0	100		14,7	75		6,0	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		113853,7	100	11,1	100	145,1	100	953,8	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,0	100		9,09	98		6,2	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,2	100		115538,1	100	10,9	100	145,4	100	959,4	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,0	100		22,56	100		6,5	100		0,25	94		25,9	100		0,6	100		0,1	100		115416,9	100	10,9	100	145,5	100	959,5	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,0	100		10,82	100		6,9	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		115020,0	100	11,1	100	145,4	100	959,3	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		7,0	75		6,3	100		0,26	100		29,6	100		0,6	100		0,1	100		113072,3	100	11,3	100	145,2	100	951,6	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,0	100		9,02	98		5,4	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,2	100		114195,2	100	11,2	100	145,4	100	954,6	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		14,49	100		5,7	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,2	100		114235,7	100	11,2	100	145,2	100	959,5	100	In marcia
21:00		1,2	86		0,0	86		10,77	100		7,3	86		0,25	100		34,3	86		0,6	86		0,2	86		116356,3	100	11,0	86	145,4	100	962,7	100	In marcia
21:30		1,2	78		0,0	78		11,18	75		6,3	78		0,25	100		28,8	78		0,6	78		0,0	78		114744,9	100	11,0	78	145,0	100	954,8	100	In marcia
22:00		1,2	100		0,0	100		9,01	98		5,9	100		0,25	100		45,2	100		0,6	100		0,0	100		115048,5	100	10,8	100	145,4	100	959,8	100	In marcia
22:30		1,2	100		0,0	100		5,32	100		6,7	100		0,26	94		51,5	100		0,7	100		0,0	100		115284,5	100	10,9	100	145,9	100	957,3	100	In marcia
23:00																																		

MVA Bozen

Datum: 11/03/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %		Wert
00:30		1,2	100	0,2	100	8,14	100	6,0	100	0,26	100	45,3	100	0,6	100	0,0	100	116681,8	100	10,9	100	145,8	100	945,4	100	in Betrieb	
01:00		1,2	100	0,1	100	7,08	100	6,1	100	0,25	100	31,7	100	0,6	100	0,0	100	116050,0	100	31,7	100	145,5	100	943,9	100	in Betrieb	
01:30		1,2	100	0,1	100	10,02	75	6,2	100	0,26	100	22,0	100	0,6	100	0,0	100	115228,8	100	11,2	100	146,5	100	947,9	100	in Betrieb	
02:00		1,2	100	0,2	100	12,26	98	6,8	100	0,25	100	17,3	100	0,6	100	0,0	100	117079,4	100	11,0	100	145,8	100	957,4	100	in Betrieb	
02:30		1,2	100	0,1	100	12,85	100	5,1	100	0,25	94	17,6	100	0,6	100	0,0	100	112893,4	100	11,3	100	145,1	100	951,2	100	in Betrieb	
03:00		1,2	100	0,2	100	8,13	100	5,5	100	0,25	100	36,4	100	0,6	100	0,0	100	114356,3	100	11,1	100	144,9	100	953,7	100	in Betrieb	
03:30		1,2	100	0,2	100	5,78	75	5,0	100	0,25	100	43,5	100	0,6	100	0,0	100	115221,6	100	11,0	100	145,4	100	956,4	100	in Betrieb	
04:00		1,2	100	0,1	100	6,71	98	5,4	100	0,25	100	35,5	100	0,6	100	0,0	100	115527,5	100	11,0	100	144,8	100	955,6	100	in Betrieb	
04:30		1,2	100	0,1	100	9,32	100	5,3	100	0,25	100	23,1	100	0,6	100	0,0	100	113613,5	100	11,2	100	144,6	100	953,5	100	in Betrieb	
05:00		1,2	100	0,2	100	14,72	100	5,5	100	0,25	100	20,8	100	0,6	100	0,0	100	114202,0	100	11,1	100	144,6	100	952,3	100	in Betrieb	
05:30		1,2	100	0,1	100	10,51	75	6,0	100	0,25	100	25,0	100	0,6	100	0,0	100	114357,8	100	11,1	100	144,7	100	953,5	100	in Betrieb	
06:00		1,2	100	0,1	100	10,52	98	6,3	100	0,25	100	35,3	100	0,6	100	0,0	100	115548,7	100	10,9	100	144,5	100	951,6	100	in Betrieb	
06:30		1,2	100	0,2	100	7,61	100	5,3	100	0,26	94	36,9	100	0,6	100	0,0	100	115497,4	100	11,1	100	145,5	100	953,3	100	in Betrieb	
07:00		1,2	100	0,1	100	5,87	100	6,0	100	0,26	100	44,8	100	0,6	100	0,0	100	117633,2	100	11,1	100	145,8	100	947,2	100	in Betrieb	
07:30		1,3	100	0,1	100	5,72	75	6,0	100	0,26	100	34,2	100	0,6	100	0,0	100	117193,2	100	11,3	100	146,1	100	941,9	100	in Betrieb	
08:00		1,3	100	0,3	100	9,5	98	6,2	100	0,26	100	24,2	100	0,6	100	0,0	100	116829,2	100	11,3	100	146,0	100	939,3	100	in Betrieb	
08:30		1,3	100	0,2	100	11,91	100	5,6	100	0,26	100	20,5	100	0,6	100	0,0	100	115347,3	100	11,5	100	145,9	100	934,4	100	in Betrieb	
09:00		1,2	84	0,2	84	11,12	100	6,4	84	0,25	100	17,4	84	0,6	84	0,0	84	117600,4	100	11,2	84	145,6	100	948,1	100	in Betrieb	
09:30		1,3	79	0,0	79	15,19	75	7,0	79	0,26	100	19,1	79	0,6	79	0,2	79	115900,2	100	11,3	79	145,9	100	945,4	100	in Betrieb	
10:00		1,3	100	0,0	100	11,62	98	6,3	100	0,26	100	20,1	100	0,6	100	0,2	100	114570,1	100	11,3	100	145,7	100	940,8	100	in Betrieb	
10:30		1,2	100	0,0	100	11,13	100	7,2	100	0,26	94	22,0	100	0,6	100	0,2	100	114774,5	100	11,4	100	145,2	100	940,4	100	in Betrieb	
11:00		1,2	100	0,0	100	9,47	100	6,1	100	0,25	100	36,1	100	0,6	100	0,2	100	117629,4	100	11,0	100	145,5	100	947,0	100	in Betrieb	
11:30		1,2	100	0,0	100	30,36	75	6,6	100	0,26	100	29,3	100	0,6	100	0,2	100	113888,2	100	11,3	100	145,1	100	946,1	100	in Betrieb	
12:00		1,2	100	0,0	100	6,57	98	6,9	100	0,25	100	42,3	100	0,7	100	0,2	100	115954,4	100	11,0	100	145,0	100	952,2	100	in Betrieb	
12:30		1,2	100	0,0	100	5,4	100	6,3	100	0,26	100	44,2	100	0,6	100	0,2	100	114322,5	100	11,0	100	145,4	100	954,2	100	in Betrieb	
13:00		1,2	100	0,0	100	3,56	100	6,0	100	0,26	100	44,2	100	0,6	100	0,3	100	115009,4	100	10,7	100	145,4	100	955,5	100	in Betrieb	
13:30		1,2	100	0,0	100	4,78	75	6,4	100	0,25	100	25,9	100	0,6	100	0,2	100	117222,6	100	11,0	100	145,6	100	950,5	100	in Betrieb	
14:00		1,3	100	0,0	100	22,37	98	7,3	100	0,25	100	9,1	100	0,6	100	0,2	100	116811,7	100	11,1	100	145,5	100	955,5	100	in Betrieb	
14:30		1,3	100	0,0	100	12,42	100	6,7	100	0,26	94	16,4	100	0,6	100	0,1	100	113529,1	100	11,4	100	145,5	100	946,1	100	in Betrieb	
15:00		1,3	100	0,0	100	8,65	100	6,4	100	0,26	100	29,9	100	0,6	100	0,2	100	112414,1	100	11,4	100	145,5	100	941,5	100	in Betrieb	
15:30		1,2	100	0,0	100	22,55	75	6,4	100	0,26	100	27,3	100	0,6	100	0,1	100	114282,4	100	11,3	100	145,3	100	950,5	100	in Betrieb	
16:00		1,2	100	0,0	100	15,16	98	5,7	100	0,26	100	27,8	100	0,6	100	0,1	100	112366,0	100	11,3	100	145,0	100	950,2	100	in Betrieb	
16:30		1,2	100	0,0	100	7,53	100	6,0	100	0,25	100	39,3	100	0,6	100	0,1	100	114514,4	100	10,9	100	145,1	100	958,3	100	in Betrieb	
17:00		1,2	100	0,0	100	5,24	100	6,5	100	0,25	100	36,8	100	0,6	100	0,3	100	114602,4	100	11,0	100	145,0	100	955,5	100	in Betrieb	
17:30		1,2	100	0,0	100	14,7	75	6,0	100	0,25	100	29,6	100	0,6	100	0,2	100	113853,7	100	11,1	100	145,1	100	953,8	100	in Betrieb	
18:00		1,2	100	0,0	100	9,09	98	6,2	100	0,25	100	31,1	100	0,6	100	0,2	100	115538,1	100	10,9	100	145,4	100	959,4	100	in Betrieb	
18:30		1,2	100	0,0	100	22,56	100	6,5	100	0,25	94	25,9	100	0,6	100	0,1	100	115416,9	100	10,9	100	145,5	100	959,5	100	in Betrieb	
19:00		1,2	100	0,0	100	10,82	100	6,9	100	0,25	100	25,7	100	0,6	100	0,2	100	115020,0	100	11,1	100	145,4	100	959,3	100	in Betrieb	
19:30		1,2	100	0,0	100	7,0	75	6,3	100	0,26	100	29,6	100	0,6	100	0,1	100	113072,3	100	11,3	100	145,2	100	951,6	100	in Betrieb	
20:00		1,2	100	0,0	100	9,02	98	5,4	100	0,25	100	28,3	100	0,6	100	0,2	100	114195,2	100	11,2	100	145,4	100	954,6	100	in Betrieb	
20:30		1,2	100	0,0	100	14,49	100	5,7	100	0,25	100	26,2	100	0,6	100	0,2	100	114235,7	100	11,2	100	145,2	100	959,5	100	in Betrieb	
21:00		1,2	86	0,0	86	10,77	100	7,3	86	0,25	100	34,3	86	0,6	86	0,2	86	116356,3	100	11,0	86	145,4	100	962,7	100	in Betrieb	
21:30		1,2	78	0,0	78	11,18	75	6,3	78	0,25	100	28,8	78	0,6	78	0,0	78	114744,9	100	11,0	78	145,0	100	954,8	100	in Betrieb	
22:00		1,2	100	0,0	100	9,01	98	5,9	100	0,25	100	45,2	100	0,6	100	0,0	100	115048,5	100	10,8	100	145,4	100	959,8	100	in Betrieb	
22:30		1,2	100	0,0	100	5,32	100	6,7	100	0,26	94	51,5	100	0,7	100	0,0	100	115284,5	100	10,9	100	145,9	100	957,3	100	in Betrieb	
23:00		1,2	100	0,0	100	3,07	100	6,4	100	0,26	100	44,9	100	0,6	100	0,0	100	116202,7	100	10,6	100	145,9	100	958,4	100	in Betrieb	
23:30		1,2	100	0,0	100	3,02	75	4,6	100	0,26	100	21,0	100	0,6	100	0,0	100	115433,6	100	11,1	100	145,5	100	955,9	100	in Betrieb	
24:00		1,2	100	0,0	100	4,39	98	4,3	100	0,26	100	19,3	100	0,6	100	0,0	100	113968,2	100	11,2	100	145,5	100	950,6	100	in Betrieb	
MIN		1,2		0		3,02		4,3		0,25		9,1		0,6		0		112366		10,6		144,5		934,4			
MAX		1,3		0,3		30,36		7,3		0,26		51,5		0,7		0,3		117633,2		11,5		146,5		962,7			
Grenzwert 1/2 h		200		60				100		30		400		20		60											
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8		2,7/0,7		0,4		5,4/2,2		2,1/1,2		27,0/2,6		1,8/0,5		1,0/0,6											
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00																									