

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/03/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,2	100		7,77	100		4,9	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		115007,9	100		11,0	100		146,2	100		950,2	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,1	100		6,95	100		4,9	100		0,26	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		114905,1	100		10,8	100		149,9	100		951,6	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,1	100		7,08	74		6,5	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		116173,0	100		11,0	100		146,2	100		948,7	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,1	100		5,16	99		5,4	100		0,25	100		18,6	100		0,6	100		0,0	100		116021,1	100		10,9	100		146,2	100		955,0	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,1	100		6,49	100		5,3	100		0,25	94		21,0	100		0,6	100		0,0	100		115126,3	100		11,0	100		147,2	100		953,1	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,2	100		7,05	100		6,5	100		0,25	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		115291,8	100		10,9	100		145,6	100		958,5	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,1	100		7,44	74		5,0	100		0,25	100		39,8	100		0,6	100		0,0	100		115287,8	100		10,9	100		145,7	100		952,7	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,2	100		6,7	99		4,6	100		0,25	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		115145,1	100		11,0	100		145,2	100		952,6	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,1	100		5,42	100		5,7	100		0,26	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		114532,3	100		10,7	100		145,6	100		962,6	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,2	100		6,68	100		5,6	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		114926,8	100		11,0	100		144,0	100		953,4	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,2	100		7,98	74		5,5	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		114036,4	100		10,8	100		145,0	100		958,7	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,3	100		9,9	99		5,4	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		114726,3	100		10,8	100		143,9	100		956,7	100	In marcia
06:30		1,4	100		0,5	100		15,84	100		5,3	100		0,25	94		22,9	100		0,6	100		0,0	100		114206,6	100		11,0	100		144,7	100		950,2	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,2	100		6,65	100		5,3	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		113656,7	100		10,8	100		144,7	100		962,0	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,1	100		1,46	74		5,3	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		114462,0	100		10,8	100		145,2	100		953,8	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,1	100		1,46	99		5,3	100		0,25	100		39,0	100		0,6	100		0,0	100		114495,3	100		10,7	100		144,9	100		955,1	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,1	100		2,91	100		5,0	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		115743,1	100		11,0	100		145,3	100		953,6	100	In marcia
09:00		1,2	84		0,2	84		3,04	100		4,8	84		0,26	100		38,1	84		0,6	84		0,0	84		116501,1	100		10,8	84		145,5	100		953,9	100	In marcia
09:30		1,3	79		0,2	79		4,3	74		4,9	79		0,26	100		37,4	79		0,6	79		0,0	79		114658,9	100		11,3	79		145,6	100		947,0	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,1	100		3,28	99		5,2	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		117828,4	100		11,0	100		145,6	100		948,7	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,1	100		3,04	100		4,9	100		0,26	95		25,6	100		0,6	100		0,0	100		116450,6	100		11,1	100		145,4	100		949,9	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,1	100		2,95	100		4,8	100		0,26	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		114787,4	100		11,3	100		145,3	100		942,2	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,2	100		3,23	74		5,1	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		115612,9	100		11,1	100		145,3	100		949,1	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,4	100		5,01	99		4,6	100		0,26	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		115798,2	100		11,0	100		145,5	100		944,0	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,3	100		6,26	100		5,0	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		115741,7	100		10,9	100		145,2	100		951,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,2	100		4,13	100		4,7	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		116096,2	100		11,0	100		145,6	100		958,8	100	In marcia
13:30		2,0	100		0,4	100		6,94	74		4,6	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		115488,4	100		11,1	100		145,2	100		954,0	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,4	100		4,5	99		4,5	100		0,25	100		39,5	100		0,6	100		0,0	100		115057,8	100		11,0	100		145,4	100		950,8	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,3	100		4,23	100		5,2	100		0,26	94		44,1	100		0,6	100		0,0	100		115727,8	100		10,7	100		145,8	100		957,4	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,4	100		4,13	100		4,6	100		0,26	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		115045,5	100		11,1	100		145,3	100		944,7	100	In marcia
15:30		1,7	100		0,5	100		5,21	74		3,9	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		115400,2	100		11,1	100		145,1	100		954,0	100	In marcia
16:00		1,9	100		0,6	100		5,05	99		4,4	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		114021,1	100		11,1	100		145,0	100		950,8	100	In marcia
16:30		1,8	100		0,5	100		4,46	100		4,1	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		114490,6	100		10,9	100		145,1	100		960,3	100	In marcia
17:00		2,4	100		0,7	100		5,88	100		4,9	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		113966,1	100		11,0	100		144,9	100		955,9	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,5	100		3,14	74		4,5	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		112861,1	100		11,0	100		145,1	100		952,2	100	In marcia
18:00		2,6	100		0,3	100		2,62	99		4,6	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		113597,4	100		10,9	100		144,7	100		961,4	100	In marcia
18:30		1,5	100		0,4	100		3,16	100		4,2	100		0,25	94		30,4	100		0,6	100		0,0	100		112970,1	100		10,9	100		144,8	100		958,4	100	In marcia
19:00		2,8	100		0,6	100		4,21	100		4,4	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		112873,9	100		10,8	100		144,8	100		961,7	100	In marcia
19:30		2,6	100		0,4	100		2,97	74		4,2	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		112050,2	100		10,6	100		144,7	100		967,4	100	In marcia
20:00		1,9	100		0,3	100		1,56	99		3,8	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		113138,5	100		10,9	100		144,7	100		962,9	100	In marcia
20:30		4,0	100		0,5	100		3,95	100		4,7	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		112167,7	100		10,5	100		145,1	100		971,3	100	In marcia
21:00		3,3	86		0,3	86		2,35	100		4,6	86		0,25	100		14,4	86		0,6	86		0,0	86		111586,1	100		11,1	86		144,5	100		956,2	100	In marcia
21:30		2,4	78		0,2	78		3,08	74		4,4	78		0,25	100		32,5	78		0,6	78		0,0	78		111538,2	100		10,8	78		144,8	100		959,3	1	

MVA Bozen

Datum: 13/03/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage	
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Notiz				
00:30		1,2	100		0,2	100		7,77	100		4,9	100		0,25	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		115007,9	100		11,0	100		146,2	100		950,2	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,1	100		6,95	100		4,9	100		0,26	100		36,5	100		0,6	100		0,0	100		114905,1	100		10,8	100		149,9	100		951,6	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,1	100		7,08	74		6,5	100		0,25	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		116173,0	100		11,0	100		146,2	100		948,7	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,1	100		5,16	99		5,4	100		0,25	100		18,6	100		0,6	100		0,0	100		116021,1	100		10,9	100		146,2	100		955,0	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,1	100		6,49	100		5,3	100		0,25	94		21,0	100		0,6	100		0,0	100		115126,3	100		11,0	100		147,2	100		953,1	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,2	100		7,05	100		6,5	100		0,25	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		115291,8	100		10,9	100		145,6	100		958,5	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,1	100		7,44	74		5,0	100		0,25	100		39,8	100		0,6	100		0,0	100		115287,8	100		10,9	100		145,7	100		952,7	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,2	100		6,7	99		4,6	100		0,25	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		115145,1	100		11,0	100		145,2	100		952,6	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,1	100		5,42	100		5,7	100		0,26	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		114532,3	100		10,7	100		145,6	100		962,6	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,2	100		6,68	100		5,6	100		0,25	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		114926,8	100		11,0	100		144,0	100		953,4	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,2	100		7,98	74		5,5	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		114036,4	100		10,8	100		145,0	100		958,7	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,3	100		9,9	99		5,4	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,0	100		114726,3	100		10,8	100		143,9	100		956,7	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		0,5	100		15,84	100		5,3	100		0,25	94		22,9	100		0,6	100		0,0	100		114206,6	100		11,0	100		144,7	100		950,2	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,2	100		6,65	100		5,3	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		113656,7	100		10,8	100		144,7	100		962,0	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,1	100		1,46	74		5,3	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		114462,0	100		10,8	100		145,2	100		953,8	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,1	100		1,46	99		5,3	100		0,25	100		39,0	100		0,6	100		0,0	100		114495,3	100		10,7	100		144,9	100		955,1	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,1	100		2,91	100		5,0	100		0,25	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		115743,1	100		11,0	100		145,3	100		953,6	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		0,2	84		3,04	100		4,8	84		0,26	100		38,1	84		0,6	84		0,0	84		116501,1	100		10,8	84		145,5	100		953,9	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		0,2	79		4,3	74		4,9	79		0,26	100		37,4	79		0,6	79		0,0	79		114658,9	100		11,3	79		145,6	100		947,0	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,1	100		3,28	99		5,2	100		0,25	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		117828,4	100		11,0	100		145,6	100		948,7	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,1	100		3,04	100		4,9	100		0,26	95		25,6	100		0,6	100		0,0	100		116450,6	100		11,1	100		145,4	100		949,9	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,1	100		2,95	100		4,8	100		0,26	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		114787,4	100		11,3	100		145,3	100		942,2	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,2	100		3,23	74		5,1	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		115612,9	100		11,1	100		145,3	100		949,1	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,4	100		5,01	99		4,6	100		0,26	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		115798,2	100		11,0	100		145,5	100		944,0	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,3	100		6,26	100		5,0	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		115741,7	100		10,9	100		145,2	100		951,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,2	100		4,13	100		4,7	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		116096,2	100		11,0	100		145,6	100		958,8	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		0,4	100		6,94	74		4,6	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		115488,4	100		11,1	100		145,2	100		954,0	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,4	100		4,5	99		4,5	100		0,25	100		39,5	100		0,6	100		0,0	100		115057,8	100		11,0	100		145,4	100		950,8	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,3	100		4,23	100		5,2	100		0,26	94		44,1	100		0,6	100		0,0	100		115727,8	100		10,7	100		145,8	100		957,4	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,4	100		4,13	100		4,6	100		0,26	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		115045,5	100		11,1	100		145,3	100		944,7	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		0,5	100		5,21	74		3,9	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		115400,2	100		11,1	100		145,1	100		954,0	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		0,6	100		5,05	99		4,4	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		114021,1	100		11,1	100		145,0	100		950,8	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		0,5	100		4,46	100		4,1	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		114490,6	100		10,9	100		145,1	100		960,3	100		in Betrieb
17:00		2,4	100		0,7	100		5,88	100		4,9	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		113966,1	100		11,0	100		144,9	100		955,9	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,5	100		3,14	74		4,5	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		112861,1	100		11,0	100		145,1	100		952,2	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		0,3	100		2,62	99		4,6	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		113597,4	100		10,9	100		144,7	100		961,4	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		0,4	100		3,16	100		4,2	100		0,25	94		30,4	100		0,6	100		0,0	100		112970,1	100		10,9	100		144,8	100		958,4	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		0,6	100		4,21	100		4,4	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		112873,9	100		10,8	100		144,8	100		961,7	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		0,4	100		2,97	74		4,2	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,0	100		112050,2	100		10,6	100		144,7	100		967,4	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		0,3	100		1,56	99		3,8	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		113138,5	100		10,9	100		144,7	100		962,9	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		0,5	100		3,95	100		4,7	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		112167,7	100		10,5	100		145,1	100		971,3	100		in Betrieb
21:00		3,3	86		0,3	86		2,35	100		4,6	86		0,25	100		14,4	86		0,6	86		0,0	86		111586,1	100		11,1	86		144,5	100		956,2	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		0,2	78		3,08	74		4,4	78		0,																								