

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,2	100		1,54	100		4,5	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		113260,3	100		10,9	100		144,9	100		963,9	100	In marcia
01:00		1,4	100		0,4	100		2,54	100		4,4	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		112806,1	100		10,9	100		145,0	100		961,7	100	In marcia
01:30		1,7	100		0,6	100		2,88	74		4,5	100		0,25	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		113517,6	100		10,9	100		145,1	100		966,9	100	In marcia
02:00		1,6	100		0,8	100		2,41	99		4,9	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		114667,1	100		10,9	100		145,4	100		962,1	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,6	100		2,93	100		5,4	100		0,26	94		34,5	100		0,6	100		0,0	100		115920,4	100		10,9	100		145,9	100		958,8	100	In marcia
03:00		3,6	100		1,0	100		4,06	100		4,6	100		0,26	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		115570,3	100		11,1	100		145,8	100		955,5	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,5	100		2,2	74		4,9	100		0,26	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		114123,9	100		11,2	100		146,6	100		953,6	100	In marcia
04:00		1,6	100		0,2	100		1,46	99		4,9	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		114454,8	100		11,1	100		145,8	100		952,6	100	In marcia
04:30		1,6	100		0,7	100		3,73	100		5,2	100		0,26	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		114773,3	100		10,8	100		146,5	100		960,3	100	In marcia
05:00		1,7	100		0,7	100		3,25	100		4,5	100		0,26	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		115324,2	100		10,8	100		145,9	100		964,2	100	In marcia
05:30		2,7	100		0,7	100		3,64	74		5,3	100		0,26	100		20,6	100		0,6	100		0,0	100		116291,3	100		10,9	100		146,0	100		961,7	100	In marcia
06:00		1,4	100		0,2	100		1,44	99		5,4	100		0,26	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		116310,9	100		10,8	100		143,6	100		959,6	100	In marcia
06:30		2,1	100		0,7	100		3,54	100		4,7	100		0,26	94		34,6	100		0,6	100		0,0	100		115678,5	100		11,1	100		145,7	100		948,4	100	In marcia
07:00		3,0	100		0,9	100		3,56	100		4,9	100		0,26	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		115185,1	100		11,2	100		145,2	100		949,2	100	In marcia
07:30		5,1	100		1,5	100		4,35	74		5,1	100		0,26	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		116179,0	100		11,1	100		145,5	100		950,4	100	In marcia
08:00		2,3	100		1,2	100		2,39	99		4,9	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		115280,3	100		11,1	100		145,5	100		946,0	100	In marcia
08:30		2,4	100		0,7	100		1,54	100		5,1	100		0,26	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		117420,6	100		11,0	100		145,8	100		951,4	100	In marcia
09:00		4,7	85		0,6	85		1,98	100		5,6	85		0,26	100		33,1	85		0,6	85		0,0	85		117481,6	100		11,0	85		145,7	100		948,7	100	In marcia
09:30		4,5	78		1,0	78		2,42	74		5,3	78		0,26	100		29,9	78		0,6	78		0,0	78		115567,0	100		11,2	78		146,1	100		958,0	100	In marcia
10:00		3,2	100		1,0	100		1,74	99		5,2	100		0,26	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		116125,5	100		11,2	100		145,7	100		949,1	100	In marcia
10:30		4,6	100		1,2	100		2,54	100		5,2	100		0,26	95		27,5	100		0,6	100		0,0	100		115373,9	100		11,2	100		145,6	100		951,1	100	In marcia
11:00		2,5	100		0,9	100		1,62	100		4,6	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		114312,7	100		11,3	100		145,5	100		950,9	100	In marcia
11:30		4,5	100		1,0	100		2,14	74		4,5	100		0,26	100		37,0	100		0,6	100		0,0	100		115220,8	100		11,0	100		145,4	100		954,2	100	In marcia
12:00		5,3	100		0,9	100		1,23	99		4,4	100		0,26	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		114567,2	100		10,6	100		145,4	100		962,8	100	In marcia
12:30		3,2	100		0,5	100		0,79	100		4,7	100		0,25	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		113287,5	100		11,1	100		145,2	100		951,7	100	In marcia
13:00		2,9	100		0,5	100		1,1	100		4,2	100		0,25	100		19,3	100		0,6	100		0,0	100		115125,9	100		10,9	100		145,0	100		960,4	100	In marcia
13:30		4,3	100		0,6	100		1,13	74		3,9	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		113898,4	100		11,1	100		145,2	100		955,6	100	In marcia
14:00		5,2	100		0,6	100		1,53	99		4,5	100		0,25	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		112341,2	100		11,2	100		144,8	100		953,3	100	In marcia
14:30		4,1	100		0,4	100		1,59	100		4,2	100		0,25	94		25,6	100		0,6	100		0,0	100		113667,0	100		10,9	100		145,0	100		963,8	100	In marcia
15:00		3,7	100		0,4	100		1,87	100		5,1	100		0,26	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		108864,3	100		11,4	100		144,6	100		951,6	100	In marcia
15:30		4,5	100		0,5	100		1,76	74		4,8	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		112437,8	100		10,8	100		144,9	100		963,8	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,4	100		1,1	99		4,3	100		0,26	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		110503,3	100		11,2	100		144,8	100		956,9	100	In marcia
16:30		2,4	100		1,1	100		3,62	100		4,7	100		0,25	100		42,0	100		0,6	100		0,0	100		112775,6	100		10,9	100		145,2	100		963,4	100	In marcia
17:00		3,8	100		2,5	100		4,73	100		5,3	100		0,25	100		46,0	100		0,6	100		0,0	100		114949,2	100		11,0	100		145,2	100		956,7	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,7	100		1,63	74		6,6	100		0,26	100		36,5	100		0,7	100		0,0	100		113923,3	100		11,2	100		145,2	100		956,3	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,4	100		0,74	99		5,4	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		115302,4	100		11,0	100		145,5	100		962,6	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,7	100		2,13	100		5,9	100		0,25	94		18,0	100		0,6	100		0,0	100		113690,6	100		11,2	100		145,3	100		954,6	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,6	100		1,76	100		4,7	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		115533,5	100		11,0	100		145,7	100		955,1	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,2	100		2,89	74		4,3	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		115550,2	100		11,0	100		145,3	100		959,3	100	In marcia
20:00		2,5	100		1,8	100		1,93	99		4,7	100		0,26	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		113120,9	100		11,4	100		145,3	100		954,5	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,5	100		0,58	100		5,2	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		114749,2	100		11,2	100		145,5	100		959,7	100	In marcia
21:00		1,3	84		0,5	84		0,76	100		4,8	84		0,25	100		27,4	84		0,7	84		0,0	84		115254,8	100		11,2	84		145,3	100		963,7	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,4	79		0,77	74		5,4	79		0,26	100		26,4	79		0,6	79		0,0	79		113510,7	100		11,2	79		145,4	100		959,1	100	In marcia</

MVA Bozen

Datum: 14/03/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %						
00:30		1,2	100		0,2	100		1,54	100		4,5	100		0,25	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		113260,3	100		10,9	100		144,9	100		963,9	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		0,4	100		2,54	100		4,4	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,0	100		112806,1	100		10,9	100		145,0	100		961,7	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		0,6	100		2,88	74		4,5	100		0,25	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		113517,6	100		10,9	100		145,1	100		966,9	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		0,8	100		2,41	99		4,9	100		0,25	100		34,7	100		0,6	100		0,0	100		114667,1	100		10,9	100		145,4	100		962,1	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,6	100		2,93	100		5,4	100		0,26	94		34,5	100		0,6	100		0,0	100		115920,4	100		10,9	100		145,9	100		958,8	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		1,0	100		4,06	100		4,6	100		0,26	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		115570,3	100		11,1	100		145,8	100		955,5	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,5	100		2,2	74		4,9	100		0,26	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		114123,9	100		11,2	100		146,6	100		953,6	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		0,2	100		1,46	99		4,9	100		0,26	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		114454,8	100		11,1	100		145,8	100		952,6	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,7	100		3,73	100		5,2	100		0,26	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		114773,3	100		10,8	100		146,5	100		960,3	100		in Betrieb
05:00		1,7	100		0,7	100		3,25	100		4,5	100		0,26	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		115324,2	100		10,8	100		145,9	100		964,2	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		0,7	100		3,64	74		5,3	100		0,26	100		20,6	100		0,6	100		0,0	100		116291,3	100		10,9	100		146,0	100		961,7	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		0,2	100		1,44	99		5,4	100		0,26	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		116310,9	100		10,8	100		143,6	100		959,6	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,7	100		3,54	100		4,7	100		0,26	94		34,6	100		0,6	100		0,0	100		115678,5	100		11,1	100		145,7	100		948,4	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		0,9	100		3,56	100		4,9	100		0,26	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		115185,1	100		11,2	100		145,2	100		949,2	100		in Betrieb
07:30		5,1	100		1,5	100		4,35	74		5,1	100		0,26	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		116179,0	100		11,1	100		145,5	100		950,4	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,2	100		2,39	99		4,9	100		0,26	100		30,8	100		0,6	100		0,0	100		115280,3	100		11,1	100		145,5	100		946,0	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,7	100		1,54	100		5,1	100		0,26	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		117420,6	100		11,0	100		145,8	100		951,4	100		in Betrieb
09:00		4,7	85		0,6	85		1,98	100		5,6	85		0,26	100		33,1	85		0,6	85		0,0	85		117481,6	100		11,0	85		145,7	100		948,7	100		in Betrieb
09:30		4,5	78		1,0	78		2,42	74		5,3	78		0,26	100		29,9	78		0,6	78		0,0	78		115567,0	100		11,2	78		146,1	100		958,0	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		1,0	100		1,74	99		5,2	100		0,26	100		33,2	100		0,6	100		0,0	100		116125,5	100		11,2	100		145,7	100		949,1	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		1,2	100		2,54	100		5,2	100		0,26	95		27,5	100		0,6	100		0,0	100		115373,9	100		11,2	100		145,6	100		951,1	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,9	100		1,62	100		4,6	100		0,26	100		34,2	100		0,6	100		0,0	100		114312,7	100		11,3	100		145,5	100		950,9	100		in Betrieb
11:30		4,5	100		1,0	100		2,14	74		4,5	100		0,26	100		37,0	100		0,6	100		0,0	100		115220,8	100		11,0	100		145,4	100		954,2	100		in Betrieb
12:00		5,3	100		0,9	100		1,23	99		4,4	100		0,26	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		114567,2	100		10,6	100		145,4	100		962,8	100		in Betrieb
12:30		3,2	100		0,5	100		0,79	100		4,7	100		0,25	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		113287,5	100		11,1	100		145,2	100		951,7	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		0,5	100		1,1	100		4,2	100		0,25	100		19,3	100		0,6	100		0,0	100		115125,9	100		10,9	100		145,0	100		960,4	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		0,6	100		1,13	74		3,9	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		113898,4	100		11,1	100		145,2	100		955,6	100		in Betrieb
14:00		5,2	100		0,6	100		1,53	99		4,5	100		0,25	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		112341,2	100		11,2	100		144,8	100		953,3	100		in Betrieb
14:30		4,1	100		0,4	100		1,59	100		4,2	100		0,25	94		25,6	100		0,6	100		0,0	100		113667,0	100		10,9	100		145,0	100		963,8	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		0,4	100		1,87	100		5,1	100		0,26	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		108864,3	100		11,4	100		144,6	100		951,6	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		0,5	100		1,76	74		4,8	100		0,25	100		35,2	100		0,6	100		0,0	100		112437,8	100		10,8	100		144,9	100		963,8	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,4	100		1,1	99		4,3	100		0,26	100		33,0	100		0,6	100		0,0	100		110503,3	100		11,2	100		144,8	100		956,9	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,1	100		3,62	100		4,7	100		0,25	100		42,0	100		0,6	100		0,0	100		112775,6	100		10,9	100		145,2	100		963,4	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		2,5	100		4,73	100		5,3	100		0,25	100		46,0	100		0,6	100		0,0	100		114949,2	100		11,0	100		145,2	100		956,7	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,7	100		1,63	74		6,6	100		0,26	100		36,5	100		0,7	100		0,0	100		113923,3	100		11,2	100		145,2	100		956,3	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,4	100		0,74	99		5,4	100		0,25	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		115302,4	100		11,0	100		145,5	100		962,6	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,7	100		2,13	100		5,9	100		0,25	94		18,0	100		0,6	100		0,0	100		113690,6	100		11,2	100		145,3	100		954,6	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,6	100		1,76	100		4,7	100		0,25	100		21,7	100		0,6	100		0,0	100		115533,5	100		11,0	100		145,7	100		955,1	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,2	100		2,89	74		4,3	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		115550,2	100		11,0	100		145,3	100		959,3	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		1,8	100		1,93	99		4,7	100		0,26	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		113120,9	100		11,4	100		145,3	100		954,5	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,5	100		0,58	100		5,2	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		114749,2	100		11,2	100		145,5	100		959,7	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		0,5	84		0,76	100		4,8	84		0,25	100		27,4	84		0,7	84		0,0	84		115254,8	100		11,2	84		145,3	100		963,7	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,4	79		0,77	74		5,4	79																										