

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/03/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,3	100		1,1	100		0,04	100		5,2	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		116112,6	100		10,8	100		144,9	100		944,8	100	In marcia
01:00		3,1	100		0,5	100		0,02	100		5,4	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		115290,5	100		10,7	100		145,0	100		946,7	100	In marcia
01:30		2,8	100		0,6	100		0,08	73		6,0	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		114858,8	100		10,8	100		144,7	100		944,5	100	In marcia
02:00		5,2	100		0,6	100		0,22	100		6,3	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		114501,9	100		10,7	100		144,9	100		946,4	100	In marcia
02:30		3,2	100		0,5	100		0,43	100		5,8	100		0,25	94		35,9	100		0,6	100		0,0	100		114861,7	100		10,5	100		145,2	100		950,8	100	In marcia
03:00		3,3	100		0,7	100		0,67	100		7,2	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		114602,3	100		10,8	100		144,4	100		944,1	100	In marcia
03:30		3,2	100		0,5	100		0,42	73		5,1	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		114743,6	100		10,7	100		144,7	100		948,5	100	In marcia
04:00		5,6	100		1,3	100		0,7	100		5,8	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		114367,1	100		10,7	100		144,9	100		947,8	100	In marcia
04:30		4,7	100		0,9	100		0,74	100		5,2	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		114468,9	100		10,7	100		144,6	100		949,0	100	In marcia
05:00		2,7	100		0,5	100		0,57	100		5,0	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,1	100		114484,1	100		10,8	100		145,2	100		948,9	100	In marcia
05:30		3,8	100		0,9	100		0,94	73		4,7	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		114813,1	100		10,6	100		144,8	100		955,5	100	In marcia
06:00		6,4	100		1,2	100		0,45	100		5,3	100		0,25	100		12,1	100		0,6	100		0,0	100		115150,3	100		10,7	100		144,6	100		953,1	100	In marcia
06:30		2,1	100		0,4	100		0,26	100		5,0	100		0,25	95		4,6	100		0,6	100		0,1	100		115312,0	100		10,9	100		144,8	100		950,5	100	In marcia
07:00		3,8	100		0,8	100		0,98	100		4,8	100		0,25	100		10,1	100		0,6	100		0,1	100		115092,7	100		10,7	100		145,2	100		948,1	100	In marcia
07:30		3,6	100		0,8	100		0,48	73		5,1	100		0,25	100		15,4	100		0,6	100		0,1	100		115671,4	100		10,7	100		145,0	100		949,0	100	In marcia
08:00		4,3	100		1,3	100		0,88	100		5,2	100		0,25	100		19,2	100		0,6	100		0,0	100		116817,2	100		10,9	100		145,1	100		950,7	100	In marcia
08:30		4,8	100		1,6	100		0,46	100		5,1	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		117109,0	100		11,0	100		145,3	100		948,2	100	In marcia
09:00		3,4	85		1,0	85		0,27	100		5,1	85		0,25	100		29,9	85		0,6	85		0,0	85		114939,1	100		11,1	85		144,6	100		949,2	100	In marcia
09:30		4,1	79		1,3	79		0,3	73		5,6	79		0,25	100		41,6	79		0,6	79		0,2	79		114402,2	100		11,0	79		144,6	100		954,3	100	In marcia
10:00		4,2	100		1,7	100		0,4	100		5,2	100		0,25	100		41,3	100		0,6	100		0,1	100		115289,1	100		11,0	100		144,6	100		959,3	100	In marcia
10:30		4,3	100		1,3	100		0,72	100		4,3	100		0,25	94		42,6	100		0,6	100		0,2	100		114425,1	100		11,1	100		145,1	100		956,2	100	In marcia
11:00		4,1	100		1,2	100		0,43	100		5,3	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,1	100		115816,0	100		11,0	100		144,9	100		959,7	100	In marcia
11:30		1,9	100		0,9	100		0,82	73		4,8	100		0,25	73		34,9	100		0,6	100		0,2	100		114996,6	100		11,1	100		145,1	100		954,0	100	In marcia
12:00		3,4	100		1,1	100		2,53	100		4,0	100		0,89	100		38,3	100		0,6	100		0,2	100		115685,4	100		11,0	100		145,1	100		952,3	100	In marcia
12:30		5,9	100		1,5	100		3,73	100		4,8	100		0,9	100		28,3	100		0,6	100		0,1	100		115503,3	100		11,1	100		145,3	100		951,9	100	In marcia
13:00		4,5	100		1,1	100		2,9	100		4,9	100		0,9	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		115188,8	100		11,1	100		145,3	100		946,7	100	In marcia
13:30		3,8	100		0,7	100		2,96	73		4,6	100		0,89	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		114058,6	100		11,1	100		145,0	100		945,6	100	In marcia
14:00		2,4	100		0,8	100		2,74	100		4,4	100		0,88	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		115470,4	100		11,0	100		145,1	100		952,8	100	In marcia
14:30		4,8	100		1,2	100		4,34	100		4,3	100		0,88	79		28,3	100		0,6	100		0,2	100		115900,1	100		11,0	100		145,3	100		951,7	100	In marcia
15:00		5,4	100		0,9	100		3,04	100		4,4	100		0,88	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		115396,6	100		11,0	100		145,3	100		951,6	100	In marcia
15:30		2,5	100		0,7	100		2,43	73		4,3	100		0,87	100		28,9	100		0,6	100		0,2	100		116536,7	100		11,0	100		145,6	100		954,9	100	In marcia
16:00		6,0	100		1,1	100		4,15	100		4,8	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,2	100		113013,0	100		11,4	100		145,2	100		945,2	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,5	100		2,14	100		5,4	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,2	100		116358,1	100		11,0	100		145,6	100		951,5	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,3	100		2,97	100		4,5	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		115346,7	100		11,1	100		145,1	100		952,9	100	In marcia
17:30		1,5	100		0,3	100		3,7	73		3,9	100		0,26	100		38,2	100		0,6	100		0,1	100		114177,6	100		11,2	100		145,4	100		947,3	100	In marcia
18:00		1,9	100		0,6	100		5,13	100		3,5	100		0,26	100		37,7	100		0,6	100		0,2	100		113686,2	100		11,1	100		145,2	100		946,9	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,3	100		9,25	100		4,8	100		0,26	100		38,7	100		0,6	100		0,2	100		113956,2	100		11,1	100		145,2	100		945,1	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,4	100		2,63	100		5,0	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,1	100		114376,3	100		11,0	100		145,0	100		948,1	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,3	100		3,73	73		5,2	100		0,25	94		23,4	100		0,6	100		0,1	100		115542,2	100		11,0	100		145,1	100		954,3	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,3	100		3,13	100		4,5	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,3	100		115305,4	100		10,9	100		145,2	100		957,8	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,5	100		4,96	100		4,5	100		0,26	100		30,6	100		0,6	100		0,3	100		115616,7	100		11,0	100		145,4	100		959,0	100	In marcia
21:00		2,0	86		1,4	86		8,58	100		4,8	86		0,26	100		25,6	86		0,6	86		0,2	86		116473,5	100		11,0	86		145,3	100		960,1	100	In marcia
21:30		4,6	78		1,6	78		5,4	73		4,9	78		0,27	100		23,9	78		0,6	78		0,0	78		113964,6	100		11,2	78		145,0	100		948,7	100</	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,3	100		1,1	100		0,04	100		5,2	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		116112,6	100		10,8	100		144,9	100		944,8	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		0,5	100		0,02	100		5,4	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		115290,5	100		10,7	100		145,0	100		946,7	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		0,6	100		0,08	73		6,0	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		114858,8	100		10,8	100		144,7	100		944,5	100		in Betrieb
02:00		5,2	100		0,6	100		0,22	100		6,3	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		114501,9	100		10,7	100		144,9	100		946,4	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		0,5	100		0,43	100		5,8	100		0,25	94		35,9	100		0,6	100		0,0	100		114861,7	100		10,5	100		142,2	100		950,8	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		0,7	100		0,67	100		7,2	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		114602,3	100		10,8	100		144,4	100		944,1	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		0,5	100		0,42	73		5,1	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		114743,6	100		10,7	100		144,7	100		948,5	100		in Betrieb
04:00		5,6	100		1,3	100		0,7	100		5,8	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		114367,1	100		10,7	100		144,9	100		947,8	100		in Betrieb
04:30		4,7	100		0,9	100		0,74	100		5,2	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		114468,9	100		10,7	100		144,6	100		949,0	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,5	100		0,57	100		5,0	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,1	100		114484,1	100		10,8	100		145,2	100		948,9	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		0,9	100		0,94	73		4,7	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		114813,1	100		10,6	100		144,8	100		955,5	100		in Betrieb
06:00		6,4	100		1,2	100		0,45	100		5,3	100		0,25	100		12,1	100		0,6	100		0,0	100		115150,3	100		10,7	100		144,6	100		953,1	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,4	100		0,26	100		5,0	100		0,25	95		4,6	100		0,6	100		0,1	100		115312,0	100		10,6	10,9	100	144,8	100		950,5	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		0,8	100		0,98	100		4,8	100		0,25	100		10,1	100		0,6	100		0,1	100		115092,7	100		10,7	100		145,2	100		948,1	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		0,8	100		0,48	73		5,1	100		0,25	100		15,4	100		0,6	100		0,1	100		115671,4	100		10,7	100		145,0	100		949,0	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		1,3	100		0,88	100		5,2	100		0,25	100		19,2	100		0,6	100		0,0	100		116817,2	100		10,9	100		145,1	100		950,7	100		in Betrieb
08:30		4,8	100		1,6	100		0,46	100		5,1	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		117109,0	100		11,0	100		145,3	100		948,2	100		in Betrieb
09:00		3,4	85		1,0	85		0,27	100		5,1	85		0,25	100		29,9	85		0,6	85		0,0	85		114939,1	100		11,1	85		144,6	100		949,2	100		in Betrieb
09:30		4,1	79		1,3	79		0,3	73		5,6	79		0,25	100		41,6	79		0,6	79		0,2	79		114402,2	100		11,0	79		144,6	100		954,3	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		1,7	100		0,4	100		5,2	100		0,25	100		41,3	100		0,6	100		0,1	100		115289,1	100		11,0	100		144,6	100		959,3	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		1,3	100		0,72	100		4,3	100		0,25	94		42,6	100		0,6	100		0,2	100		114425,1	100		11,1	100		145,1	100		956,2	100		in Betrieb
11:00		4,1	100		1,2	100		0,43	100		5,3	100		0,25	100		31,6	100		0,6	100		0,1	100		115816,0	100		11,0	100		144,9	100		959,7	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		0,9	100		0,82	73		4,8	100		0,25	73		34,9	100		0,6	100		0,2	100		114996,6	100		11,1	100		145,1	100		954,0	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		1,1	100		2,53	100		4,0	100		0,89	100		38,3	100		0,6	100		0,2	100		115685,4	100		11,0	100		145,1	100		952,3	100		in Betrieb
12:30		5,9	100		1,5	100		3,73	100		4,8	100		0,9	100		28,3	100		0,6	100		0,1	100		115503,3	100		11,1	100		145,3	100		951,9	100		in Betrieb
13:00		4,5	100		1,1	100		2,9	100		4,9	100		0,9	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		115188,8	100		11,1	100		145,3	100		946,7	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		0,7	100		2,96	73		4,6	100		0,89	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		114058,6	100		11,1	100		145,0	100		946,6	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		0,8	100		2,74	100		4,4	100		0,88	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		115470,4	100		11,0	100		145,1	100		952,8	100		in Betrieb
14:30		4,8	100		1,2	100		4,34	100		4,3	100		0,88	79		28,3	100		0,6	100		0,2	100		115900,1	100		11,0	100		145,3	100		951,7	100		in Betrieb
15:00		5,4	100		0,9	100		3,04	100		4,4	100		0,88	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		115396,6	100		11,0	100		145,3	100		951,6	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		0,7	100		2,43	73		4,3	100		0,87	100		28,9	100		0,6	100		0,2	100		116536,7	100		11,0	100		145,6	100		954,9	100		in Betrieb
16:00		6,0	100		1,1	100		4,15	100		4,8	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,2	100		113013,0	100		11,4	100		145,2	100		945,2	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,5	100		2,14	100		5,4	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,2	100		116358,1	100		11,0	100		145,6	100		951,5	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,3	100		2,97	100		4,5	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		115346,7	100		11,1	100		145,1	100		952,9	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		0,3	100		3,7	73		3,9	100		0,26	100		38,2	100		0,6	100		0,1	100		114177,6	100		11,2	100		145,4	100		947,3	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		0,6	100		5,13	100		3,5	100		0,26	100		37,7	100		0,6	100		0,2	100		113686,2	100		11,1	100		145,2	100		946,9	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,3	100		9,25	100		4,8	100		0,26	100		38,7	100		0,6	100		0,2	100		113956,2	100		11,1	100		145,2	100		945,1	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,4	100		2,63	100		5,0	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,1	100		114376,3	100		11,0	100		145,0	100		948,1	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,3	100		3,73	73		5,2	100		0,25	94		23,4	100		0,6	100		0,1	100		115542,2	100		11,0	100		145,1	100		954,3	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,3	100		3,13	100		4,5	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,3	100		115305,4	100		10,9	100		145,2	100		957,8	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,5	100		4,96	100		4,5	100		0,26	100		30,6	100		0,6	100		0,3	100		115616,7	100		11,0	100		145,4	100		959,0	100		in Betrieb
21:00		2,0	86		1,4	86		8,58	100		4,8	86		0,26	100		25,6	86		0,6	86		0,2	86		116473,5	100		11,0	86		145,3	100		960,1	100		in Betrieb
21:30		4,6	78		1,6	78		5,4	73		4,9	78		0,27	100		23,9																					