

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/03/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,6	100		0,4	100		1,62	100		5,0	100		0,87	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		113175,1	100		11,0	100		144,9	100		944,1	100	In marcia
01:00		1,8	100		0,4	100		1,69	100		4,6	100		0,88	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		113672,1	100		10,8	100		145,2	100		937,1	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,2	100		0,98	74		4,2	100		0,88	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		115285,5	100		11,0	100		145,3	100		942,7	100	In marcia
02:00		1,7	100		0,7	100		3,6	99		4,5	100		0,9	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		115247,5	100		11,1	100		145,5	100		941,2	100	In marcia
02:30		3,9	100		1,3	100		3,28	100		5,2	100		0,89	88		24,8	100		0,6	100		0,0	100		116474,7	100		11,0	100		145,3	100		943,1	100	In marcia
03:00		4,2	100		1,4	100		1,61	100		6,0	100		0,94	91		18,1	100		0,6	100		0,0	100		110143,5	100		11,7	100		145,8	100		928,7	100	In marcia
03:30		2,7	100		1,5	100		1,42	74		5,8	100		0,9	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		116643,4	100		11,0	100		146,5	100		941,9	100	In marcia
04:00		5,8	100		1,6	100		0,96	99		5,6	100		0,92	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		113083,7	100		11,3	100		146,2	100		935,6	100	In marcia
04:30		5,1	100		1,0	100		0,78	100		5,0	100		0,9	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		115924,4	100		11,0	100		145,0	100		942,4	100	In marcia
05:00		2,8	100		0,5	100		0,63	100		6,2	100		0,9	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		115969,9	100		11,1	100		143,4	100		939,9	100	In marcia
05:30		2,0	100		0,5	100		0,84	74		5,1	100		0,91	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		114457,5	100		11,2	100		145,0	100		934,6	100	In marcia
06:00		4,2	100		1,2	100		0,83	99		5,1	100		0,9	100		35,4	100		0,6	100		0,0	100		114720,0	100		11,1	100		144,6	100		941,0	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,7	100		0,55	100		5,0	100		0,91	92		29,1	100		0,6	100		0,0	100		114687,0	100		11,1	100		145,2	100		939,7	100	In marcia
07:00		2,7	100		0,6	100		0,76	100		4,8	100		0,9	87		31,9	100		0,6	100		0,0	100		116154,8	100		11,0	100		145,4	100		942,5	100	In marcia
07:30		3,6	100		1,2	100		1,53	74		5,1	100		0,91	100		41,4	100		0,6	100		0,0	100		115701,8	100		11,1	100		145,2	100		936,8	100	In marcia
08:00		3,8	100		1,1	100		0,6	99		5,1	100		0,92	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		115897,1	100		11,2	100		145,6	100		937,6	100	In marcia
08:30		5,8	100		1,0	100		0,25	100		5,2	100		0,91	100		19,7	100		0,6	100		0,0	100		116478,7	100		11,3	100		145,8	100		941,1	100	In marcia
09:00		3,9	85		0,7	85		0,1	100		5,3	85		0,92	100		28,2	85		0,6	85		0,0	85		114670,3	100		11,4	85		145,5	100		936,6	100	In marcia
09:30		2,9	79		0,8	79		0,18	74		4,8	79		0,94	100		39,8	79		0,6	79		0,0	79		113712,2	100		11,5	79		145,4	100		934,6	100	In marcia
10:00		4,5	100		1,2	100		0,54	99		4,8	100		0,91	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		115596,9	100		11,2	100		145,2	100		937,6	100	In marcia
10:30		2,0	100		0,6	100		0,01	100		4,0	100		0,9	96		17,7	100		0,6	100		0,0	100		115553,9	100		11,2	100		145,1	100		937,0	100	In marcia
11:00		1,7	100		0,8	100		0,15	100		3,5	100		0,9	83		14,3	100		0,6	100		0,0	100		113011,3	100		11,3	100		144,8	100		938,3	100	In marcia
11:30		1,4	100		0,5	100		0,0	74		3,9	100		0,89	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		113498,7	100		11,1	100		144,9	100		939,2	100	In marcia
12:00		4,0	100		1,9	100		0,81	99		4,9	100		0,89	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		114621,8	100		10,9	100		145,0	100		951,5	100	In marcia
12:30		4,1	100		1,4	100		0,69	100		4,4	100		0,89	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		114731,4	100		10,9	100		145,0	100		948,9	100	In marcia
13:00		2,9	100		1,1	100		1,12	100		3,9	100		0,91	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		114259,2	100		11,1	100		145,4	100		944,5	100	In marcia
13:30		3,4	100		2,7	100		1,95	74		4,2	100		0,9	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		114854,7	100		11,1	100		145,2	100		945,7	100	In marcia
14:00		2,0	100		1,1	100		0,06	99		4,2	100		0,91	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		114380,1	100		11,2	100		145,1	100		947,7	100	In marcia
14:30		1,4	100		0,8	100		0,34	100		4,3	100		0,92	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		114353,6	100		11,2	100		145,7	100		945,2	100	In marcia
15:00		1,9	100		0,8	100		0,36	100		5,3	100		0,9	79		27,7	100		0,6	100		0,0	100		117064,9	100		11,0	100		145,3	100		944,9	100	In marcia
15:30		3,9	100		2,0	100		0,51	74		4,4	100		0,92	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		115271,8	100		11,3	100		145,6	100		936,3	100	In marcia
16:00		3,5	100		1,7	100		0,0	99		5,2	100		0,94	100		20,6	100		0,6	100		0,0	100		110448,6	100		11,7	100		145,2	100		927,8	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,91	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		112335,8	100		11,4	100		144,9	100		940,9	100	In marcia
17:00		1,4	100		0,2	100		0,0	100		3,7	100		0,89	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		113458,7	100		11,1	100		144,8	100		950,6	100	In marcia
17:30		2,4	100		1,0	100		0,08	74		3,7	100		0,89	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		112133,7	100		11,2	100		144,7	100		949,8	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,4	100		0,0	99		3,5	100		0,9	100		42,2	100		0,6	100		0,0	100		113126,8	100		11,1	100		145,1	100		952,1	100	In marcia
18:30		4,6	100		2,5	100		0,34	100		3,4	100		0,89	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		112841,4	100		11,1	100		144,7	100		956,1	100	In marcia
19:00		5,4	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,88	79		29,4	100		0,6	100		0,0	100		113085,6	100		11,0	100		144,6	100		951,4	100	In marcia
19:30		1,8	100		0,2	100		0,0	74		4,3	100		0,88	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		113151,5	100		11,0	100		144,5	100		957,5	100	In marcia
20:00		3,7	100		0,6	100		0,0	99		3,6	100		0,88	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		112262,6	100		10,9	100		144,5	100		960,6	100	In marcia
20:30		4,2	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,88	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		111678,8	100		11,1	100		144,5	100		959,5	100	In marcia
21:00		3,9	86		0,6	86		0,0	100		4,0	86		0,88	100		28,9	86		0,6	86		0,0	86		113182,3	100		11,0	86		144,7	100		958,1	100	In marcia
21:30		5,6	78		1,0	78		0,0	74		4,2	78		0,88	100		36,7	78		0,6	78		0,0	78		112684,7	100		10,8	78		144,5	100		959,5	100	In marcia
22:00																																					

MVA Bozen

Datum: 23/03/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		0,4	100		1,62	100		5,0	100		0,87	100		25,8	100		0,6	100		0,0	100		113175,1	100		11,0	100		144,9	100		944,1	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		0,4	100		1,69	100		4,6	100		0,88	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		113672,1	100		10,8	100		145,2	100		937,1	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,2	100		0,98	74		4,2	100		0,88	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		115285,5	100		11,0	100		145,3	100		942,7	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		0,7	100		3,6	99		4,5	100		0,9	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		115247,5	100		11,1	100		145,5	100		941,2	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,3	100		3,28	100		5,2	100		0,89	88		24,8	100		0,6	100		0,0	100		116474,7	100		11,0	100		145,3	100		943,1	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		1,4	100		1,61	100		6,0	100		0,94	91		18,1	100		0,6	100		0,0	100		110143,5	100		11,7	100		145,8	100		928,7	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		1,5	100		1,42	74		5,8	100		0,9	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		116643,4	100		11,0	100		146,5	100		941,9	100		in Betrieb
04:00		5,8	100		1,6	100		0,96	99		5,6	100		0,92	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		113083,7	100		11,3	100		146,2	100		935,6	100		in Betrieb
04:30		5,1	100		1,0	100		0,78	100		5,0	100		0,9	100		31,0	100		0,6	100		0,0	100		115924,4	100		11,0	100		145,0	100		942,4	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,5	100		0,63	100		6,2	100		0,9	100		26,5	100		0,6	100		0,0	100		115969,9	100		11,1	100		143,4	100		939,9	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		0,5	100		0,84	74		5,1	100		0,91	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		114457,5	100		11,2	100		145,0	100		934,6	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		1,2	100		0,83	99		5,1	100		0,9	100		35,4	100		0,6	100		0,0	100		114720,0	100		11,1	100		144,6	100		941,0	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,7	100		0,55	100		5,0	100		0,91	92		29,1	100		0,6	100		0,0	100		114687,0	100		11,1	100		145,2	100		939,7	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		0,6	100		0,76	100		4,8	100		0,9	87		31,9	100		0,6	100		0,0	100		116154,8	100		11,0	100		145,4	100		942,5	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		1,2	100		1,53	74		5,1	100		0,91	100		41,4	100		0,6	100		0,0	100		115701,8	100		11,1	100		145,2	100		936,8	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		1,1	100		0,6	99		5,1	100		0,92	100		26,1	100		0,6	100		0,0	100		115897,1	100		11,2	100		145,6	100		937,6	100		in Betrieb
08:30		5,8	100		1,0	100		0,25	100		5,2	100		0,91	100		19,7	100		0,6	100		0,0	100		116478,7	100		11,3	100		145,8	100		941,1	100		in Betrieb
09:00		3,9	85		0,7	85		0,1	100		5,3	85		0,92	100		28,2	85		0,6	85		0,0	85		114670,3	100		11,4	85		145,5	100		936,6	100		in Betrieb
09:30		2,9	79		0,8	79		0,18	74		4,8	79		0,94	100		39,8	79		0,6	79		0,0	79		113712,2	100		11,5	79		145,4	100		934,6	100		in Betrieb
10:00		4,5	100		1,2	100		0,54	99		4,8	100		0,91	100		30,7	100		0,6	100		0,0	100		115596,9	100		11,2	100		145,2	100		937,6	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		0,6	100		0,01	100		4,0	100		0,9	96		17,7	100		0,6	100		0,0	100		115553,9	100		11,2	100		145,1	100		937,0	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		0,8	100		0,15	100		3,5	100		0,9	83		14,3	100		0,6	100		0,0	100		113011,3	100		11,3	100		144,8	100		938,3	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		0,5	100		0,0	74		3,9	100		0,89	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		113498,7	100		11,1	100		144,9	100		939,2	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		1,9	100		0,81	99		4,9	100		0,89	100		37,5	100		0,6	100		0,0	100		114621,8	100		10,9	100		145,0	100		951,5	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		1,4	100		0,69	100		4,4	100		0,89	100		36,4	100		0,6	100		0,0	100		114731,4	100		10,9	100		145,0	100		948,9	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		1,1	100		1,12	100		3,9	100		0,91	100		36,1	100		0,6	100		0,0	100		114259,2	100		11,1	100		145,4	100		944,5	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		2,7	100		1,95	74		4,2	100		0,9	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		114854,7	100		11,1	100		145,2	100		945,7	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		1,1	100		0,06	99		4,2	100		0,91	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		114380,1	100		11,2	100		145,1	100		947,7	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		0,8	100		0,34	100		4,3	100		0,92	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		114353,6	100		11,2	100		145,7	100		945,2	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		0,8	100		0,36	100		5,3	100		0,9	79		27,7	100		0,6	100		0,0	100		117064,9	100		11,0	100		145,3	100		944,9	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		2,0	100		0,51	74		4,4	100		0,92	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		115271,8	100		11,3	100		145,6	100		936,3	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		1,7	100		0,0	99		5,2	100		0,94	100		20,6	100		0,6	100		0,0	100		110448,6	100		11,7	100		145,2	100		927,8	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,3	100		0,91	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		112335,8	100		11,4	100		144,9	100		940,9	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		0,2	100		0,0	100		3,7	100		0,89	100		24,6	100		0,6	100		0,0	100		113458,7	100		11,1	100		144,8	100		950,6	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,0	100		0,08	74		3,7	100		0,89	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		112133,7	100		11,2	100		144,7	100		949,8	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,4	100		0,0	99		3,5	100		0,9	100		42,2	100		0,6	100		0,0	100		113126,8	100		11,1	100		145,1	100		952,1	100		in Betrieb
18:30		4,6	100		2,5	100		0,34	100		3,4	100		0,89	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		112841,4	100		11,1	100		144,7	100		956,1	100		in Betrieb
19:00		5,4	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,88	79		29,4	100		0,6	100		0,0	100		113085,6	100		11,0	100		144,6	100		951,4	100		in Betrieb
19:30		1,8	100		0,2	100		0,0	74		4,3	100		0,88	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		113151,5	100		11,0	100		144,5	100		957,5	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		0,6	100		0,0	99		3,6	100		0,88	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		112262,6	100		10,9	100		144,5	100		960,6	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,88	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		111678,8	100		11,1	100		144,5	100		959,5	100		in Betrieb
21:00		3,9	86		0,6	86		0,0	100		4,0	86		0,88	100		28,9	86		0,6	86		0,0	86		113182,3	100		11,0	86		144,7	100		958,1	100		in Betrieb
21:30		5,6	78		1,0	78		0,0	74		4,2	78		0,88	100		36,7	78		0,6	78		0,0															