

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/03/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,6	100		2,0	100		0,14	100		4,1	100		0,88	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		113218,7	100		11,0	100		144,7	100		949,8	100	In marcia
01:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,89	100		38,9	100		0,6	100		0,0	100		113216,6	100		10,8	100		144,7	100		950,7	100	In marcia
01:30		4,3	100		1,8	100		0,0	74		4,5	100		0,88	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		113911,5	100		11,0	100		144,7	100		953,3	100	In marcia
02:00		2,7	100		1,4	100		0,0	99		4,7	100		0,9	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		111326,1	100		11,3	100		144,7	100		948,1	100	In marcia
02:30		3,5	100		1,4	100		0,03	100		4,5	100		0,9	100		44,7	100		0,6	100		0,0	100		114087,5	100		10,9	100		145,3	100		948,5	100	In marcia
03:00		3,9	100		1,5	100		0,05	100		4,5	100		0,88	79		27,0	100		0,6	100		0,0	100		113901,0	100		11,0	100		144,3	100		948,9	100	In marcia
03:30		3,1	100		1,0	100		0,0	74		4,3	100		0,88	100		15,0	100		0,6	100		0,0	100		111804,2	100		11,2	100		144,2	100		947,0	100	In marcia
04:00		3,4	100		0,8	100		0,0	99		4,5	100		0,88	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		112571,2	100		11,1	100		144,6	100		948,8	100	In marcia
04:30		3,9	100		1,4	100		0,14	100		4,2	100		0,89	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		113024,5	100		10,9	100		144,9	100		955,5	100	In marcia
05:00		4,0	100		1,8	100		0,11	100		4,4	100		0,89	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		113499,7	100		11,1	100		144,7	100		948,0	100	In marcia
05:30		3,6	100		1,5	100		0,13	74		4,0	100		0,89	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		113188,7	100		11,2	100		144,6	100		948,9	100	In marcia
06:00		3,4	100		1,5	100		0,13	99		3,9	100		0,89	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		114975,2	100		11,1	100		144,6	100		947,5	100	In marcia
06:30		2,8	100		1,4	100		0,38	100		4,0	100		0,94	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		109337,4	100		11,6	100		144,9	100		927,0	100	In marcia
07:00		3,8	100		1,7	100		0,48	100		3,9	100		0,91	79		30,8	100		0,6	100		0,0	100		111959,6	100		11,4	100		144,9	100		931,0	100	In marcia
07:30		3,4	100		1,6	100		0,57	74		4,0	100		0,89	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		114282,4	100		11,2	100		144,9	100		942,8	100	In marcia
08:00		4,0	100		1,8	100		0,02	99		4,3	100		0,89	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		114868,2	100		11,1	100		145,0	100		945,3	100	In marcia
08:30		3,2	100		1,3	100		0,13	100		4,5	100		0,9	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		113462,7	100		11,3	100		145,2	100		938,0	100	In marcia
09:00		2,3	86		0,9	86		0,07	100		4,5	86		0,91	100		27,2	86		0,6	86		0,0	86		113945,9	100		11,4	86		145,1	100		936,9	100	In marcia
09:30		4,5	77		1,5	77		0,11	81		4,2	77		0,9	100		15,3	77		0,6	77		0,0	77		114255,3	100		11,4	77		144,8	100		945,8	100	In marcia
10:00		4,5	100		1,2	100		0,26	100		5,0	100		0,91	100		21,2	100		0,6	100		0,0	100		112117,9	100		11,5	100		144,6	100		937,2	100	In marcia
10:30		2,9	100		1,0	100		0,31	100		4,3	100		0,88	100		37,2	100		0,6	100		0,0	100		114918,9	100		11,1	100		144,8	100		945,9	100	In marcia
11:00		4,4	100		1,0	100		0,39	100		5,0	100		0,89	79		33,0	100		0,6	100		0,0	100		113471,2	100		11,2	100		144,7	100		944,7	100	In marcia
11:30		5,0	100		1,3	100		0,38	74		5,1	100		0,88	100		32,6	100		0,6	100		0,1	100		115052,2	100		11,1	100		144,8	100		946,7	100	In marcia
12:00		4,3	100		1,5	100		0,13	99		5,7	100		0,9	100		33,1	100		0,6	100		0,1	100		112741,1	100		11,2	100		144,8	100		940,4	100	In marcia
12:30		3,1	100		1,4	100		0,21	100		6,3	100		1,05	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		116640,9	100		11,5	100		146,2	100		935,7	100	In marcia
13:00		2,0	100		1,8	100		0,36	100		5,5	100		0,91	100		29,2	100		0,6	100		0,1	100		111360,6	100		11,3	100		144,5	100		934,9	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,0	100		0,23	74		5,7	100		0,89	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		112914,8	100		11,1	100		144,3	100		944,8	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,9	100		0,03	99		5,4	100		0,89	100		34,4	100		0,6	100		0,1	100		112841,8	100		10,9	100		144,6	100		950,4	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,1	100		0,15	100		4,2	100		0,9	100		35,0	100		0,6	100		0,1	100		113897,8	100		11,0	100		145,3	100		953,6	100	In marcia
15:00		2,1	100		1,8	100		0,24	100		4,5	100		0,9	79		29,4	100		0,6	100		0,1	100		114525,1	100		11,1	100		144,9	100		949,7	100	In marcia
15:30		2,6	100		1,1	100		0,0	74		4,4	100		0,9	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		113950,7	100		11,2	100		145,0	100		944,1	100	In marcia
16:00		6,2	100		2,3	100		0,1	99		4,7	100		0,9	100		16,4	100		0,6	100		0,0	100		113923,0	100		11,3	100		145,0	100		946,6	100	In marcia
16:30		4,9	100		1,3	100		0,0	100		5,3	100		0,91	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		112226,8	100		11,3	100		144,8	100		944,1	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,7	100		0,0	100		5,6	100		0,9	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		115169,9	100		11,0	100		145,3	100		947,8	100	In marcia
17:30		2,8	100		0,6	100		0,0	74		5,4	100		0,9	100		27,1	100		0,6	100		0,1	100		114932,7	100		11,1	100		145,0	100		945,6	100	In marcia
18:00		3,7	100		0,7	100		0,05	99		5,4	100		0,92	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		111602,5	100		11,5	100		145,0	100		940,3	100	In marcia
18:30		6,0	100		0,9	100		0,08	100		6,5	100		0,91	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		110448,7	100		11,4	100		144,6	100		936,5	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,4	100		0,0	100		5,8	100		0,88	79		30,2	100		0,6	100		0,0	100		114025,9	100		11,0	100		144,8	100		952,8	100	In marcia
19:30		2,8	100		1,2	100		0,2	74		5,0	100		0,9	100		43,6	100		0,6	100		0,1	100		113303,4	100		11,1	100		145,1	100		948,9	100	In marcia
20:00		4,5	100		1,4	100		0,0	100		5,4	100		0,9	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		113942,1	100		11,2	100		145,0	100		951,6	100	In marcia
20:30		3,9	100		1,2	100		0,13	100		6,2	100		0,91	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		115017,2	100		11,1	100		145,4	100		951,4	100	In marcia
21:00		4,8	85		1,2	85		0,01	100		7,2	85		0,91	100		17,3	85		0,6	85		0,0	85		112202,7	100		11,4	85		145,0	100		947,8	100	In marcia
21:30		1,7	79		1,1	79		0,0	74		5,8	79		0,9	100		30,0	79		0,6	79		0,0	79		114841,2	100		11,1	79		145,1	100		949,3	100	In mar

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO ₂ mg/Nm ³			HCL mg/Nm ³			Hg ug/Nm ³			CO mg/Nm ³			POLV mg/Nm ³			NOX mg/Nm ³			COT mg/Nm ³			NH ₃ mg/Nm ³			Q Rauchgas Nm ³ /h			O ₂ %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Notiz			
00:30		4,6	100		2,0	100		0,14	100		4,1	100		0,88	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		113218,7	100		11,0	100		144,7	100		949,8	100	in Betrieb
01:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,89	100		38,9	100		0,6	100		0,0	100		113216,6	100		10,8	100		144,7	100		950,7	100	in Betrieb
01:30		4,3	100		1,8	100		0,0	74		4,5	100		0,88	100		33,9	100		0,6	100		0,0	100		113911,5	100		11,0	100		144,7	100		953,3	100	in Betrieb
02:00		2,7	100		1,4	100		0,0	99		4,7	100		0,9	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		111326,1	100		11,3	100		144,7	100		948,1	100	in Betrieb
02:30		3,5	100		1,4	100		0,03	100		4,5	100		0,9	100		44,7	100		0,6	100		0,0	100		114087,5	100		10,9	100		145,3	100		948,5	100	in Betrieb
03:00		3,9	100		1,5	100		0,05	100		4,5	100		0,88	79		27,0	100		0,6	100		0,0	100		113901,0	100		11,0	100		144,3	100		948,9	100	in Betrieb
03:30		3,1	100		1,0	100		0,0	74		4,3	100		0,88	100		15,0	100		0,6	100		0,0	100		111804,2	100		11,2	100		144,2	100		947,0	100	in Betrieb
04:00		3,4	100		0,8	100		0,0	99		4,5	100		0,88	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		112571,2	100		11,1	100		144,6	100		948,8	100	in Betrieb
04:30		3,9	100		1,4	100		0,14	100		4,2	100		0,89	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		113024,5	100		10,9	100		144,9	100		955,5	100	in Betrieb
05:00		4,0	100		1,8	100		0,11	100		4,4	100		0,89	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		113499,7	100		11,1	100		144,7	100		948,0	100	in Betrieb
05:30		3,6	100		1,5	100		0,13	74		4,0	100		0,89	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		113188,7	100		11,2	100		144,6	100		948,9	100	in Betrieb
06:00		3,4	100		1,5	100		0,13	99		3,9	100		0,89	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		114975,2	100		11,1	100		144,6	100		947,5	100	in Betrieb
06:30		2,8	100		1,4	100		0,38	100		4,0	100		0,94	100		32,0	100		0,6	100		0,0	100		109337,4	100		11,6	100		144,9	100		927,0	100	in Betrieb
07:00		3,8	100		1,7	100		0,48	100		3,9	100		0,91	79		30,8	100		0,6	100		0,0	100		111959,6	100		11,4	100		144,9	100		931,0	100	in Betrieb
07:30		3,4	100		1,6	100		0,57	74		4,0	100		0,89	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		114282,4	100		11,2	100		144,9	100		942,8	100	in Betrieb
08:00		4,0	100		1,8	100		0,02	99		4,3	100		0,89	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		114868,2	100		11,1	100		145,0	100		945,3	100	in Betrieb
08:30		3,2	100		1,3	100		0,13	100		4,5	100		0,9	100		28,0	100		0,6	100		0,0	100		113462,7	100		11,3	100		145,2	100		938,0	100	in Betrieb
09:00		2,3	86		0,9	86		0,07	100		4,5	86		0,91	100		27,2	86		0,6	86		0,0	86		113945,9	100		11,4	86		145,1	100		936,9	100	in Betrieb
09:30		4,5	77		1,5	77		0,11	81		4,2	77		0,9	100		15,3	77		0,6	77		0,0	77		114255,3	100		11,4	77		144,8	100		945,8	100	in Betrieb
10:00		4,5	100		1,2	100		0,26	100		5,0	100		0,91	100		21,2	100		0,6	100		0,0	100		112117,9	100		11,5	100		144,6	100		937,2	100	in Betrieb
10:30		2,9	100		1,0	100		0,31	100		4,3	100		0,88	100		37,2	100		0,6	100		0,0	100		114918,9	100		11,1	100		144,8	100		945,9	100	in Betrieb
11:00		4,4	100		1,0	100		0,39	100		5,0	100		0,89	79		33,0	100		0,6	100		0,0	100		113471,2	100		11,2	100		144,7	100		944,7	100	in Betrieb
11:30		5,0	100		1,3	100		0,38	74		5,1	100		0,88	100		32,6	100		0,6	100		0,1	100		115052,2	100		11,1	100		144,8	100		946,7	100	in Betrieb
12:00		4,3	100		1,5	100		0,13	99		5,7	100		0,9	100		33,1	100		0,6	100		0,1	100		112741,1	100		11,2	100		144,8	100		940,4	100	in Betrieb
12:30		3,1	100		1,4	100		0,21	100		6,3	100		1,05	100		36,7	100		0,6	100		0,0	100		116640,9	100		11,5	100		146,2	100		935,7	100	in Betrieb
13:00		2,0	100		1,8	100		0,36	100		5,5	100		0,91	100		29,2	100		0,6	100		0,1	100		111360,6	100		11,3	100		144,5	100		934,9	100	in Betrieb
13:30		1,5	100		1,0	100		0,23	74		5,7	100		0,89	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		112914,8	100		11,1	100		144,3	100		944,8	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		0,9	100		0,03	99		5,4	100		0,89	100		34,4	100		0,6	100		0,1	100		112841,8	100		10,9	100		144,6	100		950,4	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		1,1	100		0,15	100		4,2	100		0,9	100		35,0	100		0,6	100		0,1	100		113897,8	100		11,0	100		145,3	100		953,6	100	in Betrieb
15:00		2,1	100		1,8	100		0,24	100		4,5	100		0,9	79		29,4	100		0,6	100		0,1	100		114525,1	100		11,1	100		144,9	100		949,7	100	in Betrieb
15:30		2,6	100		1,1	100		0,0	74		4,4	100		0,9	100		26,9	100		0,6	100		0,0	100		113950,7	100		11,2	100		145,0	100		944,1	100	in Betrieb
16:00		6,2	100		2,3	100		0,1	99		4,7	100		0,9	100		16,4	100		0,6	100		0,0	100		113923,0	100		11,3	100		145,0	100		946,6	100	in Betrieb
16:30		4,9	100		1,3	100		0,0	100		5,3	100		0,91	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		112226,8	100		11,3	100		144,8	100		944,1	100	in Betrieb
17:00		3,4	100		0,7	100		0,0	100		5,6	100		0,9	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		115169,9	100		11,0	100		145,3	100		947,8	100	in Betrieb
17:30		2,8	100		0,6	100		0,0	74		5,4	100		0,9	100		27,1	100		0,6	100		0,1	100		114932,7	100		11,1	100		145,0	100		945,6	100	in Betrieb
18:00		3,7	100		0,7	100		0,05	99		5,4	100		0,92	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		111602,5	100		11,5	100		145,0	100		940,3	100	in Betrieb
18:30		6,0	100		0,9	100		0,08	100		6,5	100		0,91	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		110448,7	100		11,4	100		144,6	100		936,5	100	in Betrieb
19:00		2,2	100		0,4	100		0,0	100		5,8	100		0,88	79		30,2	100		0,6	100		0,0	100		114025,9	100		11,0	100		144,8	100		952,8	100	in Betrieb
19:30		2,8	100		1,2	100		0,2	74		5,0	100		0,9	100		43,6	100		0,6	100		0,1	100		113303,4	100		11,1	100		145,1	100		948,9	100	in Betrieb
20:00		4,5	100		1,4	100		0,0	100		5,4	100		0,9	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		113942,1	100		11,2	100		145,0	100		951,6	100	in Betrieb
20:30		3,9	100		1,2	100		0,13	100		6,2	100		0,91	100		29,5	100		0,6	100		0,0	100		115017,2	100		11,1	100		145,4	100		951,4	100	in Betrieb
21:00		4,8	85		1,2	85		0,01	100		7,2	85		0,91	100		17,3	85		0,6	85		0,0	85		112202,7	100		11,4	85		145,0	100		947,8	100	in Betrieb
21:30		1,7	79		1,1	79		0,0	74		5,8	79		0,9	100		30,0	79		0,6	79		0,0	79		114841,2	100		11,1	79							