

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/03/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,3	100		0,2	100		0,2	100		1,8	100		0,24	100		18,3	100		0,3	100		0,3	100		111523,8	100		10,8	100		144,1	100		970,1	100	In marcia
01:00		1,1	100		0,0	100		0,03	100		1,7	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,4	100		111730,4	100		11,0	100		144,3	100		969,3	100	In marcia
01:30		1,5	100		0,0	100		0,19	73		1,6	100		0,24	100		44,3	100		0,3	100		0,1	100		111737,1	100		11,0	100		144,7	100		967,4	100	In marcia
02:00		4,8	100		0,1	100		0,71	100		1,4	100		0,24	100		54,3	100		0,3	100		0,1	100		111345,9	100		10,5	100		144,4	100		976,6	100	In marcia
02:30		2,4	100		0,0	100		0,28	100		2,2	100		0,25	100		55,7	100		0,3	100		0,2	100		112413,1	100		10,8	100		145,0	100		961,3	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		0,45	100		2,7	100		0,25	100		55,8	100		0,2	100		0,1	100		114103,1	100		10,7	100		145,0	100		961,9	100	In marcia
03:30		4,1	100		0,2	100		1,3	73		1,7	100		0,25	94		29,9	100		0,3	100		0,2	100		115606,6	100		11,0	100		145,0	100		954,9	100	In marcia
04:00		5,3	100		0,4	100		0,22	100		2,0	100		0,25	100		17,7	100		0,3	100		0,2	100		114916,2	100		11,2	100		145,0	100		948,8	100	In marcia
04:30		3,3	100		0,4	100		0,17	100		2,0	100		0,25	100		16,4	100		0,3	100		0,2	100		116192,8	100		11,1	100		145,3	100		948,6	100	In marcia
05:00		4,3	100		1,0	100		0,44	100		2,0	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,1	100		117587,9	100		10,9	100		145,2	100		953,2	100	In marcia
05:30		8,3	100		1,0	100		0,12	73		2,2	100		0,25	100		18,1	100		0,3	100		0,1	100		115291,1	100		11,2	100		145,3	100		950,0	100	In marcia
06:00		1,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		14,9	100		0,3	100		0,2	100		116314,3	100		11,2	100		144,7	100		951,4	100	In marcia
06:30		0,7	100		0,0	100		0,02	100		3,3	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		116655,5	100		11,1	100		145,1	100		953,6	100	In marcia
07:00		1,1	84		0,0	84		0,34	100		3,9	84		0,25	100		27,3	84		0,3	84		0,1	84		113396,6	100		11,2	84		144,1	100		949,7	100	In marcia
07:30		3,7	80		0,0	80		0,4	73		5,0	80		0,24	94		17,9	80		0,3	80		0,3	80		114022,5	100		11,2	80		144,5	100		957,6	100	In marcia
08:00		2,0	100		0,0	100		0,03	100		3,8	100		0,25	100		44,7	100		0,3	100		0,3	100		114946,8	100		10,6	100		145,3	100		961,4	100	In marcia
08:30		7,5	100		0,4	100		0,63	100		2,3	100		0,25	100		41,8	100		0,3	100		0,2	100		114623,6	100		10,8	100		144,9	100		955,8	100	In marcia
09:00		1,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		114500,1	100		10,9	100		144,3	100		960,9	100	In marcia
09:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,3	100		113442,5	100		10,5	100		144,6	100		968,6	100	In marcia
10:00		2,7	100		0,0	100		0,19	100		3,0	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,3	100		113820,0	100		10,5	100		144,9	100		963,8	100	In marcia
10:30		2,4	100		0,0	100		0,43	100		2,4	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		112869,9	100		10,9	100		144,6	100		952,1	100	In marcia
11:00		5,8	100		0,3	100		0,37	100		2,8	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,2	100		112961,9	100		10,6	100		144,6	100		956,2	100	In marcia
11:30		4,9	100		0,0	100		0,05	73		2,1	100		0,25	95		22,9	100		0,3	100		0,2	100		113906,4	100		11,0	100		144,9	100		951,4	100	In marcia
12:00		2,4	100		0,0	100		0,25	100		2,0	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		113753,6	100		10,7	100		144,9	100		959,7	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,4	100		0,74	100		2,8	100		0,25	100		37,7	100		0,2	100		0,2	100		114216,8	100		10,7	100		145,2	100		956,0	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,2	100		0,93	100		3,6	100		0,25	100		40,7	100		0,2	100		0,2	100		115180,9	100		10,5	100		145,4	100		957,3	100	In marcia
13:30		1,7	100		1,3	100		0,5	73		2,2	100		0,25	100		31,6	100		0,2	100		0,3	100		117630,2	100		11,0	100		145,5	100		945,7	100	In marcia
14:00		5,6	100		2,3	100		0,67	100		2,6	100		0,25	100		29,2	100		0,2	100		0,3	100		118955,3	100		10,9	100		146,3	100		945,2	100	In marcia
14:30		0,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		13,8	100		0,3	100		0,3	100		115216,2	100		11,3	100		145,4	100		937,5	100	In marcia
15:00		0,7	100		0,0	100		0,06	100		2,6	100		0,25	100		4,9	100		0,3	100		0,3	100		112923,8	100		11,2	100		144,5	100		946,5	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,02	73		2,1	100		0,24	95		7,4	100		0,3	100		0,4	100		112692,4	100		11,0	100		144,0	100		956,1	100	In marcia
16:00		1,3	100		0,0	100		0,11	100		1,9	100		0,24	100		20,0	100		0,3	100		0,3	100		111531,6	100		10,7	100		144,6	100		962,0	100	In marcia
16:30		2,6	100		0,7	100		0,58	100		1,3	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,4	100		110118,1	100		10,9	100		144,4	100		958,5	100	In marcia
17:00		4,9	100		1,6	100		0,24	100		1,6	100		0,24	100		55,0	100		0,3	100		0,3	100		108669,8	100		10,5	100		144,7	100		966,3	100	In marcia
17:30		6,6	100		1,8	100		0,22	73		2,0	100		0,24	100		48,4	100		0,3	100		0,3	100		108147,6	100		10,5	100		144,3	100		968,7	100	In marcia
18:00		3,4	100		0,4	100		0,05	100		2,1	100		0,25	100		46,4	100		0,3	100		0,4	100		108297,7	100		10,3	100		144,7	100		972,0	100	In marcia
18:30		3,9	100		0,2	100		0,25	100		1,9	100		0,25	100		39,4	100		0,3	100		0,3	100		109483,7	100		10,6	100		144,7	100		962,9	100	In marcia
19:00		6,3	86		1,9	86		0,13	100		1,9	86		0,24	100		25,9	86		0,3	86		0,3	86		109528,9	100		10,5	86		144,3	100		965,1	100	In marcia
19:30		4,8	78		0,0	78		0,09	73		1,2	78		0,25	94		23,7	78		0,3	78		0,1	78		109464,6	100		10,6	78		144,8	100		968,1	100	In marcia
20:00		5,9	100		1,0	100		0,03	100		1,3	100		0,25	100		12,8	100		0,3	100		0,0	100		110238,4	100		10,6	100		144,3	100		962,8	100	In marcia
20:30		1,5	100		0,0	100		0,0	100		1,3	100		0,24	100		11,7	100		0,3	100		0,0	100		110489,8	100		10,7	100		144,2	100		961,9	100	In marcia
21:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		1,4	100		0,24	100		17,2	100		0,3	100		0,2	100		110459,5	100		10,9	100		144,4	100		961,5	100	In marcia
21:30		3,2	100		0,0	100		0,0	73		1,2	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,2	100		109751,2	100		10,8	100		144,2	100		963,5	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		5,3	100		0,2	100		0,2	100		1,8	100		0,24	100		18,3	100		0,3	100		0,3	100		111523,8	100		10,8	100		144,1	100		970,1	100	in Betrieb
01:00		1,1	100		0,0	100		0,03	100		1,7	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		0,4	100		111730,4	100		11,0	100		144,3	100		969,3	100	in Betrieb
01:30		1,5	100		0,0	100		0,19	73		1,6	100		0,24	100		44,3	100		0,3	100		0,1	100		111737,1	100		11,0	100		144,7	100		967,4	100	in Betrieb
02:00		4,8	100		0,1	100		0,71	100		1,4	100		0,24	100		54,3	100		0,3	100		0,1	100		111345,9	100		10,5	100		144,4	100		976,6	100	in Betrieb
02:30		2,4	100		0,0	100		0,28	100		2,2	100		0,25	100		55,7	100		0,3	100		0,2	100		112413,1	100		10,8	100		145,0	100		961,3	100	in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		0,45	100		2,7	100		0,25	100		55,8	100		0,2	100		0,1	100		114103,1	100		10,7	100		145,0	100		961,9	100	in Betrieb
03:30		4,1	100		0,2	100		1,3	73		1,7	100		0,25	94		29,9	100		0,3	100		0,2	100		115606,6	100		11,0	100		145,0	100		954,9	100	in Betrieb
04:00		5,3	100		0,4	100		0,22	100		2,0	100		0,25	100		17,7	100		0,3	100		0,2	100		114916,2	100		11,2	100		145,0	100		948,8	100	in Betrieb
04:30		3,3	100		0,4	100		0,17	100		2,0	100		0,25	100		16,4	100		0,3	100		0,2	100		116192,8	100		11,1	100		145,3	100		948,6	100	in Betrieb
05:00		4,3	100		1,0	100		0,44	100		2,0	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,1	100		117587,9	100		10,9	100		145,2	100		953,2	100	in Betrieb
05:30		8,3	100		1,0	100		0,12	73		2,2	100		0,25	100		18,1	100		0,3	100		0,1	100		115291,1	100		11,2	100		145,3	100		950,0	100	in Betrieb
06:00		1,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		14,9	100		0,3	100		0,2	100		116314,3	100		11,2	100		144,7	100		951,4	100	in Betrieb
06:30		0,7	100		0,0	100		0,02	100		3,3	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		116655,5	100		11,1	100		145,1	100		953,6	100	in Betrieb
07:00		1,1	84		0,0	84		0,34	100		3,9	84		0,25	100		27,3	84		0,3	84		0,1	84		113396,6	100		11,2	84		144,1	100		949,7	100	in Betrieb
07:30		3,7	80		0,0	80		0,4	73		5,0	80		0,24	94		17,9	80		0,3	80		0,3	80		114022,5	100		11,2	80		144,5	100		957,6	100	in Betrieb
08:00		2,0	100		0,0	100		0,03	100		3,8	100		0,25	100		44,7	100		0,3	100		0,3	100		114946,8	100		10,6	100		145,3	100		961,4	100	in Betrieb
08:30		7,5	100		0,4	100		0,63	100		2,3	100		0,25	100		41,8	100		0,3	100		0,2	100		114623,6	100		10,8	100		144,9	100		955,8	100	in Betrieb
09:00		1,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		114500,1	100		10,9	100		144,3	100		960,9	100	in Betrieb
09:30		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,3	100		113442,5	100		10,5	100		144,6	100		968,6	100	in Betrieb
10:00		2,7	100		0,0	100		0,19	100		3,0	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,3	100		113820,0	100		10,5	100		144,9	100		963,8	100	in Betrieb
10:30		2,4	100		0,0	100		0,43	100		2,4	100		0,25	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		112869,9	100		10,9	100		144,6	100		952,1	100	in Betrieb
11:00		5,8	100		0,3	100		0,37	100		2,8	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,2	100		112961,9	100		10,6	100		144,6	100		956,2	100	in Betrieb
11:30		4,9	100		0,0	100		0,05	73		2,1	100		0,25	95		22,9	100		0,3	100		0,2	100		113906,4	100		11,0	100		144,9	100		951,4	100	in Betrieb
12:00		2,4	100		0,0	100		0,25	100		2,0	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		113753,6	100		10,7	100		144,9	100		959,7	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		0,4	100		0,74	100		2,8	100		0,25	100		37,7	100		0,2	100		0,2	100		114216,8	100		10,7	100		145,2	100		956,0	100	in Betrieb
13:00		2,2	100		1,2	100		0,93	100		3,6	100		0,25	100		40,7	100		0,2	100		0,2	100		115180,9	100		10,5	100		145,4	100		957,3	100	in Betrieb
13:30		1,7	100		1,3	100		0,5	73		2,2	100		0,25	100		31,6	100		0,2	100		0,3	100		117630,2	100		11,0	100		145,5	100		945,7	100	in Betrieb
14:00		5,6	100		2,3	100		0,67	100		2,6	100		0,25	100		29,2	100		0,2	100		0,3	100		118955,3	100		10,9	100		146,3	100		945,2	100	in Betrieb
14:30		0,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		13,8	100		0,3	100		0,3	100		115216,2	100		11,3	100		145,4	100		937,5	100	in Betrieb
15:00		0,7	100		0,0	100		0,06	100		2,6	100		0,25	100		4,9	100		0,3	100		0,3	100		112923,8	100		11,2	100		144,5	100		946,5	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,02	73		2,1	100		0,24	95		7,4	100		0,3	100		0,4	100		112692,4	100		11,0	100		144,0	100		956,1	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		0,0	100		0,11	100		1,9	100		0,24	100		20,0	100		0,3	100		0,3	100		111531,6	100		10,7	100		144,6	100		962,0	100	in Betrieb
16:30		2,6	100		0,7	100		0,58	100		1,3	100		0,24	100		39,1	100		0,3	100		0,4	100		110118,1	100		10,9	100		144,4	100		958,5	100	in Betrieb
17:00		4,9	100		1,6	100		0,24	100		1,6	100		0,24	100		55,0	100		0,3	100		0,3	100		108669,8	100		10,5	100		144,7	100		966,3	100	in Betrieb
17:30		6,6	100		1,8	100		0,22	73		2,0	100		0,24	100		48,4	100		0,3	100		0,3	100		108147,6	100		10,5	100		144,3	100		968,7	100	in Betrieb
18:00		3,4	100		0,4	100		0,05	100		2,1	100		0,25	100		46,4	100		0,3	100		0,4	100		108297,7	100		10,3	100		144,7	100		972,0	100	in Betrieb
18:30		3,9	100		0,2	100		0,25	100		1,9	100		0,25	100		39,4	100		0,3	100		0,3	100		109483,7	100		10,6	100		144,7	100		962,9	100	in Betrieb
19:00		6,3	86		1,9	86		0,13	100		1,9	86		0,24	100		25,9	86		0,3	86		0,3	86		109528,9	100		10,5	86		144,3	100		965,1	100	in Betrieb
19:30		4,8	78		0,0	78		0,09	73		1,2	78		0,25	94		23,7	78		0,3	78		0,1	78		109464,6	100		10,6	78		144,8	100		968,1	100	in Betrieb
20:00		5,9	100		1,0	100		0,03	100		1,3	100		0,25	100		12,8	100		0,3	100		0,0	100		110238,4	100		10,6	100		144,3	100		962,8	100	in Betrieb
20:30		1,5	100		0,0	100		0,0	100		1,3	100		0,24	100		11,7	100		0,3	100		0,0	100		110489,8	100		10,7	100		144,2	100		961,9	100	in Betrieb
21:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		1,4	100		0,24	100		17,2	100		0,3	100		0,2	100		110459,5	100		10,9	100		144,4	100		961,5	100	in Betrieb
21:30		3,2	100		0,0	100		0,0	73		1,2	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,2	100		109751,2	100		10,8	100		144,2	100		963,5	100	in Betrieb