

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/04/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato										
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.			ID %	Note	Val.	ID %						
00:30		6,5	100		0,0	100		1,6	100		2,0	100		0,25	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		110603,1	100		10,7	100		144,5	100		971,5	100		In marcia
01:00		4,1	100		0,0	100		0,86	100		2,1	100		0,25	100		17,8	100		0,3	100		0,0	100		110066,0	100		10,7	100		144,5	100		970,4	100		In marcia
01:30		2,8	100		0,0	100		0,89	73		2,1	100		0,25	100		18,2	100		0,3	100		0,1	100		110097,1	100		10,6	100		144,6	100		974,9	100		In marcia
02:00		0,7	100		0,0	100		0,5	100		1,4	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		108864,7	100		10,7	100		144,2	100		973,3	100		In marcia
02:30		1,7	100		0,0	100		1,12	100		1,9	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		107867,0	100		10,3	100		144,5	100		980,9	100		In marcia
03:00		3,3	100		0,0	100		1,72	100		2,3	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,1	100		108098,5	100		10,4	100		144,5	100		980,3	100		In marcia
03:30		4,2	100		0,0	100		1,36	73		2,4	100		0,25	94		31,7	100		0,3	100		0,0	100		107112,6	100		10,4	100		144,3	100		977,6	100		In marcia
04:00		6,8	100		0,0	100		1,14	100		2,1	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		112225,3	100		10,5	100		145,1	100		970,4	100		In marcia
04:30		4,4	100		0,0	100		0,96	100		2,8	100		0,25	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		112586,4	100		11,0	100		144,6	100		955,3	100		In marcia
05:00		2,7	100		0,0	100		0,63	100		2,5	100		0,25	100		17,6	100		0,3	100		0,0	100		111688,0	100		10,8	100		144,5	100		961,8	100		In marcia
05:30		1,8	100		0,0	100		0,77	73		1,4	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		110625,3	100		10,7	100		144,5	100		965,7	100		In marcia
06:00		2,9	100		0,0	100		1,56	100		1,6	100		0,25	100		36,3	100		0,3	100		0,0	100		111112,9	100		10,6	100		144,4	100		969,5	100		In marcia
06:30		5,9	100		0,0	100		2,38	100		2,0	100		0,25	100		42,9	100		0,3	100		0,0	100		111668,9	100		10,8	100		144,8	100		962,0	100		In marcia
07:00		5,7	85		0,0	85		1,52	100		1,9	85		0,25	100		42,2	85		0,3	85		0,1	85		111774,2	100		10,7	85		144,4	100		962,8	100		In marcia
07:30		7,6	79		0,1	79		1,39	73		2,9	79		0,25	94		21,3	79		0,3	79		0,4	79		111304,3	100		11,2	79		144,4	100		962,0	100		In marcia
08:00		6,8	100		0,0	100		0,75	100		4,3	100		0,24	100		12,3	100		0,3	100		0,4	100		112911,0	100		11,0	100		144,5	100		962,6	100		In marcia
08:30		0,9	100		0,0	100		0,51	100		3,3	100		0,25	100		14,7	100		0,3	100		0,4	100		112469,9	100		11,1	100		144,6	100		966,9	100		In marcia
09:00		0,8	100		0,0	100		1,47	100		2,7	100		0,25	100		40,2	100		0,3	100		0,3	100		111831,0	100		10,8	100		145,4	100		968,8	100		In marcia
09:30		1,8	100		0,0	100		3,44	73		2,2	100		0,25	100		60,4	100		0,3	100		0,3	100		112568,4	100		10,4	100		145,4	100		975,2	100		In marcia
10:00		4,3	100		0,0	100		5,54	100		2,0	100		0,26	100		46,7	100		0,3	100		0,3	100		110320,8	100		11,3	100		145,2	100		941,9	100		In marcia
10:30		3,6	100		0,1	100		3,69	100		2,6	100		0,26	100		46,7	100		0,3	100		0,3	100		113007,5	100		10,7	100		145,2	100		952,7	100		In marcia
11:00		2,0	100		0,0	100		2,85	100		1,9	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		114105,3	100		10,8	100		145,4	100		954,5	100		In marcia
11:30		2,0	100		0,1	100		3,28	73		2,0	100		0,25	94		25,6	100		0,3	100		0,3	100		115294,8	100		10,9	100		145,6	100		952,6	100		In marcia
12:00		3,3	100		0,9	100		3,0	100		1,9	100		0,25	100		20,5	100		0,3	100		0,4	100		115476,3	100		11,0	100		145,6	100		955,5	100		In marcia
12:30		3,7	100		1,3	100		1,88	100		1,9	100		0,25	100		18,2	100		0,3	100		0,3	100		115446,0	100		11,1	100		145,7	100		954,8	100		In marcia
13:00		2,9	100		1,2	100		1,39	100		2,1	100		0,25	100		19,4	100		0,2	100		0,3	100		114737,8	100		11,2	100		145,5	100		954,9	100		In marcia
13:30		3,7	100		1,5	100		1,58	73		2,0	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		115894,8	100		11,0	100		145,8	100		956,4	100		In marcia
14:00		5,9	100		1,8	100		1,52	100		2,4	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,3	100		115327,5	100		11,1	100		145,7	100		947,2	100		In marcia
14:30		5,4	100		0,9	100		0,77	100		3,5	100		0,25	100		38,1	100		0,3	100		0,4	100		115608,2	100		11,0	100		145,7	100		944,5	100		In marcia
15:00		2,9	100		0,0	100		0,22	100		3,5	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		115232,1	100		11,0	100		145,2	100		950,3	100		In marcia
15:30		1,8	100		0,0	100		0,09	73		3,4	100		0,25	94		30,0	100		0,3	100		0,4	100		114455,5	100		10,9	100		145,5	100		954,2	100		In marcia
16:00		2,2	100		0,3	100		0,88	100		2,8	100		0,25	100		28,4	100		0,2	100		0,3	100		113947,6	100		10,8	100		145,6	100		962,3	100		In marcia
16:30		2,3	100		0,8	100		0,82	100		2,7	100		0,25	100		29,0	100		0,2	100		0,3	100		114150,3	100		11,0	100		145,4	100		954,2	100		In marcia
17:00		3,8	100		1,1	100		0,97	100		2,7	100		0,25	100		35,1	100		0,2	100		0,3	100		114201,6	100		10,8	100		145,9	100		957,0	100		In marcia
17:30		4,5	100		1,5	100		0,55	73		2,8	100		0,25	100		28,9	100		0,2	100		0,4	100		114978,4	100		10,8	100		145,5	100		961,4	100		In marcia
18:00		4,4	100		1,4	100		0,35	100		2,0	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,4	100		114305,4	100		11,1	100		145,7	100		952,6	100		In marcia
18:30		5,5	100		1,6	100		0,32	100		2,8	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		113749,6	100		11,1	100		145,7	100		949,3	100		In marcia
19:00		5,2	85		0,5	85		0,36	100		3,7	85		0,25	100		34,4	85		0,3	85		0,3	85		114733,2	100		10,7	85		145,5	100		952,2	100		In marcia
19:30		0,7	79		0,0	79		0,04	73		2,3	79		0,25	94		25,0	79		0,2	79		0,3	79		115219,1	100		11,1	79		145,6	100		954,8	100		In marcia
20:00		1,0	100		0,0	100		0,72	100		2,3	100		0,26	100		31,6	100		0,2	100		0,3	100		115884,6	100		10,8	100		146,4	100		950,0	100		In marcia
20:30		1,9	100		0,3	100		1,23	100		2,4	100		0,26	100		25,2	100		0,2	100		0,3	100		115441,4	100		11,1	100		145,7	100		946,2	100		In marcia
21:00		4,4	100		1,9	100		0,76	100		2,4	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		116446,5	100		11,1	100		145,9	100		941,7	100		In marcia
21:30		4,7	100		1,3	100		0,16	73		2,6	100		0,																								

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		6,5	100		0,0	100		1,6	100		2,0	100		0,25	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		110603,1	100		10,7	100		144,5	100		971,5	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,0	100		0,86	100		2,1	100		0,25	100		17,8	100		0,3	100		0,0	100		110066,0	100		10,7	100		144,5	100		970,4	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		0,0	100		0,89	73		2,1	100		0,25	100		18,2	100		0,3	100		0,1	100		110097,1	100		10,6	100		144,6	100		974,9	100		in Betrieb
02:00		0,7	100		0,0	100		0,5	100		1,4	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		108864,7	100		10,7	100		144,2	100		973,3	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		0,0	100		1,12	100		1,9	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		107867,0	100		10,3	100		144,5	100		980,9	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		0,0	100		1,72	100		2,3	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,1	100		108098,5	100		10,4	100		144,5	100		980,3	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,0	100		1,36	73		2,4	100		0,25	94		31,7	100		0,3	100		0,0	100		107112,6	100		10,4	100		144,3	100		977,6	100		in Betrieb
04:00		6,8	100		0,0	100		1,14	100		2,1	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		112225,3	100		10,5	100		145,1	100		970,4	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		0,0	100		0,96	100		2,8	100		0,25	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		112586,4	100		11,0	100		144,6	100		955,3	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,0	100		0,63	100		2,5	100		0,25	100		17,6	100		0,3	100		0,0	100		111688,0	100		10,8	100		144,5	100		961,8	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		0,0	100		0,77	73		1,4	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		110625,3	100		10,7	100		144,5	100		965,7	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		0,0	100		1,56	100		1,6	100		0,25	100		36,3	100		0,3	100		0,0	100		111112,9	100		10,6	100		144,4	100		969,5	100		in Betrieb
06:30		5,9	100		0,0	100		2,38	100		2,0	100		0,25	100		42,9	100		0,3	100		0,0	100		111668,9	100		10,8	100		144,8	100		962,0	100		in Betrieb
07:00		5,7	85		0,0	85		1,52	100		1,9	85		0,25	100		42,2	85		0,3	85		0,1	85		111774,2	100		10,7	85		144,4	100		962,8	100		in Betrieb
07:30		7,6	79		0,1	79		1,39	73		2,9	79		0,25	94		21,3	79		0,3	79		0,4	79		111304,3	100		11,2	79		144,4	100		962,0	100		in Betrieb
08:00		6,8	100		0,0	100		0,75	100		4,3	100		0,24	100		12,3	100		0,3	100		0,4	100		112911,0	100		11,0	100		144,5	100		962,6	100		in Betrieb
08:30		0,9	100		0,0	100		0,51	100		3,3	100		0,25	100		14,7	100		0,3	100		0,4	100		112469,9	100		11,1	100		144,6	100		966,9	100		in Betrieb
09:00		0,8	100		0,0	100		1,47	100		2,7	100		0,25	100		40,2	100		0,3	100		0,3	100		111831,0	100		10,8	100		145,4	100		968,8	100		in Betrieb
09:30		1,8	100		0,0	100		3,44	73		2,2	100		0,25	100		60,4	100		0,3	100		0,3	100		112568,4	100		10,4	100		145,4	100		975,2	100		in Betrieb
10:00		4,3	100		0,0	100		5,54	100		2,0	100		0,26	100		46,7	100		0,3	100		0,3	100		110320,8	100		11,3	100		145,2	100		941,9	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		0,1	100		3,69	100		2,6	100		0,26	100		46,7	100		0,3	100		0,3	100		113007,5	100		10,7	100		145,2	100		952,7	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		0,0	100		2,85	100		1,9	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		114105,3	100		10,8	100		145,4	100		954,5	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		0,1	100		3,28	73		2,0	100		0,25	94		25,6	100		0,3	100		0,3	100		115294,8	100		10,9	100		145,6	100		952,6	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,9	100		3,0	100		1,9	100		0,25	100		20,5	100		0,3	100		0,4	100		115476,3	100		11,0	100		145,6	100		955,5	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		1,3	100		1,88	100		1,9	100		0,25	100		18,2	100		0,3	100		0,3	100		115446,0	100		11,1	100		145,7	100		954,8	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		1,2	100		1,39	100		2,1	100		0,25	100		19,4	100		0,2	100		0,3	100		114737,8	100		11,2	100		145,5	100		954,9	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		1,5	100		1,58	73		2,0	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		115894,8	100		11,0	100		145,8	100		956,4	100		in Betrieb
14:00		5,9	100		1,8	100		1,52	100		2,4	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,3	100		115327,5	100		11,1	100		145,7	100		947,2	100		in Betrieb
14:30		5,4	100		0,9	100		0,77	100		3,5	100		0,25	100		38,1	100		0,3	100		0,4	100		115608,2	100		11,0	100		145,7	100		944,5	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		0,0	100		0,22	100		3,5	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		115232,1	100		11,0	100		145,2	100		950,3	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		0,0	100		0,09	73		3,4	100		0,25	94		30,0	100		0,3	100		0,4	100		114455,5	100		10,9	100		145,5	100		954,2	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,3	100		0,88	100		2,8	100		0,25	100		28,4	100		0,2	100		0,3	100		113947,6	100		10,8	100		145,6	100		962,3	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		0,8	100		0,82	100		2,7	100		0,25	100		29,0	100		0,2	100		0,3	100		114150,3	100		11,0	100		145,4	100		954,2	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		1,1	100		0,97	100		2,7	100		0,25	100		35,1	100		0,2	100		0,3	100		114201,6	100		10,8	100		145,9	100		957,0	100		in Betrieb
17:30		4,5	100		1,5	100		0,55	73		2,8	100		0,25	100		28,9	100		0,2	100		0,4	100		114978,4	100		10,8	100		145,5	100		961,4	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		1,4	100		0,35	100		2,0	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,4	100		114305,4	100		11,1	100		145,7	100		952,6	100		in Betrieb
18:30		5,5	100		1,6	100		0,32	100		2,8	100		0,25	100		34,0	100		0,3	100		0,4	100		113749,6	100		11,1	100		145,7	100		949,3	100		in Betrieb
19:00		5,2	85		0,5	85		0,36	100		3,7	85		0,25	100		34,4	85		0,3	85		0,3	85		114733,2	100		10,7	85		145,5	100		952,2	100		in Betrieb
19:30		0,7	79		0,0	79		0,04	73		2,3	79		0,25	94		25,0	79		0,2	79		0,3	79		115219,1	100		11,1	79		145,6	100		954,8	100		in Betrieb
20:00		1,0	100		0,0	100		0,72	100		2,3	100		0,26	100		31,6	100		0,2	100		0,3	100		115884,6	100		10,8	100		146,4	100		950,0	100		in Betrieb
20:30		1,9	100		0,3	100		1,23	100		2,4	100		0,26	100		25,2	100		0,2	100		0,3	100		115441,4	100		11,1	100		145,7	100		946,2	100		in Betrieb
21:00		4,4	100		1,9	100		0,76	100		2,4	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,3	100		116446,5	100		11,1	100		145,9	100		941,7	100		in Betrieb
21:30		4,7	100		1,3	100		0,16	73		2,6	100		0,25	100		30,6	100</																				