

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 10/04/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,0	100		5,96	100		5,8	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,2	100		117785,1	100		10,8	100		145,4	100		967,5	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		5,86	100		5,1	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,2	100		117578,9	100		10,8	100		145,7	100		961,2	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		5,28	73		5,0	100		0,25	100		34,4	100		0,6	100		0,3	100		118005,2	100		10,9	100		145,5	100		956,5	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		3,78	100		5,5	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,3	100		117576,9	100		10,8	100		145,5	100		958,1	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		4,43	100		5,8	100		0,25	100		30,2	100		0,6	100		0,3	100		117416,4	100		10,8	100		145,3	100		962,6	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,0	100		5,56	100		6,4	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,3	100		117498,5	100		10,7	100		145,8	100		961,3	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,1	100		5,32	73		6,5	100		0,25	94		34,9	100		0,6	100		0,3	100		118454,7	100		10,7	100		145,9	100		964,9	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,2	100		6,76	100		5,6	100		0,25	100		38,3	100		0,6	100		0,4	100		117944,0	100		11,1	100		145,9	100		944,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,2	100		7,37	100		5,8	100		0,25	100		36,2	100		0,6	100		0,3	100		118874,8	100		10,7	100		145,9	100		962,5	100	In marcia
05:00		1,7	100		0,2	100		7,19	100		6,4	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		120027,3	100		11,0	100		145,9	100		957,9	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,1	100		4,21	73		6,1	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,4	100		119439,2	100		10,9	100		146,0	100		956,4	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,1	100		3,32	100		5,9	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,3	100		119408,2	100		11,0	100		145,4	100		954,3	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,2	100		3,69	100		6,0	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		119037,2	100		10,8	100		145,9	100		951,7	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,2	100		3,78	100		6,4	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,4	100		119104,3	100		10,8	100		146,1	100		956,8	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,2	100		3,38	73		6,2	100		0,25	94		34,9	100		0,6	100		0,4	100		119583,1	100		10,8	100		146,2	100		959,9	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,3	100		5,85	100		4,9	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,3	100		120249,2	100		11,0	100		145,8	100		954,1	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,3	100		4,25	100		5,0	100		0,25	100		37,8	100		0,6	100		0,3	100		119411,3	100		11,1	100		145,9	100		951,8	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,2	85		2,64	100		4,2	85		0,25	100		35,0	85		0,6	85		0,4	85		118741,1	100		11,1	85		146,3	100		953,6	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,2	78		2,93	73		5,3	78		0,25	100		36,9	78		0,6	78		0,0	78		119979,8	100		10,9	78		145,9	100		950,9	100	In marcia
10:00		2,3	100		0,2	100		3,21	100		5,8	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		120052,8	100		10,9	100		145,9	100		954,0	100	In marcia
10:30		3,3	100		0,2	100		3,57	100		7,0	100		0,25	100		11,7	100		0,6	100		0,0	100		117917,9	100		11,2	100		145,5	100		947,8	100	In marcia
11:00		1,9	100		0,2	100		2,24	100		7,3	100		0,25	100		16,0	100		0,6	100		0,0	100		118654,9	100		10,8	100		145,9	100		957,3	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,1	100		1,78	73		6,6	100		0,25	94		23,6	100		0,6	100		0,0	100		119164,8	100		11,0	100		145,8	100		950,1	100	In marcia
12:00		1,4	100		0,2	100		1,49	100		6,3	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		118363,5	100		10,8	100		145,9	100		952,5	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,4	100		2,97	100		6,4	100		0,25	100		45,9	100		0,6	100		0,0	100		118077,7	100		10,8	100		145,9	100		950,5	100	In marcia
13:00		5,2	100		0,5	100		3,26	100		6,2	100		0,25	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		118554,2	100		10,8	100		145,7	100		954,5	100	In marcia
13:30		4,0	100		0,4	100		2,08	73		6,0	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		118561,6	100		10,7	100		146,1	100		962,6	100	In marcia
14:00		3,2	100		0,5	100		1,85	100		6,0	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		118784,5	100		10,8	100		145,4	100		961,2	100	In marcia
14:30		3,0	100		0,6	100		1,78	100		5,4	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		117481,4	100		10,8	100		145,7	100		961,7	100	In marcia
15:00		3,7	100		0,7	100		1,85	100		6,2	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		116641,6	100		10,7	100		145,4	100		960,6	100	In marcia
15:30		4,7	100		1,0	100		2,02	73		6,2	100		0,25	94		35,8	100		0,6	100		0,0	100		116192,9	100		10,6	100		145,8	100		964,0	100	In marcia
16:00		4,4	100		0,8	100		1,22	100		5,4	100		0,25	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		118074,4	100		10,8	100		145,7	100		960,9	100	In marcia
16:30		5,4	100		0,9	100		1,17	100		6,0	100		0,25	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		118722,3	100		10,9	100		145,7	100		954,3	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,5	100		0,49	100		5,8	100		0,25	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		118163,3	100		10,9	100		145,4	100		958,5	100	In marcia
17:30		1,8	100		0,3	100		0,15	73		6,4	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		117926,9	100		10,7	100		146,0	100		961,0	100	In marcia
18:00		4,2	100		1,0	100		1,7	100		6,1	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		118535,1	100		10,8	100		145,7	100		956,7	100	In marcia
18:30		5,5	100		0,8	100		1,15	100		5,9	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		119732,2	100		10,9	100		145,8	100		955,4	100	In marcia
19:00		2,6	100		0,5	100		0,7	100		5,4	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		119137,2	100		11,0	100		146,2	100		959,0	100	In marcia
19:30		3,8	100		0,9	100		1,56	73		5,1	100		0,25	94		28,9	100		0,6	100		0,0	100		118757,3	100		10,9	100		145,7	100		964,4	100	In marcia
20:00		3,9	100		1,0	100		1,19	100		5,6	100		0,25	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		118887,1	100		10,7	100		146,0	100		964,2	100	In marcia
20:30		4,1	100		1,3	100		1,86	100		5,3	100		0,25	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		119035,8	100		10,8	100		145,7	100		962,4	100	In marcia
21:00		5,6	86		1,1	86		1,66	100		5,7	86		0,25	100		24,9	86		0,6	86		0,0	86		119343,3	100		11,0	86		145,7	100		958,6	100	In marcia
21:30		3,4	78		0,6	78		1,19	73		5,2	78		0,25	100		31,0	78		0,6	78		0,0	78		119089,8	100		10,8	78		146,2	100		961,6</		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,0	100		5,96	100		5,8	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,2	100		117785,1	100	10,8	100		145,4	100		967,5	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		5,86	100		5,1	100		0,25	100		38,4	100		0,6	100		0,2	100		117578,9	100	10,8	100		145,7	100		961,2	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		5,28	73		5,0	100		0,25	100		34,4	100		0,6	100		0,3	100		118005,2	100	10,9	100		145,5	100		956,5	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		3,78	100		5,5	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,3	100		117576,9	100	10,8	100		145,5	100		958,1	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		4,43	100		5,8	100		0,25	100		30,2	100		0,6	100		0,3	100		117416,4	100	10,8	100		145,3	100		962,6	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,0	100		5,56	100		6,4	100		0,25	100		36,5	100		0,6	100		0,3	100		117498,5	100	10,7	100		145,8	100		961,3	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,1	100		5,32	73		6,5	100		0,25	94		34,9	100		0,6	100		0,3	100		118454,7	100	10,7	100		145,9	100		964,9	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,2	100		6,76	100		5,6	100		0,25	100		38,3	100		0,6	100		0,4	100		117944,0	100	11,1	100		145,9	100		944,3	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,2	100		7,37	100		5,8	100		0,25	100		36,2	100		0,6	100		0,3	100		118874,8	100	10,7	100		145,9	100		962,5	100		in Betrieb
05:00		1,7	100		0,2	100		7,19	100		6,4	100		0,25	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		120027,3	100	11,0	100		145,9	100		957,9	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,1	100		4,21	73		6,1	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,4	100		119439,2	100	10,9	100		146,0	100		956,4	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,1	100		3,32	100		5,9	100		0,25	100		23,0	100		0,6	100		0,3	100		119408,2	100	11,0	100		145,4	100		954,3	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,2	100		3,69	100		6,0	100		0,25	100		26,9	100		0,6	100		0,3	100		119037,2	100	10,8	100		145,9	100		951,7	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,2	100		3,78	100		6,4	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,4	100		119104,3	100	10,8	100		146,1	100		956,8	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,2	100		3,38	73		6,2	100		0,25	94		34,9	100		0,6	100		0,4	100		119583,1	100	10,8	100		146,2	100		959,9	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,3	100		5,85	100		4,9	100		0,25	100		32,7	100		0,6	100		0,3	100		120249,2	100	11,0	100		145,8	100		954,1	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,3	100		4,25	100		5,0	100		0,25	100		37,8	100		0,6	100		0,3	100		119411,3	100	11,1	100		145,9	100		951,8	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,2	85		2,64	100		4,2	85		0,25	100		35,0	85		0,6	85		0,4	85		118741,1	100	11,1	85		146,3	100		953,6	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,2	78		2,93	73		5,3	78		0,25	100		36,9	78		0,6	78		0,0	78		119979,8	100	10,9	78		145,9	100		950,9	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,2	100		3,21	100		5,8	100		0,25	100		21,9	100		0,6	100		0,0	100		120052,8	100	10,9	100		145,9	100		954,0	100		in Betrieb
10:30		3,3	100		0,2	100		3,57	100		7,0	100		0,25	100		11,7	100		0,6	100		0,0	100		117917,9	100	11,2	100		145,5	100		947,8	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		0,2	100		2,24	100		7,3	100		0,25	100		16,0	100		0,6	100		0,0	100		118654,9	100	10,8	100		145,9	100		957,3	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,1	100		1,78	73		6,6	100		0,25	94		23,6	100		0,6	100		0,0	100		119164,8	100	11,0	100		145,8	100		950,1	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		0,2	100		1,49	100		6,3	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		118363,5	100	10,8	100		145,9	100		952,5	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,4	100		2,97	100		6,4	100		0,25	100		45,9	100		0,6	100		0,0	100		118077,7	100	10,8	100		145,9	100		950,5	100		in Betrieb
13:00		5,2	100		0,5	100		3,26	100		6,2	100		0,25	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		118554,2	100	10,8	100		145,7	100		954,5	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		0,4	100		2,08	73		6,0	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,0	100		118561,6	100	10,7	100		146,1	100		962,6	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		0,5	100		1,85	100		6,0	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		118784,5	100	10,8	100		145,4	100		961,2	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		0,6	100		1,78	100		5,4	100		0,25	100		30,0	100		0,6	100		0,0	100		117481,4	100	10,8	100		145,7	100		961,7	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		0,7	100		1,85	100		6,2	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		116641,6	100	10,7	100		145,4	100		960,6	100		in Betrieb
15:30		4,7	100		1,0	100		2,02	73		6,2	100		0,25	94		35,8	100		0,6	100		0,0	100		116192,9	100	10,6	100		145,8	100		964,0	100		in Betrieb
16:00		4,4	100		0,8	100		1,22	100		5,4	100		0,25	100		34,4	100		0,6	100		0,0	100		118074,4	100	10,8	100		145,7	100		960,9	100		in Betrieb
16:30		5,4	100		0,9	100		1,17	100		6,0	100		0,25	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		118722,3	100	10,9	100		145,7	100		954,3	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,5	100		0,49	100		5,8	100		0,25	100		21,4	100		0,6	100		0,0	100		118163,3	100	10,9	100		145,4	100		958,5	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		0,3	100		0,15	73		6,4	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		117926,9	100	10,7	100		146,0	100		961,0	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		1,0	100		1,7	100		6,1	100		0,25	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		118535,1	100	10,8	100		145,7	100		956,7	100		in Betrieb
18:30		5,5	100		0,8	100		1,15	100		5,9	100		0,25	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		119732,2	100	10,9	100		145,8	100		955,4	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		0,5	100		0,7	100		5,4	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,0	100		119137,2	100	11,0	100		146,2	100		959,0	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		0,9	100		1,56	73		5,1	100		0,25	94		28,9	100		0,6	100		0,0	100		118757,3	100	10,9	100		145,7	100		964,4	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		1,0	100		1,19	100		5,6	100		0,25	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		118887,1	100	10,7	100		146,0	100		964,2	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		1,3	100		1,86	100		5,3	100		0,25	100		37,1	100		0,6	100		0,0	100		119035,8	100	10,8	100		145,7	100		962,4	100		in Betrieb
21:00		5,6	86		1,1	86		1,66	100		5,7	86		0,25	100		24,9	86		0,6	86		0,0	86		119343,3	100	11,0	86		145,7	100		958,6	100		in Betrieb
21:30		3,4	78		0,6	78		1,19	73		5,2	78		0,25	100		31,0	78		0,6	78		0,0	78		119089,8	100	10,8	78		146,2	100		961,6	100		in Betrieb
22:00		3,8																																			