

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 13/04/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,3	100		0,5	100		1,4	100		5,2	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		121301,7	100		11,0	100		146,0	100		954,0	100	In marcia
01:00		5,1	100		0,6	100		2,48	100		5,3	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		120321,0	100		11,0	100		145,8	100		951,4	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,6	100		2,58	73		6,4	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		120013,2	100		11,0	100		146,0	100		956,5	100	In marcia
02:00		5,0	100		0,6	100		2,24	100		6,8	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		119508,1	100		10,6	100		146,0	100		967,4	100	In marcia
02:30		2,0	100		0,5	100		2,57	100		6,8	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		121619,9	100		11,0	100		146,1	100		959,3	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,3	100		2,68	100		6,2	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		119851,9	100		11,1	100		145,9	100		952,9	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,2	100		2,76	73		5,8	100		0,25	94		22,7	100		0,6	100		0,0	100		120960,6	100		11,0	100		146,0	100		960,3	100	In marcia
04:00		2,4	100		0,4	100		4,19	100		6,5	100		0,25	100		21,3	100		0,6	100		0,0	100		120127,1	100		10,9	100		146,1	100		961,5	100	In marcia
04:30		3,2	100		0,4	100		4,35	100		7,3	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		120058,2	100		10,9	100		145,9	100		960,7	100	In marcia
05:00		5,3	100		0,5	100		4,63	100		6,3	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		119567,4	100		11,0	100		145,5	100		956,9	100	In marcia
05:30		4,6	100		0,5	100		3,92	73		5,8	100		0,25	100		37,0	100		0,6	100		0,0	100		118511,0	100		10,9	100		145,7	100		959,9	100	In marcia
06:00		4,2	100		0,4	100		2,89	100		6,0	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		118640,2	100		10,8	100		145,4	100		962,6	100	In marcia
06:30		4,3	100		0,5	100		3,17	100		5,9	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		117975,9	100		10,7	100		145,7	100		966,6	100	In marcia
07:00		2,3	100		0,4	100		2,65	100		5,8	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		118314,0	100		10,9	100		145,7	100		960,6	100	In marcia
07:30		3,6	100		0,3	100		2,64	73		5,5	100		0,24	94		29,7	100		0,6	100		0,0	100		118137,0	100		10,9	100		145,9	100		958,9	100	In marcia
08:00		5,0	100		0,5	100		2,97	100		5,4	100		0,25	100		43,4	100		0,6	100		0,0	100		118683,5	100		10,9	100		145,6	100		961,8	100	In marcia
08:30		4,5	100		0,6	100		3,43	100		6,2	100		0,25	100		46,3	100		0,6	100		0,0	100		119872,2	100		10,6	100		145,6	100		970,3	100	In marcia
09:00		2,8	86		0,4	86		2,6	100		6,0	86		0,24	100		37,4	86		0,6	86		0,0	86		120392,6	100		11,0	86		146,0	100		958,2	100	In marcia
09:30		2,4	78		0,1	78		2,38	73		5,6	78		0,25	100		41,5	78		0,6	78		0,0	78		118978,3	100		11,2	78		146,2	100		952,6	100	In marcia
10:00		3,7	100		0,4	100		5,86	100		7,7	100		0,25	100		44,3	100		0,6	100		0,0	100		121375,6	100		11,0	100		146,3	100		950,3	100	In marcia
10:30		3,9	100		0,4	100		9,09	100		6,6	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		121224,5	100		10,9	100		146,1	100		959,8	100	In marcia
11:00		4,7	100		0,4	100		13,06	100		5,6	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		121463,9	100		11,0	100		146,2	100		958,2	100	In marcia
11:30		2,9	100		0,4	100		10,51	73		6,5	100		0,25	94		30,9	100		0,6	100		0,0	100		121411,1	100		11,0	100		146,4	100		958,6	100	In marcia
12:00		3,0	100		0,5	100		12,79	100		6,5	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		121940,4	100		11,0	100		146,5	100		954,1	100	In marcia
12:30		3,9	100		0,5	100		16,71	100		5,7	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		121126,2	100		11,1	100		146,5	100		949,7	100	In marcia
13:00		2,0	100		0,2	100		11,52	100		7,1	100		0,25	100		15,2	100		0,6	100		0,0	100		120115,3	100		11,1	100		145,9	100		953,7	100	In marcia
13:30		1,4	100		0,2	100		12,4	73		6,7	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		121884,5	100		11,0	100		146,3	100		957,6	100	In marcia
14:00		1,4	100		0,1	100		11,01	100		7,0	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		120041,6	100		11,1	100		146,2	100		954,1	100	In marcia
14:30		2,7	100		0,2	100		19,23	100		5,4	100		0,25	100		18,4	100		0,6	100		0,0	100		118956,4	100		11,1	100		145,5	100		955,8	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,1	100		10,39	100		5,6	100		0,25	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		119648,0	100		10,9	100		146,0	100		960,5	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,5	100		17,79	73		5,9	100		0,25	95		42,4	100		0,6	100		0,0	100		119281,0	100		10,9	100		145,8	100		952,7	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,2	100		10,03	100		4,9	100		0,25	100		40,1	100		0,6	100		0,0	100		119753,1	100		10,8	100		146,0	100		956,0	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,3	100		11,05	100		4,7	100		0,25	100		41,8	100		0,5	100		0,0	100		119379,2	100		10,7	100		146,3	100		955,8	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,7	100		19,12	100		4,4	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		119294,3	100		11,1	100		145,9	100		954,0	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,3	100		7,44	73		4,8	100		0,25	100		25,8	100		0,5	100		0,0	100		120930,1	100		10,8	100		146,4	100		960,8	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,3	100		10,71	100		5,8	100		0,26	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		121041,5	100		10,9	100		146,8	100		944,2	100	In marcia
18:30		2,6	100		0,7	100		15,34	100		6,0	100		0,26	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		122162,0	100		10,7	100		146,7	100		958,0	100	In marcia
19:00		6,2	100		0,9	100		11,26	100		6,9	100		0,26	100		19,3	100		0,6	100		0,0	100		122236,3	100		11,1	100		146,8	100		949,0	100	In marcia
19:30		2,3	100		0,3	100		2,8	73		8,2	100		0,26	94		23,0	100		0,6	100		0,0	100		118010,7	100		11,5	100		146,6	100		929,5	100	In marcia
20:00		2,8	100		0,7	100		3,91	100		6,7	100		0,26	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		121637,9	100		11,1	100		146,8	100		940,2	100	In marcia
20:30		3,4	100		1,0	100		3,78	100		5,5	100		0,25	100		37,3	100		0,6	100		0,0	100		122654,4	100		11,0	100		146,7	100		941,6	100	In marcia
21:00		3,5	86		0,9	86		2,11	100		5,2	86		0,26	100		29,3	86		0,6	86		0,0	86		119059,9	100		11,3	86		146,4	100		942,4	100	In marcia
21:30		6,2	78		1,0	78		1,6	73		4,5	78		0,25	100		24,4	78		0,6	78		0,3	78		121083,2	100		11,1	78							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,3	100		0,5	100		1,4	100		5,2	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,0	100		121301,7	100	11,0	100		146,0	100		954,0	100		in Betrieb
01:00		5,1	100		0,6	100		2,48	100		5,3	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		120321,0	100	11,0	100		145,8	100		951,4	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,6	100		2,58	73		6,4	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,0	100		120013,2	100	11,0	100		146,0	100		956,5	100		in Betrieb
02:00		5,0	100		0,6	100		2,24	100		6,8	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		119508,1	100	10,6	100		146,0	100		967,4	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		0,5	100		2,57	100		6,8	100		0,25	100		34,8	100		0,6	100		0,0	100		121619,9	100	11,0	100		146,1	100		959,3	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,3	100		2,68	100		6,2	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		119851,9	100	11,1	100		145,9	100		952,9	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,2	100		2,76	73		5,8	100		0,25	94		22,7	100		0,6	100		0,0	100		120960,6	100	11,0	100		146,0	100		960,3	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		0,4	100		4,19	100		6,5	100		0,25	100		21,3	100		0,6	100		0,0	100		120127,1	100	10,9	100		146,1	100		961,5	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,4	100		4,35	100		7,3	100		0,25	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		120058,2	100	10,9	100		145,9	100		960,7	100		in Betrieb
05:00		5,3	100		0,5	100		4,63	100		6,3	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,0	100		119567,4	100	11,0	100		145,5	100		956,9	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		0,5	100		3,92	73		5,8	100		0,25	100		37,0	100		0,6	100		0,0	100		118511,0	100	10,9	100		145,7	100		959,9	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,4	100		2,89	100		6,0	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		118640,2	100	10,8	100		145,4	100		962,6	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		0,5	100		3,17	100		5,9	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		117975,9	100	10,7	100		145,7	100		966,6	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		0,4	100		2,65	100		5,8	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		118314,0	100	10,9	100		145,7	100		960,6	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		0,3	100		2,64	73		5,5	100		0,24	94		29,7	100		0,6	100		0,0	100		118137,0	100	10,9	100		145,9	100		958,9	100		in Betrieb
08:00		5,0	100		0,5	100		2,97	100		5,4	100		0,25	100		43,4	100		0,6	100		0,0	100		118683,5	100	10,9	100		145,6	100		961,8	100		in Betrieb
08:30		4,5	100		0,6	100		3,43	100		6,2	100		0,25	100		46,3	100		0,6	100		0,0	100		119872,2	100	10,6	100		145,6	100		970,3	100		in Betrieb
09:00		2,8	86		0,4	86		2,6	100		6,0	86		0,24	100		37,4	86		0,6	86		0,0	86		120392,6	100	11,0	86		146,0	100		958,2	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		0,1	78		2,38	73		5,6	78		0,25	100		41,5	78		0,6	78		0,0	78		118978,3	100	11,2	78		146,2	100		952,6	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,4	100		5,86	100		7,7	100		0,25	100		44,3	100		0,6	100		0,0	100		121375,6	100	11,0	100		146,3	100		950,3	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		0,4	100		9,09	100		6,6	100		0,25	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		121224,5	100	10,9	100		146,1	100		959,8	100		in Betrieb
11:00		4,7	100		0,4	100		13,06	100		5,6	100		0,25	100		26,2	100		0,6	100		0,0	100		121463,9	100	11,0	100		146,2	100		958,2	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		0,4	100		10,51	73		6,5	100		0,25	94		30,9	100		0,6	100		0,0	100		121411,1	100	11,0	100		146,4	100		958,6	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		0,5	100		12,79	100		6,5	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		121940,4	100	11,0	100		146,5	100		954,1	100		in Betrieb
12:30		3,9	100		0,5	100		16,71	100		5,7	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,0	100		121126,2	100	11,1	100		146,5	100		949,7	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		0,2	100		11,52	100		7,1	100		0,25	100		15,2	100		0,6	100		0,0	100		120115,3	100	11,1	100		145,9	100		953,7	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		0,2	100		12,4	73		6,7	100		0,25	100		24,8	100		0,6	100		0,0	100		121884,5	100	11,0	100		146,3	100		957,6	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		0,1	100		11,01	100		7,0	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,0	100		120041,6	100	11,1	100		146,2	100		954,1	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		0,2	100		19,23	100		5,4	100		0,25	100		18,4	100		0,6	100		0,0	100		118956,4	100	11,1	100		145,5	100		955,8	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,1	100		10,39	100		5,6	100		0,25	100		41,7	100		0,6	100		0,0	100		119648,0	100	10,9	100		146,0	100		960,5	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,5	100		17,79	73		5,9	100		0,25	95		42,4	100		0,6	100		0,0	100		119281,0	100	10,9	100		145,8	100		952,7	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,2	100		10,03	100		4,9	100		0,25	100		40,1	100		0,6	100		0,0	100		119753,1	100	10,8	100		146,0	100		956,0	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,3	100		11,05	100		4,7	100		0,25	100		41,8	100		0,5	100		0,0	100		119379,2	100	10,7	100		146,3	100		955,8	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,7	100		19,12	100		4,4	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,0	100		119294,3	100	11,1	100		145,9	100		954,0	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,3	100		7,44	73		4,8	100		0,25	100		25,8	100		0,5	100		0,0	100		120930,1	100	10,8	100		146,4	100		960,8	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,3	100		10,71	100		5,8	100		0,26	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		121041,5	100	10,9	100		146,8	100		944,2	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		0,7	100		15,34	100		6,0	100		0,26	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		122162,0	100	10,7	100		146,7	100		958,0	100		in Betrieb
19:00		6,2	100		0,9	100		11,26	100		6,9	100		0,26	100		19,3	100		0,6	100		0,0	100		122736,3	100	11,1	100		146,8	100		949,0	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		0,3	100		2,8	73		8,2	100		0,26	94		23,0	100		0,6	100		0,0	100		118010,7	100	11,5	100		146,6	100		929,5	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		0,7	100		3,91	100		6,7	100		0,26	100		35,5	100		0,6	100		0,0	100		121637,9	100	11,1	100		146,8	100		940,2	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		1,0	100		3,78	100		5,5	100		0,25	100		37,3	100		0,6	100		0,0	100		122654,4	100	11,0	100		146,7	100		941,6	100		in Betrieb
21:00		3,5	86		0,9	86		2,11	100		5,2	86		0,26	100		29,3	86		0,6	86		0,0	86		119059,9	100	11,3	86		146,4	100		942,4	100		in Betrieb
21:30		6,2	78		1,0	78		1,6	73		4,5	78		0,25	100		24,4	78		0,6	78		0,3	78		121083,2	100	11,1	78		146,2	100		949,9	100		in Betrieb
22:00</																																					