

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/04/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,6	100		1,7	100		1,99	100		5,4	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		119135,3	100	10,9	100		146,0	100		948,7	100	In marcia
01:00		4,5	100		1,2	100		0,91	100		5,5	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		120341,6	100	10,7	100		146,0	100		953,5	100	In marcia
01:30		4,2	100		1,1	100		0,97	73		5,0	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		118945,6	100	11,2	100		145,9	100		942,4	100	In marcia
02:00		6,2	100		0,8	100		0,27	100		7,2	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		120039,4	100	10,9	100		145,4	100		948,2	100	In marcia
02:30		2,5	100		0,4	100		0,18	100		6,4	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		120395,5	100	11,0	100		145,7	100		947,7	100	In marcia
03:00		2,5	100		0,5	100		0,86	100		6,1	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		119348,8	100	11,0	100		145,8	100		948,4	100	In marcia
03:30		6,2	100		0,8	100		1,53	73		6,0	100		0,25	95		29,6	100		0,6	100		0,0	100		118608,4	100	10,7	100		145,6	100		956,2	100	In marcia
04:00		3,8	100		0,5	100		0,61	100		6,7	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		119330,2	100	10,7	100		145,5	100		954,0	100	In marcia
04:30		1,8	100		0,4	100		1,19	100		6,2	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		119493,2	100	10,9	100		145,8	100		946,8	100	In marcia
05:00		2,0	100		0,7	100		2,81	100		5,6	100		0,25	100		40,6	100		0,6	100		0,0	100		119748,2	100	11,1	100		145,8	100		943,8	100	In marcia
05:30		1,6	100		0,9	100		3,41	73		5,0	100		0,26	100		46,6	100		0,6	100		0,0	100		120552,3	100	11,0	100		146,3	100		945,8	100	In marcia
06:00		3,7	100		1,5	100		3,39	100		4,8	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		120575,2	100	11,1	100		146,0	100		942,8	100	In marcia
06:30		3,1	100		1,7	100		2,9	100		5,9	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		122034,1	100	11,0	100		146,4	100		941,5	100	In marcia
07:00		4,1	100		1,9	100		2,39	100		5,6	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		123013,5	100	11,0	100		146,4	100		948,0	100	In marcia
07:30		5,4	100		2,0	100		1,85	73		5,2	100		0,25	95		21,0	100		0,6	100		0,0	100		122829,1	100	11,0	100		146,4	100		946,3	100	In marcia
08:00		3,4	100		1,1	100		0,2	100		5,3	100		0,25	100		19,3	100		0,6	100		0,0	100		123696,8	100	11,0	100		146,4	100		951,0	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,9	100		0,62	100		5,4	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		123061,8	100	10,9	100		146,4	100		951,2	100	In marcia
09:00		5,8	86		1,3	86		0,73	100		5,3	86		0,25	100		19,4	86		0,6	86		0,0	86		121828,0	100	11,1	86		146,0	100		946,8	100	In marcia
09:30		6,5	78		0,6	78		0,22	73		5,2	78		0,25	100		20,8	78		0,6	78		0,0	78		121823,9	100	11,0	78		145,8	100		950,2	100	In marcia
10:00		5,0	100		0,3	100		0,39	100		5,6	100		0,25	100		18,6	100		0,6	100		0,1	100		119630,7	100	11,2	100		145,7	100		952,5	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,2	100		0,46	100		5,2	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,2	100		120668,3	100	11,0	100		145,9	100		951,2	100	In marcia
11:00		3,7	100		0,3	100		1,27	100		5,1	100		0,25	99		33,4	100		0,6	100		0,1	100		119987,0	100	11,0	100		145,7	100		955,6	100	In marcia
11:30		3,8	100		0,3	100		1,28	73		5,5	100		0,25	95		28,7	100		0,6	100		0,2	100		119254,1	100	10,8	100		145,6	100		960,6	100	In marcia
12:00		3,4	100		0,4	100		0,81	100		5,5	100		0,25	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		118556,5	100	11,0	100		145,6	100		950,5	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,5	100		1,49	100		4,9	100		0,25	100		44,2	100		0,6	100		0,1	100		119273,9	100	10,9	100		145,7	100		957,4	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,4	100		4,74	100		4,8	100		0,25	100		41,8	100		0,6	100		0,1	100		118364,8	100	11,1	100		145,8	100		954,3	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,5	100		5,96	73		4,7	100		0,25	100		44,4	100		0,6	100		0,2	100		119191,3	100	10,9	100		146,2	100		957,7	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,9	100		3,64	100		4,8	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,1	100		119924,2	100	10,9	100		145,8	100		961,6	100	In marcia
14:30		2,9	100		1,4	100		5,9	100		4,6	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		120760,1	100	11,0	100		146,2	100		954,4	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,5	100		2,78	100		5,0	100		0,26	99		25,4	100		0,6	100		0,1	100		118538,7	100	11,3	100		146,1	100		948,5	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,4	100		2,19	73		5,2	100		0,26	95		32,1	100		0,5	100		0,2	100		122531,5	100	10,9	100		146,8	100		956,0	100	In marcia
16:00		2,5	100		2,0	100		2,56	100		4,9	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,1	100		120679,6	100	11,2	100		146,6	100		945,2	100	In marcia
16:30		4,2	100		1,6	100		1,49	100		6,0	100		0,26	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		120505,9	100	11,3	100		156,1	100		944,5	100	In marcia
17:00		1,8	100		0,8	100		0,36	100		6,7	100		0,28	100		22,2	100		0,6	100		8,7	100		121372,1	100	11,1	100		190,5	100		947,6	100	In marcia
17:30		3,2	100		1,3	100		0,61	73		5,3	100		0,28	100		23,0	100		0,6	100		5,5	100		119567,6	100	11,2	100		187,9	100		944,7	100	In marcia
18:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		21,6	100		0,6	100		0,4	100		117087,8	100	11,3	100		148,7	100		941,4	100	In marcia
18:30		3,2	100		0,3	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,3	100		120485,6	100	10,9	100		146,6	100		946,2	100	In marcia
19:00		2,5	100		0,4	100		0,0	100		5,5	100		0,25	99		34,1	100		0,6	100		0,2	100		119882,6	100	11,0	100		145,7	100		947,6	100	In marcia
19:30		4,0	100		0,8	100		0,0	73		5,1	100		0,26	95		39,8	100		0,6	100		0,2	100		118563,6	100	11,2	100		145,9	100		942,5	100	In marcia
20:00		3,5	100		0,8	100		0,13	100		5,2	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,3	100		119810,1	100	10,9	100		145,6	100		954,0	100	In marcia
20:30		6,0	100		0,7	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,1	100		119857,4	100	11,1	100		145,9	100		950,2	100	In marcia
21:00		2,5	88		0,6	88		0,0	100		5,6	88		0,25	100		36,7	88		0,6	88		0,1	88		120705,4	100	11,0	88		146,3	100		950,9	100	In marcia
21:30		3,8	76		1,2	76		0,01	73		5,4	76		0,26	100		33,9	76		0,6	76		0,2	76		119439,9	100	11,2	76		145,9	100		945,9	100	In marcia
22:00		5,5	100		0,9	100		0,21	100		6,4	100		0,25	100		19,0	100		0,6	100		0,1	100		120136,1	100									

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q Rauchgas Nm3/h		Note	O2 %		Note	T Rauchgas °C		Note	T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %	
00:30		3,6	100		1,7	100		1,99	100		5,4	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		119135,3	100		10,9	100		146,0	100		948,7	100	in Betrieb
01:00		4,5	100		1,2	100		0,91	100		5,5	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,0	100		120341,6	100		10,7	100		146,0	100		953,5	100	in Betrieb
01:30		4,2	100		1,1	100		0,97	73		5,0	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,0	100		118945,6	100		11,2	100		145,9	100		942,4	100	in Betrieb
02:00		6,2	100		0,8	100		0,27	100		7,2	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		120039,4	100		10,9	100		145,4	100		948,2	100	in Betrieb
02:30		2,5	100		0,4	100		0,18	100		6,4	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,0	100		120395,5	100		11,0	100		145,7	100		947,7	100	in Betrieb
03:00		2,5	100		0,5	100		0,86	100		6,1	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		119348,8	100		11,0	100		145,8	100		948,4	100	in Betrieb
03:30		6,2	100		0,8	100		1,53	73		6,0	100		0,25	95		29,6	100		0,6	100		0,0	100		118608,4	100		10,7	100		145,6	100		956,2	100	in Betrieb
04:00		3,8	100		0,5	100		0,61	100		6,7	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		119330,2	100		10,7	100		145,5	100		954,0	100	in Betrieb
04:30		1,8	100		0,4	100		1,19	100		6,2	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,0	100		119493,2	100		10,9	100		145,8	100		946,8	100	in Betrieb
05:00		2,0	100		0,7	100		2,81	100		5,6	100		0,25	100		40,6	100		0,6	100		0,0	100		119748,2	100		11,1	100		145,8	100		943,8	100	in Betrieb
05:30		1,6	100		0,9	100		3,41	73		5,0	100		0,26	100		46,6	100		0,6	100		0,0	100		120552,3	100		11,0	100		146,3	100		945,8	100	in Betrieb
06:00		3,7	100		1,5	100		3,39	100		4,8	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		120575,2	100		11,1	100		146,0	100		942,8	100	in Betrieb
06:30		3,1	100		1,7	100		2,9	100		5,9	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,0	100		122034,1	100		11,0	100		146,4	100		941,5	100	in Betrieb
07:00		4,1	100		1,9	100		2,39	100		5,6	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		123013,5	100		11,0	100		146,4	100		948,0	100	in Betrieb
07:30		5,4	100		2,0	100		1,85	73		5,2	100		0,25	95		21,0	100		0,6	100		0,0	100		122829,1	100		11,0	100		146,4	100		946,3	100	in Betrieb
08:00		3,4	100		1,1	100		0,2	100		5,3	100		0,25	100		19,3	100		0,6	100		0,0	100		123696,8	100		11,0	100		146,4	100		951,0	100	in Betrieb
08:30		2,9	100		0,9	100		0,62	100		5,4	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		123061,8	100		10,9	100		146,4	100		951,2	100	in Betrieb
09:00		5,8	86		1,3	86		0,73	100		5,3	86		0,25	100		19,4	86		0,6	86		0,0	86		121828,0	100		11,1	86		146,0	100		946,8	100	in Betrieb
09:30		6,5	78		0,6	78		0,22	73		5,2	78		0,25	100		20,8	78		0,6	78		0,0	78		121823,9	100		11,0	78		145,8	100		950,2	100	in Betrieb
10:00		5,0	100		0,3	100		0,39	100		5,6	100		0,25	100		18,6	100		0,6	100		0,1	100		119630,7	100		11,2	100		145,7	100		952,5	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		0,2	100		0,46	100		5,2	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,2	100		120668,3	100		11,0	100		145,9	100		951,2	100	in Betrieb
11:00		3,7	100		0,3	100		1,27	100		5,1	100		0,25	99		33,4	100		0,6	100		0,1	100		119987,0	100		11,0	100		145,7	100		955,6	100	in Betrieb
11:30		3,8	100		0,3	100		1,28	73		5,5	100		0,25	95		28,7	100		0,6	100		0,2	100		119254,1	100		10,8	100		145,6	100		960,6	100	in Betrieb
12:00		3,4	100		0,4	100		0,81	100		5,5	100		0,25	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		118556,5	100		11,0	100		145,6	100		950,5	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		0,5	100		1,49	100		4,9	100		0,25	100		44,2	100		0,6	100		0,1	100		119273,9	100		10,9	100		145,7	100		957,4	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,4	100		4,74	100		4,8	100		0,25	100		41,8	100		0,6	100		0,1	100		118364,8	100		11,1	100		145,8	100		954,3	100	in Betrieb
13:30		2,2	100		1,5	100		5,96	73		4,7	100		0,25	100		44,4	100		0,6	100		0,2	100		119191,3	100		10,9	100		146,2	100		957,7	100	in Betrieb
14:00		1,6	100		0,9	100		3,64	100		4,8	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,1	100		119924,2	100		10,9	100		145,8	100		961,6	100	in Betrieb
14:30		2,9	100		1,4	100		5,9	100		4,6	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		120760,1	100		11,0	100		146,2	100		954,4	100	in Betrieb
15:00		1,7	100		1,5	100		2,78	100		5,0	100		0,26	99		25,4	100		0,6	100		0,1	100		118538,7	100		11,3	100		146,1	100		948,5	100	in Betrieb
15:30		1,5	100		1,4	100		2,19	73		5,2	100		0,26	95		32,1	100		0,5	100		0,2	100		122531,5	100		10,9	100		146,8	100		956,0	100	in Betrieb
16:00		2,5	100		2,0	100		2,56	100		4,9	100		0,26	100		29,8	100		0,6	100		0,1	100		120679,6	100		11,2	100		146,6	100		945,2	100	in Betrieb
16:30		4,2	100		1,6	100		1,49	100		6,0	100		0,26	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		120505,9	100		11,3	100		156,1	100		944,5	100	in Betrieb
17:00		1,8	100		0,8	100		0,36	100		6,7	100		0,28	100		22,2	100		0,6	100		8,7	100		121372,1	100		11,1	100		190,5	100		947,6	100	in Betrieb
17:30		3,2	100		1,3	100		0,61	73		5,3	100		0,28	100		23,0	100		0,6	100		5,5	100		119567,6	100		11,2	100		187,9	100		944,7	100	in Betrieb
18:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		21,6	100		0,6	100		0,4	100		117087,8	100		11,3	100		148,7	100		941,4	100	in Betrieb
18:30		3,2	100		0,3	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,3	100		120485,6	100		10,9	100		146,6	100		946,2	100	in Betrieb
19:00		2,5	100		0,4	100		0,0	100		5,5	100		0,25	99		34,1	100		0,6	100		0,2	100		119882,6	100		11,0	100		145,7	100		947,6	100	in Betrieb
19:30		4,0	100		0,8	100		0,0	73		5,1	100		0,26	95		39,8	100		0,6	100		0,2	100		118563,6	100		11,2	100		145,9	100		942,5	100	in Betrieb
20:00		3,5	100		0,8	100		0,13	100		5,2	100		0,25	100		37,2	100		0,6	100		0,3	100		119810,1	100		10,9	100		145,6	100		954,0	100	in Betrieb
20:30		6,0	100		0,7	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,1	100		119857,4	100		11,1	100		145,9	100		950,2	100	in Betrieb
21:00		2,5	88		0,6	88		0,0	100		5,6	88		0,25	100		36,7	88		0,6	88		0,1	88		120705,4	100		11,0	88		146,3	100		950,9	100	in Betrieb
21:30		3,8	76		1,2	76		0,01	73		5,4	76		0,26	100</																						