

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 28/04/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		4,5	100		1,1	100		0,0	73		6,7	100		0,25	100		26,3	100		0,8	100		0,4	100		123428,6	100		10,6	100		146,1	100		976,9	100	In marcia
01:00		4,2	100		1,2	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		30,9	100		0,8	100		0,4	100		123406,5	100		10,7	100		146,5	100		976,4	100	In marcia
01:30		3,6	100		0,7	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		29,0	100		0,8	100		0,4	100		123521,4	100		10,7	100		146,1	100		971,0	100	In marcia
02:00		5,3	100		1,1	100		0,0	100		6,3	100		0,25	100		23,8	100		0,8	100		0,3	100		123197,2	100		10,7	100		146,1	100		971,7	100	In marcia
02:30		2,6	100		0,7	100		0,0	73		6,5	100		0,25	100		29,6	100		0,8	100		0,5	100		123679,6	100		10,5	100		146,4	100		976,4	100	In marcia
03:00		2,9	100		0,9	100		0,0	100		5,6	100		0,26	99		40,9	100		0,8	100		0,5	100		123961,8	100		10,7	100		146,5	100		971,2	100	In marcia
03:30		2,9	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,26	96		46,1	100		0,8	100		0,4	100		124328,4	100		10,7	100		146,8	100		972,3	100	In marcia
04:00		4,7	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		31,5	100		0,8	100		0,3	100		124755,9	100		10,7	100		146,4	100		976,1	100	In marcia
04:30		6,3	100		1,0	100		0,0	73		6,1	100		0,25	100		17,6	100		0,8	100		0,3	100		125630,3	100		10,9	100		146,3	100		974,0	100	In marcia
05:00		3,7	100		0,9	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		20,0	100		0,8	100		0,4	100		124535,2	100		10,7	100		146,3	100		978,7	100	In marcia
05:30		2,6	100		0,7	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		32,6	100		0,8	100		0,5	100		123861,0	100		10,8	100		146,7	100		969,5	100	In marcia
06:00		4,5	100		1,1	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		33,8	100		0,8	100		0,3	100		123726,6	100		10,6	100		146,3	100		974,0	100	In marcia
06:30		4,3	100		1,3	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		19,6	100		0,8	100		0,3	100		124040,2	100		10,9	100		145,9	100		968,1	100	In marcia
07:00		4,0	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	99		30,0	100		0,8	100		0,4	100		123220,9	100		10,6	100		146,1	100		977,3	100	In marcia
07:30		4,9	100		1,1	100		0,0	100		5,8	100		0,25	96		28,2	100		0,8	100		0,4	100		123603,3	100		10,8	100		146,2	100		971,5	100	In marcia
08:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		34,1	100		0,8	100		0,4	100		123876,2	100		10,7	100		146,2	100		973,5	100	In marcia
08:30		4,0	100		1,1	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		27,9	100		0,8	100		0,3	100		123672,1	100		10,9	100		146,2	100		969,9	100	In marcia
09:00		4,5	86		1,1	86		7,36	100		5,7	86		0,25	100		27,4	86		0,8	86		0,4	86		124403,5	100		10,7	86		146,4	100		975,5	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,6	78		29,64	100		6,7	78		0,25	100		32,5	78		0,9	78		0,4	78		124129,8	100		11,0	78		146,8	100		967,2	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,3	100		31,6	100		6,5	100		0,26	100		43,4	100		0,9	100		0,4	100		124270,1	100		10,2	100		146,6	100		986,3	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,2	100		22,38	73		5,7	100		0,25	100		18,4	100		0,9	100		0,4	100		125311,6	100		10,9	100		146,1	100		970,6	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,2	100		19,58	100		6,2	100		0,26	99		16,7	100		0,9	100		0,5	100		123313,6	100		10,6	100		146,5	100		970,5	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,2	100		16,47	100		6,6	100		0,26	96		27,8	100		0,9	100		0,4	100		123215,9	100		10,5	100		146,6	100		965,2	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,2	100		16,75	100		6,6	100		0,26	100		32,3	100		0,8	100		0,5	100		124474,5	100		10,6	100		146,8	100		962,8	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,2	100		18,42	73		6,5	100		0,25	100		27,0	100		0,8	100		0,5	100		125783,0	100		10,7	100		146,9	100		962,0	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,2	100		16,3	100		6,1	100		0,25	100		27,3	100		0,8	100		0,4	100		125345,8	100		10,7	100		146,8	100		964,3	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,2	100		12,02	100		6,2	100		0,25	100		38,2	100		0,8	100		0,4	100		125407,8	100		10,6	100		147,0	100		965,8	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,2	100		11,28	100		6,3	100		0,25	100		31,4	100		0,8	100		0,6	100		124913,3	100		10,8	100		146,9	100		959,8	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,3	100		20,46	73		6,2	100		0,25	100		27,4	100		0,8	100		0,4	100		124322,7	100		10,6	100		146,7	100		966,2	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,2	100		13,39	100		5,5	100		0,25	99		27,4	100		0,8	100		0,3	100		123157,8	100		10,7	100		146,6	100		963,6	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,2	100		22,01	100		6,1	100		0,25	96		31,3	100		0,8	100		0,5	100		122842,8	100		10,4	100		146,8	100		969,6	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,3	100		19,7	100		7,3	100		0,25	100		35,1	100		0,8	100		0,3	100		123121,1	100		10,7	100		146,5	100		963,6	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,3	100		6,84	73		6,4	100		0,25	100		31,2	100		0,8	100		0,4	100		123699,6	100		10,6	100		146,6	100		965,9	100	In marcia
17:00		1,4	100		0,4	100		18,79	100		7,4	100		0,25	100		24,1	100		0,8	100		0,4	100		124675,9	100		10,6	100		146,7	100		971,9	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,3	100		5,42	100		6,8	100		0,24	100		20,8	100		0,8	100		0,3	100		122839,2	100		10,8	100		146,4	100		959,0	100	In marcia
18:00		1,7	100		0,3	100		17,77	100		30,3	100		0,25	100		30,0	100		0,8	100		0,4	100		122776,2	100		10,6	100		147,1	100		949,9	100	In marcia
18:30		1,7	100		0,4	100		23,89	73		6,3	100		0,25	100		28,5	100		0,8	100		0,4	100		123567,0	100		10,7	100		146,4	100		959,4	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,3	100		10,89	100		6,0	100		0,25	99		25,3	100		0,8	100		0,2	100		121087,9	100		10,6	100		145,9	100		957,9	100	In marcia
19:30		1,4	100		0,3	100		13,45	100		6,0	100		0,25	96		32,0	100		0,8	100		0,3	100		122244,9	100		10,4	100		146,4	100		962,5	100	In marcia
20:00		1,4	100		0,3	100		8,74	100		6,6	100		0,25	100		28,3	100		0,8	100		0,5	100		122040,4	100		10,6	100		146,3	100		960,4	100	In marcia
20:30		2,5	100		0,4	100		12,57	73		7,4	100		0,25	100		30,2	100		0,8	100		0,3	100		120753,4	100		10,4	100		146,3	100		968,9	100	In marcia
21:00		1,4	84		0,3	84		11,42	100		10,0	84		0,25	100		35,4	84		0,8	84		0,4	84		121431,6	100		10,4	84		146,2	100		967,5	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,4	79		5,96	100		6,5	79		0,26	100		48,6	79																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,5	100		1,1	100		0,0	73		6,7	100		0,25	100		26,3	100		0,8	100		0,4	100		123428,6	100	10,6	100		146,1	100		976,9	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		1,2	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		30,9	100		0,8	100		0,4	100		123406,5	100	10,7	100		146,5	100		976,4	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,7	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		29,0	100		0,8	100		0,4	100		123521,4	100	10,7	100		146,1	100		971,0	100		in Betrieb
02:00		5,3	100		1,1	100		0,0	100		6,3	100		0,25	100		23,8	100		0,8	100		0,3	100		123197,2	100	10,7	100		146,1	100		971,7	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		0,7	100		0,0	73		6,5	100		0,25	100		29,6	100		0,8	100		0,5	100		123679,6	100	10,5	100		146,4	100		976,4	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		0,9	100		0,0	100		5,6	100		0,26	99		40,9	100		0,8	100		0,5	100		123961,8	100	10,7	100		146,5	100		971,2	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,26	96		46,1	100		0,8	100		0,4	100		124328,4	100	10,7	100		146,8	100		972,3	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		31,5	100		0,8	100		0,3	100		124755,9	100	10,7	100		146,4	100		976,1	100		in Betrieb
04:30		6,3	100		1,0	100		0,0	73		6,1	100		0,25	100		17,6	100		0,8	100		0,3	100		125630,3	100	10,9	100		146,3	100		974,0	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		0,9	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		20,0	100		0,8	100		0,4	100		124535,2	100	10,7	100		146,3	100		978,7	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		0,7	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		32,6	100		0,8	100		0,5	100		123861,0	100	10,8	100		146,7	100		969,5	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		1,1	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		33,8	100		0,8	100		0,3	100		123726,6	100	10,6	100		146,3	100		974,0	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		1,3	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		19,6	100		0,8	100		0,3	100		124040,2	100	10,9	100		145,9	100		968,1	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	99		30,0	100		0,8	100		0,4	100		123220,9	100	10,6	100		146,1	100		977,3	100		in Betrieb
07:30		4,9	100		1,1	100		0,0	100		5,8	100		0,25	96		28,2	100		0,8	100		0,4	100		123603,3	100	10,8	100		146,2	100		971,5	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		34,1	100		0,8	100		0,4	100		123876,2	100	10,7	100		146,2	100		973,5	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		1,1	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		27,9	100		0,8	100		0,3	100		123672,1	100	10,9	100		146,2	100		965,9	100		in Betrieb
09:00		4,5	86		1,1	86		7,36	100		5,7	86		0,25	100		27,4	86		0,8	86		0,4	86		124403,5	100	10,7	86		146,4	100		975,5	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,6	78		29,64	100		6,7	78		0,25	100		32,5	78		0,9	78		0,4	78		124129,8	100	11,0	78		146,8	100		967,2	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,3	100		31,6	100		6,5	100		0,26	100		43,4	100		0,9	100		0,4	100		124270,1	100	10,2	100		146,6	100		986,3	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,2	100		22,38	73		5,7	100		0,25	100		18,4	100		0,9	100		0,4	100		125311,6	100	10,9	100		146,1	100		970,6	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,2	100		19,58	100		6,2	100		0,26	99		16,7	100		0,9	100		0,5	100		123313,6	100	10,6	100		146,5	100		970,5	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,2	100		16,47	100		6,6	100		0,26	96		27,8	100		0,9	100		0,4	100		123215,9	100	10,5	100		146,6	100		965,2	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,2	100		16,75	100		6,6	100		0,26	100		32,3	100		0,8	100		0,5	100		124474,5	100	10,6	100		146,8	100		962,8	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,2	100		18,42	73		6,5	100		0,25	100		27,0	100		0,8	100		0,5	100		125783,0	100	10,7	100		146,9	100		962,0	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,2	100		16,3	100		6,1	100		0,25	100		27,3	100		0,8	100		0,4	100		125345,8	100	10,7	100		146,8	100		964,3	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,2	100		12,02	100		6,2	100		0,25	100		38,2	100		0,8	100		0,4	100		125407,8	100	10,6	100		147,0	100		965,8	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,2	100		11,28	100		6,3	100		0,25	100		31,4	100		0,8	100		0,6	100		124913,3	100	10,8	100		146,9	100		959,8	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,3	100		20,46	73		6,2	100		0,25	100		27,4	100		0,8	100		0,4	100		124322,7	100	10,6	100		146,7	100		966,2	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,2	100		13,39	100		5,5	100		0,25	99		27,4	100		0,8	100		0,3	100		123157,8	100	10,7	100		146,6	100		963,6	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,2	100		22,01	100		6,1	100		0,25	96		31,3	100		0,8	100		0,5	100		122842,8	100	10,4	100		146,8	100		969,6	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,3	100		19,7	100		7,3	100		0,25	100		35,1	100		0,8	100		0,3	100		123121,1	100	10,7	100		146,5	100		963,6	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,3	100		6,84	73		6,4	100		0,25	100		31,2	100		0,8	100		0,4	100		123699,6	100	10,6	100		146,6	100		965,9	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		0,4	100		18,79	100		7,4	100		0,25	100		24,1	100		0,8	100		0,4	100		124675,9	100	10,6	100		146,7	100		971,9	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,3	100		5,42	100		6,8	100		0,24	100		20,8	100		0,8	100		0,3	100		122839,2	100	10,8	100		146,4	100		959,0	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		0,3	100		17,77	100		30,3	100		0,25	100		30,0	100		0,8	100		0,4	100		122776,2	100	10,6	100		147,1	100		949,9	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		0,4	100		23,89	73		6,3	100		0,25	100		28,5	100		0,8	100		0,4	100		123567,0	100	10,7	100		146,4	100		959,4	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,3	100		10,89	100		6,0	100		0,25	99		25,3	100		0,8	100		0,2	100		121087,9	100	10,6	100		145,9	100		957,9	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		0,3	100		13,45	100		6,0	100		0,25	96		32,0	100		0,8	100		0,3	100		122244,9	100	10,4	100		146,4	100		962,5	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		0,3	100		8,74	100		6,6	100		0,25	100		28,3	100		0,8	100		0,5	100		122040,4	100	10,6	100		146,3	100		960,4	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		0,4	100		12,57	73		7,4	100		0,25	100		30,2	100		0,8	100		0,3	100		120753,4	100	10,4	100		146,3	100		968,9	100		in Betrieb
21:00		1,4	84		0,3	84		11,42	100		10,0	84		0,25	100		35,4	84		0,8	84		0,4	84		121431,6	100	10,4	84		146,2	100		967,5	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,4	79		5,96	100		6,5	79		0,26	100		48,6	79		0,8	79		0,4	79		120799,2	100	10,7	79		146,7	100		969,2	100		in Betrieb
22:00		1,2																																			