

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/04/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		2,4	100		1,2	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		39,0	100		0,7	100		0,0	100		122551,1	100		10,6	100		146,4	100		976,5	100	In marcia
01:00		2,9	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		43,6	100		0,7	100		0,0	100		122999,6	100		10,3	100		146,7	100		983,2	100	In marcia
01:30		3,1	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		122777,2	100		10,8	100		146,3	100		971,7	100	In marcia
02:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		26,5	100		0,7	100		0,0	100		123161,3	100		10,5	100		146,5	100		980,3	100	In marcia
02:30		3,2	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		22,6	100		0,7	100		0,0	100		122502,2	100		10,8	100		146,1	100		974,7	100	In marcia
03:00		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	98		22,7	100		0,7	100		0,0	100		122347,7	100		10,6	100		146,5	100		979,0	100	In marcia
03:30		3,2	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,26	96		28,6	100		0,7	100		0,0	100		122771,6	100		10,4	100		146,7	100		983,0	100	In marcia
04:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		124662,0	100		10,8	100		146,5	100		975,6	100	In marcia
04:30		4,5	100		1,4	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		125163,4	100		10,9	100		146,6	100		975,7	100	In marcia
05:00		3,5	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		125378,1	100		10,9	100		146,7	100		974,9	100	In marcia
05:30		5,5	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		25,8	100		0,7	100		0,0	100		124917,2	100		10,9	100		146,6	100		975,5	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		125025,0	100		10,9	100		146,6	100		971,6	100	In marcia
06:30		3,0	100		1,1	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		42,3	100		0,7	100		0,0	100		124662,6	100		10,6	100		147,0	100		973,6	100	In marcia
07:00		3,9	100		1,7	100		0,0	100		5,3	100		0,25	98		33,0	100		0,7	100		0,0	100		125103,9	100		10,9	100		146,4	100		968,6	100	In marcia
07:30		3,3	100		2,0	100		0,0	100		5,6	100		0,25	96		35,3	100		0,7	100		0,0	100		125478,8	100		10,8	100		146,3	100		975,1	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,8	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		28,2	100		0,7	100		0,0	100		124164,5	100		10,8	100		146,6	100		971,2	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,6	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		22,5	100		0,7	100		0,0	100		124092,7	100		10,7	100		146,5	100		981,6	100	In marcia
09:00		1,3	83		1,0	83		0,0	100		4,8	83		0,25	100		30,7	83		0,7	83		0,0	83		124447,6	100		10,8	83		146,6	100		974,6	100	In marcia
09:30		2,2	80		1,7	80		0,0	100		4,7	80		0,26	100		28,7	80		0,7	80		0,3	80		124533,4	100		10,6	80		146,9	100		982,5	100	In marcia
10:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		125462,3	100		10,9	100		146,8	100		976,9	100	In marcia
10:30		1,5	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		33,4	100		0,7	100		0,3	100		125001,4	100		10,8	100		146,8	100		976,7	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	98		29,5	100		0,7	100		0,3	100		125237,7	100		10,8	100		146,5	100		974,4	100	In marcia
11:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	96		27,5	100		0,7	100		0,3	100		124518,4	100		10,8	100		146,5	100		978,3	100	In marcia
12:00		3,1	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		34,7	100		0,7	100		0,3	100		123510,9	100		10,6	100		146,6	100		979,2	100	In marcia
12:30		2,9	100		1,3	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		34,0	100		0,7	100		0,3	100		123955,3	100		10,9	100		146,3	100		973,4	100	In marcia
13:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		123851,3	100		10,7	100		146,3	100		979,0	100	In marcia
13:30		6,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		28,4	100		0,7	100		0,2	100		123522,6	100		10,9	100		146,5	100		973,2	100	In marcia
14:00		2,4	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		122473,5	100		10,5	100		146,4	100		984,7	100	In marcia
14:30		3,6	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		32,0	100		0,7	100		0,2	100		122998,5	100		10,7	100		146,3	100		980,3	100	In marcia
15:00		5,6	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	98		25,2	100		0,7	100		0,3	100		123488,7	100		10,7	100		146,3	100		984,1	100	In marcia
15:30		5,4	100		0,9	100		0,0	100		5,1	100		0,25	96		23,3	100		0,7	100		0,3	100		123691,4	100		10,8	100		146,4	100		979,2	100	In marcia
16:00		3,8	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		24,4	100		0,7	100		0,2	100		124298,3	100		10,8	100		146,3	100		984,5	100	In marcia
16:30		3,0	100		0,6	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		123004,0	100		10,8	100		146,4	100		980,3	100	In marcia
17:00		2,7	100		0,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		17,9	100		0,7	100		0,2	100		122979,8	100		11,0	100		146,2	100		974,7	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		25,8	100		0,7	100		0,3	100		121600,0	100		10,7	100		146,1	100		979,3	100	In marcia
18:00		3,2	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,2	100		121384,7	100		10,6	100		146,0	100		983,4	100	In marcia
18:30		3,8	100		0,6	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		35,5	100		0,7	100		0,5	100		121586,4	100		10,7	100		146,3	100		980,5	100	In marcia
19:00		4,6	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	98		29,6	100		0,7	100		0,3	100		122048,8	100		10,7	100		146,3	100		988,0	100	In marcia
19:30		2,3	100		0,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	96		25,6	100		0,7	100		0,3	100		121739,6	100		10,8	100		146,0	100		983,7	100	In marcia
20:00		2,5	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,0	100		0,7	100		0,4	100		121930,6	100		10,9	100		146,0	100		981,3	100	In marcia
20:30		5,0	100		0,8	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		32,1	100		0,7	100		0,4	100		121528,3	100		10,7	100		146,2	100		984,2	100	In marcia
21:00		4,6	83		0,9	83		0,0	100		4,5	83		0,24	100		29,9	83		0,7	83		0,3	83		121238,9	100		10,8	83		146,0	100		984,1	100	In marcia
21:30		3,7	80		0,8	80		0,0	100		5,1	80		0,25	100		43,5	80		0,7	80		0,0	80		120											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,4	100		1,2	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		39,0	100		0,7	100		0,0	100		122551,1	100		10,6	100		146,4	100		976,5	100	in Betrieb
01:00		2,9	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		43,6	100		0,7	100		0,0	100		122996,6	100		10,3	100		146,7	100		983,2	100	in Betrieb
01:30		3,1	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		122777,2	100		10,8	100		146,3	100		971,7	100	in Betrieb
02:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		26,5	100		0,7	100		0,0	100		123161,3	100		10,5	100		146,5	100		980,3	100	in Betrieb
02:30		3,2	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		22,6	100		0,7	100		0,0	100		122502,2	100		10,8	100		146,1	100		974,7	100	in Betrieb
03:00		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	98		22,7	100		0,7	100		0,0	100		122347,7	100		10,6	100		146,5	100		979,0	100	in Betrieb
03:30		3,2	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,26	96		28,6	100		0,7	100		0,0	100		122771,6	100		10,4	100		146,7	100		983,0	100	in Betrieb
04:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		124662,0	100		10,8	100		146,5	100		975,6	100	in Betrieb
04:30		4,5	100		1,4	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		125163,4	100		10,9	100		146,6	100		975,7	100	in Betrieb
05:00		3,5	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		125378,1	100		10,9	100		146,7	100		974,9	100	in Betrieb
05:30		5,5	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		25,8	100		0,7	100		0,0	100		124917,2	100		10,9	100		146,6	100		975,5	100	in Betrieb
06:00		2,9	100		1,0	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		120250,0	100		10,9	100		146,6	100		971,6	100	in Betrieb
06:30		3,0	100		1,1	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		42,3	100		0,7	100		0,0	100		124662,6	100		10,6	100		147,0	100		973,6	100	in Betrieb
07:00		3,9	100		1,7	100		0,0	100		5,3	100		0,25	98		33,0	100		0,7	100		0,0	100		125103,9	100		10,9	100		146,4	100		968,6	100	in Betrieb
07:30		3,3	100		2,0	100		0,0	100		5,6	100		0,25	96		35,3	100		0,7	100		0,0	100		125478,8	100		10,8	100		146,3	100		975,1	100	in Betrieb
08:00		2,1	100		0,8	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		28,2	100		0,7	100		0,0	100		124164,5	100		10,8	100		146,6	100		971,2	100	in Betrieb
08:30		1,3	100		0,6	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		22,5	100		0,7	100		0,0	100		124092,7	100		10,7	100		146,5	100		981,6	100	in Betrieb
09:00		1,3	83		1,0	83		0,0	100		4,8	83		0,25	100		30,7	83		0,7	83		0,0	83		124447,6	100		10,8	83		146,6	100		974,6	100	in Betrieb
09:30		2,2	80		1,7	80		0,0	100		4,7	80		0,26	100		28,7	80		0,7	80		0,3	80		124533,4	100		10,6	80		146,9	100		982,5	100	in Betrieb
10:00		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		125462,3	100		10,9	100		146,8	100		976,9	100	in Betrieb
10:30		1,5	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		33,4	100		0,7	100		0,3	100		125001,4	100		10,8	100		146,8	100		976,7	100	in Betrieb
11:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	98		29,5	100		0,7	100		0,3	100		125237,7	100		10,8	100		146,5	100		974,4	100	in Betrieb
11:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	96		27,5	100		0,7	100		0,3	100		124518,4	100		10,8	100		146,5	100		978,3	100	in Betrieb
12:00		3,1	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		34,7	100		0,7	100		0,3	100		123510,9	100		10,6	100		146,6	100		979,2	100	in Betrieb
12:30		2,9	100		1,3	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		34,0	100		0,7	100		0,3	100		123955,3	100		10,9	100		146,3	100		973,4	100	in Betrieb
13:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		123851,3	100		10,7	100		146,3	100		979,0	100	in Betrieb
13:30		6,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		28,4	100		0,7	100		0,2	100		123522,6	100		10,9	100		146,5	100		973,2	100	in Betrieb
14:00		2,4	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		122473,5	100		10,5	100		146,4	100		984,7	100	in Betrieb
14:30		3,6	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		32,0	100		0,7	100		0,2	100		122998,5	100		10,7	100		146,3	100		980,3	100	in Betrieb
15:00		5,6	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	98		25,2	100		0,7	100		0,3	100		123488,7	100		10,7	100		146,3	100		984,1	100	in Betrieb
15:30		5,4	100		0,9	100		0,0	100		5,1	100		0,25	96		23,3	100		0,7	100		0,3	100		123691,4	100		10,8	100		146,4	100		979,2	100	in Betrieb
16:00		3,8	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		24,4	100		0,7	100		0,2	100		124298,3	100		10,8	100		146,3	100		984,5	100	in Betrieb
16:30		3,0	100		0,6	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		123004,0	100		10,8	100		146,4	100		980,3	100	in Betrieb
17:00		2,7	100		0,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		17,9	100		0,7	100		0,2	100		122979,8	100		11,0	100		146,2	100		974,7	100	in Betrieb
17:30		3,7	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		25,8	100		0,7	100		0,3	100		121600,0	100		10,7	100		146,1	100		979,3	100	in Betrieb
18:00		3,2	100		0,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,2	100		121384,7	100		10,6	100		146,0	100		983,4	100	in Betrieb
18:30		3,8	100		0,6	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		35,5	100		0,7	100		0,5	100		121586,4	100		10,7	100		146,3	100		980,5	100	in Betrieb
19:00		4,6	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,24	98		29,6	100		0,7	100		0,3	100		122048,8	100		10,7	100		146,3	100		988,0	100	in Betrieb
19:30		2,3	100		0,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	96		25,6	100		0,7	100		0,3	100		121739,6	100		10,8	100		146,0	100		983,7	100	in Betrieb
20:00		2,5	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,0	100		0,7	100		0,4	100		121930,6	100		10,9	100		146,0	100		981,3	100	in Betrieb
20:30		5,0	100		0,8	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		32,1	100		0,7	100		0,4	100		121528,3	100		10,7	100		146,2	100		984,2	100	in Betrieb
21:00		4,6	83		0,9	83		0,0	100		4,5	83		0,24	100		29,9	83		0,7	83		0,3	83		121238,9	100		10,8	83		146,0	100		984,1	100	in Betrieb
21:30		3,7	80		0,8	80		0,0	100		5,1	80		0,25	100		43,5	80		0,7	80		0,0	80		120108,7	100		10,7	80		146,3	100		983,0	100	in Betrieb
22:00		3,6	100																																		