

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 02/05/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,4	100		0,5	100		0,0	73		6,5	100		0,25	100		22,7	100		0,7	100		0,1	100		123281,0	100		10,7	100		146,4	100		987,3	100	In marcia
01:00		2,7	100		0,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		43,2	100		0,7	100		0,1	100		122398,9	100		10,7	100		146,7	100		982,8	100	In marcia
01:30		2,5	100		0,6	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		52,3	100		0,7	100		0,0	100		123037,5	100		10,7	100		146,6	100		975,3	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		39,4	100		0,7	100		0,1	100		122705,0	100		10,6	100		146,6	100		978,3	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,9	100		0,11	73		5,4	100		0,25	100		28,4	100		0,7	100		0,2	100		122994,3	100		10,7	100		146,5	100		979,5	100	In marcia
03:00		4,2	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,25	98		22,8	100		0,7	100		0,2	100		124246,8	100		10,7	100		146,7	100		976,1	100	In marcia
03:30		4,3	100		1,0	100		0,0	100		5,3	100		0,25	97		20,5	100		0,7	100		0,2	100		124467,7	100		10,9	100		146,9	100		972,0	100	In marcia
04:00		4,6	100		1,2	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		20,5	100		0,7	100		0,1	100		124484,6	100		10,7	100		146,7	100		978,7	100	In marcia
04:30		4,1	100		0,9	100		0,04	73		6,2	100		0,25	100		22,6	100		0,7	100		0,1	100		124695,0	100		10,8	100		146,8	100		974,8	100	In marcia
05:00		4,1	100		0,7	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		25,4	100		0,7	100		0,1	100		125203,2	100		10,9	100		146,7	100		974,3	100	In marcia
05:30		4,2	100		0,9	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		33,5	100		0,7	100		0,1	100		125157,7	100		10,6	100		147,2	100		979,0	100	In marcia
06:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		29,9	100		0,7	100		0,1	100		125990,2	100		11,0	100		146,8	100		967,2	100	In marcia
06:30		3,1	100		0,9	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		33,5	100		0,7	100		0,1	100		126209,8	100		10,7	100		147,0	100		976,7	100	In marcia
07:00		2,8	100		1,2	100		0,0	100		5,9	100		0,25	98		39,3	100		0,7	100		0,1	100		126445,3	100		10,9	100		147,1	100		966,8	100	In marcia
07:30		4,6	100		2,5	100		0,0	100		6,3	100		0,25	97		32,1	100		0,7	100		0,0	100		126987,7	100		11,0	100		146,7	100		971,2	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		27,5	100		0,7	100		0,1	100		125809,1	100		11,0	100		146,5	100		971,4	100	In marcia
08:30		1,8	100		0,8	100		0,05	73		5,4	100		0,25	100		26,5	100		0,7	100		0,0	100		125389,1	100		10,8	100		146,5	100		977,2	100	In marcia
09:00		3,9	83		1,3	83		0,0	100		4,9	83		0,25	100		25,3	83		0,7	83		0,1	83		125735,6	100		11,0	83		146,9	100		972,5	100	In marcia
09:30		3,1	81		1,3	81		0,0	100		4,4	81		0,25	100		42,2	81		0,7	81		0,4	81		124864,0	100		10,8	81		146,5	100		975,3	100	In marcia
10:00		3,6	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		37,8	100		0,7	100		0,4	100		125460,3	100		11,0	100		146,7	100		975,2	100	In marcia
10:30		2,4	100		1,4	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		38,3	100		0,7	100		0,3	100		122888,5	100		11,2	100		146,6	100		967,8	100	In marcia
11:00		1,6	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	98		39,0	100		0,6	100		0,2	100		124507,2	100		10,9	100		146,4	100		974,5	100	In marcia
11:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	97		34,1	100		0,6	100		0,3	100		124619,6	100		11,0	100		146,4	100		969,3	100	In marcia
12:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,4	100		124281,5	100		11,0	100		146,7	100		966,3	100	In marcia
12:30		2,4	100		1,9	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,3	100		124779,4	100		10,6	100		146,9	100		969,3	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		25,6	100		0,6	100		0,4	100		127288,5	100		10,9	100		146,9	100		968,4	100	In marcia
13:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		125340,3	100		11,1	100		147,0	100		966,9	100	In marcia
14:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		25,7	100		0,7	100		0,4	100		123793,2	100		11,2	100		146,7	100		956,5	100	In marcia
14:30		3,2	100		1,3	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		126269,0	100		11,0	100		146,6	100		966,7	100	In marcia
15:00		3,1	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	98		24,7	100		0,7	100		0,3	100		126460,7	100		11,0	100		146,8	100		965,6	100	In marcia
15:30		4,5	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,25	97		27,0	100		0,7	100		0,3	100		125930,1	100		11,0	100		146,7	100		965,8	100	In marcia
16:00		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		31,5	100		0,7	100		0,3	100		125071,6	100		10,9	100		146,5	100		964,9	100	In marcia
16:30		2,8	100		1,8	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		35,0	100		0,6	100		0,3	100		125242,1	100		10,9	100		146,8	100		966,2	100	In marcia
17:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		30,6	100		0,7	100		0,3	100		125346,4	100		10,9	100		146,6	100		962,8	100	In marcia
17:30		3,2	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		29,0	100		0,7	100		0,3	100		125209,1	100		10,8	100		146,4	100		970,1	100	In marcia
18:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		21,2	100		0,7	100		0,4	100		125200,2	100		10,9	100		146,3	100		965,6	100	In marcia
18:30		4,8	100		1,1	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		124435,5	100		10,9	100		146,3	100		965,7	100	In marcia
19:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		5,3	100		0,25	98		30,3	100		0,7	100		0,4	100		123903,5	100		10,7	100		146,9	100		972,8	100	In marcia
19:30		4,5	100		0,9	100		0,0	100		5,6	100		0,25	97		27,1	100		0,7	100		0,2	100		125758,8	100		10,8	100		146,4	100		971,8	100	In marcia
20:00		1,6	100		0,5	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		23,1	100		0,7	100		0,3	100		126023,6	100		11,0	100		146,4	100		967,3	100	In marcia
20:30		2,0	100		0,5	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		30,4	100		0,7	100		0,4	100		125412,4	100		10,6	100		147,0	100		971,4	100	In marcia
21:00		2,3	82		0,7	82		0,0	100		5,8	82		0,25	100		42,9	82		0,7	82		0,5	82		126306,8	100		10,6	82		147,1	100		967,8	100	In marcia
21:30		1,3	81		1,0	81		0,0	100		5,6	81		0,26	100		42,7	81		0,6	81		0,2	81		127653,5	100		11,0	81		147,3	100		966,6	100	In marcia
22:00		4,0	1																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,4	100		0,5	100		0,0	73		6,5	100		0,25	100		22,7	100		0,7	100		0,1	100		123281,0	100	10,7	100		146,4	100		987,3	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		0,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		43,2	100		0,7	100		0,1	100		122398,9	100	10,7	100		146,7	100		982,8	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,6	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		52,3	100		0,7	100		0,0	100		123037,5	100	10,7	100		146,6	100		975,3	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		39,4	100		0,7	100		0,1	100		122705,0	100	10,6	100		146,6	100		978,3	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,9	100		0,11	73		5,4	100		0,25	100		28,4	100		0,7	100		0,2	100		122994,3	100	10,7	100		146,5	100		979,5	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,25	98		22,8	100		0,7	100		0,2	100		124246,8	100	10,7	100		146,7	100		976,1	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		1,0	100		0,0	100		5,3	100		0,25	97		20,5	100		0,7	100		0,2	100		124467,7	100	10,9	100		146,9	100		972,0	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		1,2	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		20,5	100		0,7	100		0,1	100		124484,6	100	10,7	100		146,7	100		978,7	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		0,9	100		0,04	73		6,2	100		0,25	100		22,6	100		0,7	100		0,1	100		124695,0	100	10,8	100		146,8	100		974,8	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		0,7	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		25,4	100		0,7	100		0,1	100		125203,2	100	10,9	100		146,7	100		974,3	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		0,9	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		33,5	100		0,7	100		0,1	100		125157,7	100	10,6	100		147,2	100		979,0	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		29,9	100		0,7	100		0,1	100		125990,2	100	11,0	100		146,8	100		967,2	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,9	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		33,5	100		0,7	100		0,1	100		126209,8	100	10,7	100		147,0	100		976,7	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		1,2	100		0,0	100		5,9	100		0,25	98		39,3	100		0,7	100		0,1	100		126445,3	100	10,9	100		147,1	100		966,8	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		2,5	100		0,0	100		6,3	100		0,25	97		32,1	100		0,7	100		0,0	100		126987,7	100	11,0	100		146,7	100		971,2	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		27,5	100		0,7	100		0,1	100		125809,1	100	11,0	100		146,5	100		971,4	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		0,8	100		0,05	73		5,4	100		0,25	100		26,5	100		0,7	100		0,0	100		125389,1	100	10,8	100		146,5	100		977,2	100		in Betrieb
09:00		3,9	83		1,3	83		0,0	100		4,9	83		0,25	100		25,3	83		0,7	83		0,1	83		125735,6	100	11,0	83		146,9	100		972,5	100		in Betrieb
09:30		3,1	81		1,3	81		0,0	100		4,4	81		0,25	100		42,2	81		0,7	81		0,4	81		124864,0	100	10,8	81		146,5	100		975,3	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		37,8	100		0,7	100		0,4	100		125460,3	100	11,0	100		146,7	100		975,2	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		1,4	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		38,3	100		0,7	100		0,3	100		122888,5	100	11,2	100		146,6	100		967,8	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	98		39,0	100		0,6	100		0,2	100		124507,2	100	10,9	100		146,4	100		974,5	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	97		34,1	100		0,6	100		0,3	100		124619,6	100	11,0	100		146,4	100		969,3	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,4	100		124281,5	100	11,0	100		146,7	100		966,3	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,9	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		31,0	100		0,6	100		0,3	100		124779,4	100	10,6	100		146,9	100		969,3	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		25,6	100		0,6	100		0,4	100		127288,5	100	10,9	100		146,9	100		968,4	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		125340,3	100	11,1	100		147,0	100		966,9	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		25,7	100		0,7	100		0,4	100		123793,2	100	11,2	100		146,7	100		956,5	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		1,3	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		126269,0	100	11,0	100		146,6	100		966,7	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	98		24,7	100		0,7	100		0,3	100		126460,7	100	11,0	100		146,8	100		965,6	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,25	97		27,0	100		0,7	100		0,3	100		125930,1	100	11,0	100		146,7	100		965,8	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		31,5	100		0,7	100		0,3	100		125071,6	100	10,9	100		146,5	100		964,9	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,8	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		35,0	100		0,6	100		0,3	100		125242,1	100	10,9	100		146,8	100		966,2	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		30,6	100		0,7	100		0,3	100		125346,4	100	10,9	100		146,6	100		962,8	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		29,0	100		0,7	100		0,3	100		125209,1	100	10,8	100		146,4	100		970,1	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		21,2	100		0,7	100		0,4	100		125200,2	100	10,9	100		146,3	100		965,6	100		in Betrieb
18:30		4,8	100		1,1	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,4	100		124435,5	100	10,9	100		146,3	100		965,7	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		5,3	100		0,25	98		30,3	100		0,7	100		0,4	100		123903,5	100	10,7	100		146,9	100		972,8	100		in Betrieb
19:30		4,5	100		0,9	100		0,0	100		5,6	100		0,25	97		27,1	100		0,7	100		0,2	100		125758,8	100	10,8	100		146,4	100		971,8	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,5	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		23,1	100		0,7	100		0,3	100		126023,6	100	11,0	100		146,4	100		967,3	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		0,5	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		30,4	100		0,7	100		0,4	100		125412,4	100	10,6	100		147,0	100		971,4	100		in Betrieb
21:00		2,3	82		0,7	82		0,0	100		5,8	82		0,25	100		42,9	82		0,7	82		0,5	82		126306,8	100	10,6	82		147,1	100		967,8	100		in Betrieb
21:30		1,3	81		1,0	81		0,0	100		5,6	81		0,26	100		42,7	81		0,6	81		0,2	81		127653,5	100	11,0	81		147,3	100		966,6	100		in Betrieb
22:00		4,0	100		1,6	100		0,0	10																												