

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/05/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto							
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.
00:30		2,2	100		1,4	100	0,0	73	5,4	100	0,25	100	34,9	100	0,6	100	0,0	100	126612,7	100	10,8	100	147,0	100	971,8	100	In marcia						
01:00		3,5	100		1,4	100	0,0	100	5,6	100	0,25	100	33,5	100	0,6	100	0,0	100	126824,5	100	11,0	100	147,0	100	963,2	100	In marcia						
01:30		2,9	100		1,3	100	0,0	100	4,9	100	0,25	100	29,9	100	0,6	100	0,0	100	125838,3	100	10,7	100	146,8	100	968,6	100	In marcia						
02:00		2,7	100		1,5	100	0,0	100	5,4	100	0,25	100	26,6	100	0,6	100	0,0	100	126357,3	100	10,8	100	146,6	100	972,5	100	In marcia						
02:30		2,0	100		1,6	100	0,0	73	6,1	100	0,25	100	23,2	100	0,6	100	0,0	100	127003,3	100	10,9	100	146,7	100	969,4	100	In marcia						
03:00		1,9	100		1,6	100	0,0	100	4,5	100	0,25	98	29,8	100	0,6	100	0,0	100	127069,0	100	11,0	100	147,0	100	968,2	100	In marcia						
03:30		1,9	100		1,4	100	0,0	100	5,0	100	0,25	97	26,3	100	0,6	100	0,0	100	124480,9	100	11,1	100	146,5	100	962,1	100	In marcia						
04:00		1,9	100		1,7	100	0,0	100	5,1	100	0,25	100	37,9	100	0,6	100	0,0	100	125487,2	100	10,8	100	146,7	100	965,8	100	In marcia						
04:30		1,9	100		1,5	100	0,0	73	4,8	100	0,25	100	41,9	100	0,6	100	0,0	100	125583,9	100	10,9	100	146,7	100	963,9	100	In marcia						
05:00		1,5	100		1,4	100	0,0	100	4,6	100	0,25	100	40,1	100	0,6	100	0,0	100	125688,4	100	10,7	100	146,9	100	964,0	100	In marcia						
05:30		1,4	100		1,4	100	0,0	100	4,7	100	0,25	100	26,1	100	0,6	100	0,1	100	126932,7	100	11,0	100	146,6	100	963,9	100	In marcia						
06:00		2,8	100		2,0	100	0,0	100	5,0	100	0,25	100	23,5	100	0,6	100	0,0	100	126572,2	100	11,1	100	146,9	100	959,7	100	In marcia						
06:30		2,4	100		1,5	100	0,0	73	4,9	100	0,25	100	19,8	100	0,6	100	0,0	100	125853,8	100	11,1	100	146,6	100	961,4	100	In marcia						
07:00		2,7	100		1,4	100	0,0	100	4,4	100	0,25	98	19,3	100	0,6	100	0,0	100	126549,1	100	11,1	100	146,4	100	966,8	100	In marcia						
07:30		2,3	100		1,5	100	0,0	100	4,2	100	0,25	97	35,7	100	0,6	100	0,0	100	126103,8	100	10,9	100	146,7	100	968,7	100	In marcia						
08:00		2,3	100		1,7	100	0,0	100	4,5	100	0,25	100	30,6	100	0,6	100	0,0	100	125041,9	100	11,1	100	146,4	100	967,9	100	In marcia						
08:30		1,9	100		1,4	100	0,0	73	4,6	100	0,25	100	31,5	100	0,6	100	0,0	100	125361,7	100	10,9	100	146,3	100	972,1	100	In marcia						
09:00		1,9	84		1,4	84	0,0	100	4,4	84	0,25	100	35,3	84	0,6	84	0,0	84	125048,5	100	10,8	84	146,7	100	969,7	100	In marcia						
09:30		2,8	79		1,6	79	0,0	100	5,4	79	0,25	100	29,5	79	0,6	79	0,3	79	125755,1	100	10,9	79	146,5	100	966,8	100	In marcia						
10:00		3,3	100		1,7	100	0,0	100	5,3	100	0,25	100	30,5	100	0,6	100	0,3	100	125672,5	100	11,0	100	146,4	100	968,3	100	In marcia						
10:30		3,2	100		1,3	100	0,0	73	5,4	100	0,25	100	28,9	100	0,6	100	0,3	100	125441,2	100	10,9	100	146,7	100	967,4	100	In marcia						
11:00		2,9	100		2,0	100	0,0	100	5,1	100	0,25	98	28,1	100	0,6	100	0,2	100	125997,4	100	11,1	100	146,6	100	970,6	100	In marcia						
11:30		1,5	100		1,2	100	0,0	100	4,8	100	0,25	97	29,4	100	0,6	100	0,3	100	124140,5	100	11,2	100	146,5	100	965,6	100	In marcia						
12:00		1,3	100		0,9	100	0,0	100	4,4	100	0,25	100	22,0	100	0,6	100	0,3	100	124999,1	100	10,9	100	146,5	100	970,6	100	In marcia						
12:30		1,3	100		1,2	100	0,0	73	5,4	100	0,25	100	28,2	100	0,6	100	0,4	100	124455,0	100	10,8	100	146,7	100	972,8	100	In marcia						
13:00		2,3	100		1,2	100	0,0	100	5,8	100	0,25	100	26,8	100	0,6	100	0,3	100	124475,7	100	10,8	100	146,7	100	973,2	100	In marcia						
13:30		2,3	100		1,2	100	0,0	100	4,7	100	0,25	100	22,9	100	0,6	100	0,2	100	124611,9	100	11,0	100	146,5	100	969,8	100	In marcia						
14:00		3,7	100		1,8	100	0,0	100	6,2	100	0,25	100	31,9	100	0,6	100	0,3	100	124187,6	100	10,8	100	146,6	100	979,4	100	In marcia						
14:30		1,9	100		1,6	100	0,0	73	5,7	100	0,25	100	40,3	100	0,6	100	0,4	100	123585,3	100	10,9	100	146,5	100	970,6	100	In marcia						
15:00		1,4	100		1,5	100	0,0	100	5,3	100	0,24	98	36,9	100	0,6	100	0,4	100	123416,6	100	10,9	100	146,4	100	968,4	100	In marcia						
15:30		1,4	100		0,9	100	0,0	100	5,3	100	0,25	97	31,9	100	0,6	100	0,4	100	123212,9	100	10,8	100	146,8	100	968,6	100	In marcia						
16:00		3,6	100		1,4	100	0,0	100	6,3	100	0,25	100	23,5	100	0,6	100	0,4	100	123416,6	100	10,7	100	146,5	100	971,4	100	In marcia						
16:30		3,2	100		1,2	100	0,0	73	6,0	100	0,25	100	23,5	100	0,6	100	0,3	100	124127,1	100	10,8	100	146,7	100	970,4	100	In marcia						
17:00		4,1	100		1,5	100	0,0	100	5,7	100	0,25	100	22,9	100	0,6	100	0,3	100	124499,7	100	11,0	100	146,6	100	968,6	100	In marcia						
17:30		3,7	100		2,0	100	0,0	100	6,2	100	0,25	100	27,7	100	0,6	100	0,4	100	125203,9	100	11,0	100	146,8	100	974,0	100	In marcia						
18:00		1,4	100		0,9	100	0,0	100	5,5	100	0,24	100	31,6	100	0,6	100	0,3	100	124587,2	100	10,9	100	146,6	100	973,3	100	In marcia						
18:30		2,0	100		1,0	100	0,0	73	5,7	100	0,24	100	32,3	100	0,6	100	0,3	100	124272,2	100	11,0	100	146,7	100	966,1	100	In marcia						
19:00		3,2	100		1,1	100	0,0	100	5,8	100	0,25	98	34,8	100	0,6	100	0,4	100	125075,9	100	10,7	100	147,1	100	973,6	100	In marcia						
19:30		3,6	100		1,2	100	0,0	100	5,3	100	0,25	97	24,4	100	0,6	100	0,4	100	123208,4	100	11,2	100	146,7	100	958,4	100	In marcia						
20:00		3,6	100		1,5	100	0,0	100	5,8	100	0,25	100	20,8	100	0,6	100	0,3	100	123952,6	100	11,1	100	146,4	100	962,2	100	In marcia						
20:30		3,7	100		1,3	100	0,0	73	5,7	100	0,25	100	19,2	100	0,6	100	0,3	100	125191,6	100	11,0	100	146,7	100	967,4	100	In marcia						
21:00		2,6	84		1,7	84	0,0	100	6,9	84	0,25	100	34,8	84	0,6	84	0,4	84	124480,0	100	10,7	84	146,6	100	970,7	100	In marcia						
21:30		1,8	79		0,7	79	0,0	100	5,4	79	0,25	100	44,0	79	0,6	79	0,4	79	123544,1	100	10,9	79	146,9	100	972,0	100	In marcia						
22:00		2,5	100		0,7	100	0,0	100	6,0	100	0,25	100	36,7	100	0,6	100	0,5	100	124325,0	100	10,9	100	146,5	100	972,6	100	In marcia						
22:30		3,1	100		0,9	100	0,0	73	8,0	100	0,25	100	38,0	100	0,6	100	0,4	100	123753,3	100	10,9	100	146,8	100	967,3	100	In marcia						
23:00		3,0	100		1,0	100	0,0	100	7,5	100	0,25	98	46,5	100	0,6	100	0,4	100	124272,9	100	10,6	100	147,1	100	970,1	100	In marcia						
23:30		2,8	100		2,1	100	0,0	100	5,8	100	0,25	97	35,6	100	0,6	100	0,3	100	125152,8	100	11,0	100	147,1	100	966,5	100	In marcia						
24:00		3,8	100		1,7	100	0,0	100	6,2	100	0,24	100	25,9	100	0,6	100	0,4	100	124781,6	100	10,9	100	146,6	100	968,3	100	In marcia						
MIN		1,3			0,7		0		4,2		0,24		19,2		0,6		0		123208,4		10,6		146,3		958,4								
MAX		4,1			2,1		0		8		0,25		46,5		0,6		0,5		127069		11,2		147,1		979,4								
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60																
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8			2,7/0,7	</																											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,2	100		1,4	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,0	100		126612,7	100	10,8	100		147,0	100		971,8	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		1,4	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		33,5	100		0,6	100		0,0	100		126824,5	100	11,0	100		147,0	100		963,2	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,0	100		125838,3	100	10,7	100		146,8	100		968,6	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		1,5	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		126357,3	100	10,8	100		146,6	100		972,5	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		1,6	100		0,0	73		6,1	100		0,25	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		127003,3	100	10,9	100		146,7	100		969,4	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,25	98		29,8	100		0,6	100		0,0	100		127069,0	100	11,0	100		147,0	100		968,2	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	97		26,3	100		0,6	100		0,0	100		124480,9	100	11,1	100		146,5	100		962,1	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		37,9	100		0,6	100		0,0	100		125487,2	100	10,8	100		146,7	100		965,8	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		41,9	100		0,6	100		0,0	100		125583,9	100	10,9	100		146,7	100		963,9	100		in Betrieb
05:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		40,1	100		0,6	100		0,0	100		125688,4	100	10,7	100		146,9	100		964,0	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		26,1	100		0,6	100		0,1	100		126932,7	100	11,0	100		146,6	100		963,9	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		2,0	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,0	100		126572,2	100	11,1	100		146,9	100		959,7	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,5	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		19,8	100		0,6	100		0,0	100		125853,8	100	11,1	100		146,6	100		961,4	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	98		19,3	100		0,6	100		0,0	100		126549,1	100	11,1	100		146,4	100		966,8	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	97		35,7	100		0,6	100		0,0	100		126103,8	100	10,9	100		146,7	100		968,7	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,0	100		125041,9	100	11,1	100		146,4	100		967,9	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		1,4	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		31,5	100		0,6	100		0,0	100		125361,7	100	10,9	100		146,3	100		972,1	100		in Betrieb
09:00		1,9	84		1,4	84		0,0	100		4,4	84		0,25	100		35,3	84		0,6	84		0,0	84		125048,5	100	10,8	84		146,7	100		969,7	100		in Betrieb
09:30		2,8	79		1,6	79		0,0	100		5,4	79		0,25	100		29,5	79		0,6	79		0,3	79		125755,1	100	10,9	79		146,5	100		966,8	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		1,7	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		30,5	100		0,6	100		0,3	100		125672,5	100	11,0	100		146,4	100		968,3	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		1,3	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		125441,2	100	10,9	100		146,7	100		967,4	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		2,0	100		0,0	100		5,1	100		0,25	98		28,1	100		0,6	100		0,2	100		125997,4	100	11,1	100		146,6	100		970,6	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,25	97		29,4	100		0,6	100		0,3	100		124140,5	100	11,2	100		146,5	100		965,6	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,3	100		124999,1	100	10,9	100		146,5	100		970,6	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,2	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		28,2	100		0,6	100		0,4	100		124455,0	100	10,8	100		146,7	100		972,8	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		26,8	100		0,6	100		0,3	100		124475,7	100	10,8	100		146,7	100		973,2	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		124611,9	100	11,0	100		146,5	100		969,8	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		1,8	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		31,9	100		0,6	100		0,3	100		124187,6	100	10,8	100		146,6	100		979,4	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		1,6	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		40,3	100		0,6	100		0,4	100		123585,3	100	10,9	100		146,5	100		970,6	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,24	98		36,9	100		0,6	100		0,4	100		123416,6	100	10,9	100		146,4	100		968,4	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,25	97		31,9	100		0,6	100		0,4	100		123212,9	100	10,8	100		146,8	100		968,6	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		1,4	100		0,0	100		6,3	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		123416,6	100	10,7	100		146,5	100		971,4	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		1,2	100		0,0	73		6,0	100		0,25	100		23,5	100		0,6	100		0,3	100		124127,1	100	10,8	100		146,7	100		970,4	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		1,5	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,3	100		124499,7	100	11,0	100		146,6	100		968,6	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		2,0	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		27,7	100		0,6	100		0,4	100		125203,9	100	11,0	100		146,8	100		974,0	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		0,9	100		0,0	100		5,5	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		124587,2	100	10,9	100		146,6	100		973,3	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,0	100		0,0	73		5,7	100		0,24	100		32,3	100		0,6	100		0,3	100		124272,2	100	11,0	100		146,7	100		966,1	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,1	100		0,0	100		5,8	100		0,25	98		34,8	100		0,6	100		0,4	100		125075,9	100	10,7	100		147,1	100		973,6	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		5,3	100		0,25	97		24,4	100		0,6	100		0,4	100		123208,4	100	11,2	100		146,7	100		958,4	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		1,5	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		20,8	100		0,6	100		0,3	100		123952,6	100	11,1	100		146,4	100		962,2	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		1,3	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		19,2	100		0,6	100		0,3	100		125191,6	100	11,0	100		146,7	100		967,4	100		in Betrieb
21:00		2,6	84		1,7	84		0,0	100		6,9	84		0,25	100		34,8	84		0,6	84		0,4	84		124480,0	100	10,7	84		146,6	100		970,7	100		in Betrieb
21:30		1,8	79		0,7	79		0,0	100		5,4	79		0,25	100		44,0	79		0,6	79		0,4	79		123544,1	100	10,9	79		146,9	100		972,0	100		in Betrieb
22:00		2,5	100		0,7	100		0,0	100																												