

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 13/05/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,7	100		1,3	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		125153,8	100		10,7	100		147,0	100		964,1	100		In marcia
01:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,2	100		124947,5	100		10,8	100		147,4	100		962,8	100		In marcia
01:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,1	100		125426,3	100		10,8	100		146,8	100		966,1	100		In marcia
02:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		124834,3	100		10,7	100		147,0	100		967,6	100		In marcia
02:30		1,5	100		1,5	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		34,9	100		0,6	100		0,1	100		125128,6	100		10,8	100		146,9	100		961,9	100		In marcia
03:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,26	96		29,4	100		0,6	100		0,1	100		125292,1	100		10,9	100		146,9	100		962,2	100		In marcia
03:30		2,5	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,25	98		25,5	100		0,6	100		0,1	100		125039,8	100		10,8	100		147,1	100		965,1	100		In marcia
04:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,2	100		124400,4	100		10,7	100		146,8	100		964,4	100		In marcia
04:30		1,8	100		1,4	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		124416,0	100		10,7	100		146,8	100		960,3	100		In marcia
05:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		33,3	100		0,6	100		0,1	100		124590,0	100		10,7	100		147,1	100		961,7	100		In marcia
05:30		3,2	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		125092,0	100		10,8	100		147,1	100		963,9	100		In marcia
06:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		125380,6	100		10,8	100		146,8	100		965,5	100		In marcia
06:30		2,9	100		1,5	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		125109,5	100		10,8	100		146,9	100		962,0	100		In marcia
07:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,25	97		34,7	100		0,6	100		0,1	100		125818,5	100		11,0	100		146,9	100		956,0	100		In marcia
07:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	98		39,5	100		0,6	100		0,0	100		124469,1	100		10,8	100		146,9	100		960,7	100		In marcia
08:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,1	100		124406,5	100		10,8	100		146,7	100		969,3	100		In marcia
08:30		2,3	100		1,4	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		124893,8	100		10,8	100		147,1	100		965,1	100		In marcia
09:00		1,5	84		1,4	84		0,0	100		6,4	84		0,25	100		28,5	84		0,6	84		0,2	84		124963,1	100		10,9	84		147,0	100		959,5	100		In marcia
09:30		1,5	79		1,3	79		0,0	100		5,9	79		0,25	100		31,3	79		0,6	79		0,3	79		125566,1	100		10,8	79		147,2	100		963,9	100		In marcia
10:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		38,7	100		0,6	100		0,3	100		125339,6	100		10,6	100		147,5	100		964,3	100		In marcia
10:30		1,4	100		1,9	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,3	100		125156,7	100		10,7	100		147,4	100		958,6	100		In marcia
11:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		6,1	100		0,25	96		20,3	100		0,6	100		0,3	100		126044,3	100		10,7	100		147,1	100		966,8	100		In marcia
11:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	98		19,5	100		0,5	100		0,3	100		126454,0	100		10,9	100		147,5	100		968,5	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,2	100		126033,4	100		10,8	100		147,2	100		968,2	100		In marcia
12:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		29,6	100		0,5	100		0,3	100		125404,7	100		11,0	100		146,9	100		958,4	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		32,4	100		0,6	100		0,4	100		124673,3	100		10,8	100		147,0	100		965,7	100		In marcia
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,3	100		124250,6	100		10,8	100		146,9	100		962,2	100		In marcia
14:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,5	100		124157,5	100		10,6	100		147,3	100		966,9	100		In marcia
14:30		1,2	100		1,7	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,4	100		124739,4	100		10,8	100		147,1	100		962,2	100		In marcia
15:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		6,2	100		0,26	96		33,9	100		0,6	100		0,3	100		124411,5	100		10,7	100		147,1	100		959,6	100		In marcia
15:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		6,5	100		0,25	98		31,8	100		0,6	100		0,3	100		124259,8	100		10,7	100		146,7	100		964,7	100		In marcia
16:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,3	100		124732,4	100		10,7	100		147,3	100		965,1	100		In marcia
16:30		1,5	100		1,9	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,4	100		124763,3	100		10,9	100		147,3	100		960,0	100		In marcia
17:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		19,2	100		0,6	100		0,4	100		124592,8	100		11,1	100		146,7	100		961,9	100		In marcia
17:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		124419,0	100		11,0	100		146,6	100		961,7	100		In marcia
18:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,2	100		0,5	100		0,4	100		123411,8	100		10,8	100		146,7	100		966,0	100		In marcia
18:30		1,5	100		1,9	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,3	100		122860,2	100		10,7	100		146,5	100		972,5	100		In marcia
19:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	96		28,0	100		0,6	100		0,3	100		123242,0	100		10,7	100		146,7	100		971,7	100		In marcia
19:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	98		33,6	100		0,6	100		0,3	100		122502,4	100		10,8	100		146,5	100		962,7	100		In marcia
20:00		3,2	100		1,8	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		37,5	100		0,6	100		0,3	100		122659,4	100		10,7	100		146,3	100		965,6	100		In marcia
20:30		1,2	100		1,3	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		35,3	100		0,5	100		0,2	100		122657,6	100		10,5	100		146,8	100		971,4	100		In marcia
21:00		1,2	86		2,1	86		0,0	100		4,8	86		0,26	100		34,2	86		0,6	86		0,3	86		123693,3	100		10,8	86		146,7	100		963,2	100		In marcia
21:30		1,8	78		1,5	78		0,0	100		5,8	78		0,26	100		33,6	78		0,6	78		0,5	78														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,7	100		1,3	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		125153,8	100		10,7	100		147,0	100		964,1	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		33,8	100		0,6	100		0,2	100		124947,5	100		10,8	100		147,4	100		962,8	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,1	100		125426,3	100		10,8	100		146,8	100		966,1	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		124834,3	100		10,7	100		147,0	100		967,6	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,5	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		34,9	100		0,6	100		0,1	100		125128,6	100		10,8	100		146,9	100		961,9	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,26	96		29,4	100		0,6	100		0,1	100		125292,1	100		10,9	100		146,9	100		962,2	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,25	98		25,5	100		0,6	100		0,1	100		125039,8	100		10,8	100		147,1	100		965,1	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,2	100		124400,4	100		10,7	100		146,8	100		964,4	100		in Betrieb
04:30		1,8	100		1,4	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,2	100		124416,0	100		10,7	100		146,8	100		960,3	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		33,3	100		0,6	100		0,1	100		124590,0	100		10,7	100		147,1	100		961,7	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,8	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		125092,0	100		10,8	100		147,1	100		963,9	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		125380,6	100		10,8	100		146,8	100		965,5	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		1,5	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		125109,5	100		10,8	100		146,9	100		962,0	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,25	97		34,7	100		0,6	100		0,1	100		125818,5	100		11,0	100		146,9	100		956,0	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	98		39,5	100		0,6	100		0,0	100		124469,1	100		10,8	100		146,9	100		960,7	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,1	100		124406,5	100		10,8	100		146,7	100		969,3	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		1,4	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		124893,8	100		10,8	100		147,1	100		965,1	100		in Betrieb
09:00		1,5	84		1,4	84		0,0	100		6,4	84		0,25	100		28,5	84		0,6	84		0,2	84		124963,1	100		10,9	84		147,0	100		959,5	100		in Betrieb
09:30		1,5	79		1,3	79		0,0	100		5,9	79		0,25	100		31,3	79		0,6	79		0,3	79		125566,1	100		10,8	79		147,2	100		963,9	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		38,7	100		0,6	100		0,3	100		125339,6	100		10,6	100		147,5	100		964,3	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,9	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,3	100		125156,7	100		10,7	100		147,4	100		958,6	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		6,1	100		0,25	96		20,3	100		0,6	100		0,3	100		126044,3	100		10,7	100		147,1	100		966,8	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	98		19,5	100		0,5	100		0,3	100		126454,0	100		10,9	100		147,5	100		968,5	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,2	100		126033,4	100		10,8	100		147,2	100		968,2	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		29,6	100		0,5	100		0,3	100		125404,7	100		11,0	100		146,9	100		958,4	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		32,4	100		0,6	100		0,4	100		124673,3	100		10,8	100		147,0	100		965,7	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,3	100		124250,6	100		10,8	100		146,9	100		962,2	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		35,1	100		0,6	100		0,5	100		124157,5	100		10,6	100		147,3	100		966,9	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,7	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,4	100		124739,4	100		10,8	100		147,1	100		962,2	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		6,2	100		0,26	96		33,9	100		0,6	100		0,3	100		124411,5	100		10,7	100		147,1	100		959,6	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		6,5	100		0,25	98		31,8	100		0,6	100		0,3	100		124259,8	100		10,7	100		146,7	100		964,7	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,3	100		124732,4	100		10,7	100		147,3	100		965,1	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,9	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,4	100		124763,3	100		10,9	100		147,3	100		960,0	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		19,2	100		0,6	100		0,4	100		124592,8	100		11,1	100		146,7	100		961,9	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		124419,0	100		11,0	100		146,6	100		961,7	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,2	100		0,5	100		0,4	100		123411,8	100		10,8	100		146,7	100		966,0	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,9	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		22,9	100		0,6	100		0,3	100		122860,2	100		10,7	100		146,5	100		972,5	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	96		28,0	100		0,6	100		0,3	100		123242,0	100		10,7	100		146,7	100		971,7	100		in Betrieb
19:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	98		33,6	100		0,6	100		0,3	100		122502,4	100		10,8	100		146,5	100		962,7	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		1,8	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		37,5	100		0,6	100		0,3	100		122659,4	100		10,7	100		146,3	100		965,6	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,3	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		35,3	100		0,5	100		0,2	100		122657,6	100		10,5	100		146,8	100		971,4	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		2,1	86		0,0	100		4,8	86		0,26	100		34,2	86		0,6	86		0,3	86		123693,3	100		10,8	86		146,7	100		963,2	100		in Betrieb
21:30		1,8	78		1,5	78		0,0	100		5,8	78		0,26	100		33,6	78		0,6	78		0,5	78														