

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/05/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,4	100		124802,2	100		10,9	100		146,8	100		962,3	100		In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		40,1	100		0,5	100		0,4	100		123798,4	100		10,6	100		146,9	100		971,0	100		In marcia
01:30		2,0	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,4	100		124554,1	100		10,8	100		146,6	100		961,5	100		In marcia
02:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,5	100		124292,3	100		10,6	100		146,9	100		966,6	100		In marcia
02:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,3	100		124594,5	100		10,9	100		146,7	100		959,4	100		In marcia
03:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	96		36,0	100		0,5	100		0,4	100		124231,9	100		10,8	100		146,9	100		962,8	100		In marcia
03:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,26	98		30,4	100		0,5	100		0,4	100		125184,4	100		10,8	100		147,0	100		962,4	100		In marcia
04:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		32,0	100		0,6	100		0,4	100		125503,8	100		10,9	100		147,3	100		961,1	100		In marcia
04:30		2,1	100		1,9	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,3	100		126054,0	100		10,8	100		146,9	100		967,4	100		In marcia
05:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,4	100		125526,7	100		10,9	100		147,0	100		958,1	100		In marcia
05:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,4	100		125977,3	100		10,7	100		147,1	100		964,4	100		In marcia
06:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,4	100		125726,5	100		11,0	100		147,2	100		949,5	100		In marcia
06:30		4,0	100		1,9	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		126253,3	100		10,9	100		146,7	100		952,6	100		In marcia
07:00		2,5	100		1,8	100		0,0	100		5,4	100		0,25	96		22,5	100		0,6	100		0,4	100		126811,4	100		11,0	100		147,0	100		957,5	100		In marcia
07:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		5,3	100		0,25	98		22,8	100		0,6	100		0,4	100		126022,2	100		10,8	100		147,1	100		963,9	100		In marcia
08:00		1,4	100		0,6	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,5	100		124371,5	100		10,9	100		146,5	100		962,7	100		In marcia
08:30		1,9	100		1,6	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		32,4	100		0,6	100		0,5	100		126661,4	100		10,9	100		147,2	100		975,0	100		In marcia
09:00		1,2	85		0,6	85		0,0	100		4,9	85		0,25	100		42,5	85		0,6	85		0,4	85		126124,6	100		10,9	85		147,2	100		968,6	100		In marcia
09:30		2,3	78		1,0	78		0,0	100		5,1	78		0,26	100		34,6	78		0,6	78		0,1	78		123074,7	100		11,3	78		146,9	100		961,8	100		In marcia
10:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,1	100		125640,5	100		11,0	100		146,7	100		961,3	100		In marcia
10:30		3,7	100		1,5	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,1	100		124245,8	100		11,1	100		146,8	100		965,1	100		In marcia
11:00		3,3	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,25	96		34,0	100		0,6	100		0,2	100		125118,4	100		10,9	100		146,7	100		968,8	100		In marcia
11:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	98		39,8	100		0,5	100		0,3	100		124922,3	100		10,9	100		147,0	100		966,5	100		In marcia
12:00		2,5	100		1,9	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		37,8	100		0,5	100		0,1	100		125168,2	100		10,8	100		147,0	100		970,2	100		In marcia
12:30		3,0	100		1,3	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		126335,3	100		10,8	100		147,5	100		964,2	100		In marcia
13:00		3,6	100		2,5	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		23,1	100		0,5	100		0,1	100		125259,7	100		11,1	100		147,2	100		955,7	100		In marcia
13:30		3,5	100		1,3	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		9,1	100		0,6	100		0,1	100		121431,8	100		11,4	100		146,6	100		954,3	100		In marcia
14:00		1,4	100		0,3	100		0,0	100		6,8	100		0,25	100		19,0	100		0,5	100		0,2	100		124312,6	100		10,7	100		147,1	100		963,3	100		In marcia
14:30		1,4	100		0,5	100		0,0	73		7,0	100		0,26	100		36,5	100		0,5	100		0,1	100		123845,9	100		10,6	100		147,5	100		967,7	100		In marcia
15:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		5,5	100		0,25	96		29,2	100		0,5	100		0,2	100		124460,2	100		10,8	100		146,9	100		962,5	100		In marcia
15:30		2,9	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,25	98		35,5	100		0,5	100		0,2	100		124820,5	100		10,9	100		146,9	100		965,6	100		In marcia
16:00		2,7	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		43,3	100		0,5	100		0,1	100		123801,1	100		10,9	100		147,0	100		962,3	100		In marcia
16:30		4,3	100		1,6	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,2	100		124113,7	100		10,7	100		146,8	100		975,0	100		In marcia
17:00		2,7	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		31,9	100		0,5	100		0,3	100		122808,6	100		10,8	100		146,6	100		959,2	100		In marcia
17:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,2	100		123123,3	100		10,7	100		146,8	100		963,0	100		In marcia
18:00		4,0	100		2,1	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		123489,6	100		10,6	100		146,7	100		969,1	100		In marcia
18:30		2,4	100		1,3	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,2	100		125043,8	100		11,0	100		147,1	100		957,0	100		In marcia
19:00		3,1	100		1,7	100		0,0	100		6,4	100		0,26	96		40,0	100		0,5	100		0,1	100		125466,1	100		10,6	100		147,5	100		956,3	100		In marcia
19:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		5,6	100		0,26	99		30,7	100		0,5	100		0,3	100		125980,1	100		10,7	100		147,4	100		950,6	100		In marcia
20:00		2,0	100		1,0	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		19,4	100		0,5	100		0,2	100		127252,1	100		10,8	100		147,3	100		954,8	100		In marcia
20:30		3,3	100		1,7	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		19,3	100		0,5	100		0,1	100		126679,1	100		11,0	100		146,9	100		949,6	100		In marcia
21:00		2,4	85		1,8	85		0,0	100		5,5	85		0,26	100		34,0	85		0,5	85		0,1	85		126711,2	100		10,8	85		147,3	100		951,3	100		In marcia
21:30		3,9	79		1,7	79		0,0	100		4,9	79		0,25	100		17,7	79		0,5	79		0,4	79</														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,4	100		124802,2	100	10,9	100		146,8	100		962,3	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		40,1	100		0,5	100		0,4	100		123798,4	100	10,6	100		146,9	100		971,0	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		28,5	100		0,6	100		0,4	100		124554,1	100	10,8	100		146,6	100		961,5	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,5	100		124292,3	100	10,6	100		146,9	100		966,6	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		30,9	100		0,6	100		0,3	100		124594,5	100	10,9	100		146,7	100		959,4	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	96		36,0	100		0,5	100		0,4	100		124231,9	100	10,8	100		146,9	100		962,8	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,26	98		30,4	100		0,5	100		0,4	100		125184,4	100	10,8	100		147,0	100		962,4	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		32,0	100		0,6	100		0,4	100		125503,8	100	10,9	100		147,3	100		961,1	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		1,9	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,3	100		126054,0	100	10,8	100		146,9	100		967,4	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,0	100		0,6	100		0,4	100		125526,7	100	10,9	100		147,0	100		958,1	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,4	100		125977,3	100	10,7	100		147,1	100		964,4	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		26,9	100		0,6	100		0,4	100		125726,5	100	11,0	100		147,2	100		949,5	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		1,9	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		126253,3	100	10,9	100		146,7	100		952,6	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,8	100		0,0	100		5,4	100		0,25	96		22,5	100		0,6	100		0,4	100		126811,4	100	11,0	100		147,0	100		957,5	100		in Betrieb
07:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		5,3	100		0,25	98		22,8	100		0,6	100		0,4	100		126022,2	100	10,8	100		147,1	100		963,9	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		0,6	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,5	100		124371,5	100	10,9	100		146,5	100		962,7	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		1,6	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		32,4	100		0,6	100		0,5	100		126661,4	100	10,9	100		147,2	100		975,0	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,6	85		0,0	100		4,9	85		0,25	100		42,5	85		0,6	85		0,4	85		126124,6	100	10,9	85		147,2	100		968,6	100		in Betrieb
09:30		2,3	78		1,0	78		0,0	100		5,1	78		0,26	100		34,6	78		0,6	78		0,1	78		123074,7	100	11,3	78		146,9	100		961,8	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,1	100		125640,5	100	11,0	100		146,7	100		961,3	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		1,5	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		33,3	100		0,6	100		0,1	100		124245,8	100	11,1	100		146,8	100		965,1	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,25	96		34,0	100		0,6	100		0,2	100		125118,4	100	10,9	100		146,7	100		968,8	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	98		39,8	100		0,5	100		0,3	100		124922,3	100	10,9	100		147,0	100		966,5	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		1,9	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		37,8	100		0,5	100		0,1	100		126168,2	100	10,8	100		147,0	100		970,2	100		in Betrieb
12:30		3,0	100		1,3	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		126335,3	100	10,8	100		147,5	100		964,2	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		2,5	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		23,1	100		0,5	100		0,1	100		125259,7	100	11,1	100		147,2	100		955,7	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		1,3	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		9,1	100		0,6	100		0,1	100		121431,8	100	11,4	100		146,6	100		954,3	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		0,3	100		0,0	100		6,8	100		0,25	100		19,0	100		0,5	100		0,2	100		124312,6	100	10,7	100		147,1	100		963,3	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		0,5	100		0,0	73		7,0	100		0,26	100		36,5	100		0,5	100		0,1	100		123845,9	100	10,6	100		147,5	100		967,7	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		5,5	100		0,25	96		29,2	100		0,5	100		0,2	100		124460,2	100	10,8	100		146,9	100		962,5	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,3	100		0,0	100		5,1	100		0,25	98		35,5	100		0,5	100		0,2	100		124820,5	100	10,9	100		146,9	100		965,6	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		43,3	100		0,5	100		0,1	100		123801,1	100	10,9	100		147,0	100		962,3	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		1,6	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		31,4	100		0,6	100		0,2	100		124113,7	100	10,7	100		146,8	100		975,0	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		31,9	100		0,5	100		0,3	100		122808,6	100	10,8	100		146,6	100		959,2	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,2	100		123123,3	100	10,7	100		146,8	100		963,0	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		2,1	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		123489,6	100	10,6	100		146,7	100		969,1	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,3	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,2	100		125043,8	100	11,0	100		147,1	100		957,0	100		in Betrieb
19:00		3,1	100		1,7	100		0,0	100		6,4	100		0,26	96		40,0	100		0,5	100		0,1	100		125466,1	100	10,6	100		147,5	100		956,3	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		5,6	100		0,26	99		30,7	100		0,5	100		0,3	100		125980,1	100	10,7	100		147,4	100		950,6	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,0	100		0,0	100		5,9	100		0,26	100		19,4	100		0,5	100		0,2	100		127252,1	100	10,8	100		147,3	100		954,8	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		1,7	100		0,0	73		5,3	100		0,26	100		19,3	100		0,5	100		0,1	100		126679,1	100	11,0	100		146,9	100		949,6	100		in Betrieb
21:00		2,4	85		1,8	85		0,0	100		5,5	85		0,26	100		34,0	85		0,5	85		0,1	85		126711,2	100	10,8	85		147,3	100		951,3	100		in Betrieb
21:30		3,9	79		1,7	79		0,0	100		4,9	79		0,25	100		17,7	79		0,5	79		0,4	79		126095,2	100	10,9	79		147,0	100		961,6	100		in Betrieb
22:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100</																												