

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 17/05/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		3,0	100		1,5	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		21,5	100		0,5	100		0,3	100		121160,0	100		10,6	100		146,2	100		975,7	100	In marcia
01:00		4,1	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		34,8	100		0,5	100		0,2	100		121518,1	100		10,4	100		146,6	100		971,3	100	In marcia
01:30		4,7	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		122033,7	100		10,5	100		146,7	100		974,5	100	In marcia
02:00		4,5	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,3	100		122700,9	100		10,6	100		146,4	100		973,9	100	In marcia
02:30		2,5	100		1,3	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		123140,6	100		10,7	100		146,4	100		965,9	100	In marcia
03:00		2,9	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,25	95		38,6	100		0,5	100		0,2	100		122712,8	100		10,5	100		146,3	100		973,8	100	In marcia
03:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		6,0	100		0,26	99		40,2	100		0,5	100		0,2	100		122827,6	100		10,6	100		146,8	100		969,6	100	In marcia
04:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,2	100		123276,7	100		10,5	100		146,5	100		964,5	100	In marcia
04:30		4,9	100		1,8	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		27,9	100		0,5	100		0,3	100		123989,7	100		10,7	100		146,7	100		961,3	100	In marcia
05:00		4,7	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		19,6	100		0,5	100		0,1	100		122814,2	100		10,7	100		146,4	100		962,7	100	In marcia
05:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		18,5	100		0,5	100		0,3	100		122793,0	100		10,6	100		146,2	100		969,1	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		26,0	100		0,5	100		0,4	100		122209,3	100		10,5	100		146,4	100		965,0	100	In marcia
06:30		1,6	100		1,4	100		0,02	73		4,5	100		0,25	100		31,4	100		0,5	100		0,4	100		122331,5	100		10,7	100		146,3	100		961,8	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	95		48,7	100		0,5	100		0,3	100		122842,0	100		10,6	100		146,7	100		959,4	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	99		35,9	100		0,5	100		0,4	100		122857,6	100		10,6	100		146,5	100		959,9	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		45,7	100		0,5	100		0,3	100		125998,1	100		10,7	100		147,6	100		941,8	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,3	100		0,17	73		4,1	100		0,26	100		33,6	100		0,5	100		0,3	100		127092,6	100		10,7	100		147,4	100		945,9	100	In marcia
09:00		4,7	85		3,0	85		0,0	100		4,6	85		0,25	100		23,6	85		0,5	85		0,2	85		125025,7	100		10,9	85		146,3	100		943,6	100	In marcia
09:30		2,4	79		1,5	79		0,0	100		4,9	79		0,26	100		20,4	79		0,6	79		0,0	79		125480,4	100		11,0	79		147,3	100		944,3	100	In marcia
10:00		3,3	100		1,9	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		23,5	100		0,5	100		0,0	100		125421,3	100		10,7	100		147,5	100		954,8	100	In marcia
10:30		4,2	100		1,4	100		0,0	73		6,4	100		0,25	100		18,0	100		0,6	100		0,0	100		127876,5	100		11,1	100		147,1	100		954,3	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,26	95		25,3	100		0,6	100		0,0	100		127666,5	100		11,0	100		147,3	100		953,3	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,26	99		27,5	100		0,5	100		0,0	100		125417,8	100		11,0	100		147,2	100		949,0	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		41,6	100		0,5	100		0,0	100		124860,5	100		10,9	100		147,0	100		947,0	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,8	100		0,14	73		5,2	100		0,25	100		31,4	100		0,5	100		0,0	100		124444,0	100		10,7	100		146,9	100		956,6	100	In marcia
13:00		2,8	100		0,9	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		124637,0	100		10,9	100		146,9	100		954,8	100	In marcia
13:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		45,0	100		0,5	100		0,0	100		124079,0	100		10,5	100		148,1	100		956,4	100	In marcia
14:00		1,7	100		1,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		46,6	100		0,5	100		0,0	100		125034,2	100		10,6	100		147,4	100		945,7	100	In marcia
14:30		3,1	100		3,2	100		0,07	73		5,1	100		0,26	100		30,1	100		0,5	100		0,0	100		125941,1	100		10,7	100		147,3	100		947,6	100	In marcia
15:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		5,7	100		0,25	95		15,2	100		0,6	100		0,1	100		126545,1	100		11,2	100		146,8	100		950,7	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	99		11,9	100		0,5	100		0,0	100		124984,4	100		11,0	100		146,0	100		951,9	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		17,7	100		0,5	100		0,1	100		122930,0	100		10,5	100		146,9	100		960,0	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,4	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		38,4	100		0,5	100		0,1	100		122531,9	100		10,5	100		147,3	100		958,3	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		124717,0	100		10,5	100		146,9	100		963,2	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		32,9	100		0,5	100		0,0	100		125587,7	100		10,7	100		147,0	100		954,7	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,0	100		125818,0	100		11,0	100		146,8	100		952,8	100	In marcia
18:30		2,7	100		1,7	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,0	100		125140,6	100		10,8	100		146,8	100		954,5	100	In marcia
19:00		3,6	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	95		32,7	100		0,5	100		0,0	100		124641,9	100		10,8	100		146,8	100		959,0	100	In marcia
19:30		4,7	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,25	99		28,9	100		0,5	100		0,0	100		124566,3	100		10,9	100		146,4	100		953,4	100	In marcia
20:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		123416,8	100		10,9	100		146,2	100		953,8	100	In marcia
20:30		2,8	100		1,2	100		0,0	73		5,9	100		0,25	100		36,3	100		0,5	100		0,0	100		123342,2	100		10,6	100		146,6	100		957,9	100	In marcia
21:00		4,2	84		1,8	84		0,0	100		5,2	84		0,25	100		30,1	84		0,5	84		0,0	84		123837,6	100		10,7	84		146,6	100		956,3	100	In marcia
21:30		3,0	79		1,1	79		0,0	100		5,5	79		0,26	100		38,2	79		0,5	79		0,3	79													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		1,5	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		21,5	100		0,5	100		0,3	100		121160,0	100	10,6	100		146,2	100		975,7	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		34,8	100		0,5	100		0,2	100		121518,1	100	10,4	100		146,6	100		971,3	100		in Betrieb
01:30		4,7	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		122033,7	100	10,5	100		146,7	100		974,5	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,3	100		122700,9	100	10,6	100		146,4	100		973,9	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,3	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		123140,6	100	10,7	100		146,4	100		965,9	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,25	95		38,6	100		0,5	100		0,2	100		122712,8	100	10,5	100		146,3	100		973,8	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		6,0	100		0,26	99		40,2	100		0,5	100		0,2	100		122827,6	100	10,6	100		146,8	100		969,6	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,2	100		123276,7	100	10,5	100		146,5	100		964,5	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		1,8	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		27,9	100		0,5	100		0,3	100		123989,7	100	10,7	100		146,7	100		961,3	100		in Betrieb
05:00		4,7	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		19,6	100		0,5	100		0,1	100		122814,2	100	10,7	100		146,4	100		962,7	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		18,5	100		0,5	100		0,3	100		122793,0	100	10,6	100		146,2	100		969,1	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		26,0	100		0,5	100		0,4	100		122209,3	100	10,5	100		146,4	100		965,0	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		1,4	100		0,02	73		4,5	100		0,25	100		31,4	100		0,5	100		0,4	100		122331,5	100	10,7	100		146,3	100		961,8	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	95		48,7	100		0,5	100		0,3	100		122842,0	100	10,6	100		146,7	100		959,4	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	99		35,9	100		0,5	100		0,4	100		122857,6	100	10,6	100		146,5	100		959,9	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		45,7	100		0,5	100		0,3	100		125998,1	100	10,7	100		147,6	100		941,8	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,3	100		0,17	73		4,1	100		0,26	100		33,6	100		0,5	100		0,3	100		127092,6	100	10,7	100		147,4	100		945,9	100		in Betrieb
09:00		4,7	85		3,0	85		0,0	100		4,6	85		0,25	100		23,6	85		0,5	85		0,2	85		125025,7	100	10,9	85		146,3	100		943,6	100		in Betrieb
09:30		2,4	79		1,5	79		0,0	100		4,9	79		0,26	100		20,4	79		0,6	79		0,0	79		125480,4	100	11,0	79		147,3	100		944,3	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		1,9	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		23,5	100		0,5	100		0,0	100		125421,3	100	10,7	100		147,5	100		954,8	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		1,4	100		0,0	73		6,4	100		0,25	100		18,0	100		0,6	100		0,0	100		127876,5	100	11,1	100		147,1	100		954,3	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,26	95		25,3	100		0,6	100		0,0	100		127666,5	100	11,0	100		147,3	100		953,3	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,26	99		27,5	100		0,5	100		0,0	100		125417,8	100	11,0	100		147,2	100		949,0	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		41,6	100		0,5	100		0,0	100		124860,5	100	10,9	100		147,0	100		947,0	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,8	100		0,14	73		5,2	100		0,25	100		31,4	100		0,5	100		0,0	100		124444,0	100	10,7	100		146,9	100		956,6	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,9	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		124637,0	100	10,9	100		146,9	100		954,8	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		45,0	100		0,5	100		0,0	100		124079,0	100	10,5	100		148,1	100		956,4	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,0	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		46,6	100		0,5	100		0,0	100		125034,2	100	10,6	100		147,4	100		945,7	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		3,2	100		0,07	73		5,1	100		0,26	100		30,1	100		0,5	100		0,0	100		125941,1	100	10,7	100		147,3	100		947,6	100		in Betrieb
15:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		5,7	100		0,25	95		15,2	100		0,6	100		0,1	100		126545,1	100	11,2	100		146,8	100		950,7	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	99		11,9	100		0,5	100		0,0	100		124984,4	100	11,0	100		146,0	100		951,9	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		17,7	100		0,5	100		0,1	100		122930,0	100	10,5	100		146,9	100		960,0	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,4	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		38,4	100		0,5	100		0,1	100		122531,9	100	10,5	100		147,3	100		958,3	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		124717,0	100	10,5	100		146,9	100		963,2	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		32,9	100		0,5	100		0,0	100		125587,7	100	10,7	100		147,0	100		954,7	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,0	100		125818,0	100	11,0	100		146,8	100		952,8	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		1,7	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,0	100		125140,6	100	10,8	100		146,8	100		954,5	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	95		32,7	100		0,5	100		0,0	100		124641,9	100	10,8	100		146,8	100		959,0	100		in Betrieb
19:30		4,7	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,25	99		28,9	100		0,5	100		0,0	100		124566,3	100	10,9	100		146,4	100		953,4	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		123416,8	100	10,9	100		146,2	100		953,8	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		1,2	100		0,0	73		5,9	100		0,25	100		36,3	100		0,5	100		0,0	100		123342,2	100	10,6	100		146,6	100		957,9	100		in Betrieb
21:00		4,2	84		1,8	84		0,0	100		5,2	84		0,25	100		30,1	84		0,5	84		0,0	84		123837,6	100	10,7	84		146,6	100		956,3	100		in Betrieb
21:30		3,0	79		1,1	79		0,0	100		5,5	79		0,26	100		38,2	79		0,5	79		0,3	79		123489,6	100	10,6	79		147,1	100		954,5	100		in Betrieb
22:00		5,2	100		1,4	100		0,0																													