

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/05/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,5	100		1,8	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,5	100		126999,3	100		10,9	100		147,0	100		952,4	100	In marcia
01:00		4,5	100		1,9	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,5	100		126534,0	100		10,8	100		146,8	100		958,3	100	In marcia
01:30		2,9	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		30,7	100		0,5	100		0,5	100		125937,5	100		10,8	100		147,2	100		954,3	100	In marcia
02:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		6,1	100		0,25	100		22,8	100		0,5	100		0,4	100		126363,4	100		10,6	100		147,0	100		958,7	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,2	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		23,5	100		0,5	100		0,5	100		126458,1	100		10,8	100		147,1	100		949,3	100	In marcia
03:00		2,5	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,25	98		26,7	100		0,5	100		0,5	100		126324,3	100		11,0	100		146,5	100		954,9	100	In marcia
03:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		5,1	100		0,26	96		33,8	100		0,5	100		0,5	100		126564,6	100		10,7	100		147,1	100		956,4	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,9	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		27,8	100		0,5	100		0,5	100		125740,0	100		10,8	100		146,8	100		954,0	100	In marcia
04:30		1,9	100		1,6	100		0,57	73		4,2	100		0,26	100		30,0	100		0,5	100		0,5	100		125047,5	100		10,9	100		146,7	100		951,9	100	In marcia
05:00		2,5	100		1,3	100		0,16	100		4,7	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,5	100		123999,3	100		10,9	100		146,4	100		951,1	100	In marcia
05:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		28,1	100		0,5	100		0,5	100		123932,4	100		10,8	100		146,7	100		958,5	100	In marcia
06:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		31,0	100		0,5	100		0,6	100		123444,1	100		10,6	100		146,4	100		962,9	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,7	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,5	100		124120,5	100		10,7	100		146,4	100		959,8	100	In marcia
07:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,25	98		32,2	100		0,5	100		0,5	100		124338,7	100		10,8	100		146,6	100		960,8	100	In marcia
07:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	97		34,8	100		0,5	100		0,5	100		124976,7	100		10,9	100		146,7	100		954,4	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		34,9	100		0,5	100		0,5	100		124874,5	100		10,6	100		146,7	100		960,3	100	In marcia
08:30		3,4	100		1,9	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		20,6	100		0,5	100		0,5	100		125327,6	100		11,0	100		146,5	100		963,8	100	In marcia
09:00		5,2	85		1,5	85		0,0	100		6,1	85		0,25	100		20,0	85		0,5	85		0,4	85		125784,9	100		10,9	85		146,7	100		968,5	100	In marcia
09:30		1,2	79		1,1	79		0,0	100		4,6	79		0,25	100		32,9	79		0,5	79		0,2	79		125471,7	100		10,7	79		146,6	100		965,2	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		34,4	100		0,5	100		0,3	100		125374,8	100		10,8	100		146,7	100		957,3	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,7	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		36,3	100		0,5	100		0,4	100		124811,4	100		10,5	100		146,9	100		962,8	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		5,5	100		0,25	98		28,1	100		0,5	100		0,3	100		125742,7	100		10,7	100		146,9	100		957,7	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		7,2	100		0,26	97		25,9	100		0,5	100		0,3	100		125413,8	100		10,8	100		147,0	100		952,1	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		7,0	100		0,26	100		31,0	100		0,5	100		0,4	100		125511,1	100		10,4	100		147,0	100		958,6	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,8	100		0,0	73		5,7	100		0,26	100		34,9	100		0,5	100		0,4	100		126282,9	100		10,6	100		147,6	100		950,4	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		39,4	100		0,5	100		0,3	100		127115,1	100		10,5	100		147,6	100		950,5	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		128512,3	100		10,6	100		147,3	100		960,2	100	In marcia
14:00		1,9	100		2,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		19,8	100		0,5	100		0,3	100		127203,0	100		11,1	100		147,3	100		953,6	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		16,7	100		0,5	100		0,3	100		126275,2	100		11,3	100		146,5	100		932,2	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,25	98		22,3	100		0,5	100		0,3	100		124318,4	100		11,1	100		146,5	100		941,4	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		5,4	100		0,25	97		29,2	100		0,5	100		0,3	100		123675,5	100		10,6	100		146,6	100		955,4	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		43,5	100		0,5	100		0,2	100		122598,7	100		10,3	100		146,7	100		962,8	100	In marcia
16:30		3,3	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		34,1	100		0,5	100		0,3	100		122898,6	100		10,4	100		146,5	100		962,9	100	In marcia
17:00		3,7	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		123162,1	100		10,4	100		146,7	100		969,6	100	In marcia
17:30		4,4	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		22,3	100		0,5	100		0,3	100		124417,1	100		10,5	100		146,4	100		970,7	100	In marcia
18:00		3,1	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		23,4	100		0,5	100		0,3	100		124854,3	100		10,8	100		146,6	100		965,9	100	In marcia
18:30		4,1	100		2,2	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		23,8	100		0,5	100		0,3	100		125193,8	100		10,9	100		146,3	100		963,5	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,25	98		31,9	100		0,5	100		0,2	100		123788,5	100		10,7	100		146,2	100		967,9	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	97		26,3	100		0,5	100		0,3	100		122339,2	100		10,7	100		145,9	100		966,1	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		121951,6	100		10,5	100		146,0	100		969,2	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		33,8	100		0,5	100		0,4	100		121389,2	100		10,5	100		145,7	100		970,7	100	In marcia
21:00		1,5	85		1,4	85		0,0	100		4,6	85		0,24	100		35,6	85		0,5	85		0,3	85		121108,8	100		10,4	85		145,7	100		967,8	100	In marcia
21:30		2,0	79		1,3	79		0,0	100		5,3	79		0,26	100		50,0	79		0,5	79		0,2	79		121620,6	100		10,5	79		146,6	100		973,0	100	In marcia

MVA Bozen

Datum: 19/05/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,5	100		1,8	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,5	100		126999,3	100		10,9	100		147,0	100		952,4	100		in Betrieb
01:00		4,5	100		1,9	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,5	100		126534,0	100		10,8	100		148,8	100		958,3	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		30,7	100		0,5	100		0,5	100		125937,5	100		10,8	100		147,2	100		954,3	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		6,1	100		0,25	100		22,8	100		0,5	100		0,4	100		126363,4	100		10,6	100		147,0	100		958,7	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,2	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		23,5	100		0,5	100		0,5	100		126458,1	100		10,8	100		147,1	100		949,3	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,25	98		26,7	100		0,5	100		0,5	100		126324,3	100		11,0	100		146,5	100		954,9	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		5,1	100		0,26	96		33,8	100		0,5	100		0,5	100		126564,6	100		10,7	100		147,1	100		956,4	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,9	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		27,8	100		0,5	100		0,5	100		125740,0	100		10,8	100		146,8	100		954,0	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		1,6	100		0,57	73		4,2	100		0,26	100		30,0	100		0,5	100		0,5	100		125047,5	100		10,9	100		146,7	100		951,9	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		1,3	100		0,16	100		4,7	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,5	100		123999,3	100		10,9	100		146,4	100		951,1	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		28,1	100		0,5	100		0,5	100		123932,4	100		10,8	100		146,7	100		958,5	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		31,0	100		0,5	100		0,6	100		123444,1	100		10,6	100		146,4	100		962,9	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,7	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,5	100		124120,5	100		10,7	100		146,4	100		959,8	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,25	98		32,2	100		0,5	100		0,5	100		124338,7	100		10,8	100		146,6	100		960,8	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	97		34,8	100		0,5	100		0,5	100		124976,7	100		10,9	100		146,7	100		954,4	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		34,9	100		0,5	100		0,5	100		124874,5	100		10,6	100		146,7	100		960,3	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		1,9	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		20,6	100		0,5	100		0,5	100		125327,6	100		11,0	100		146,5	100		963,8	100		in Betrieb
09:00		5,2	85		1,5	85		0,0	100		6,1	85		0,25	100		20,0	85		0,5	85		0,4	85		125784,9	100		10,9	85		146,7	100		968,5	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		1,1	79		0,0	100		4,6	79		0,25	100		32,9	79		0,5	79		0,2	79		125471,7	100		10,7	79		146,6	100		965,2	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		34,4	100		0,5	100		0,3	100		125374,8	100		10,8	100		146,7	100		957,3	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,7	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		36,3	100		0,5	100		0,4	100		124811,4	100		10,5	100		146,9	100		962,8	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,6	100		0,0	100		5,5	100		0,25	98		28,1	100		0,5	100		0,3	100		125742,7	100		10,7	100		146,9	100		957,7	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		7,2	100		0,26	97		25,9	100		0,5	100		0,3	100		125413,8	100		10,8	100		147,0	100		952,1	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		7,0	100		0,26	100		31,0	100		0,5	100		0,4	100		125511,1	100		10,4	100		147,0	100		958,6	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,8	100		0,0	73		5,7	100		0,26	100		34,9	100		0,5	100		0,4	100		126282,9	100		10,6	100		147,6	100		950,4	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		39,4	100		0,5	100		0,3	100		127115,1	100		10,5	100		147,6	100		950,5	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		128512,3	100		10,6	100		147,3	100		960,2	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		2,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		19,8	100		0,5	100		0,3	100		127203,0	100		11,1	100		147,3	100		953,6	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		16,7	100		0,5	100		0,3	100		122675,2	100		11,3	100		146,5	100		932,2	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,25	98		22,3	100		0,5	100		0,3	100		124318,4	100		11,1	100		146,5	100		941,4	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		5,4	100		0,25	97		29,2	100		0,5	100		0,3	100		123675,5	100		10,6	100		146,6	100		955,4	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		43,5	100		0,5	100		0,2	100		122598,7	100		10,3	100		146,7	100		962,8	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		34,1	100		0,5	100		0,3	100		122898,6	100		10,4	100		146,5	100		962,9	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		123162,1	100		10,4	100		146,7	100		969,6	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		22,3	100		0,5	100		0,3	100		124417,1	100		10,5	100		146,4	100		970,7	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		23,4	100		0,5	100		0,3	100		124854,3	100		10,8	100		146,6	100		965,9	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		2,2	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		23,8	100		0,5	100		0,3	100		125193,8	100		10,9	100		146,3	100		963,5	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,25	98		31,9	100		0,5	100		0,2	100		123788,5	100		10,7	100		146,2	100		967,9	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	97		26,3	100		0,5	100		0,3	100		122339,2	100		10,7	100		145,9	100		966,1	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		121951,6	100		10,5	100		146,0	100		969,2	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		33,8	100		0,5	100		0,4	100		121389,2	100		10,5	100		145,7	100		970,7	100		in Betrieb
21:00		1,5	85		1,4	85		0,0	100		4,6	85		0,24	100		35,6	85		0,5	85		0,3	85		121108,8	100		10,4	85		145,7	100		967,8	100		in Betrieb
21:30		2,0	79		1,3	79		0,0	100		5,3	79		0,26	100		50,0	79		0,5	79		0,2	79	</													