

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		1,2	100		0,7	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,1	100		122376,1	100		10,5	100		146,6	100		968,7	100	In marcia	
01:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		34,4	100		0,5	100		0,1	100		123295,8	100		10,9	100		146,2	100		960,6	100	In marcia	
01:30		2,8	100		1,8	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		38,1	100		0,5	100		0,0	100		122478,9	100		10,6	100		146,2	100		965,7	100	In marcia	
02:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		38,5	100		0,5	100		0,2	100		122461,6	100		10,4	100		146,6	100		963,1	100	In marcia	
02:30		3,4	100		2,0	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		31,8	100		0,5	100		0,1	100		124095,4	100		10,6	100		146,6	100		972,5	100	In marcia	
03:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,25	98		28,3	100		0,5	100		0,0	100		124819,3	100		10,9	100		146,4	100		959,4	100	In marcia	
03:30		2,2	100		0,9	100		0,0	100		6,7	100		0,25	97		31,0	100		0,5	100		0,1	100		124485,9	100		10,6	100		146,8	100		968,7	100	In marcia	
04:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		17,9	100		0,5	100		0,1	100		124399,0	100		10,8	100		146,3	100		965,2	100	In marcia	
04:30		2,1	100		1,1	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		18,3	100		0,5	100		0,2	100		124238,5	100		10,8	100		146,3	100		967,7	100	In marcia	
05:00		1,8	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		28,8	100		0,5	100		0,2	100		124278,8	100		10,7	100		146,6	100		964,7	100	In marcia	
05:30		5,5	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		24,0	100		0,5	100		0,2	100		124045,7	100		10,8	100		146,4	100		967,3	100	In marcia	
06:00		4,0	100		1,2	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		20,9	100		0,5	100		0,2	100		124023,0	100		10,8	100		146,1	100		959,2	100	In marcia	
06:30		3,1	100		1,2	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		43,7	100		0,5	100		0,0	100		124493,1	100		10,7	100		146,5	100		962,3	100	In marcia	
07:00		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	98		36,2	100		0,5	100		0,1	100		124901,4	100		11,0	100		146,4	100		962,8	100	In marcia	
07:30		3,5	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	97		28,5	100		0,5	100		0,0	100		125684,1	100		11,0	100		146,5	100		964,4	100	In marcia	
08:00		6,8	100		1,4	100		0,0	100		7,1	100		0,25	100		15,1	100		0,5	100		0,1	100		123849,8	100		11,0	100		145,8	100		962,6	100	In marcia	
08:30		3,8	100		1,1	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		25,1	100		0,5	100		0,0	100		123216,4	100		10,7	100		146,1	100		969,2	100	In marcia	
09:00		1,6	86		0,6	86		0,0	100		4,9	86		0,25	100		37,6	86		0,5	86		0,1	86		124845,6	100		10,7	86		146,8	100		973,1	100	In marcia	
09:30		1,8	78		0,9	78		0,0	100		4,5	78		0,25	100		50,7	78		0,5	78		0,1	78		124729,2	100		10,6	78		146,7	100		967,9	100	In marcia	
10:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		41,5	100		0,5	100		0,3	100		125224,2	100		11,0	100		146,6	100		958,1	100	In marcia	
10:30		3,4	100		1,8	100		0,0	73		6,7	100		0,25	100		43,3	100		0,5	100		0,2	100		125408,2	100		10,7	100		146,8	100		962,1	100	In marcia	
11:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		5,4	100		0,25	98		27,4	100		0,5	100		0,3	100		126248,5	100		10,8	100		146,9	100		961,4	100	In marcia	
11:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		6,0	100		0,25	97		22,3	100		0,5	100		0,2	100		126092,1	100		10,8	100		146,8	100		964,8	100	In marcia	
12:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,1	100		125662,3	100		10,7	100		146,8	100		960,4	100	In marcia	
12:30		1,2	100		0,5	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,2	100		126109,5	100		10,8	100		147,0	100		954,7	100	In marcia	
13:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		24,4	100		0,5	100		0,1	100		126486,8	100		11,0	100		146,7	100		960,0	100	In marcia	
13:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		23,8	100		0,5	100		0,1	100		125012,2	100		11,1	100		147,0	100		954,1	100	In marcia	
14:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		20,8	100		0,6	100		0,2	100		125449,6	100		11,2	100		146,7	100		965,0	100	In marcia	
14:30		2,3	100		1,8	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		124693,9	100		10,8	100		146,2	100		957,8	100	In marcia	
15:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		6,5	100		0,25	98		21,4	100		0,6	100		0,3	100		126133,4	100		10,9	100		146,7	100		963,9	100	In marcia	
15:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		6,4	100		0,25	97		31,6	100		0,6	100		0,2	100		123380,6	100		10,5	100		146,6	100		969,2	100	In marcia	
16:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		36,2	100		0,5	100		0,2	100		123959,0	100		10,6	100		146,9	100		970,1	100	In marcia	
16:30		1,2	100		1,1	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		43,2	100		0,5	100		0,2	100		126028,9	100		10,9	100		147,0	100		958,3	100	In marcia	
17:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		35,8	100		0,5	100		0,2	100		125334,5	100		11,0	100		147,2	100		949,4	100	In marcia	
17:30		2,7	100		1,9	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		124747,7	100		10,8	100		146,7	100		954,1	100	In marcia	
18:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,3	100		124376,0	100		10,7	100		146,9	100		962,8	100	In marcia	
18:30		1,6	100		1,2	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,2	100		125204,7	100		10,8	100		146,8	100		954,4	100	In marcia	
19:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		6,5	100		0,24	98		19,5	100		0,6	100		0,2	100		127224,0	100		10,9	100		146,9	100		959,2	100	In marcia	
19:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	97		21,5	100		0,6	100		0,1	100		125643,7	100		11,1	100		147,1	100		958,2	100	In marcia	
20:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		17,2	100		0,6	100		0,4	100		125341,7	100		10,7	100		146,8	100		963,6	100	In marcia	
20:30		2,3	100		1,6	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		18,0	100		0,6	100		0,3	100		123697,1	100		11,2	100		146,8	100		957,7	100	In marcia	
21:00		1,6	84		1,5	84		0,0	100		5,5	84		0,25	100		38,5	84		0,6	84		0,2	84		124577,2	100		10,7	84		146,7	100		963,4	100	In marcia	
21:30		1,3	79		1,1	79		0,0	100		7,0	79		0,25	100		52,7	79		0,6	79		0															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage	
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Notiz				
00:30		1,2	100		0,7	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,1	100		122376,1	100		10,5	100		146,6	100		968,7	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		34,4	100		0,5	100		0,1	100		123295,8	100		10,9	100		146,2	100		960,6	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		1,8	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		38,1	100		0,5	100		0,0	100		122478,9	100		10,6	100		146,2	100		965,7	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		38,5	100		0,5	100		0,2	100		122461,6	100		10,4	100		146,6	100		963,1	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		2,0	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		31,8	100		0,5	100		0,1	100		124095,4	100		10,6	100		146,6	100		972,5	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,25	98		28,3	100		0,5	100		0,0	100		124819,3	100		10,9	100		146,4	100		959,4	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,9	100		0,0	100		6,7	100		0,25	97		31,0	100		0,5	100		0,1	100		124485,9	100		10,6	100		146,8	100		968,7	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		1,6	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		17,9	100		0,5	100		0,1	100		124399,0	100		10,8	100		146,3	100		965,2	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		1,1	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		18,3	100		0,5	100		0,2	100		124238,5	100		10,8	100		146,3	100		967,7	100		in Betrieb
05:00		1,8	100		0,7	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		28,8	100		0,5	100		0,2	100		124278,8	100		10,7	100		146,6	100		964,7	100		in Betrieb
05:30		5,5	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		24,0	100		0,5	100		0,2	100		124045,7	100		10,8	100		146,4	100		967,3	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		1,2	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		20,9	100		0,5	100		0,2	100		124023,0	100		10,8	100		146,1	100		959,2	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		1,2	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		43,7	100		0,5	100		0,0	100		124493,1	100		10,7	100		146,5	100		962,3	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	98		36,2	100		0,5	100		0,1	100		124901,4	100		11,0	100		146,4	100		962,8	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	97		28,5	100		0,5	100		0,0	100		125684,1	100		11,0	100		146,5	100		964,4	100		in Betrieb
08:00		6,8	100		1,4	100		0,0	100		7,1	100		0,25	100		15,1	100		0,5	100		0,1	100		123849,8	100		11,0	100		145,8	100		962,6	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		1,1	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		25,1	100		0,5	100		0,0	100		123216,4	100		10,7	100		146,1	100		969,2	100		in Betrieb
09:00		1,6	86		0,6	86		0,0	100		4,9	86		0,25	100		37,6	86		0,5	86		0,1	86		124845,6	100		10,7	86		146,8	100		973,1	100		in Betrieb
09:30		1,8	78		0,9	78		0,0	100		4,5	78		0,25	100		50,7	78		0,5	78		0,1	78		124729,2	100		10,6	78		146,7	100		967,9	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		41,5	100		0,5	100		0,3	100		125224,2	100		11,0	100		146,6	100		958,1	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		1,8	100		0,0	73		6,7	100		0,25	100		43,3	100		0,5	100		0,2	100		125408,2	100		10,7	100		146,8	100		962,1	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,7	100		0,0	100		5,4	100		0,25	98		27,4	100		0,5	100		0,3	100		126248,5	100		10,8	100		146,9	100		961,4	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		6,0	100		0,25	97		22,3	100		0,5	100		0,2	100		126092,1	100		10,8	100		146,8	100		964,8	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,1	100		125662,3	100		10,7	100		146,8	100		960,4	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,5	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,2	100		126109,5	100		10,8	100		147,0	100		954,7	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		24,4	100		0,5	100		0,1	100		126486,8	100		11,0	100		146,7	100		960,0	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		23,8	100		0,5	100		0,1	100		125012,2	100		11,1	100		147,0	100		954,1	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		20,8	100		0,6	100		0,2	100		125449,6	100		11,2	100		146,7	100		965,0	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,8	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,1	100		124693,9	100		10,8	100		146,2	100		957,8	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		6,5	100		0,25	98		21,4	100		0,6	100		0,3	100		126133,4	100		10,9	100		146,7	100		963,9	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		6,4	100		0,25	97		31,6	100		0,6	100		0,2	100		123380,6	100		10,5	100		146,6	100		969,2	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		36,2	100		0,5	100		0,2	100		123959,0	100		10,6	100		146,9	100		970,1	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,1	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		43,2	100		0,5	100		0,2	100		126028,9	100		10,9	100		147,0	100		958,3	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		35,8	100		0,5	100		0,2	100		125334,5	100		11,0	100		147,2	100		949,4	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		1,9	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		124747,7	100		10,8	100		146,7	100		954,1	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,3	100		124376,0	100		10,7	100		146,9	100		962,8	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,2	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		31,8	100		0,6	100		0,2	100		125204,7	100		10,8	100		146,8	100		954,4	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		6,5	100		0,24	98		19,5	100		0,6	100		0,2	100		127224,0	100		10,9	100		146,9	100		959,2	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	97		21,5	100		0,6	100		0,1	100		125643,7	100		11,1	100		147,1	100		958,2	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		1,1	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		17,2	100		0,6	100		0,4	100		125341,7	100		10,7	100		146,8	100		963,6	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		1,6	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		18,0	100		0,6	100		0,3	100		123697,1	100		11,2	100		146,8	100		957,7	100		in Betrieb
21:00		1,6	84		1,5	84		0,0	100		5,5	84		0,25	100		38,5	84		0,6	84		0,2	84		124577,2	100		10,7	84		146,7	100		963,4	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,1	79		0,0	100		7,0	79		0,25	100		52,7	79																				