

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 22/05/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,2	100		1,4	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		41,9	100		0,5	100		0,1	100		123036,7	100		10,6	100		146,7	100		963,4	100		In marcia
01:00		4,0	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		40,5	100		0,5	100		0,2	100		123198,1	100		10,5	100		146,7	100		962,8	100		In marcia
01:30		5,2	100		1,5	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		36,2	100		0,5	100		0,1	100		123642,2	100		10,6	100		146,5	100		960,1	100		In marcia
02:00		3,9	100		1,2	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		123638,4	100		10,5	100		146,7	100		960,2	100		In marcia
02:30		2,1	100		1,2	100		0,0	73		6,4	100		0,25	100		35,6	100		0,5	100		0,2	100		123882,4	100		10,4	100		147,1	100		958,3	100		In marcia
03:00		3,5	100		1,6	100		0,0	100		5,5	100		0,25	97		22,8	100		0,5	100		0,2	100		124988,4	100		10,7	100		146,5	100		962,5	100		In marcia
03:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,26	98		25,5	100		0,5	100		0,2	100		124309,0	100		10,8	100		147,2	100		958,6	100		In marcia
04:00		3,4	100		2,3	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		124903,0	100		10,7	100		146,8	100		964,5	100		In marcia
04:30		2,0	100		1,2	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,1	100		125485,6	100		10,9	100		146,7	100		951,8	100		In marcia
05:00		2,1	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,1	100		125477,1	100		10,8	100		146,8	100		957,5	100		In marcia
05:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		23,2	100		0,5	100		0,1	100		124627,5	100		10,9	100		146,5	100		965,4	100		In marcia
06:00		4,0	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		123735,1	100		10,8	100		146,3	100		957,8	100		In marcia
06:30		4,5	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		22,2	100		0,5	100		0,2	100		122903,3	100		10,8	100		145,9	100		957,3	100		In marcia
07:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	97		24,9	100		0,5	100		0,1	100		122703,9	100		10,5	100		146,1	100		967,2	100		In marcia
07:30		4,1	100		1,4	100		0,0	100		5,3	100		0,26	98		49,2	100		0,5	100		0,2	100		122534,3	100		10,3	100		146,8	100		968,6	100		In marcia
08:00		3,9	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		45,4	100		0,5	100		0,1	100		123139,5	100		10,5	100		146,6	100		958,9	100		In marcia
08:30		3,8	100		1,6	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,1	100		124009,9	100		10,6	100		146,7	100		960,3	100		In marcia
09:00		4,3	86		1,3	86		0,0	100		4,6	86		0,26	100		26,1	86		0,5	86		0,2	86		124912,2	100		10,8	86		147,1	100		960,3	100		In marcia
09:30		6,2	78		1,5	78		0,0	100		5,6	78		0,25	100		14,1	78		0,5	78		0,6	78		125471,0	100		10,6	78		146,6	100		967,0	100		In marcia
10:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		12,0	100		0,5	100		0,6	100		126058,2	100		10,9	100		146,5	100		967,4	100		In marcia
10:30		1,2	100		0,5	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		22,7	100		0,5	100		0,6	100		125628,2	100		10,8	100		146,9	100		960,6	100		In marcia
11:00		1,6	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,26	97		28,9	100		0,5	100		0,7	100		125583,0	100		10,8	100		147,0	100		961,2	100		In marcia
11:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,26	98		39,6	100		0,5	100		0,5	100		125288,0	100		10,7	100		146,8	100		964,5	100		In marcia
12:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		36,9	100		0,5	100		0,7	100		125466,5	100		10,8	100		146,9	100		958,8	100		In marcia
12:30		5,3	100		2,1	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,6	100		124671,7	100		10,8	100		146,6	100		960,6	100		In marcia
13:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		35,2	100		0,5	100		0,7	100		124233,2	100		10,6	100		146,9	100		966,8	100		In marcia
13:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		35,7	100		0,5	100		0,6	100		124676,0	100		10,8	100		146,9	100		958,6	100		In marcia
14:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		36,5	100		0,5	100		0,7	100		123855,1	100		10,5	100		147,0	100		966,5	100		In marcia
14:30		2,3	100		2,2	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		26,4	100		0,5	100		0,6	100		124791,3	100		10,6	100		147,0	100		968,2	100		In marcia
15:00		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	97		19,2	100		0,5	100		0,5	100		125863,7	100		10,6	100		146,8	100		968,4	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	98		29,1	100		0,5	100		0,5	100		124673,5	100		11,0	100		146,8	100		953,1	100		In marcia
16:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		36,9	100		0,5	100		0,6	100		124907,5	100		10,7	100		146,9	100		956,7	100		In marcia
16:30		1,7	100		1,6	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		31,1	100		0,5	100		0,7	100		126713,1	100		10,7	100		147,3	100		970,5	100		In marcia
17:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,28	100		37,6	100		0,5	100		0,5	100		127206,9	100		10,9	100		147,6	100		957,8	100		In marcia
17:30		2,0	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		28,7	100		0,5	100		0,6	100		126886,4	100		10,8	100		147,1	100		949,6	100		In marcia
18:00		2,4	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		24,1	100		0,5	100		0,7	100		127677,9	100		10,7	100		147,4	100		955,1	100		In marcia
18:30		1,2	100		1,1	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		19,0	100		0,5	100		0,5	100		127487,4	100		10,9	100		146,9	100		957,3	100		In marcia
19:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	97		28,1	100		0,5	100		0,5	100		125122,5	100		10,9	100		146,6	100		946,8	100		In marcia
19:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	98		26,1	100		0,5	100		0,6	100		124327,2	100		10,6	100		146,8	100		966,8	100		In marcia
20:00		3,1	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		33,4	100		0,5	100		0,6	100		124724,0	100		10,7	100		146,7	100		968,3	100		In marcia
20:30		4,0	100		1,8	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,5	100		125346,3	100		10,8	100		146,6	100		972,4	100		In marcia
21:00		1,3	85		1,1	85		0,0	100		3,7	85		0,25	100		32,9	85		0,5	85		0,5	85		126121,0	100		10,9	85		146,9	100		960,8	100		In marcia
21:30		1,5	78		1,2	78		0,0	100		4,3	78		0,26	100		28,8	78		0,5	78		0,2	78														

MVA Bozen

Datum: 22/05/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		1,4	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		41,9	100		0,5	100		0,1	100		123036,7	100		10,6	100		146,7	100		963,4	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		40,5	100		0,5	100		0,2	100		123198,1	100		10,5	100		146,7	100		962,8	100		in Betrieb
01:30		5,2	100		1,5	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		36,2	100		0,5	100		0,1	100		123642,2	100		10,6	100		146,5	100		960,1	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		1,2	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		123638,4	100		10,5	100		146,7	100		960,2	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,2	100		0,0	73		6,4	100		0,25	100		35,6	100		0,5	100		0,2	100		123882,4	100		10,4	100		147,1	100		958,3	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		1,6	100		0,0	100		5,5	100		0,25	97		22,8	100		0,5	100		0,2	100		124988,4	100		10,7	100		146,5	100		962,5	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,26	98		25,5	100		0,5	100		0,2	100		124309,0	100		10,8	100		147,2	100		958,6	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		2,3	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		124903,0	100		10,7	100		146,8	100		964,5	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		1,2	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		30,5	100		0,5	100		0,1	100		125485,6	100		10,9	100		146,7	100		951,8	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,1	100		125477,1	100		10,8	100		146,8	100		957,5	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		23,2	100		0,5	100		0,1	100		124627,5	100		10,9	100		146,5	100		965,4	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		123735,1	100		10,8	100		146,3	100		957,8	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		22,2	100		0,5	100		0,2	100		122903,3	100		10,8	100		145,9	100		957,3	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	97		24,9	100		0,5	100		0,1	100		122703,9	100		10,5	100		146,1	100		967,2	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		1,4	100		0,0	100		5,3	100		0,26	98		49,2	100		0,5	100		0,2	100		122534,3	100		10,3	100		146,8	100		968,6	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		45,4	100		0,5	100		0,1	100		123139,5	100		10,5	100		146,6	100		958,9	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		1,6	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,1	100		124009,9	100		10,6	100		146,7	100		960,3	100		in Betrieb
09:00		4,3	86		1,3	86		0,0	100		4,6	86		0,26	100		26,1	86		0,5	86		0,2	86		124912,2	100		10,8	86		147,1	100		960,3	100		in Betrieb
09:30		6,2	78		1,5	78		0,0	100		5,6	78		0,25	100		14,1	78		0,5	78		0,6	78		125471,0	100		10,6	78		146,6	100		967,0	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,8	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		12,0	100		0,5	100		0,6	100		126058,2	100		10,9	100		146,5	100		967,4	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,5	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		22,7	100		0,5	100		0,6	100		125628,2	100		10,8	100		146,9	100		960,6	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,26	97		28,9	100		0,5	100		0,7	100		125583,0	100		10,8	100		147,0	100		961,2	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,26	98		39,6	100		0,5	100		0,5	100		125288,0	100		10,7	100		146,8	100		964,5	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		36,9	100		0,5	100		0,7	100		125466,5	100		10,8	100		146,9	100		958,8	100		in Betrieb
12:30		5,3	100		2,1	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,6	100		124671,7	100		10,8	100		146,6	100		960,6	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		35,2	100		0,5	100		0,7	100		124233,2	100		10,6	100		146,9	100		966,8	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		35,7	100		0,5	100		0,6	100		124676,0	100		10,8	100		146,9	100		958,6	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		36,5	100		0,5	100		0,7	100		123855,1	100		10,5	100		147,0	100		966,5	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		2,2	100		0,0	73		3,7	100		0,26	100		26,4	100		0,5	100		0,6	100		124791,3	100		10,6	100		147,0	100		968,2	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	97		19,2	100		0,5	100		0,5	100		125863,7	100		10,6	100		146,8	100		968,4	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	98		29,1	100		0,5	100		0,5	100		124673,5	100		11,0	100		146,8	100		953,1	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		36,9	100		0,5	100		0,6	100		124907,5	100		10,7	100		146,9	100		956,7	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,6	100		0,0	73		4,2	100		0,26	100		31,1	100		0,5	100		0,7	100		126713,1	100		10,7	100		147,3	100		970,5	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,28	100		37,6	100		0,5	100		0,5	100		127206,9	100		10,9	100		147,6	100		957,8	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		28,7	100		0,5	100		0,6	100		126886,4	100		10,8	100		147,1	100		949,6	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		24,1	100		0,5	100		0,7	100		127677,9	100		10,7	100		147,4	100		955,1	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,1	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		19,0	100		0,5	100		0,5	100		127487,4	100		10,9	100		146,9	100		957,3	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	97		28,1	100		0,5	100		0,5	100		125122,5	100		10,9	100		146,6	100		946,8	100		in Betrieb
19:30		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	98		26,1	100		0,5	100		0,6	100		124327,2	100		10,6	100		146,8	100		966,8	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		33,4	100		0,5	100		0,6	100		124724,0	100		10,7	100		146,7	100		968,3	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		1,8	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,5	100		125346,3	100		10,8	100		146,6	100		972,4	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		1,1	85		0,0	100		3,7	85		0,25	100		32,9	85		0,5	85		0,5	85		126121,0	100		10,9	85		146,9	100		960,8	100		in Betrieb
21:30		1,5	78		1,2	78		0,0	100		4,3	78		0,26	100		28,8	78		0,5	78		0,2	78														