

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/05/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,8	100		0,7	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,1	100		123403,1	100		10,7	100		146,4	100		965,6	100	In marcia
01:00		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		40,7	100		0,5	100		0,2	100		124111,4	100		10,7	100		146,9	100		974,9	100	In marcia
01:30		5,0	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		124535,2	100		10,9	100		146,2	100		970,5	100	In marcia
02:00		4,0	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		35,4	100		0,5	100		0,1	100		124227,3	100		10,6	100		146,7	100		967,5	100	In marcia
02:30		3,4	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,1	100		125592,8	100		10,9	100		146,6	100		967,4	100	In marcia
03:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	97		44,1	100		0,5	100		0,1	100		125008,1	100		11,0	100		147,2	100		951,0	100	In marcia
03:30		3,7	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,26	98		36,4	100		0,5	100		0,1	100		125024,7	100		10,6	100		146,9	100		959,5	100	In marcia
04:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		126038,2	100		10,8	100		147,3	100		956,2	100	In marcia
04:30		1,9	100		1,4	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		25,9	100		0,5	100		0,2	100		126397,9	100		11,1	100		147,1	100		951,9	100	In marcia
05:00		5,2	100		2,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		24,3	100		0,5	100		0,1	100		126282,7	100		10,9	100		146,9	100		957,1	100	In marcia
05:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,0	100		126318,1	100		10,8	100		147,0	100		956,6	100	In marcia
06:00		1,5	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		32,0	100		0,5	100		0,2	100		125910,5	100		10,5	100		147,1	100		965,3	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,6	100		0,76	73		4,2	100		0,26	100		34,1	100		0,5	100		0,1	100		126859,3	100		10,8	100		147,1	100		956,4	100	In marcia
07:00		2,8	100		2,1	100		0,85	100		4,5	100		0,25	97		32,6	100		0,5	100		0,1	100		127040,2	100		11,0	100		147,0	100		954,2	100	In marcia
07:30		1,5	100		0,9	100		0,18	100		4,1	100		0,26	98		24,6	100		0,5	100		0,1	100		126748,7	100		10,9	100		146,9	100		946,8	100	In marcia
08:00		1,6	100		1,6	100		0,1	100		4,6	100		0,26	100		27,0	100		0,5	100		0,1	100		125824,0	100		10,8	100		147,1	100		955,6	100	In marcia
08:30		1,6	100		1,7	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,1	100		126356,2	100		11,0	100		146,8	100		949,5	100	In marcia
09:00		1,4	84		1,3	84		0,0	100		4,4	84		0,25	100		29,2	84		0,5	84		0,1	84		126714,1	100		10,8	84		146,8	100		959,4	100	In marcia
09:30		1,4	79		1,4	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		34,4	79		0,5	79		0,1	79		126614,8	100		11,0	79		147,1	100		948,6	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,1	100		127006,2	100		11,0	100		146,9	100		948,6	100	In marcia
10:30		3,6	100		2,1	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		23,2	100		0,5	100		0,2	100		125494,3	100		11,0	100		146,2	100		947,1	100	In marcia
11:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	97		21,6	100		0,5	100		0,1	100		125417,1	100		11,0	100		146,2	100		951,3	100	In marcia
11:30		1,7	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	98		29,9	100		0,5	100		0,2	100		124785,7	100		10,6	100		146,6	100		955,4	100	In marcia
12:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		125525,6	100		10,9	100		146,8	100		948,9	100	In marcia
12:30		2,2	100		2,1	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		35,0	100		0,5	100		0,3	100		123788,8	100		10,6	100		146,5	100		961,6	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,2	100		125190,7	100		10,9	100		146,3	100		957,2	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		34,9	100		0,5	100		0,2	100		124102,0	100		10,7	100		146,4	100		960,1	100	In marcia
14:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		34,3	100		0,5	100		0,2	100		123645,4	100		10,7	100		146,5	100		956,8	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		124109,9	100		10,9	100		146,3	100		950,3	100	In marcia
15:00		2,6	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	96		25,6	100		0,5	100		0,2	100		123682,6	100		10,7	100		146,2	100		964,1	100	In marcia
15:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	98		33,7	100		0,5	100		0,2	100		123721,6	100		10,7	100		146,3	100		964,1	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		38,6	100		0,5	100		0,2	100		123667,6	100		10,9	100		146,4	100		958,2	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,7	100		0,01	73		3,5	100		0,25	100		32,9	100		0,5	100		0,1	100		123371,6	100		10,6	100		146,4	100		956,0	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,2	100		0,5	100		0,1	100		123256,0	100		10,7	100		146,3	100		962,1	100	In marcia
17:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		28,8	100		0,5	100		0,2	100		123256,6	100		10,7	100		146,6	100		963,1	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,1	100		123201,9	100		10,7	100		146,5	100		962,9	100	In marcia
18:30		1,9	100		2,1	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,2	100		123676,4	100		10,8	100		146,3	100		960,5	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	96		28,9	100		0,5	100		0,1	100		123670,5	100		10,9	100		146,4	100		957,7	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	98		35,3	100		0,5	100		0,2	100		123470,0	100		10,7	100		146,8	100		962,6	100	In marcia
20:00		1,8	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,1	100		123185,5	100		11,1	100		146,0	100		950,2	100	In marcia
20:30		1,7	100		1,4	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		23,3	100		0,5	100		0,0	100		124376,6	100		11,0	100		146,1	100		955,4	100	In marcia
21:00		1,2	84		1,1	84		0,0	100		3,4	84		0,25	100		29,4	84		0,5	84		0,2	84		123997,1	100		10,8	84		146,4	100		961,7	100	In marcia
21:30		1,9	79		2,1	79		0,0	100		3,5	79		0,25	100		38,8	79		0,5	79		0,3	79		123671,8	100		10,9	79		146,6	100		958,6	100	In marcia
22:00		1,3																																			

MVA Bozen

Datum: 23/05/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,8	100		0,7	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,1	100		123403,1	100		10,7	100		146,4	100		965,6	100	in Betrieb
01:00		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		40,7	100		0,5	100		0,2	100		124111,4	100		10,7	100		146,9	100		974,9	100	in Betrieb
01:30		5,0	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		124535,2	100		10,9	100		146,2	100		970,5	100	in Betrieb
02:00		4,0	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		35,4	100		0,5	100		0,1	100		124227,3	100		10,6	100		146,7	100		967,5	100	in Betrieb
02:30		3,4	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,1	100		125592,8	100		10,9	100		146,6	100		967,4	100	in Betrieb
03:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,26	97		44,1	100		0,5	100		0,1	100		125008,1	100		11,0	100		147,2	100		951,0	100	in Betrieb
03:30		3,7	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,26	98		36,4	100		0,5	100		0,1	100		125024,7	100		10,6	100		146,9	100		959,5	100	in Betrieb
04:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		126038,2	100		10,8	100		147,3	100		956,2	100	in Betrieb
04:30		1,9	100		1,4	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		25,9	100		0,5	100		0,2	100		126397,9	100		11,1	100		147,1	100		951,9	100	in Betrieb
05:00		5,2	100		2,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		24,3	100		0,5	100		0,1	100		126282,7	100		10,9	100		146,9	100		957,1	100	in Betrieb
05:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,0	100		126318,1	100		10,8	100		147,0	100		956,6	100	in Betrieb
06:00		1,5	100		0,8	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		32,0	100		0,5	100		0,2	100		125910,5	100		10,5	100		147,1	100		965,3	100	in Betrieb
06:30		1,9	100		1,6	100		0,76	73		4,2	100		0,26	100		34,1	100		0,5	100		0,1	100		126859,3	100		10,8	100		147,1	100		956,4	100	in Betrieb
07:00		2,8	100		2,1	100		0,85	100		4,5	100		0,25	97		32,6	100		0,5	100		0,1	100		127040,2	100		11,0	100		147,0	100		954,2	100	in Betrieb
07:30		1,5	100		0,9	100		0,18	100		4,1	100		0,26	98		24,6	100		0,5	100		0,1	100		126748,7	100		10,9	100		146,9	100		946,8	100	in Betrieb
08:00		1,6	100		1,6	100		0,1	100		4,6	100		0,26	100		27,0	100		0,5	100		0,1	100		125824,0	100		10,8	100		147,1	100		955,6	100	in Betrieb
08:30		1,6	100		1,7	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,1	100		126356,2	100		11,0	100		146,8	100		949,5	100	in Betrieb
09:00		1,4	84		1,3	84		0,0	100		4,4	84		0,25	100		29,2	84		0,5	84		0,1	84		126714,1	100		10,8	84		146,8	100		959,4	100	in Betrieb
09:30		1,4	79		1,4	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		34,4	79		0,5	79		0,1	79		126614,8	100		11,0	79		147,1	100		948,6	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,1	100		127006,2	100		11,0	100		146,9	100		948,6	100	in Betrieb
10:30		3,6	100		2,1	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		23,2	100		0,5	100		0,2	100		125494,3	100		11,0	100		146,2	100		947,1	100	in Betrieb
11:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	97		21,6	100		0,5	100		0,1	100		125417,1	100		11,0	100		146,2	100		951,3	100	in Betrieb
11:30		1,7	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	98		29,9	100		0,5	100		0,2	100		124785,7	100		10,6	100		146,6	100		955,4	100	in Betrieb
12:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		125525,6	100		10,9	100		146,8	100		948,9	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		2,1	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		35,0	100		0,5	100		0,3	100		123788,8	100		10,6	100		146,5	100		961,6	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,2	100		125190,7	100		10,9	100		146,3	100		957,2	100	in Betrieb
13:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		34,9	100		0,5	100		0,2	100		124102,0	100		10,7	100		146,4	100		960,1	100	in Betrieb
14:00		1,6	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		34,3	100		0,5	100		0,2	100		123645,4	100		10,7	100		146,5	100		956,8	100	in Betrieb
14:30		1,4	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		124109,9	100		10,9	100		146,3	100		950,3	100	in Betrieb
15:00		2,6	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	96		25,6	100		0,5	100		0,2	100		123682,6	100		10,7	100		146,2	100		964,1	100	in Betrieb
15:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	98		33,7	100		0,5	100		0,2	100		123721,6	100		10,7	100		146,3	100		964,1	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		38,6	100		0,5	100		0,2	100		123667,6	100		10,9	100		146,4	100		958,2	100	in Betrieb
16:30		1,4	100		1,7	100		0,01	73		3,5	100		0,25	100		32,9	100		0,5	100		0,1	100		123371,6	100		10,6	100		146,4	100		956,0	100	in Betrieb
17:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		26,2	100		0,5	100		0,1	100		123256,0	100		10,7	100		146,3	100		962,1	100	in Betrieb
17:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		28,8	100		0,5	100		0,2	100		123256,6	100		10,7	100		146,6	100		963,1	100	in Betrieb
18:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,1	100		123201,9	100		10,7	100		146,5	100		962,9	100	in Betrieb
18:30		1,9	100		2,1	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,2	100		123676,4	100		10,8	100		146,3	100		960,5	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	96		28,9	100		0,5	100		0,1	100		123670,5	100		10,9	100		146,4	100		957,7	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	98		35,3	100		0,5	100		0,2	100		123470,0	100		10,7	100		146,8	100		962,6	100	in Betrieb
20:00		1,8	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,1	100		123185,5	100		11,1	100		146,0	100		950,2	100	in Betrieb
20:30		1,7	100		1,4	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		23,3	100		0,5	100		0,0	100		124376,6	100		11,0	100		146,1	100		955,4	100	in Betrieb
21:00		1,2	84		1,1	84		0,0	100		3,4	84		0,25	100		29,4	84		0,5	84		0,2	84		123997,1	100		10,8	84		146,4	100		961,7	100	in Betrieb
21:30		1,9	79		2,1	79		0,0	100		3,5	79		0,25	100		38,8	79		0,5	79		0,3	79		123671,8	100		10,9	79		146,6	100		958,6	100	in Betrieb
22:00		1,3	10																																		