

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/05/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		2,8	100		1,1	100		0,73	73		5,3	100		0,25	100		25,0	100		0,5	100		0,1	100		123498,9	100		10,9	100		146,2	100		974,3	100	In marcia	
01:00		3,3	100		1,3	100		1,0	100		4,9	100		0,25	100		34,3	100		0,5	100		0,1	100		123252,0	100		10,9	100		146,5	100		972,7	100	In marcia	
01:30		3,4	100		1,4	100		0,23	100		5,0	100		0,25	100		36,3	100		0,5	100		0,0	100		123814,9	100		11,0	100		146,1	100		975,5	100	In marcia	
02:00		5,2	100		1,3	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,0	100		123677,7	100		11,0	100		146,6	100		966,7	100	In marcia	
02:30		6,5	100		1,3	100		0,04	73		5,6	100		0,25	100		26,0	100		0,5	100		0,0	100		122746,3	100		11,3	100		146,6	100		962,9	100	In marcia	
03:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		5,5	100		0,25	94		28,3	100		0,5	100		0,0	100		125576,8	100		10,9	100		146,5	100		964,2	100	In marcia	
03:30		1,3	100		0,7	100		0,03	100		5,4	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,1	100		123842,6	100		11,2	100		146,9	100		961,8	100	In marcia	
04:00		2,3	100		0,9	100		0,24	100		7,5	100		0,25	100		25,7	100		0,5	100		0,0	100		126233,6	100		10,9	100		146,6	100		966,2	100	In marcia	
04:30		2,5	100		1,0	100		0,06	73		5,5	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,1	100		125485,0	100		11,1	100		146,7	100		956,3	100	In marcia	
05:00		2,9	100		1,1	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		37,5	100		0,5	100		0,1	100		123938,5	100		11,2	100		146,1	100		957,2	100	In marcia	
05:30		4,1	100		1,2	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		38,9	100		0,5	100		0,0	100		124929,9	100		11,0	100		146,3	100		966,9	100	In marcia	
06:00		4,4	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		33,9	100		0,5	100		0,1	100		120429,5	100		11,4	100		146,5	100		948,8	100	In marcia	
06:30		3,9	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		28,8	100		0,5	100		0,1	100		124707,5	100		11,0	100		146,5	100		956,2	100	In marcia	
07:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		5,1	100		0,25	94		24,6	100		0,5	100		0,1	100		124261,6	100		10,9	100		146,3	100		955,8	100	In marcia	
07:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		124053,6	100		10,9	100		146,5	100		964,4	100	In marcia	
08:00		4,8	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,1	100		124027,7	100		11,0	100		146,6	100		964,1	100	In marcia	
08:30		3,1	100		1,4	100		0,6	73		4,9	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,1	100		124282,5	100		10,8	100		146,4	100		965,7	100	In marcia	
09:00		2,7	89		1,3	89		0,04	100		7,0	89		0,25	100		39,2	89		0,5	89		0,0	89		125036,5	100		10,8	89		146,7	100		965,0	100	In marcia	
09:30		4,3	74		1,5	74		0,0	100		5,9	74		0,26	100		35,2	74		0,5	74		0,5	74		125224,9	100		10,9	74		147,1	100		965,7	100	In marcia	
10:00		2,8	100		1,6	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		38,9	100		0,5	100		0,4	100		125719,0	100		10,8	100		147,1	100		967,9	100	In marcia	
10:30		2,5	100		1,8	100		0,31	73		5,0	100		0,26	100		40,5	100		0,5	100		0,4	100		125959,9	100		10,7	100		147,1	100		959,6	100	In marcia	
11:00		2,4	100		1,5	100		1,1	100		5,9	100		0,26	98		30,2	100		0,5	100		0,4	100		126806,0	100		10,7	100		147,4	100		954,3	100	In marcia	
11:30		4,2	100		1,6	100		0,23	100		4,0	100		0,26	97		13,9	100		0,5	100		0,4	100		126598,1	100		11,0	100		147,4	100		957,3	100	In marcia	
12:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		17,1	100		0,5	100		0,5	100		125608,9	100		10,9	100		147,1	100		953,0	100	In marcia	
12:30		1,7	100		1,3	100		0,71	73		6,5	100		0,26	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		125321,1	100		10,7	100		147,6	100		951,9	100	In marcia	
13:00		2,6	100		1,8	100		1,24	100		6,9	100		0,26	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		126096,8	100		10,8	100		147,0	100		953,0	100	In marcia	
13:30		2,8	100		1,4	100		0,23	100		5,2	100		0,26	100		30,4	100		0,5	100		0,5	100		126072,4	100		10,9	100		147,0	100		960,3	100	In marcia	
14:00		3,8	100		1,6	100		0,06	100		5,4	100		0,25	100		28,1	100		0,5	100		0,3	100		126185,1	100		10,9	100		146,8	100		972,2	100	In marcia	
14:30		3,4	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		26,8	100		0,5	100		0,4	100		123813,1	100		11,2	100		146,8	100		958,8	100	In marcia	
15:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	98		36,0	100		0,5	100		0,4	100		125164,3	100		10,9	100		146,8	100		959,9	100	In marcia	
15:30		4,2	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	97		27,9	100		0,5	100		0,3	100		123186,6	100		11,1	100		146,3	100		959,9	100	In marcia	
16:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		23,1	100		0,5	100		0,4	100		122413,0	100		11,0	100		146,1	100		965,2	100	In marcia	
16:30		2,8	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		121777,5	100		10,8	100		146,3	100		965,7	100	In marcia	
17:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		121319,8	100		10,5	100		146,3	100		970,5	100	In marcia	
17:30		3,5	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		122757,9	100		10,8	100		146,3	100		965,7	100	In marcia	
18:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,5	100		122318,9	100		10,6	100		146,4	100		966,2	100	In marcia	
18:30		4,0	100		1,2	100		0,7	73		5,3	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		123077,6	100		11,0	100		146,2	100		960,0	100	In marcia	
19:00		4,0	100		1,1	100		0,56	100		5,0	100		0,25	98		27,9	100		0,5	100		0,5	100		122701,4	100		10,8	100		146,2	100		963,4	100	In marcia	
19:30		5,1	100		1,0	100		0,06	100		4,8	100		0,25	97		24,0	100		0,5	100		0,4	100		121877,7	100		10,8	100		146,5	100		968,4	100	In marcia	
20:00		3,6	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		122683,1	100		10,9	100		146,2	100		971,1	100	In marcia	
20:30		3,2	100		1,1	100		0,39	73		4,7	100		0,25	100		38,7	100		0,5	100		0,4	100		122153,0	100		10,7	100		146,3	100		970,0	100	In marcia	
21:00		3,5	85		1,0	85		0,67	100		4,4	85		0,25	100		31,1	85		0,5	85		0,3	85		122512,0	100		10,7	85		146,2	100		973,6	100	In marcia	
21:30		4,1	78		1,5	78		0,2	100		4,6	78		0,25	100		40,7	78																				

MVA Bozen

Datum: 30/05/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		1,1	100		0,73	73		5,3	100		0,25	100		25,0	100		0,5	100		0,1	100		123498,9	100		10,9	100		146,2	100		974,3	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,3	100		1,0	100		4,9	100		0,25	100		34,3	100		0,5	100		0,1	100		123252,0	100		10,9	100		146,5	100		972,7	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		1,4	100		0,23	100		5,0	100		0,25	100		36,3	100		0,5	100		0,0	100		123814,9	100		11,0	100		146,1	100		975,5	100		in Betrieb
02:00		5,2	100		1,3	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,0	100		123677,7	100		11,0	100		146,6	100		966,7	100		in Betrieb
02:30		6,5	100		1,3	100		0,04	73		5,6	100		0,25	100		26,0	100		0,5	100		0,0	100		122746,3	100		11,3	100		146,6	100		962,9	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		5,5	100		0,25	94		28,3	100		0,5	100		0,0	100		125576,8	100		10,9	100		146,5	100		964,2	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,7	100		0,03	100		5,4	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,1	100		123842,6	100		11,2	100		146,9	100		961,8	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,9	100		0,24	100		7,5	100		0,25	100		25,7	100		0,5	100		0,0	100		126233,6	100		10,9	100		146,6	100		966,2	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,0	100		0,06	73		5,5	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,1	100		125485,0	100		11,1	100		146,7	100		956,3	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,1	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		37,5	100		0,5	100		0,1	100		123938,5	100		11,2	100		146,1	100		957,2	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		1,2	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		38,9	100		0,5	100		0,0	100		124929,9	100		11,0	100		146,3	100		966,9	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		33,9	100		0,5	100		0,1	100		120429,5	100		11,4	100		146,5	100		948,8	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		28,8	100		0,5	100		0,1	100		124707,5	100		11,0	100		146,5	100		956,2	100		in Betrieb
07:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		5,1	100		0,25	94		24,6	100		0,5	100		0,1	100		124261,6	100		10,9	100		146,3	100		955,8	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		124053,6	100		10,9	100		146,5	100		964,4	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,1	100		124027,7	100		11,0	100		146,6	100		964,1	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,4	100		0,6	73		4,9	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,1	100		124282,5	100		10,8	100		146,4	100		965,7	100		in Betrieb
09:00		2,7	89		1,3	89		0,04	100		7,0	89		0,25	100		39,2	89		0,5	89		0,0	89		125036,5	100		10,8	89		146,7	100		965,0	100		in Betrieb
09:30		4,3	74		1,5	74		0,0	100		5,9	74		0,26	100		35,2	74		0,5	74		0,5	74		125224,9	100		10,9	74		147,1	100		967,7	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		1,6	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		38,9	100		0,5	100		0,4	100		125719,0	100		10,8	100		147,1	100		967,9	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		1,8	100		0,31	73		5,0	100		0,26	100		40,5	100		0,5	100		0,4	100		125959,9	100		10,7	100		147,1	100		959,6	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,5	100		1,1	100		5,9	100		0,26	98		30,2	100		0,5	100		0,4	100		126806,0	100		10,7	100		147,4	100		954,3	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		1,6	100		0,23	100		4,0	100		0,26	97		13,9	100		0,5	100		0,4	100		126598,1	100		11,0	100		147,4	100		957,3	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		17,1	100		0,5	100		0,5	100		125608,9	100		10,9	100		147,1	100		953,0	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		1,3	100		0,71	73		6,5	100		0,26	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		125321,1	100		10,7	100		147,6	100		951,9	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,8	100		1,24	100		6,9	100		0,26	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		126096,8	100		10,8	100		147,0	100		953,0	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		1,4	100		0,23	100		5,2	100		0,26	100		30,4	100		0,5	100		0,5	100		126072,4	100		10,9	100		147,0	100		960,3	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		1,6	100		0,06	100		5,4	100		0,25	100		28,1	100		0,5	100		0,3	100		126185,1	100		10,9	100		146,8	100		972,2	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		26,8	100		0,5	100		0,4	100		123813,1	100		11,2	100		146,8	100		958,8	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	98		36,0	100		0,5	100		0,4	100		125164,3	100		10,9	100		146,8	100		959,9	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,25	97		27,9	100		0,5	100		0,3	100		123186,6	100		11,1	100		146,3	100		959,9	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		23,1	100		0,5	100		0,4	100		122413,0	100		11,0	100		146,1	100		965,2	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		121777,5	100		10,8	100		146,3	100		965,7	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		121319,8	100		10,5	100		146,3	100		970,5	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		122757,9	100		10,8	100		146,3	100		965,7	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,5	100		122318,9	100		10,6	100		146,4	100		966,2	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		1,2	100		0,7	73		5,3	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		123077,6	100		11,0	100		146,2	100		960,0	100		in Betrieb
19:00		4,0	100		1,1	100		0,56	100		5,0	100		0,25	98		27,9	100		0,5	100		0,5	100		122701,4	100		10,8	100		146,2	100		963,4	100		in Betrieb
19:30		5,1	100		1,0	100		0,06	100		4,8	100		0,25	97		24,0	100		0,5	100		0,4	100		121877,7	100		10,8	100		146,5	100		968,4	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		122683,1	100		10,9	100		146,2	100		971,1	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		1,1	100		0,39	73		4,7	100		0,25	100		38,7	100		0,5	100		0,4	100		122153,0	100		10,7	100		146,3	100		970,0	100		in Betrieb
21:00		3,5	85		1,0	85		0,67	100		4,4	85		0,25	100		31,1	85		0,5	85		0,3	85		122512,0	100		10,7	85		146,2	100		973,6	100		in Betrieb
21:30		4,1	78		1,5	78		0,2	100		4,6	78		0,25	100		40,7	78		0,5	78																	